

(公表用)

条件付一般競争入札 質問・回答書

工事名 もんぜんぷら座耐震補強外機械設備工事

| 質問内容 | | 回答 |
|------|--|---|
| 1 | 本工事において、資機材として、既存エレベーターの使用は可能でしょうか。 | 夜間 10 時以降使用可能です。 |
| 2 | 金抜き設計書において、産業廃棄物等（撤去処分などを含む）の、1 式形状項目の詳細内訳（通常：別途明細）の開示をお願いします。 | 図面の撤去範囲を参考にしてください。 |
| 3 | M-53 図の空調設備屋上配管平面図 1 の撤去の詳細（状況）が不明ですが、本工事なのか、建築工事なのか、ご指示願います。 | 図示のとおり、エアコン室外機（14kw×8 台）、ダクトの撤去が本工事となります。 |
| 4 | 通常作業でエレベーターの使用は可能でしょうか。 | 夜間 10 時以降使用可能です。 |
| 5 | 夜間と明記されている工事以外は、平日の昼間に作業可能と理解して宜しいでしょうか。 | 施設使用者に影響（音、振動、使用制限等）がなければ作業可能です。 |
| | | |