

(公表用)

条件付一般競争入札 質問・回答書

工事名 【国庫災 東部浄化センター水処理設備外復旧機械設備工事】

質問内容		回答
1	M-10 破砕機の制御盤を更新するにあたり、既設アンカーは再利用可能でしょうか。	再利用することは可能です。
2	各機器の電動機類を更新するにあたり、離線・再結線は別途御発注の電気設備工事の範囲と考えるよろしいでしょうか。	本工事に含まれます。
3	作業するにあたり、水処理設備の停止、更新手順など維持管理上の制約はございますか。また、必要の場合は水処理を停止することは可能でしょうか。	協議により決定します。水処理は停止不可です。
4	各機器の撤去品は発生材引き取り場所に場内運搬とし、場外搬出・処分は本工事に含まれないものと考えてよろしいでしょうか。	設計図書等に記載のとおりです。