

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 新東寺尾配水池築造工事

	質問内容	回答
1	特記仕様書「第2条設計条件 3. 工法」 「エアードーム工法」と表記がありますが、工法の変更が認められる可能性はあるのでしょうか。	設計図書と同等以上の品質確保が可能な場合、施工協議の対象とすることは可能です。
2	特記仕様書「第2条設計条件 3. 工法」 設計条件に沿ってエアードーム工法を施工する場合、エアードーム工法協会員でなければ工法実施権及び膜材等の購入手配が不可能と思われます。工法協会員以外の会社が入札参加する場合は、協会員会社との工事履行及び材料購入確約等書面の提出が必要と考えれば良いのでしょうか。	提出は不要です。
3	特記仕様書「第2条設計条件 3. 工法」 エアードーム工法は、非常に高度な技術力が必要と考えられることから、自社での複数施工経験を有する技術者配置と考えれば良いのでしょうか。 また、配置技術者との兼務は可能でしょうか。	配置技術者については令和2年11月4日付け長野市上下水道局公告第108号 条件付一般競争入札の実施についてのとおりです。 また、兼務については建設業法等に基づき、適切に配置してください。
4	設計書総括情報表の工種区分に「構造物工事（浄水等）」と記載されています。本設計書では何年度経費を採用されていますでしょうか。	特記仕様書 17-1 (2) に記載のとおり、令和2年度です。

5	<p>工事現場周辺（進入路含む）について、本工事工期内に別途工事の発注はあるのでしょうか。</p>	<p>現時点で予定はありません。</p>
6	<p>受注後設計照査を行った結果、設計図書と差異（工種、規格寸法、数量等）が発生した場合、金額を伴った設計変更対象と考えれば良いのでしょうか。</p>	<p>契約約款第 18 条ならびに第 19 条のとおりです。</p>
7	<p>施工第 0-0057、0-0058 号表コンクリート（無筋・鉄筋構造物）の生コン（36-12-25N）について、水セメント比の指定はありますか。</p>	<p>指定なしで積算しています。</p>
8	<p>施工 0-0062 号表横締 PC ケーブル工について、PC 鋼より線メーカー工場切断加工費は諸雑費の対象とされていますか。</p>	<p>対象としています。</p>
9	<p>施工第 0-0090 号表避雷設備設置工について、補助材料費の対象は同施工内訳表の全ての材料との解釈でよいですか。</p>	<p>全ての材料費を対象としています。</p>
10	<p>冬季養生が必要となった場合、その費用は変更協議対象として頂けますか。</p>	<p>設計変更協議の対象とします。</p>
11	<p>設計書の残土処分数量は地山土量でよろしいですか。また、地山土量である場合、残土処分費は、ほぐし土量変化率（軟岩＝1.3）を考慮して積算されていますか。</p>	<p>残土処分数量は地山土量で積算しています。 また、残土処分費についてほぐし土量変化率は考慮していません。</p>

12	特記仕様 17-1 (7) で出入口 (鳥獣保護柵) の開閉についての記載がありますが、繁忙期での開閉管理に係る費用は変更協議対象として頂けますか。	協議対象としません。
13	現道の安全管理について、県道接続部等、見通しの悪い箇所に誘導員を配置した場合の費用は変更協議対象として頂けますか。	特記仕様書 13-4 に記載のとおりです。
14	電気設備工事の単価適用日は土木工事と同様の「令和 2 年 9 月 1 日」でよいですか。	単価適用日は令和 2 年 4 月です。