

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 エムウェーブ 照明器具更新工事

| 質問内容 | 回答 |
|---|---|
| <p>① 照明制御盤の歩掛（施工費）について 照明制御盤、制御端末器収納盤（AL-○-S）、増幅器盤（Z-1・Z-2）、演出照明接続箱（Z1-1・Z1-2）、調光操作卓接続箱、副制御装置の歩掛根拠をご教示願います。</p> <p>② 発生品運搬・処分について 金抜内訳書（参考数量）に工事全体一式と記載されていますが、発生品運搬・処分（種類・数量・単位）の根拠をご教示願います。</p> <p>③ 既設分電盤改修について 既設分電盤の改修作業ですが、既設盤メーカー以外の施工でも可能ですか。</p> | <p>① ご質問の機器については、公共建築工事標準単価積算基準に基づき算出しています。</p> <p>② 撤去工事にて発生する既存 HID 投光器（安定器含む）の数量です。内訳書別紙 00-0001 及び図面 E-05 をご参照ください。</p> <p>③ 既設盤メーカー以外の施工も可能です。</p> |