

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 【((仮称)長野市豊野防災交流センター整備事業 建築主体工事)】

	質問内容	回答
1	<p>外壁・窯業系サイディングの参考メーカー品番をご指示ください。</p> <p>フロントロビーの陶板壁画の仕様、価格をご指示ください。</p> <p>各WC、授乳室、多目的ホールの間仕切り壁について、木下地とLGS下地の該当箇所をご指示ください。</p> <p>床 300角磁器質タイルの参考品番をご指示ください。</p> <p>外構の階段ブロックの参考品番をご指示ください。</p> <p>金抜内訳書に地盤改良残土の場内小運搬が計 276 m³ありますが、場内利用すると判断して宜しいですか。また、その場合の利用方法をご指示ください。</p>	<p>参考メーカー：KMEW 参考品番：FT4937U 参考仕様：フィルテクト・光セラ 16・ドロワタイル FT(グラオプリント塗装)</p> <p>陶板壁画の仕様 A-31 図および A-37 図を参照下さい。 参考メーカー：大塚オーミ陶業株式会社 価格は示すことはできません。</p> <p>A-25 図を参照下さい。</p> <p>参考メーカー：LIXIL 参考品番：IPF-300/DRN デザレートネオ</p> <p>参考メーカー：日本興業 参考品番：SPB-30</p> <p>場内の複合施設棟周囲盛土に利用します。(A-01 図参照)</p>