

点 検 機 器 一 覧 (別紙)

管理担当	No	地下ビット作業	1月以降除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	管理担当	No	地下ビット作業	1月以降除雪	計測項目	計器設置箇所	種別
浄	1			四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	(電磁)	浄水課	35	○	○	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	(電磁)
	2			伏流水1号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		36	○	○	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	(超音波)
	3			伏流水2号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		37	⊖	⊖	300φ配水流量 茯苓	往生地浄水場	(超音波)
	4			伏流水3号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		38	○	○	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	(電磁)
	5			伏流水4号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		39	○	○	往生寺送水流量(往生寺系)	往生地浄水場	(電磁)
	6			伏流水5号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		40	○	○	500φ入水流量(北回り)	蚊里田配水池	(超音波)
	7			伏流水6号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		41	○	○	高区配水流量	蚊里田配水池	(超音波)
	8			伏流水7号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		42	○	○	300φ配水流量	蚊里田配水池	(電磁)
	9			伏流水9号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		43	○	○	500φ配水流量	蚊里田配水池	(超音波)
	10			伏流水10号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		44			堀浄水場送水流量	堀浄水場	(電磁)
	11	○		原水流量	犀川浄水場	(電磁)		45			西沖浄水場送水流量	西沖浄水場	(電磁)
	12			配水流量	川合新田水源	(電磁)		46		○	蟹沢配水池流入量	蟹沢配水池	(電磁)
	13	○		川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	(電磁)		47		○	蟹沢高区配水流量	蟹沢配水池	(電磁)
	水	14			着水流量	川合新田水源		(セキ)	48		⊖	蟹沢超高区配水流量	蟹沢配水池
15				低区配水流量	犀川浄水場	(電磁)	49			浅野配水池流量	浅野配水池	(電磁)	
16				松ヶ丘送水	犀川浄水場	(電磁)	北部出張所	50	○	○	高原送水流量	飯綱浄水場	(超音波)
17				No.1返送流量	犀川浄水場	(電磁)		51	○	○	中継系配水流量	高原配水池	(電磁)
18				夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	(電磁)		52	○	○	鳴岩系配水流量	高原配水池	(電磁)
19		○	○	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	(電磁)		53	○	○	黒滝配水流量	黒滝配水池	(電磁)
20				分水流量1系	夏目ヶ原浄水場	(セキ)		54	○	○	芋井配水流量	飯綱浄水場	(電磁)
21				分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	(セキ)		55	○	○	取水流量(井水)	飯綱浄水場	(電磁)
22		○	○	取水流量(里島)	里島沈砂池	(超音波)		56	○	○	着水流量(ろ過池流入)	飯綱浄水場	(超音波)
23		○	○	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(電磁)		57	○	○	鳴岩流入流量	鳴岩配水池	(電磁)
24		○	○	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)		58	○	○	軍足東部配水流量	軍足配水池	(超音波)
25		○		250φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(電磁)		59	○	○	軍足西部配水流量	軍足配水池	(超音波)
26		○		600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)		60	○	○	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	(電磁)
27				50φ送水流量(平柴)	夏目ヶ原浄水場	(電磁)		61	○	○	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	(超音波)
28	○	○	新600φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)	62				戸隠水源送水流量	戸隠水源	(セキ)	
29	○	○	450mm・900mm双方向配水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)	南部出張所		63		○	象山第2配水流量	象山第2配水池	(電磁)
30	○		600系送水流量	若松町ポンプ場	(電磁)		64			東寺尾配水流量	東寺尾配水池	(超音波)	
31			350系送水流量	若松町ポンプ場	(差圧)		65			取水流量	寺尾浄水場	(電磁)	
32			600φ配水流量	上野配水池	(超音波)		66	○		東寺尾送水流量	寺尾浄水場	(電磁)	
33			400φ受水流量	上野配水池	(電磁)		67			川合受水流量	寺尾浄水場	(電磁)	
34	○	○	戸隠原水流量	往生地浄水場	(電磁)		68		○	取水流量	豊栄浄水場	(セキ)	

点 検 機 器 一 覧 (別紙)

管理担当	No	地下ピット作業	1月以降除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	管理担当	No	地下ピット作業	1月以降除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	
南 部 出 張 所	69		○	送水流量	豊栄浄水場	(電磁)	水 道 維 持 課	100	○	○	滝沢第1 送水流量	滝沢第1 ポンプ場	(電磁)	
	70	○	○	配水流量	西条浄水場	(電磁)		101	○	○	久保調整池送水流量	久保調整池	(電磁)	
	71			象山送水流量	清野ポンプ場	(超音波)		102	○	○	栃久保配水流量	栃久保配水池	(電磁)	
	72	○		東寺尾受水流量	清野ポンプ場	(電磁)		103	○	○	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	(電磁)	
	73	○		取水流量	塚本水源	(電磁)		104	○		長野運動公園緊急貯水槽流入流量	長野運動公園緊急貯水槽	(超音波)	
	74	○		川合受水流量	塚本水源	(電磁)		105	○		茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	(電磁)	
	75	○		矢原送水流量	塚本水源	(電磁)		106	○		N-57°ロック流量計ピット	南長野453先	(電磁)	
	76	○		大日池送水流量	大日池ポンプ場	(電磁)		107	○		N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	(電磁)	
	77			岩沢送水流量	瀬関ポンプ場	(電磁)		108	○	○	平柴配水流量計	平柴配水池	(電磁)	
	78			保科配水流量	保科配水池	(電磁)		<p>【点検ループ】</p> <p>電磁 : 75 ループ</p> <p>超音波 : 22 ループ</p> <p>セキ : 5 ループ</p> <p>差圧 : 1 ループ</p> <p style="text-align: right;">} 計 103 ループ</p> <p>※他ループと併用している機器は、標記していません。</p> <p>【地下ピット等危険作業箇所】</p> <p style="text-align: center;">63 箇所</p> <p>※○印のある施設が地下ピット等での点検作業となります。</p> <p>※赤字は、昨年度からの変更箇所(新設、更新、撤去等)</p> <p>No. 17 犀川浄水場: No.1返送流量計 令和5年度に更新予定 本年度点検不要</p> <p>No. 29 夏目ヶ原浄水場: 450mm・900mm双方向配水流量 令和3年度に新たに設置</p> <p>No. 33 上野配水池: 400Φ受水流量 令和5年度に更新予定 本年度点検不要</p> <p>No. 37 往生地浄水場: 300Φ配水流量(茂菅) 令和5年度に更新予定 本年度点検不要</p> <p>No. 40 蚊里田配水池: 500Φ入水流量(北回り) 令和4年度機器更新実施</p> <p>No. 43 蚊里田配水池: 500Φ配水流量 令和4年度機器更新実施</p> <p>No. 48 蟹沢配水池: 蟹沢超高区配水流量 令和5年度に更新予定 本年度点検不要</p> <p>No. 62 戸隠水源: 戸隠水源送水流量 令和4年度機器更新実施</p> <p>No. 79 引沢配水池: 保科送水流量 令和5年度に更新予定 本年度点検不要</p>						
	79			保科送水流量	引沢配水池	-(電磁)								
	80			保科第2送水流量	引沢配水池	(電磁)								
	81			引沢配水流量	引沢配水池	(超音波)								
	82			蓮台寺送水流量	綿内配水池	(電磁)								
	83	○		綿内配水流量	綿内配水池	(電磁)								
	84	○		上和田系配水流量	矢原配水池	(電磁)								
	85	○		川田系配水流量	矢原配水池	(超音波)								
	86	○	○	山内配水流量	山内浄水場	(電磁)								
西 部 出 張 所	87	○		涌池第1 送水流量	涌池第1 ポンプ場	(電磁)								
	88			涌池第2 送水流量	涌池第2 ポンプ場	(電磁)								
	89	○	○	涌池配水流量	涌池第2 ポンプ場	(電磁)								
	90	○	○	涌井配水流量	涌井配水池	(電磁)								
	91	○		飯森送水流量	飯森配水池	(超音波)								
	92			七二会笹平系送水流量	飯森配水池	(超音波)								
	93	○	○	大森着水流量	大森ポンプ場	(電磁)								
	94	○	○	灰原送水流量	灰原ポンプ場	(電磁)								
	95	○		吉原送水流量	吉原ポンプ場	(電磁)								
	96	○	○	坪根配水流量	坪根配水池	(電磁)								
	97	○	○	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	(電磁)								
	98	○	○	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	(電磁)								
	99	○	○	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	(電磁)								