

(公表用)

指名（一般）競争入札 質問・回答書

件 名 : 犀川・夏目ヶ原浄水場等運転管理業務委託

	質 問 内 容	回 答
1	<p>・個別業務仕様書6ページ</p> <p>(5) 年度別点検項目において「令和6年度 犀川浄水場 pH計3台・遊離塩素計2台・配水濁度計・伏流水浄水濁度計、往生地浄水場残塩計、湯の瀬油分計は除く」とあるが、点検を行わない計器の形式を教示願いたい。</p> <p>また、点検を行わないと共に部品交換も行わないと判断してよろしいか。</p>	<p>点検、部品交換については、行いません。</p> <p>なお、計器の形式については、以下のとおりです。</p> <p>1 犀川浄水場</p> <p>①pH計3台 形式：横河電機製PG400</p> <p>②遊離塩素計2台 形式：横河電機製FC800D</p> <p>③配水濁度計・伏流水浄水濁度計 既設形式：横河電機製TB400G</p> <p>2 往生地浄水場残塩計 形式：横河電機製FC800D</p> <p>3 湯の瀬油分計 既設形式：横河電機製QS1000</p> <p>また、既設形式と記載がある計器については、更新予定です。</p>
2	<p>・個別業務巻末資料19～20ページ</p> <p>水質計器精密点検 交換部品一覧表において「表面散乱形濁度計(TB400G)*R6無し」「高感度透過散乱形濁度計(TB700H)*R6・R7無し」「無試薬形遊離塩素計(FC800D+FLXA402T)*R6無し」とあるが、「無し」とは記載設備及び台数のいずれであるか教示願いたい。</p>	<p>設備及び台数については、個別業務巻末資料 内訳のとおりです。</p>
3	以下余白	