

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果

No	建築物の名称	建築物 の位置	建築 物の 用途	耐震改修促進計画 に記載された道路 の名称	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果	耐震改修等 の予定		備考
							内容	実施時期	
1	相沢第一ビル	長野市若里 4丁目 526 番 地 1	事務 所	市道 北中市村線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄骨造建築物の 耐震診断指針」(2011 年版)	Is = 0.31 q = 1.22			
2	北沢ビル	長野市南千歳 1 丁目 8 番地 14	店舗 住宅	市道 長野大通り線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄骨造建築物の 耐震診断指針」(2011 年版)	Is = 0.66 q = 1.40			
3	八十二銀行 七瀬支店	長 野 市 鶴 賀 七瀬字舎利田 541 番地 1	銀行 事務 所	市道 東口通り線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄筋コンクリート 造建築物の耐震診断基準」に定 める「第 2 次診断法」(2001 年 版)	Is/Iso = 1.35 CTU・SD = 0.84			
4	ビルディング スリービー	長野市大字 栗田 2009 番地	事務 所	市道 東口通り線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄骨造建築物の 耐震診断指針」(2011 年版)	Is = 0.40 q = 0.81			
5	プラネット長野 ビル	長野市南千歳 1 丁目 8 番地 13	事務 所	市道 長野大通り線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄骨造建築物の 耐震診断指針」(2011 年版)	Is =0.07 q = 0.28			平成 31 年 3 月 11 日 追記
6	第一荒井ビル	長野市南千歳 1 丁目 10 番地 5	店舗 事務 所	市道 長野大通り線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄骨造建築物の 耐震診断指針」(2011 年版)	Is =0.13 q = 0.32			平成 31 年 3 月 11 日 追記
7	上松ビル	長野市上松 1 丁目 493 番 地 5	店舗 事務 所	市道 長野大通り線	一般財団法人日本建築防災協 会による「既存鉄骨造建築物の 耐震診断指針」(2011 年版)	Is =0.12 q = 0.47			令和 5 年 3 月 7 日 追記