

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 夏目1号配水幹線更生工事

質問内容		回答
1	施工第0-0100号表について ボイラー搭載車の規格をご教 示ください。	「4t車ベース 40万カロリーボイ ラー2台搭載」です。
2	施工第0-0111号表について テレビカメラ搭載車本管用2t についてですが、95.5kw又は63 kwどちらの仕様になるのかご教 示ください。	95.5kwの仕様です。
3	2について、いずれでもない 場合、詳細な規格をご教示くだ さい。	上記2の回答のとおりです。
4	本工事費内訳表 頁0-0006に ついて カムレバーロック式急速空気 弁は、防寒カバー付きか否かご 教示ください。	防寒カバー付きではありません。