

(公表用)

一 般 競 争 入 札 質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 長野市保健所長寿命化（中規模）改修電気設備工事

質 問 内 容	回 答
件名：機器納期遅延に伴う工期の取扱いについて 標記の件につきまして、本工事にて調達する機器について、メーカーより納期回答がありましたが、予定されている工期内での納入が困難な状況となっております。 つきましては、当該機器の納入遅延が受注者の責によらない事由である場合、工期延長の対象としてご協議いただけるものとして考えてよろしいでしょうか。 なお、詳細は下記のとおりです。 対象機器及び納期：キュービクル（発注から８ヶ月）、照明器具（発注から４～６ヶ月） 上記の場合の取扱いについてご教示願います。	納期遅延による工期延長については契約後に協議とします。 尚、工事費算出にあたっては、設計書に基づき積算してください。