

長野市清掃センター焼却施設 パッケージエアコン設置概要

No.	場所	型式	電源	冷房能力	暖房能力	冷媒
1	中央制御室	224型(天吊リシングル)	3相200V	22.4kw	—(冷専)	R410
2	電算処理室	140型(天吊リシングル)	3相200V	12.5kw	14.0kw	R410
3	クレーン室	80型(天吊リシングル)	3相200V	7.1kw	8.0kw	R410
4	計量棟	80型(天吊リシングル)	3相200V	7.1kw	8.0kw	R410
5	プラットホーム控室	ルームエアコン	単相100V	2.5kw	2.8kw	R22
6	灰クレーン	ルームエアコン	単相100V	2.2kw	2.5w	R410
7	灰クレーン	ルームエアコン	単相100V	2.2kw	2.5w	R410
8	分析室A	280型(天吊リシングル)	3相200V	25kw	28kw	R410
9	ランプウェイ下詰所	ルームエアコン	単相100V	2.2kw	3.2kw	R22