

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 国補 三輪小学校 西校舎長寿命化改修建築工事

質問内容		回答
1	<p>細目別内訳 内装改修にあるピックアップレールは@300で15kgの安全荷重のもので良いでしょうか。 (一般タイプ)</p>	<p>吊り金具1本の耐荷重30kg (@300程度)のものを想定しています。なお、下地状況により取り付けるピッチ等については、調査により判断します。</p>
2	<p>細目別内訳 内装改修の天井(既存の有孔化粧ボードを改修で吸音化粧ボード張り)のボード張替えに伴う軽量鉄骨下地はそのままと考えて良いでしょうか。 (例) タイガートーン 910×910 をスクエアトーン 910×910 の場合下地が替わる。</p>	<p>軽量鉄骨下地は既存のままでと考えています。</p>
3	<p>現場事務所、工事車両のスペースは場内確保と考えるのでしょうか。</p>	<p>仮設計画図(A-76図)のとおり敷地が狭く、現場事務所程度であれば場内確保が可能と考えます。なお、詳細な仮設計画の計画時に関係課及び学校との協議によります。</p>