

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 長野市戸隠・鬼無里情報通信施設光化工事

	質問内容	回答
1	「2 入札者の条件、(4) 特定 JV の場合」ア (ウ) (キ) につきまして、3 人以内の配置技術者により各基準を満たすことよろしいでしょうか。 もしくは、1 名で (ウ) の条件を満たすことが必要でしょうか。	1 名で (ウ) の条件を満たす必要があります。
2	「2 入札者の条件、(4) 特定 JV の場合」イ (ア) 構成員の条件について長野市内本店業者が構成員となる場合、総合評価値が 1,200 点以上の者であってもよろしいでしょうか。	長野市内本店業者が構成員となる場合、総合評価値が 1,200 点以上の者でも可能です。
3	「2 入札者の条件、(4) 特定 JV の場合」ウにつきまして、工事完成後 12 箇月まで JV を解散しないが、配置技術者の専任を解除できることよろしいでしょうか。	配置技術者の専任の解除は、竣工した時点です。
4	「3 システム仕線 3.1 システム全般 (7) 伝送路設計」ドロップクロージャまでを施工範囲とし、引込線や宅内工事は含まない。(らせん状ハンガーは、既設メッセンジャーワイヤー区間まで) 上記につきまして、ケーブルが架線されていないメッセンジャーワイヤーのみの区間は、らせん状ハンガーを新設することよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。 らせん状ハンガーは既設メッセンジャーワイヤー区間に新設となります。 また、メッセンジャーワイヤーを新設する区間があれば、らせん状ハンガーも新設とします。

5	<p>「全般」契約数量に増減が発生した場合は、精算による増減契約があることでよろしいでしょうか。</p>	<p>基本的に、数量の増減は「都度」または、「まとめて一括で」変更契約をするものとします。</p>
6	<p>光ケーブルの種別の指定はありますか。</p>	<p>標準で「丸型光ケーブル」の想定ですが、経済性や合理性、山間地（豪雪地帯）の使用による耐候性を考慮の場合は「細径光ケーブル」採用も可能です。その場合は、クロージャも変更になります。ただし、ノンメタリック型光ケーブル使用個所は「丸型光ケーブル」となります</p>