

IV- - 5

高岡・山内・持者浄水場

高岡浄水場

| | | |
|------|---|----------------------------|
| 所在地 | : | 長野市若穂保科421-11 |
| 水源 | : | 湧水 |
| 処理方法 | : | 膜ろ過方式 (UF膜) |
| 膜面積 | : | 16 m ² /本 2本 |
| 配水池 | : | 容量 62 m ³ /池 1池 |
| 施設能力 | : | 20 m ³ /日 |


山内浄水場

| | | |
|----------|---|--|
| 所在地 | : | 長野市若穂保科字山内94-1111 |
| 水源 | : | 表流水 |
| 処理方法 | : | 膜ろ過方式 (UF膜) |
| 沈澱池 | : | 容量 60 m ³ /池 2池 |
| 膜面積 | : | 75 m ³ /本×4本 2系列 |
| 配水池 (山内) | : | 容量 139 m ³ /池 1池 120 m ³ /池 1池 |
| 施設能力 | : | 400 m ³ /日 |


持者浄水場 (休止中)

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 所在地 | : | 長野市若穂保科23-2 |
| 水源 | : | 湧水 |
| 処理方法 | : | 緩速ろ過方式 |
| 緩速ろ過池 | : | 面積 1.44 m ² |
| 配水池 | : | 容量 2.7 m ³ |
| 施設能力 | : | 7 m ³ /日 |

高岡浄水場フロー



山内浄水場フロー



持者浄水場フロー

