

長野市（文化スポーツ振興部）プレスリリース

令和5年7月27日

サンマリーンながのにおけるレジオネラ属菌の検出について

サンマリーンながのの浴槽水の水質検査をした結果、レジオネラ属菌が男湯内湯から10CFU/100ml、男湯露天風呂から30CFU/100ml(基準値10CFU/100ml未満)検出されました。現在までに健康被害は報告されていません。

- 1 検出した場所 サンマリーンながの（長野市松岡二丁目26番7号）
- 2 検出した日 7月27日(木)
- 3 検出後の対応
 - ・直ちに該当浴槽の使用を中止しました。
- 4 今後について
 - ・浴槽などの洗浄、消毒等を実施し、再検査します。基準を満たしたことを確認の上、再開の判断を行います。

※本日の取材は、午後8時まで電話での問い合わせに対応いたします。

文化スポーツ振興部 スポーツ課
(課長) 石坂 真 (担当) 阿部 勇太
電話：(直通) 026-224-5083 FAX：026-224-7351
E-mail: sports@city.nagano.lg.jp