

IV - 6

堀・西沖浄水場

堀浄水場

所在地 : 長野市豊野町浅野998番地3
水源 : 浅井戸 (深さ14.5m)
処理方法 : 紫外線
配水池 : 容量 418 m³ (蟹沢高区)
 容量 503 m³ (蟹沢超高区)
施設能力 : 3,400 m³/日

西沖浄水場

所在地 : 長野市豊野町浅野1060番地4
水源 : 浅井戸 (深さ13.5m)
処理方法 : 紫外線
配水池 (浅野) : 容量 1,800 m³
施設能力 : 3,110 m³/日

堀浄水場フロー



西沖浄水場フロー



