

令和5年度 たな卸資産(量水器)単価契約 一覧表 (新品価格)

契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| No. | 品名                        | 規格   | 単位 | 購入予定数<br>(令和5年度) | 備考<br>(ボディ長・ねじ山形式・ピッチ)                   |
|-----|---------------------------|--|----|------------------|--|
| 1   | 量水器<br>13mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br>L=165<br>パッキン付<br>蓋は、別途規格 | 個  | 509              | L=165<br><br>舶来ねじ<br>外径25.8mm 14山        |
| 2   | 量水器<br>13mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br>L=100<br>パッキン付<br>蓋は、別途規格 | 個  | 48               | L=100<br><br>舶来ねじ<br>外径25.8mm 14山        |
| 3   | 量水器<br>13mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br>L=100<br>パッキン付<br>蓋は、別途規格 | 個  | 61               | L=100<br><br>上水ねじ<br>外径26.4mm 14山        |
| 4   | 量水器<br>20mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 859              | L=190<br><br>舶来ねじ<br>外径33.0mm 14山        |
| 5   | 量水器<br>20mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 46               | L=190<br><br>上水ねじ<br>外径33.2mm 11山        |
| 6   | 量水器<br>25mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 34               | L=225<br><br>舶来ねじ<br>外径39.0mm 14山        |
| 7   | 量水器<br>25mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 5                | L=225<br><br>上水ねじ<br>外径41.9mm 11山        |
| 8   | 量水器<br>30mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 9                | L=230<br><br>舶来ねじ<br>外径49.0mm 11山        |
| 9   | 量水器<br>30mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 1                | L=230<br><br>上水ねじ<br>外径47.8mm 11山        |
| 10  | 量水器<br>40mm<br>縦型         | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 13               | L=245<br><br>舶来ねじ<br>外径56.0mm 11山        |
| 11  | 量水器<br>40mm<br>上水ねじ<br>縦型 | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 1                | L=245<br><br>上水ねじ<br>外径59.6mm 11山        |
| 12  | 量水器<br>50mm<br>フランジ式      | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 7                | L=560<br>標準補足管<br><br>上水フランジ<br>穴径19mm×4 |

注1 メーター番号の前頭へ、市章を表示のこと。

注2 蓋及び内側縁に年号下2桁と通し番号を刻印。

(令和5年度納入分の年号は、23/通し番号については、発注時に局から指示)

注3 メーター器プラスチック蓋の取手部分については、幅を最低20mm～最高25mmの間(任意)とする。(適用口径13mmから40mm)

注4 落札後、水道維持課において、メーターの規格、ねじ山等誤りが無いよう再度確認すること。

令和5年度 たな卸資産(量水器)単価契約 一覧表 (バーター価格)

契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

| No. | 品名                        | 規格   | 単位 | 購入予定数<br>(令和5年度) | 備考<br>(ボディ長・ねじ山形式・ピッチ)                   |
|-----|---------------------------|--|----|------------------|--|
| 13  | 量水器<br>13mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br>L=165<br>パッキン付<br>蓋は、別途規格 | 個  | 7,372            | L=165<br><br>舶来ねじ<br>外径25.8mm 14山        |
| 14  | 量水器<br>13mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br>L=100<br>パッキン付<br>蓋は、別途規格 | 個  | 693              | L=100<br><br>舶来ねじ<br>外径25.8mm 14山        |
| 15  | 量水器<br>13mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br>L=100<br>パッキン付<br>蓋は、別途規格 | 個  | 1,619            | L=100<br><br>上水ねじ<br>外径26.4mm 14山        |
| 16  | 量水器<br>20mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 4,632            | L=190<br><br>舶来ねじ<br>外径33.0mm 14山        |
| 17  | 量水器<br>20mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 425              | L=190<br><br>上水ねじ<br>外径33.2mm 11山        |
| 18  | 量水器<br>25mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 569              | L=225<br><br>舶来ねじ<br>外径39.0mm 14山        |
| 19  | 量水器<br>25mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 55               | L=225<br><br>上水ねじ<br>外径41.9mm 11山        |
| 20  | 量水器<br>30mm               | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 10               | L=230<br><br>舶来ねじ<br>外径49.0mm 11山        |
| 21  | 量水器<br>30mm<br>上水ねじ       | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 1                | L=230<br><br>上水ねじ<br>外径47.8mm 11山        |
| 22  | 量水器<br>40mm<br>縦型         | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 142              | L=245<br><br>舶来ねじ<br>外径56.0mm 11山        |
| 23  | 量水器<br>40mm<br>上水ねじ<br>縦型 | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 8                | L=245<br><br>上水ねじ<br>外径59.6mm 11山        |
| 24  | 量水器<br>50mm<br>フランジ式      | 超高感度<br>乾式直読型<br><br>パッキン付<br>蓋は、別途規格      | 個  | 8                | L=560<br>伸縮補足管<br><br>上水フランジ<br>穴径19mm×4 |

注1 メーター番号の前頭へ、市章を表示のこと。

注2 蓋及び内側縁に年号下2桁と通し番号を刻印。

(令和5年度納入分の年号は、23/通し番号については、発注時に局から指示)

注3 メーター器プラスチック蓋の取手部分については、幅を最低20mm～最高25mmの間(任意)とする。(適用口径13mmから40mm)

注4 落札後、水道維持課において、メーターの規格、ねじ山等誤りが無いよう再度確認すること。