5. 図書等資料の配布　質疑書・回答書

質疑番号	資料番号	資料ページ番号	質　問	回　答
1	基本設計書4、基本設計図	A-09	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ内に換気用ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝ設置、とありますが、詳細が不明です。ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝ工事自体は機械設備工事範疇かと思われますが、ﾃﾞﾘﾍﾞﾝﾄﾌｧﾝ設置の為の架台が建築工事範疇であれば、設置個数・大きさ・架台材を御指示下さい。	基本設計図書では、デリベントファン設置については全て建築工事の範囲としています。 エントランスホールのトップライト内に3箇所設置を予定していますが、取付方法等詳細については実施設計段階で決定します（資料1を参照してください）。