



JWWA-GLP115

西条給水栓

令和6年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.10	最高	最低	平均	回数	
	採水時刻				11:28 晴	10:15 曇 曇	11:00 曇 曇	10:10 曇 雨	9:30 晴	10:05 曇 曇	10:20 晴	10:15 曇 曇	10:00 晴 曇	10:15 曇 雪	10:20 雪 雪	10:10 晴 曇				12	
	当日天気				晴				晴	曇	晴	曇	曇	曇 雪	雪	曇				12	
	前日天気				晴			雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇 雪	雪	曇				12	
	気温	℃			19.6	21.2	24.1	27.0	26.2	27.1	23.1	9.7	2.8	1.1	-3.2	5.1	27.1	-3.2	15.3	12	
	水温	℃			12.1	17.3	19.8	20.2	23.9	23.6	22.8	13.6	8.0	6.1	5.8	4.3	23.9	4.3	14.8	12	
水質基準項目	一般細菌	個/mL		100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌			検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			12	
	カドミウム及びその化合物	mg/L		0.003mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	
	水銀及びその化合物	mg/L		0.0005mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005	1	
	セレン及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	鉛及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	六価クロム化合物	mg/L		0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	亜硝酸態窒素	mg/L		0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	2	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		10mg/L以下	1.2	0.86	0.99	0.87	0.93	0.86	0.79	0.97	0.83	0.79	0.73	0.75	1.2	0.73	0.88	12	
	フッ素及びその化合物	mg/L		0.8mg/L以下	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L		0.002mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4-ジオキサン	mg/L		0.05mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.04mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L		0.02mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L		0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L		0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L		0.06mg/L以下			0.0015			0.0056			0.0013			0.0020	0.0056	0.0013	0.0026	4	
	ジクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下			< 0.002			0.003			0.003			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.1mg/L以下			0.0011			0.0008			0.0008			0.0005	0.0011	0.0005	0.0008	4	
	臭素酸	mg/L		0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L		0.1mg/L以下			0.0042			0.0092			0.0035			0.0039	0.0092	0.0035	0.0052	4	
	トリクロロ酢酸	mg/L		0.03mg/L以下			< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.03mg/L以下			0.0015			0.0028			0.0014			0.0014	0.0028	0.0014	0.0018	4	
	ブロモホルム	mg/L		0.09mg/L以下			0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L		0.08mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下			0.005			0.005			0.005			< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2mg/L以下			0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L		0.3mg/L以下			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L		1.0mg/L以下			0.004			0.004			< 0.004			< 0.004	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L		200mg/L以下			6			6			7			9	9	6	7	7	4
	マンガン及びその化合物	mg/L		0.05mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L		200mg/L以下	7.1	6.0	8.5	9.1	7.2	8.0	6.1	6.0	4.8	4.6	4.3	4.7	9.1	4.3	6.4	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		300mg/L以下			35			40			35			40	40	35	38	4	
	蒸発残留物	mg/L		500mg/L以下						94									94	1	
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.2mg/L以下						< 0.02										< 0.02	1	
ジェオスミン	mg/L		0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1	
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.00001mg/L以下						< 0.000001										< 0.000001	1	
非イオン界面活性剤	mg/L		0.02mg/L以下						< 0.005										< 0.005	1	
フェノール類	mg/L		0.005mg/L以下						< 0.0005										< 0.0005	1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		3mg/L以下	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	0.4	< 0.2	< 0.2	1	