高岡給水栓

令和6年度

	採水年月日	単位	基準(目標)	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.10	R6.7.3	R6.8.1	R6.9.4	R6.10.2	R6.11.18	R6.12.9	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.10	最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			10:16	8:35	9:50	7:55	7:50	7:55	8:00	8:00	7:45	8:10	8:25	7:55				12
	当日天気			晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	雪	曇				12
	前日天気			晴	曇	曇	雨	晴	曇	晴	曇	曇	雪	雪	曇				12
	気温	℃		19.8	15.2	20.2	18.1	23.0	22.3	17.4	5.5	−1.7	−1.9	−4.3	−1.0	23.0	−4.3	11.1	12
	水温	℃		12.0	13.8	17.6	19.0	22.1	19.6	19.8	12.2	7.8	5.4	4.2	4.3	22.1	4.2	13.2	12
水質基準項目▽51項目△	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.5	0.97	1.1	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4	1.1	0.90	0.85	1.1	1.5	0.85	1.2	12
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	シス及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0051			0.0096			0.0028			0.0009	0.0096	0.0009	0.0046	4
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003			0.006			0.006			< 0.002	0.006	< 0.002	0.004	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0010			0.0008			0.0012			0.0010	0.0012	0.0008	0.0010	4
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0088			0.0140			0.0064			0.0034	0.0140	0.0034	0.0082	4
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0027			0.0035			0.0023			0.0014	0.0035	0.0014	0.0025	4
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			0.0001			0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.034			0.055			0.047			0.039	0.055	0.034	0.044	4
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01			0.04			< 0.01			< 0.01	0.04	< 0.01	0.01	4
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02			0.06			< 0.02			0.02	0.06	< 0.02	0.02	4
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004			0.008			< 0.004			< 0.004	0.008	< 0.004	< 0.004	4
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			5			6			4			7	7	4	6	4
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.4	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.4	2.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			29			33			31			33	33	29	32	4
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下						86									86	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下						< 0.02									< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001	1
	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下						< 0.005									< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	< 0.2	< 0.2	0.5	0.5	< 0.2	0.3	12
	pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	12/12	12
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0/12	12
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	12
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
	1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下						< 0.005									< 0.005	1
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)						< 0.001									< 0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)						0.001									0.001	1
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	12
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下						1.8									1.8	1
	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	メチル−t−ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	臭気強度(TON)		3以下						< 1									< 1	1
	腐食性(ランゲリア指数)		−1程度以上						−1.9									−1.9	1
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)						1									1	1
	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	4
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)						< 0.000002									< 0.000002	1
その他の項目	電気伝導率	mS/m		7.4	8.8	8.9	9.3	9.4	9.9	10	9.0	9.4	9.6	9.7	9.5	10	7.4	9.2	12
	アルカリ度	mg/L							16.0									16.0	1
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.010	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.010	0.004	0.007	12
	硫酸イオン	mg/L		13	18	18	19	19	20	22	18	19	21	22	20	22	13	19	12
	硝酸態窒素	mg/L		1.5	0.97	1.1	1.2	1.3	1.5	1.2	1.4	1.1	0.90	0.85	1.1	1.5	0.85	1.2	12
	カリウムイオン	mg/L				0.3			0.4			0.4			0.4	0.4	0.3	0.4	4
	カルシウム硬度	mg/L				23			26			24			25	26	23	25	4
	酸度	mg/L							2.1									2.1	1
	侵食性遊離炭酸	mg/L							1.7									1.7	1

※ 基準(目標)欄 : 水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

長野市上下水道局 浄水課