

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果一覧表

1.大気基準適用施設 廃棄物焼却炉(令別表第一第五号)

台帳番号	事業所名	施設住所	施設規模		測定結果									備考	
			焼却能力(kg/h)	火床面積(m <sup>2</sup> )	排出ガス濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)				燃え殻測定結果(ng-TEQ/g)			ばいじん測定結果(ng-TEQ/g)			
					測定値	試料採取日	結果判明日	適用基準	測定値	試料採取日	結果判明日	測定値	試料採取日		結果判明日
1	長野市民病院	富竹	150	1.1	0.75	H13.7.26	H13.9.5	80	0.0039	H13.7.26	H13.9.5				
2	長野市衛生センター	川合新田	1130	12	0.076	H13.9.26	H13.11.26	80	0.0019	H13.9.27	H13.11.26				
3	北信地域材加工事業協同組合	穂保	176	1.8	0.73	H13.6.21	H13.7.26	80	0.00000046	H13.6.21	H13.7.26	0.087	H13.6.21	H13.7.26	
4	北信地域材加工事業協同組合	穂保	140	3.1	6.0	H13.6.20	H13.7.26	80	0.0072	H13.6.21	H13.7.26	0.080	H13.6.21	H13.7.26	
5	㈱スタジオケイアンドケイ	北長池	75	2.1	15	H13.10.16	H13.11.27	80	0.24	H13.10.16	H13.11.27	2.2	H13.10.16	H13.11.27	
6	東日本旅客鉄道㈱長野新幹線運転所	赤沼	570	7.9	0.00039	H13.7.12	H13.8.27	80	0.035	H13.7.13	H13.8.27	2.2	H13.5.31	H13.7.16	
7	㈱美整社中間処理施設	三ツ出	1300	36	13	H13.4.9	H13.4.27	80	1.9	H13.9.27	H13.11.12	13	H13.9.27	H13.11.12	
8	㈱守谷商会機材部	真島町	190	4.0	2.0	H13.9.7	H13.10.24	80	0.0012	H13.9.10	H13.10.24	2.7	H13.9.7	H13.10.24	
9	㈱インテック左右田	南長池	149	1.9	0.25	H13.2.19	H13.4.4	5	0.0077	H13.2.20	H13.4.4	0.69	H13.2.20	H13.4.4	
10	佐藤建工	篠ノ井	199	1.8	11	H13.10.6	H13.11.30	80	1.1	H13.10.6	H13.11.30	5.1	H13.10.7	H13.11.30	
11	(有)石井産業焼却施設	信更町	390	3.7	38	H13.11.29	H14.1.30	80	4.5	H13.11.29	H14.1.30	6.5	H13.11.29	H14.1.30	
12	松代木材㈱	松代町	180	3.8	0.90	H13.4.3	H13.5.15	80				0.078	H13.4.3	H13.5.9	
13	松代木材㈱	松代町	170	1.8	17	H13.4.4	H13.5.15	80	0.065	H13.4.4	H13.5.9	0.011	H13.4.4	H13.5.9	
14	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	赤沼	1050		0.00097	H13.7.26	H13.11.5	80				0.0016	H13.7.26	H13.11.5	
15	北沢商会	松代町	196	1.9	1.6	H13.2.12	H13.3.30	80	1.2	H13.11.5	H14.1.29	3.0	H13.11.5	H14.1.29	
16	篠ノ井陸送㈱	川中島町	70	1.3	3.8	H12.12.12	H13.3.30	80	0.46	H12.12.12	H13.3.30	0.16	H12.12.12	H13.3.30	
17	武仁商店	篠ノ井	50	1.3	4.7	H13.5.10	H13.7.15	80	0.33	H13.5.11	H13.7.15	1.2	H13.5.11	H13.7.15	
18	㈱コヤマ	川中島町	183	3.3	2.2	H13.7.27	H13.9.5	80	0.36	H12.7.27	H13.9.5	0.52	H13.7.27	H13.9.5	
19	(有)クリーンシステム	篠ノ井	600	10	10	H13.5.31	H13.7.2	80	4.6	H13.5.31	H13.6.20	6.7	H13.5.31	H13.6.20	
20	㈱小賀坂スキー製作所	粟田	63	0.9	0.32	H13.9.20	H13.11.5	80	0.012	H13.9.21	H13.11.5	2.0	H13.9.21	H13.11.5	
21	ワイエス商会工場	浅川	195	1.6	21	H13.8.24	H13.10.2	80	0.0051	H13.8.24	H13.10.2	5.1	H13.8.24	H13.10.2	
22	長野京急カントリークラブ	北郷	115	2.0	0.064	H13.11.6	H13.12.19	80	0.016	H13.11.6	H13.12.19	0.062	H13.11.6	H13.12.19	
23	松山建設㈱中間処理施設	安茂里	1300	2.9	12	H13.8.31	H13.10.2	80	1.9	H13.9.1	H13.10.2	2.9	H13.8.31	H13.10.2	
24	㈱ホンダ開発焼却炉	松代町	562	11	1.9	H13.5.12	H13.6.6	80							
25	武産業㈱	青木島町	70	2.0	6.6	H13.5.2	H13.6.5	80							
26	㈱山二	小島	150	3.3	3.7	H13.10.17	H13.11.27	80	0.0067	H13.10.17	H13.11.27	22	H13.10.17	H13.11.27	
27	東日本旅客鉄道㈱長野支社長野総合車両所	西和田	300		0.0013	H13.7.17	H13.8.23	80	0.00042	H13.7.17	H13.8.23				
28	東日本旅客鉄道㈱長野支社長野総合車両所	西和田	250		3.9	H13.7.16	H13.8.23	80	0.25	H13.7.16	H13.8.23	0.14	H13.7.16	H13.8.23	
29	㈱鎌倉材木店	南長池	190	1.9	2.5	H13.10.19	H13.11.27	80	0.018	H13.10.19	H13.11.27				
30	(有)マツザカ	篠ノ井	1000	5.6	17	H13.4.19	H13.5.31	80	5.2	H13.4.19	H13.5.31	6.9	H13.4.19	H13.5.31	
31	長野市東部終末処理場(1号炉)	大豆島	1875	10	0.040	H13.8.3	H13.9.14	80				0.0000045	H13.8.3	H13.9.14	
32	長野市東部終末処理場(2号炉)	大豆島	1875	10	0.000096	H13.7.30	H13.9.14	80				0.000025	H13.7.30	H13.9.14	
33	渡茂建設㈱プレカット工場	大豆島	100	3.9				80							停止中
34	㈱マルオカ長野P&C	大町	130	1.9	4.6	H13.9.14	H13.10.30	80	0.0051	H13.9.14	H13.10.30	7.9	H13.9.14	H13.10.30	
35	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町	2083	6.4											建設中測定義務なし
36	直富商事㈱秋古工場	篠ノ井	531	12	1.6	H13.6.11	H13.8.17	80	0.040	H13.3.21	H13.5.1	0.026	H13.3.21	H13.5.1	
37	長野市清掃センター(1号炉)	松岡	6250		0.000016	H13.6.19	H13.9.7	80	0.000065	H13.6.19	H13.9.7	1.4	H13.6.20	H13.9.7	ばいじんは1,2,3号炉の混合
38	長野市清掃センター(2号炉)	松岡	6250		0.000022	H13.6.18	H13.9.7	80	0.000066	H13.6.18	H13.9.7				
39	長野市清掃センター(3号炉)	松岡	6250		7.0	H13.6.15	H13.9.7	80	0.000061	H13.6.15	H13.9.7				
40	坂田木材㈱	篠ノ井	100	1.2	1.5	H13.11.10	H14.1.28	80	0.0039	H13.11.10	H14.1.28	0.36	H13.11.10	H14.1.28	
41	㈱信越ケイテック	大豆島	180	1.8											建設中測定義務なし
42	(有)マルシヨウ	篠ノ井	170	2.5	11	H13.11.6	H14.1.16	80	0.016	H13.11.6	H14.1.16				

## 2. 水質基準適用施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの（令別表第二第四号）

番号	事業所名	施設住所	特定施設種類	測定結果					備考
				日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料採取日	結果判明日	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	長野市民病院	富竹	廃ガス洗浄施設						下水道接続
2	東日本旅客鉄道(株)長野新幹線運転所	赤沼	廃ガス洗浄施設						下水道接続
3	(株)守谷商会機材部	真島町	廃ガス洗浄施設						循環使用
4	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	赤沼	廃ガス洗浄施設						下水道接続
5	北沢商会	松代町	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
6	篠ノ井陸送(株)	川中島町	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
7	武仁商店	篠ノ井	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
8	(有)クリーンシステム	篠ノ井	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
9	武産業(株)	青木島町	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
10	(株)鎌倉材木店	南長池	廃ガス洗浄施設	0.6	22	H13.10.19	H13.11.27	50	
11	(有)マツザカ	篠ノ井	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
12	長野市東部終末処理場	大豆島	廃ガス洗浄施設						下水道接続
13	長野市東部終末処理場	大豆島	廃ガス洗浄施設						下水道接続
14	長野市東部終末処理場	大豆島	湿式集じん施設						下水道接続
15	長野市東部終末処理場	大豆島	湿式集じん施設						下水道接続
16	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町	廃ガス洗浄施設						下水道接続
17	直富商事(株)秋古工場	篠ノ井	廃ガス洗浄施設						蒸発乾固
18	長野市清掃センター	松岡	灰の貯留施設						下水道接続
19	(株)信越ケイテック	大豆島	廃ガス洗浄施設						建設中測定義務なし
20	(有)マルショー	篠ノ井	廃ガス洗浄施設						循環使用

## 下水道終末処理施設（令別表第二第六号）

番号	事業所名	住所	特定施設種類	測定結果					備考
				日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料採取日	結果判明日	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	赤沼	下水道終末処理	27,400	0.0016	H13.7.26	H13.11.5	50	
2	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町	下水道終末処理						建設中測定義務なし
3	長野市東部終末処理場	大豆島	下水道終末処理	61,938	0.12	H13.8.1	H13.9.14	50	