

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果一覧表

1. 大気基準適用施設 廃棄物焼却炉（令別表第一第五号）

事業所名	施設住所	施設規模		測定結果									適用基準	備考 (H15.1.31現在)	
		焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	結果判明日	燃え殻測定結果(ng-TEQ/g)			ばいじん測定結果(ng-TEQ/g)					
							測定値	試料採取日	結果判明日	測定値	試料採取日	結果判明日			
1	北信地域材加工事業協同組合(2号機)	大字穂保	176	1.8	1.4	H14.6.28	H14.7.25	0.000042	H14.6.28	H14.7.25	0.014	H14.6.28	H14.7.25	10	停止中
2	北信地域材加工事業協同組合(3号機)	大字穂保	149	2.0	0.47	H14.11.28	H14.12.19	0.036	H14.11.28	H14.12.19	0.0047	H14.11.28	H14.12.19	5	新設
3	㈱スタジオケイアンドケイ	大字北長池	75	2.1										10	停止中(未報告)
4	東日本旅客鉄道㈱長野新幹線運転所	大字赤沼	570	7.9	0.082	H14.3.5	H14.4.23	0.058	H14.3.6	H14.4.23	2.2	H14.3.5	H14.4.23	10	
5	㈱美整社産業廃棄物処理施設	三ツ出	1300	36	1.4	H14.10.1	H14.11.5	0.030	H14.10.2	H14.11.11	5.0	H14.10.2	H14.11.11	10	
6	㈱守谷商会機材部	真島町真島	190	4.0										10	停止中(未報告)
7	㈱インテック左右田	大字南長池	149	1.9	1.4	H14.5.2	H14.6.11	0.0023	H14.3.6	H14.4.5	1.5	H14.3.6	H14.4.5	5	新設
8	佐藤建工小松原焼却炉	篠ノ井小松原	199	1.8	9.8	H14.11.30	H15.1.11	0.014	H14.10.12	H14.11.26	0.019	H14.10.12	H14.11.26	10	
9	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	大字赤沼	1050		0.0000025	H14.7.30	H14.9.9				0	H14.7.30	H14.9.9	10	
10	北沢商会	松代町清野	196	1.9	0.85	H14.2.13	H14.3.29							10	停止中
11	篠ノ井陸送㈱	川中島町今里	70	1.3										10	停止中(未報告)
12	武仁商店	篠ノ井会	50	1.3	44	H14.6.25	H14.8.23	11	H14.6.26	H14.8.23	72	H14.6.26	H14.8.23	10	停止中(基準超過)
13	㈱コヤマ	川中島町原	183	3.3	2.0	H14.7.11	H14.9.5	0.011	H14.7.11	H14.9.5	0.29	H14.7.11	H14.9.5	10	
14	㈱クリーンシステム	篠ノ井塩崎	600	10	5.0	H14.5.21	H14.6.24	0.0000074	H14.5.21	H14.6.24	0.34	H14.5.21	H14.6.24	10	停止中
15	㈱ワーク工場	浅川畑山	195	1.6	1.9	H14.10.30	H14.12.2							10	
16	長野京急カントリークラブ	北郷	115	2.0	0.075	H14.11.6	H14.12.19	0.097	H14.11.7	H14.12.19	0.25	H14.11.7	H14.12.19	10	
17	松山建設㈱	安茂里小市1丁目	1300	2.9	0.76	H14.8.21	H14.9.24	0.30	H14.8.22	H14.9.24	1.4	H14.8.21	H14.9.24	10	停止中
18	㈱ホンダ開発焼却炉	松代町豊栄	562	11	6.3	H14.4.23	H14.5.31	0.55	H14.2.19	H14.3.16	0.96	H14.2.19	H14.3.16	10	停止中
19	武産業㈱	青木島町綱島	70	2.0	14	H14.4.22	H14.5.30							10	停止中(基準超過)
20	㈱山二	大字小島	150	3.3	3.0	H14.11.19	H14.12.17	2.0	H14.11.19	H14.12.17	12	H14.11.19	H14.12.17	10	
21	㈱マツザカ	篠ノ井小松原	1000	5.6	1.2	H14.9.10	H14.10.17	0.0000014	H14.9.24	H14.11.14	1.0	H14.9.24	H14.11.14	10	
22	長野市東部終末処理場(1号炉)	大字大豆島	1875	10	0.0000025	H14.7.31	H14.9.13				0.00000069	H14.7.31	H14.9.13	10	
23	長野市東部終末処理場(2号炉)	大字大豆島	1875	10	0.0000036	H14.8.7	H14.9.13				0.00000049	H14.8.7	H14.9.13	10	
24	渡茂建設㈱プレカット工場	大字大豆島	100	3.9										10	停止中(未報告)
25	㈱マルオカ長野P&C	大字大町	130	1.9	3.5	H14.9.9	H14.10.29	0.031	H14.9.9	H14.10.29	4.6	H14.9.9	H14.10.29	10	
26	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町川合	2083	6.4	0.000005	H14.6.27	H14.8.1				0.0000015	H14.6.18	H14.8.1	1	
27	直富商事㈱秋古工場	篠ノ井山布施	531	12	0.51	H14.3.5	H14.4.15	1.3	H14.3.29	H14.5.7	2.1	H14.3.29	H14.5.7	10	
28	長野市清掃センター(1号炉)	松岡	6250		0.0076	H14.6.27	H14.8.31	0.0019	H14.6.27	H14.8.31	0.083	H14.6.19	H14.8.31	1	
29	長野市清掃センター(2号炉)	松岡	6250		0.0062	H14.6.19	H14.8.31	0.010	H14.6.19	H14.8.31	(混合)			1	
30	長野市清掃センター(3号炉)	松岡	6250		0.0018	H14.6.28	H14.8.31	0.014	H14.6.28	H14.8.31	(混合)			1	
31	㈱信越ケイテック	大字大豆島	180	1.8										5	建設中測定義務なし
32	㈱マルシヨー	篠ノ井山布施	170	2.5	8.2	H14.10.22	H14.11.27	0.093	H14.10.22	H14.11.27				10	

## 2. 水質基準適用施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装置、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの（令別表第二第四号）を設置する工場又は事業場

事業所名	施設住所	特定施設種類	測定結果				備考
			日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料 採取日	結果 判明日	
1 東日本旅客鉄道(株)長野新幹線運転所	大字赤沼	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続
2 (株)美整社産業廃棄物処理施設	三ツ出	湿式集じん施設					循環使用
3 (株)守谷商会機材部	真島町真島	廃ガス洗浄施設					循環使用 停止中
4 佐藤建工	篠ノ井小松原	廃ガス洗浄施設					循環使用
5 千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	大字赤沼	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続
6 北沢商会	松代町清野	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固 停止中
7 篠ノ井陸送(株)	川中島町今里	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固 停止中
8 武仁商店	篠ノ井会	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固 停止中
9 (有)クリーンシステム	篠ノ井塩崎	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固
10 松山建設(株)	安茂里小市1丁目	湿式集じん施設					循環使用 停止中
11 武産業(株)	大字南長池	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固 停止中
12 (有)マツザカ	篠ノ井小松原	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固
13 長野市東部終末処理場	大字大豆島	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続
14 長野市東部終末処理場	大字大豆島	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続
15 長野市東部終末処理場	大字大豆島	湿式集じん施設					下水道へ接続
16 長野市東部終末処理場	大字大豆島	湿式集じん施設					下水道へ接続
17 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町川合	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続
18 直富商事(株)	篠ノ井山布施	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固
19 長野市清掃センター	松岡	灰の貯留施設					下水道へ接続
20 (株)信越ケイテック	大字大豆島	廃ガス洗浄施設					建設中 測定義務なし
21 (有)マルシヨー	篠ノ井山布施	廃ガス洗浄施設					循環使用

下水道終末処理施設（令別表第二第六号）を設置する工場又は事業場

事業所名	施設住所	測定結果				適用 基準	備考
		日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg- TEQ/L)	試料 採取日	結果 判明日		
1 千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	大字赤沼	30,730	0.0012	H14.7.30	H14.9.9	10	
2 長野市東部終末処理場	大字大豆島	63,035	0.0021	H14.7.31	H14.9.13	10	
3 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町川合	11,756	0.00087	H14.6.27	H14.8.1	10	