



## 2.水質基準適用施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装置、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの(令別表第二第十三号)を設置する工場又は事業場

排出基準:10 pg-TEQ/L

事業所名	施設住所	特定施設種類	測定結果				備考
			日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料 採取日	結果 判明日	
1 千曲川流域下水道下流処理区終末処理場(2号炉)	大字赤沼	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続
2 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(1号炉)	真島町川合	廃ガス洗浄施設	1,623	0.00700	H30.6.14	H30.7.20	下水道へ接続
			1,702	0.008300	H30.12.3	H31.1.18	下水道へ接続
3 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(2号炉)	真島町川合	廃ガス洗浄施設	1,801	0.000053	H30.6.15	H30.7.20	下水道へ接続
			1,719	0.000270	H30.12.4	H31.1.18	下水道へ接続
4 直富商事(株)	篠ノ井山布施	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固
5 長野市清掃センター	松岡2丁目	灰の貯留施設	144.1	0.400	H30.7.4	H30.7.27	下水道へ接続
6 ながの環境エネルギーセンター	松岡2丁目	灰の貯留施設	21.11	0	H30.12.20	H31.1.4	H30.10.17運転開始
			104.00	0	H31.1.17	H31.1.28	下水道へ接続
7 (有)マツザカ	篠ノ井小松原	廃ガス洗浄施設					蒸発乾固 休止中
8 千曲川流域下水道下流処理区終末処理場(1号炉)	大字赤沼	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続 休止中
9 長野市東部終末処理場(1号炉)	大字大豆島	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続 休止中
		湿式集じん施設					下水道へ接続 休止中
10 長野市東部終末処理場(2号炉)	大字大豆島	廃ガス洗浄施設					下水道へ接続 休止中
		湿式集じん施設					下水道へ接続 休止中

下水道終末処理施設(令別表第二第十五号)を設置する工場又は事業場

排出基準:10 pg-TEQ/L

事業所名	施設住所	測定結果				適用 基準	備考
		日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料 採取日	結果 判明日		
1 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町川合	45,403	0.00012	H30.6.15	H30.7.20	10	
		47,135	0.00006	H30.12.4	H31.1.18	10	
2 長野市東部終末処理場	大字大豆島	62,059	0.00014	H30.7.18	H30.8.31	10	
3 千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	大字赤沼	46,580	0.00021	H30.4.13	H30.5.15	10	
		47,150	0.02300	H30.10.19	H30.11.16	10	