

2.水質基準適用施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装置、湿式集じん施設及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの(令別表第二第十三号)を設置する工場又は事業場

事業所名	施設住所	特定施設種類	測定結果				備考
			日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料 採取日	結果 判明日	
1	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(1号炉)	真島町川合	1,875	0.00007	R2.6.11	R2.7.17	下水道へ接続
			1,609	0.000085	R2.12.14	R3.1.15	下水道へ接続
			1,837	0.00043	R2.6.12	R2.7.17	下水道へ接続
			1,537	0.000	R2.12.15	R3.1.15	下水道へ接続
3	直富商事櫛秋古工場	篠ノ井山布施					蒸発乾固
4	ながの環境エネルギーセンター	松岡2丁目	42	0	R2.6.3	R2.6.24	下水道へ接続
			49	0.000	R2.12.2	R2.12.24	下水道へ接続
5	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場(2号炉)	大字赤沼					下水道へ接続 休止中
							下水道へ接続 休止中
6	有マツザル	篠ノ井小松原					蒸発乾固 休止中
							下水道へ接続 休止中
7	長野市東部終末処理場(1号炉)	大字大豆島					下水道へ接続 休止中
							下水道へ接続 休止中
							下水道へ接続 休止中
							下水道へ接続 休止中

排出基準:10 pg-TEQ/L

下水道終末処理施設(令別表第二十五号)を設置する工場又は事業場

事業所名	施設住所	測定結果				備考	
		日排水量 (t/日)	排水濃度 (pg-TEQ/L)	試料 採取日	結果 判明日		
1	長野市東部終末処理場	大字大豆島	83,496	0.00040	R2.7.15	R2.8.31	適用 基準
			48,692	0.00043	R2.6.11	R2.7.17	10
2	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場	真島町川合	47,056	0.00057	R2.12.14	R3.1.15	10
			45,950	0.00018	H31.4.18	R1.5.29	10
3	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場	大字赤沼				10	休止中

排出基準:10 pg-TEQ/L