

1. プロポーザル実施要項 質疑・回答書

質疑番号	資料番号	資料ページ番号	質 問	回 答
1	実施要領	P3	「(1)施設概要 ア長野オリンピックスタジアム」の操作室について、『1階事務室』と『1階放送室』の距離はどれくらいでしょうか。	貸与図面及び現地視察により算出してください。
2	実施要領	P3	「(1)施設概要 イ長野ウスタジアム」の操作室について、『1階事務室』と『4階場内放送室』の距離はどれくらいでしょうか。	貸与図面及び現地視察により算出してください。
3	実施要領	P5	「ウ プロ野球照度」の表中に、計算高さは『GL面』と記載がありますが、鉛直面照度の場合もGL面ででしょうか。それともGL+1.5mで計算すべきでしょうか。	鉛直面照度はGL+1.5mとしてください。
4	実施要領	P5	【オリンピックスタジアム】プロ野球設計照度について、「鉛直面照度」の設定についてご指示ください。内野、外野とも4方向(地上1.5m)の算出としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	実施要領	P5	【オリンピックスタジアム】演色性:Ra90以上との表記がありますが、地方球場(プロ野球試合を年間数回程度実施している納入実績のある〇〇市民球場等)においてはRa80での仕様となっております。コストも勘案し本件もRa80以上として提案を行いたいのですが、よろしいでしょうか。	要求水準のとおり提案してください。
6	実施要領	P5	「カ 競技面を除く…(ウ) 演色性:Ra90以上」の部分について、観客席、観客席通路を照らす照明もRa90以上が必須でしょうか。	競技面を除く被照明範囲を照らす照明はRa90以上でなくてもよいです。
7	実施要領	P6	【ウスタジアム】点滅方式/既存のスイッチによる点滅及び調光により、次の5通りの運用を行えることとありますが、将来の照明演出を見据えて、工事費が限度額内に収まるのであれば、照明制御機器をすべて更新するものとして考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	実施要領	P6	「(3) 長野ウスタジアム オ 点滅方式」の表中で、全ての水平面照度が均斉度0.7と記載されていますが、Z 9127:2020 JIS基準では、サッカー・ラグビーは平均水平面照度200ルクス=0.5(最小/平均)、平均水平面照度100ルクス=0.3(最小/平均)で良いとされています。均斉度0.7は必須でしょうか。	全ての点灯パターンで均斉度0.7となるようにしてください。なお、水平照度200ルクス及び100ルクスの点灯パターンについてはJIS基準としてもよいです。
9	実施要領	P6	「(3) 長野ウスタジアム オ 点滅方式」の表中で、『最低照度』と記載ありますが、平均照度ではないでしょうか。かつ、全点灯時の同表の値は1500ルクスではなく、平均照度として1800ルクスを示すものではないでしょうか。	(3) イ及びウに記載のとおり全点灯時の最低照度1500ルクス平均照度1800ルクスとしてください。表に記載の値は最低照度とします。
10	実施要領	P6	【ウスタジアム】「器具は以下の性能を満たすものとする」の中で、演色性65以上と規定されていますが、他のリーグスタジアムに倣ってRa 90かつR9.80以上とした場合、加対象となり得るでしょうか。	審査は、評価基準に沿って行います。
11	実施要領	P7	【ウスタジアム】カラーLED照明器具は本工事に含めるものと考えてよろしいでしょうか。もしくは将来の演出に関する提案に含めるものでしょうか。	本工事に含めてください。
12	実施要領	P13	「工事費見積内訳明細書」は正本1部副本3部の提出となりますが、全体で副本13部のうち3部のみ「工事費見積内訳明細書」がついて、他の10部の副本には「工事費見積内訳明細書」がついていないとよい、ということではよろしいでしょうか。	提出部数は以下のとおりです。 【正本1部、副本13部】 (ア) 技術提案書(表紙) (様式5 A3判) (イ) 実績・技術提案の概要 (様式5-1 A3判) (ウ) 技術提案 a 施工上の課題に関する提案 (様式5-2 A3判) b 環境への負荷低減に関する提案 (様式5-3 A3判) c 演出制御(本事業外)に関する提案 (様式5-4 A3判) (エ) 概算工事費に関する提案 a 工事費見積書 (様式7-1 A4 判:計1枚) b 工事費見積内訳書 (様式7-2 A4 判:計3枚) 【正本1部、副本3部】 c 工事費見積内訳明細書 (様式 任意) 【正本1部、副本3部(ファイリング)】 ・荷重比較表 (様式 8-1 A4 判:計2枚) ・消費電力比較表 (様式 8-2 A4 判:計2枚) ・システム系統図、機器姿図 (様式 8-3 A3 判:計2枚) ・照度分布図 (様式 8-4 A3 判:計2枚) ・工事費見積内訳明細書(演出制御に係る工事費) (様式 任意)
13	実施要領	P13	技術提案に係る確認資料は別冊で提出とのことですが、これも正本1部と副本13部でしょうか。その場合、正本と副本の区別については特に記載しなくてよいでしょうか。	質疑番号12と同様です。なお、正本と副本の区別についてはファイルに記載してください。
14	実施要領	P16	「参加者が特定できるような表現は避けること」とありますが、参加者の有する実績に関して、技術提案の中で具体的な案件名等を記載することはよろしいでしょうか。	構成員やメーカーなど事業者名の記載を不可とし、施工実績や導入施設等を記載可とします。