令和8年度　有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)調査結果

各給水栓(※を除く)は年４回検査を実施しております。検査月は以下のとおりです。

◆西条、豊栄、保科、高岡、持者・戸隠地区・鬼無里地区：６月・９月・12月・３月

◆西条、豊栄、保科、高岡、持者を除く長野地区・中条地区・信州新町地区・大岡地区：５月・８月・11月・２月

表1 市内給水栓水の有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果　　濃度単位：ng/L

No.	地点名	第１回	第２回	第３回	第４回	地区名
1	小市	<2	<2			長野
2	高野	<2	<2			
3	差出	<2	<2			
4	三輪一	<2	<2			
5	赤沼	<2	<2			
6	田子	<2	<2			
7	寺尾	※				
8	西条	<2	<2			
9	豊栄	<2	<2			
10	保科	<2	<2			
11	川田	※				
12	高岡	<2	<2			
13	山新田	※				
52	持者	<2	<2			
14	芋井	<2	<2			
15	大倉	<2	<2			
16	越水	<2	<2			戸隠
17	宝光社	<2	<2			
18	和沢口	<2	<2			
19	銚子口	<2	<2			
20	中組	<2	<2			
21	坪山	<2	<2			
22	清水	<2	<2			
23	山入	<2	<2			
24	中部	<2	<2			
25	水景苑	<2	<2			

No.	地点名	第１回	第２回	第３回	第４回	地区名
26	小橋	<2	<2			鬼無里
27	中田	<2	<2			
28	一ノ坂	<2	<2			
29	蓬平	<2	<2			
30	押一	<2	<2			
31	住良木	<5	<5			中条
32	大崩	<5	<5			
33	月夜棚	<5	<5			
34	三ヶ野	<5	<5			
35	上下条	<5	<5			
36	大原	<2	<2			信州新町
37	花倉	<2	<2			
38	塩本	<2	<2			
39	小峰	<2	<2			
40	鹿道	<2	<2			
41	日名	<2	<2			
42	橋木	<2	<2			
43	左右	<2	<2			
44	味藤	<2	<2			
45	中尾	<2	<2			
46	吐唄	<2	<2			
47	聖新田	<5	<5			大岡
48	笹久	<5	<5			
49	長瀬	<5	<5			
50	聖沢	<5	<5			
51	安賀	<5	<5			

※ 川合新田水源水系給水栓水であるNo.7:寺尾、No.11:川田、No.13:山新田については下表（表2）をご覧下さい。
なお、No.7:寺尾は寺尾浄水場の水が、No.11:川田は塚本水源の水が混合されています。

表2 川合新田水源水系給水栓水の有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の検査結果　　濃度単位：ng/L

No.	地点名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7	寺尾	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2					
11	川田	<2	<2	<2	<2	3	2	2					
13	山新田	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2					

◆検査機関：　長野市上下水道局
株式会社科学技術開発センター(中条大岡のみ)

◎すべての地点において有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）は、水質基準値（50 ng/L）を下回っています。