

城山小学校外 特殊建築物定期点検業務委託 (別紙1)

学校No.	校番号	学校名	校舎名	建築年月	校舎面積	構造	階数	トイレ数	特殊建築物対象	建築物金額	給排水対象	給排水設備金額	防火扉対象	校舎毎防火扉数	防火扉面積(随時閉鎖型防火扉)	防火扉金額	防火シャッター対象	校舎毎防火シャッター数	シャッター箇所数計(随時閉鎖型防火シャッター)	防火シャッター金額	簡易劣化度評価対象	簡易劣化度評価金額	ユニバーサルデザイン調査対象	ユニバーサルデザイン調査金額
小01	13	城山小	北校舎13-1,2番棟	S49.3.1	1730	RC	3	3	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小01	14	城山小	中校舎14-1,2番棟	S50.3.1	1763	RC	3	3	—	—	—	—	○	6	12	—	○	2	2	—	—	—	—	—
小01	21	城山小	南校舎	H24.2.1	1429	RC	2	2	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	—
小01	22	城山小	体育館	H24.2.1	960	S	2	1	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	—
小02	1	鍋屋田小	北校舎1-1,2番棟	S45.8.1	1703	RC	3	3	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小02	2	鍋屋田小	昇降口棟	S47.3.1	400	S	1	1	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小02	3	鍋屋田小	南校舎3-1,2番棟	S44.3.1	2379	RC	3	3	—	—	—	—	○	3	—	—	○	1	1	—	—	—	—	—
小02	4	鍋屋田小	体育館	S50.11.1	791	RS	2	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小03	3	加茂小	北校舎	S48.3.1	1746	RC	3	3	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小03	4	加茂小	南校舎4-1,2,3番棟	S53.1.1	1413	S	3	3	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	0	—	—	—	—	—
小03	7	加茂小	体育館	S62.12.1	1018	S	2	1	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小04	3	山王小	南校舎3-1,2番棟	S47.3.1	2125	RC	3	5	○	—	○	—	○	6	—	—	○	6	—	—	—	○	—	—
小04	4	山王小	体育館	S47.3.1	748	RC	2	0	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小04	5	山王小	北校舎5-1,2,3番棟	S48.3.1	2141	RC	3	6	○	—	○	—	○	0	—	—	○	6	13	—	—	○	—	—
小04	6	山王小	昇降口棟	S49.3.1	693	RC	2	0	○	—	○	—	○	4	—	—	○	1	—	—	—	○	—	—
小05	3	芹田小	南校舎	S43.11.1	2436	RC	3	3	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小05	18	芹田小	中校舎18-1,2,3,4番棟	S57.2.1	2327	RC	4	3	—	—	—	—	○	7	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小05	22	芹田小	体育館	S62.3.1	959	S	2	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小05	28	芹田小	東校舎	H27.7.1	1677	RC	3	3	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小05	29	芹田小	多目的棟	H30.1.1	1192	S	2	2	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小06	3	古牧小	南校舎3-1,2,3番棟	S46.3.1	2915	RC	3	6	—	—	—	—	○	0	—	—	○	6	—	—	—	—	—	—
小06	6	古牧小	中校舎	S53.1.1	1409	RC	3	3	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小06	7	古牧小	昇降口棟	S53.12.1	446	RC	2	0	—	—	—	—	○	2	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小06	8	古牧小	北校舎	S53.12.1	1403	RC	3	3	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小06	11	古牧小	西体育館	S56.12.1	1019	RS	2	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小06	14	古牧小	東体育館	H1.2.1	664	RS	1	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小08	3	三輪小	西校舎3-1,2,3番棟	S51.6.1	2304	RC	3	3	○	—	○	—	○	3	—	—	○	3	—	—	—	○	—	—
小08	11	三輪小	体育館	S63.1.1	993	RS	2	1	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小08	18	三輪小	東校舎	H24.2.1	1749	RC	3	3	○	—	○	—	○	4	—	—	○	1	—	—	—	○	—	—
小08	28	三輪小	南校舎28-1,2番棟	H25.7.1	1091	W	2	2	○	—	○	—	○	1	—	—	○	2	—	—	—	○	—	—
小09	21	吉田小	南中校舎	S56.2.1	1932	RC	3	3	○	—	○	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小09	25	吉田小	南東校舎	H12.1.1	710	RC	3	0	○	—	○	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小09	35	吉田小	北校舎	H26.3.1	2705	RC	3	3	○	—	○	—	○	6	—	—	○	1	—	—	—	○	—	—
小09	36	吉田小	西校舎	H26.3.1	834	RC	3	3	○	—	○	—	○	3	—	—	○	1	—	—	—	○	—	—
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28.3.1	2451	S	3	1	○	—	○	—	○	1	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小11	9	城東小	体育館	H5.3.1	1045	SRC	2	1	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小11	16	城東小	北校舎	H21.3.1	3839	RC	3	6	—	—	—	—	○	8	—	—	○	2	—	—	—	—	—	—
小11	17	城東小	南校舎	H21.3.1	1466	RC	2	2	—	—	—	—	○	0	—	—	○	2	—	—	—	—	—	—
小12	1	湯谷小	北校舎1-1,2番棟	S45.11.1	2301	RC	3	3	—	—	—	—	○	4	—	—	○	9	—	—	—	—	—	—
小12	1	湯谷小	北校舎1-3番棟	H18.3.1	603	RC	2	2	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小12	2	湯谷小	南校舎2-1,2番棟	S44.3.1	2323	RC	3	3	—	—	—	—	○	4	—	—	○	9	—	—	—	—	—	—
小12	3	湯谷小	昇降口棟	S45.11.1	258	S	1	0	—	—	—	—	○	1	—	—	○	1	—	—	—	—	—	—
小12	4	湯谷小	体育館	S44.10.1	839	SRC	1	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小12	12	湯谷小	西校舎	H6.3.1	675	RC	2	1	—	—	—	—	○	1	—	—	○	1	—	—	—	—	—	—
小15	1	朝陽小	北校舎1-1,2,3番棟	S49.7.1	2567	RC	3	6	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小15	2	朝陽小	南校舎2-1,2,3番棟	S53.2.1	3468	RC	4	3	—	—	—	—	○	7	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小15	19	朝陽小	体育館(複合)	R3.2.1	2015	RC	2	3	—	—	—	—	○	0	—	—	○	1	—	—	—	—	—	—
小16	1	柳原小	北校舎1-1,2,3,4番棟	S51.3.1	2767	RC	3	6	○	—	○	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小16	2	柳原小	昇降口棟	S52.3.1	271	S	1	0	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小16	4	柳原小	体育館	S52.10.1	982	S	2	1	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小16	8	柳原小	南校舎8-1番棟	S55.3.1	1395	RC	3	3	○	—	○	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小16	8	柳原小	南校舎8-2番棟	H21.3.1	759	RC	3	3	○	—	○	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小17	1	長沼小	体育館	S56.3.1	803	RS	2	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小17	2	長沼小	校舎	S56.5.1	2337	S	3	3	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小18	4	古里小	南校舎4-1,2番棟	S49.3.1	2235	RC	3	6	○	—	○	—	○	3	—	—	○	3	—	—	—	○	—	—
小18	5	古里小	北校舎5-1,2,3番棟	S50.3.1	1991	RC	3	3	○	—	○	—	○	7	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小18	9	古里小	体育館	S55.3.1	942	S	2	0	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小18	12	古里小	特別教室棟	S57.2.1	1242	RC	4	2	○	—	○	—	○	4	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小21	2	浅川小	南校舎2-1,2番棟	S49.8.1	2143	RC	3	3	—	—	—	—	○	8	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小21	3	浅川小	北校舎3-1,2,3番棟	S50.11.1	2219	RC	3	3	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小21	4	浅川小	昇降口棟	S50.1.1	210	S	1	0	—	—	—	—	○	2	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小21	5	浅川小	体育館5-1,2番棟	S50.10.1	979	S	2	0	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小21	11	浅川小	西校舎	S58.3.1	969	RC	3	2	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小22	1	芋井小	校舎1-1,2,3,5番棟	S52.3.1	1708	S	3	3	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小22	5	芋井小	体育館	H3.3.1	808	S	2	1	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小22	6	芋井小	特別教室棟6-1,2番棟	H3.3.1	422	S	2	0	—	—	—	—	○	3	—	—	○	0	—	—	—	—	—	—
小31	13	松代小	体育館	S58.3.1	949	RS	2	0	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小31	19	松代小	北校舎	H11.3.1	752	RC	2	1	○	—	○	—	○	0	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小31	23	松代小	玄関棟	H25.8.1	546	W	2	0	○	—	○	—	○	2	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—
小31	25	松代小	昇降口棟	H25.8.1	861	W	2	2	○	—	○	—	○	4	—	—	○	0	—	—	—	○	—	—</

中07	27	北部中	昇降口棟	S59.12.1	331	RC	1	0	—	—	—	—	—	—	○	0	21	—	○	0	0	—	—	—	—	
中07	28	北部中	技術科棟	S59.12.1	304	RC	1	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中07	33	北部中	南校舎	S61.6.1	2546	RC	4	4	—	—	—	—	—	—	○	8	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中07	36	北部中	三登体育館	H7.3.1	920	S	1	1	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中07	38	北部中	何道館	H10.1.1	455	S	1	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	20	椛花中	金工・木工室棟	S57.3.1	287	S	1	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	21	椛花中	西校舎	S57.3.1	838	RC	2	1	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	22	椛花中	東校舎	S57.3.1	816	RC	2	0	—	—	—	—	—	—	○	4	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	23	椛花中	北校舎23-1,2番棟	S60.3.1	2879	RC	3	6	—	—	—	—	—	—	○	6	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	31	椛花中	北体育館	S62.1.1	1203	RS	2	1	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	34	椛花中	南体育館(複合)	H5.3.1	1967	SRC	2	1	—	—	—	—	—	—	○	1	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	40	椛花中	中校舎	H24.3.1	1514	RC	3	3	—	—	—	—	—	—	○	8	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	41	椛花中	南校舎	H24.3.1	2096	RC	3	5	—	—	—	—	—	—	○	8	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中08	42	椛花中	渡り廊下	H24.3.1	201	S	3	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	14	川中島中	西体育館	S46.3.1	1040	S	2	1	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	17	川中島中	南校舎17-1,2番棟	S54.1.1	2890	RC	4	4	—	—	—	—	—	—	○	8	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	18	川中島中	昇降口棟	S56.3.1	583	RC	2	0	—	—	—	—	—	—	○	2	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	19	川中島中	中校舎	S57.3.1	2056	RC	4	4	—	—	—	—	—	—	○	4	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	22	川中島中	北校舎22-1,2番棟	S58.3.1	1897	RC	4	2	—	—	—	—	—	—	○	4	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	28	川中島中	北体育館	S62.1.1	1257	SRC	2	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	31	川中島中	克己館	H6.2.1	441	S	1	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中14	34	川中島中	新校舎	H25.3.1	573	S	2	1	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	16	更北中	南校舎16-1,2,3番棟	S55.3.1	4865	RC	4	8	—	—	—	—	—	—	○	14	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	18	更北中	北校舎18-1,2番棟	S57.3.1	2142	RC	4	4	—	—	—	—	—	—	○	4	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	19	更北中	昇降口棟	S57.3.1	889	RC	3	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	21	更北中	三心体育館	S57.12.1	1163	RS	2	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	24	更北中	技術科棟	S58.12.1	272	R	1	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	30	更北中	西校舎	H4.2.1	539	RC	3	0	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中15	35	更北中	三気体育館(複合)35-1,2,3番棟	H9.2.1	1700	SRC	2	1	—	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中17	13	七二会中	体育館	H28.10.1	1029	RC	2	1	—	—	—	—	—	—	○	2	2	—	—	○	0	0	0	—	—	—
中19	9	豊野中	特別棟	S61.12.1	1331	RC	2	1	○	—	—	—	—	—	○	4	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中19	26	豊野中	本校舎	H23.5.1	3670	RC	3	3	○	—	—	—	—	—	○	6	—	—	○	6	9	—	—	—	—	
中19	27	豊野中	体育館(複合)	H23.5.1	2777	SRC	3	2	○	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	3	—	—	—	—	—	
中20	1	戸隠中	校舎1-1,2番棟	S54.3.1	3349	S	3	2	—	—	—	—	—	—	○	9	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中20	2	戸隠中	体育館(技術室棟・ディナールーム含む)	S54.3.1	1669	RC	3	1	—	—	—	—	—	—	○	2	—	—	○	0	0	—	—	—	—	
中24	1	中条中	校舎	H5.6.1	2338	RC	3	5	○	—	—	—	—	—	○	6	—	—	○	2	—	—	—	—	—	
中24	2	中条中	体育館	S43.3.1	952	RC	1	1	○	—	—	—	—	—	○	0	—	—	○	0	2	—	—	—	—	

簡易劣化度評価票

学校名		学校No.		調査日	
建物名		棟No.		記入者	
構造種別		延べ床面積		階数	地上 階 地下 階
				建築年度	

部 位	所 見	評価
建築物の外部		
屋上及び屋根		
建築物の内部 (給排水・空調設備含む)		
敷地及び地盤		

特記事項(特に劣化が進んでいる部位があれば、その内容を記載)

--

劣化度
10 /100点

1 評価基準

劣化状況の調査結果をもとに、以下の基準で評価する。

評価	基 準
A	概ね良好
B	部分的に劣化(安全上、機能上の問題なし) 又は 部位が「建築物の内部」の経過年数が20～40年
C	広範囲に劣化(安全上、機能上での不具合発生のみ) 又は 部位が「建築物の内部」の経過年数が40年以上
D	早急に対応する必要がある(安全上、機能上の問題あり・躯体の耐久性に影響を与える)等

2 劣化度の算定

劣化度とは、建物に関する4つの部位について劣化状況を4段階で評価し、100点満点で数値化した評価指標である。①部位の評価点と②部位のコスト配分を下表のように定め、③劣化度を100点満点で算定する。劣化度は数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。

①部位の評価点

	評価点
A	100
B	75
C	40
D	10

②部位のコスト配分

部 位	コスト配分
建築物の外部	17.2
屋上及び屋根	5.1
建築物の内部(設備含む)	22.4
敷地及び地盤	5.3
計	50

【参考】
学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書

③劣化度

総和(部位の評価点 × 部位のコスト配分) ÷ 50

建築物指摘事項

別紙3

学校No.	棟番号	学校名	校舎名	建築年月	校舎面積	構造	特殊建築物対象	指摘年月日	調査項目番号(大)	調査項目番号(小)	調査項目	指摘事項	場所	要是正	既存不適格
小04	3	山王小	南校舎3-1.2番棟	S47.3.1	2,125	RC	○	-							
小04	4	山王小	体育館	S47.3.1	748	RC	○	-							
小04	5	山王小	北校舎5-1.2.3番棟	S48.3.1	2,141	RC	○	-							
小04	6	山王小	昇降口棟	S49.3.1	693	RC	○	-							
小08	3	三輪小	西校舎3-1.2.3番棟	S51.6.1	2,304	RC	○	-							
小08	11	三輪小	体育館	S63.1.1	993	RS	○	-							
小08	18	三輪小	東校舎	H24.2.1	1,749	RC	○	-							
小08	28	三輪小	南校舎28-1.2番棟	H25.7.1	1,091	W	○	-							
小09	21	吉田小	南中校舎	S56.2.1	1,932	RC	○	-							
小09	25	吉田小	南東校舎	H12.1.1	710	RC	○	-							
小09	35	吉田小	北校舎	H26.3.1	2,705	RC	○	-							
小09	36	吉田小	西校舎	H26.3.1	834	RC	○	-							
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28.3.1	2,451	S	○	-							
小16	1	柳原小	北校舎1-1.2.3.4番棟	S51.3.1	2,767	RC	○	-							
小16	2	柳原小	昇降口棟	S52.3.1	271	S	○	-							
小16	4	柳原小	体育館	S52.10.1	982	S	○	-							
小16	8	柳原小	南校舎8-1番棟	S55.3.1	1,395	RC	○	-							
小16	8'	柳原小	南校舎8-2番棟	H21.3.1	759	RC	○	-							
小18	4	古里小	南校舎4-1.2番棟	S49.3.1	2,235	RC	○	-							
小18	5	古里小	北校舎5-1.2.3番棟	S50.3.1	1,991	RC	○	-							
小18	9	古里小	体育館	S55.3.1	942	S	○	-							
小18	12	古里小	特別教室棟	S57.2.1	1,242	RC	○	-							
小31	13	松代小	体育館	S58.3.1	949	RS	○	-							
小31	19	松代小	北校舎	H11.3.1	752	RC	○	-							
小31	23	松代小	玄関棟	H25.8.1	546	W	○	-							
小31	25	松代小	昇降口棟	H25.8.1	861	W	○	-							
小31	27	松代小	中校舎西棟	H25.8.1	912	W	○	-							
小31	29	松代小	中校舎東棟29-1.2.3番棟	H25.8.1	1,443	W	○	-							
小33	1	西条小	南校舎1-1.2.3番棟	S52.12.1	1,658	S	○	-							
小33	10	西条小	北校舎	H5.8.1	455	W	○	-							
小33	16	西条小	体育館	H29.3.1	766	SRC	○	-							
小35	1	東条小	中校舎	S46.12.1	1,143	RC	○	-							
小35	3	東条小	北校舎3-1.2番棟	S47.12.1	1,459	RC	○	-							
小35	4	東条小	体育館	S53.11.1	875	S	○	-							
小35	15	東条小	南校舎15-1.2番棟	S57.12.1	1,322	RC	○	-							
小55	1	中条小	南校舎	S52.5.1	654	RC	○	-							
小55	2	中条小	中校舎	S52.5.1	1,010	RC	○	-							
小55	3	中条小	東校舎	S52.12.1	1,152	RC	○	-							
小55	4	中条小	北校舎	S52.12.1	622	RC	○	-							
小55	5	中条小	食堂棟	S52.12.1	375	RC	○	-							
小55	7	中条小	体育館	S53.12.1	1,376	RC	○	-							
中01	2	柳町中	中校舎2-1.2番棟	S52.5.1	3,168	S	○	-							
中01	4	柳町中	昇降口棟	S54.3.1	210	S	○	-							
中01	14	柳町中	弥生体育館	S57.3.1	1,151	RS	○	-							
中01	22	柳町中	柳魂道場	S63.10.1	459	S	○	-							
中01	34	柳町中	南校舎34-1.2番棟	H26.7.1	4,447	RC	○	-							
中01	36	柳町中	体育館	H28.3.1	985	S	○	-							
中06	15	東北中	三葉体育館	S58.1.1	1,133	RS	○	-							
中06	19	東北中	北校舎19-1.2番棟	S59.5.1	4,845	S	○	-							
中06	21	東北中	技術科棟	S61.11.1	304	S	○	-							
中06	22	東北中	昇降口棟	S61.11.1	359	S	○	-							
中06	25	東北中	千曲体育館(複合)25-1	H4.3.1	1,708	SRC	○	-							
中06	34	東北中	南校舎	H28.7.1	2,435	S	○	-							
中19	9	豊野中	特別棟	31747	1331	RC	○	-							
中19	26	豊野中	本校舎	40664	3670	RC	○	-							
中19	27	豊野中	体育館(複合)	40664	2777	SRC	○	-							
中24	1	中条中	校舎	34121	2338	RC	○	-							
中24	2	中条中	体育館	24898	952	RC	○	-							

給排水指摘事項

別紙3

学校No.	棟番号	学校名	校舎名	建築年月	校舎面積	構造	特殊建築物対象	指摘年月日	調査項目番号(大)	調査項目番号(小)	調査項目	指摘事項	場所	要是正	既存不適格
小04	3	山王小	南校舎3-1.2番棟	S47.3.1	2,125	RC	○	-							
小04	4	山王小	体育館	S47.3.1	748	RC	○	-							
小04	5	山王小	北校舎5-1.2.3番棟	S48.3.1	2,141	RC	○	-							
小04	6	山王小	昇降口棟	S49.3.1	693	RC	○	-							
小08	3	三輪小	西校舎3-1.2.3番棟	S51.6.1	2,304	RC	○	-							
小08	11	三輪小	体育館	S63.1.1	993	RS	○	-							
小08	18	三輪小	東校舎	H24.2.1	1,749	RC	○	-							
小08	28	三輪小	南校舎28-1.2番棟	H25.7.1	1,091	W	○	-							
小09	21	吉田小	南中校舎	S56.2.1	1,932	RC	○	-							
小09	25	吉田小	南東校舎	H12.1.1	710	RC	○	-							
小09	35	吉田小	北校舎	H26.3.1	2,705	RC	○	-							
小09	36	吉田小	西校舎	H26.3.1	834	RC	○	-							
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28.3.1	2,451	S	○	-							
小16	1	柳原小	北校舎1-1.2.3.4番棟	S51.3.1	2,767	RC	○	-							
小16	2	柳原小	昇降口棟	S52.3.1	271	S	○	-							
小16	4	柳原小	体育館	S52.10.1	982	S	○	-							
小16	8	柳原小	南校舎8-1番棟	S55.3.1	1,395	RC	○	-							
小16	8'	柳原小	南校舎8-2番棟	H21.3.1	759	RC	○	-							
小18	4	古里小	南校舎4-1.2番棟	S49.3.1	2,235	RC	○	-							
小18	5	古里小	北校舎5-1.2.3番棟	S50.3.1	1,991	RC	○	-							
小18	9	古里小	体育館	S55.3.1	942	S	○	-							
小18	12	古里小	特別教室棟	S57.2.1	1,242	RC	○	-							
小31	13	松代小	体育館	S58.3.1	949	RS	○	-							
小31	19	松代小	北校舎	H11.3.1	752	RC	○	-							
小31	23	松代小	玄関棟	H25.8.1	546	W	○	-							
小31	25	松代小	昇降口棟	H25.8.1	861	W	○	-							
小31	27	松代小	中校舎西棟	H25.8.1	912	W	○	-							
小31	29	松代小	中校舎東棟29-1.2.3番棟	H25.8.1	1,443	W	○	-							
小33	1	西条小	南校舎1-1.2.3番棟	S52.12.1	1,658	S	○	-							
小33	10	西条小	北校舎	H5.8.1	455	W	○	-							
小33	16	西条小	体育館	H29.3.1	766	SRC	○	-							
小35	1	東条小	中校舎	S46.12.1	1,143	RC	○	-							
小35	3	東条小	北校舎3-1.2番棟	S47.12.1	1,459	RC	○	-							
小35	4	東条小	体育館	S53.11.1	875	S	○	-							
小35	15	東条小	南校舎15-1.2番棟	S57.12.1	1,322	RC	○	-							
小55	1	中条小	南校舎	S52.5.1	654	RC	○	-							
小55	2	中条小	中校舎	S52.5.1	1,010	RC	○	-							
小55	3	中条小	東校舎	S52.12.1	1,152	RC	○	-							
小55	4	中条小	北校舎	S52.12.1	622	RC	○	-							
小55	5	中条小	食堂棟	S52.12.1	375	RC	○	-							
小55	7	中条小	体育館	S53.12.1	1,376	RC	○	-							
中01	2	柳町中	中校舎2-1.2番棟	S52.5.1	3,168	S	○	-							
中01	4	柳町中	昇降口棟	S54.3.1	210	S	○	-							
中01	14	柳町中	弥生体育館	S57.3.1	1,151	RS	○	-							
中01	22	柳町中	柳魂道場	S63.10.1	459	S	○	-							
中01	34	柳町中	南校舎34-1.2番棟	H26.7.1	4,447	RC	○	-							
中01	36	柳町中	体育館	H28.3.1	985	S	○	-							
中06	15	東北中	三葉体育館	S58.1.1	1,133	RS	○	-							
中06	19	東北中	北校舎19-1.2番棟	S59.5.1	4,845	S	○	-							
中06	21	東北中	技術科棟	S61.11.1	304	S	○	-							
中06	22	東北中	昇降口棟	S61.11.1	359	S	○	-							
中06	25	東北中	千曲体育館(複合)25-1	H4.3.1	1,708	SRC	○	-							
中06	34	東北中	南校舎	H28.7.1	2,435	S	○	-							
中19	9	豊野中	特別棟	31747	1331	RC	○	-							
中19	26	豊野中	本校舎	40664	3670	RC	○	-							
中19	27	豊野中	体育館(複合)	40664	2777	SRC	○	-							
中24	1	中条中	校舎	34121	2338	RC	○	-							
中24	2	中条中	体育館	24898	952	RC	○	-							

防火扉指摘事項

別紙3

学校No.	棟番号	学校名	校舎名	建築年月	校舎面積	構造	防火扉対象	校舎毎防火扉数	調査番号	調査項目	指摘事項	場所	要是正	既存不適格
小01	13	城山小	北校舎13-1.2番棟	S49.3.1	1,730	RC	○	6						
小01	14	城山小	中校舎14-1.2番棟	S50.3.1	1,763	RC	○	6						
小01	21	城山小	南校舎	H24.2.1	1,429	RC	○	0						
小01	22	城山小	体育館	H24.2.1	960	S	○	0						
小02	1	鍋屋田小	北校舎1-1.2番棟	S45.8.1	1,703	RC	○	6						
小02	2	鍋屋田小	昇降口棟	S47.3.1	400	S	○	0						
小02	3	鍋屋田小	南校舎3-1.2番棟	S44.3.1	2,379	RC	○	3						
小02	4	鍋屋田小	体育館	S50.11.1	791	RS	○	0						
小03	3	加茂小	北校舎	S48.3.1	1,746	RC	○	6						
小03	4	加茂小	南校舎4-1.2,3番棟	S53.1.1	1,413	S	○	3						
小03	7	加茂小	体育館	S62.12.1	1,018	S	○	0						
小04	3	山王小	南校舎3-1.2番棟	S47.3.1	2,125	RC	○	6						
小04	4	山王小	体育館	S47.3.1	748	RC	○	0						
小04	5	山王小	北校舎5-1.2,3番棟	S48.3.1	2,141	RC	○	0						
小04	6	山王小	昇降口棟	S49.3.1	693	RC	○	4						
小05	3	芹田小	南校舎	S43.11.1	2,436	RC	○	0						
小05	18	芹田小	中校舎18-1.2,3,4番棟	S57.2.1	2,327	RC	○	7						
小05	22	芹田小	体育館	S62.3.1	959	S	○	0						
小05	28	芹田小	東校舎	H27.7.1	1,677	RC	○	3						
小05	29	芹田小	多目的棟	H30.1.1	1,192	S	○	0						
小06	3	古牧小	南校舎3-1.2,3番棟	S46.3.1	2,915	RC	○	0						
小06	6	古牧小	中校舎	S53.1.1	1,409	RC	○	3						
小06	7	古牧小	昇降口棟	S53.12.1	446	RC	○	2						
小06	8	古牧小	北校舎	S53.12.1	1,403	RC	○	3						
小06	11	古牧小	西体育館	S56.12.1	1,019	RS	○	0						
小06	14	古牧小	東体育館	H1.2.1	664	RS	○	0						
小08	3	三輪小	西校舎3-1.2,3番棟	S51.6.1	2,304	RC	○	3						
小08	11	三輪小	体育館	S63.1.1	993	RS	○	0						
小08	18	三輪小	東校舎	H24.2.1	1,749	RC	○	4						
小08	28	三輪小	南校舎28-1.2番棟	H25.7.1	1,091	W	○	1						
小09	21	吉田小	南中校舎	S56.2.1	1,932	RC	○	3						
小09	25	吉田小	南東校舎	H12.1.1	710	RC	○	3						
小09	35	吉田小	北校舎	H26.3.1	2,705	RC	○	6						
小09	36	吉田小	西校舎	H26.3.1	834	RC	○	3						
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28.3.1	2,451	S	○	1						
小11	9	城東小	体育館	H5.3.1	1,045	SRC	○	0						
小11	16	城東小	北校舎	H21.3.1	3,839	RC	○	8						
小11	17	城東小	南校舎	H21.3.1	1,466	RC	○	0						
小12	1	湯谷小	北校舎1-1.2番棟	S45.11.1	2,301	RC	○	4						
小12	1	湯谷小	北校舎1-3番棟	H18.3.1	603	RC	○	0						
小12	2	湯谷小	南校舎2-1.2番棟	S44.3.1	2,323	RC	○	4						
小12	3	湯谷小	昇降口棟	S45.11.1	258	S	○	1						
小12	4	湯谷小	体育館	S44.10.1	839	SRC	○	0						
小12	12	湯谷小	西校舎	H6.3.1	675	RC	○	1						
小15	1	朝陽小	北校舎1-1.2,3番棟	S49.7.1	2,567	RC	○	6						
小15	2	朝陽小	南校舎2-1.2,3番棟	S53.2.1	3,468	RC	○	7						
小15	19	朝陽小	体育館(複合)	R3.2.1	2,015	RC	○	0						
小16	1	柳原小	北校舎1-1.2,3,4番棟	S51.3.1	2,767	RC	○	6						
小16	2	柳原小	昇降口棟	S52.3.1	271	S	○	0						
小16	4	柳原小	体育館	S52.10.1	982	S	○	0						
小16	8	柳原小	南校舎8-1番棟	S55.3.1	1,395	RC	○	3						
小16	8'	柳原小	南校舎8-2番棟	H21.3.1	759	RC	○	3						
小17	1	長沼小	体育館	S56.3.1	803	RS	○	0						
小17	2	長沼小	校舎	S56.5.1	2,337	S	○	6						
小18	4	古里小	南校舎4-1.2番棟	S49.3.1	2,235	RC	○	3						
小18	5	古里小	北校舎5-1.2,3番棟	S50.3.1	1,991	RC	○	7						
小18	9	古里小	体育館	S55.3.1	942	S	○	0						
小18	12	古里小	特別教室棟	S57.2.1	1,242	RC	○	4						
小21	2	浅川小	南校舎2-1.2番棟	S49.8.1	2,143	RC	○	8						
小21	3	浅川小	北校舎3-1.2,3番棟	S50.11.1	2,219	RC	○	6						
小21	4	浅川小	昇降口棟	S50.1.1	210	S	○	2						
小21	5	浅川小	体育館5-1.2番棟	S50.10.1	979	S	○	0						
小21	11	浅川小	西校舎	S58.3.1	969	RC	○	3						
小22	1	芋井小	校舎1-1.2,3,5番棟	S52.3.1	1,708	S	○	3						
小22	5	芋井小	体育館	H3.3.1	808	S	○	0						
小22	6	芋井小	特別教室棟6-1.2番棟	H3.3.1	422	S	○	3						
小31	13	松代小	体育館	S58.3.1	949	RS	○	0						
小31	19	松代小	北校舎	H11.3.1	752	RC	○	0						
小31	23	松代小	玄関棟	H25.8.1	546	W	○	2						
小31	25	松代小	昇降口棟	H25.8.1	861	W	○	4						
小31	27	松代小	中校舎西棟	H25.8.1	912	W	○	1						
小31	29	松代小	中校舎東棟29-1.2,3番棟	H25.8.1	1,443	W	○	3						
小33	1	西条小	南校舎1-1.2,3番棟	S52.12.1	1,658	S	○	3						
小33	10	西条小	北校舎	H5.8.1	455	W	○	0						
小33	16	西条小	体育館	H29.3.1	766	SRC	○	0						

中14	31	川中島中	克己館	H6.2.1	441	S	○	0					
中14	34	川中島中	新校舎	H25.3.1	573	S	○	0					
中15	16	更北中	南校舎16-1.2.3番棟	S55.3.1	4,865	RC	○	14					
中15	18	更北中	北校舎18-1.2番棟	S57.3.1	2,142	RC	○	4					
中15	19	更北中	昇降口棟	S57.3.1	889	RC	○	0					
中15	21	更北中	三心体育館	S57.12.1	1,163	RS	○	0					
中15	24	更北中	技術科棟	S58.12.1	272	R	○	0					
中15	30	更北中	西校舎	H4.2.1	539	RC	○	0					
中15	35	更北中	三気体育館(複合)35-1	H9.2.1	1,700	SRC	○	0					
中17	13	七二会中	体育館	H28.10.1	1,029	RC	○	2					
中19	9	豊野中	特別棟	31747	1331	RC	○	4					
中19	26	豊野中	本校舎	40664	3670	RC	○	6					
中19	27	豊野中	体育館(複合)	40664	2777	SRC	○	0					
中20	1	戸隠中	校舎1-1.2番棟	28915	3349	S	○	9					
中20	2	戸隠中	体育館(技術室棟・ディ	28915	1669	RC	○	2					
中24	1	中条中	校舎	34121	2338	RC	○	6					
中24	2	中条中	体育館	24898	952	RC	○	0					

防火シャッター指摘事項

別紙3

学校No.	棟番号	学校名	校舎名	建築年月	校舎面積	構造	防火シャッター対象	校舎毎防火シャッター数	調査番号	調査項目	指摘事項	場所	要正	既存不適格
小01	13	城山小	北校舎13-1.2番棟	S49.3.1	1,730	RC	○	0						
小01	14	城山小	中校舎14-1.2番棟	S50.3.1	1,763	RC	○	2						
小01	21	城山小	南校舎	H24.2.1	1,429	RC	○	0						
小01	22	城山小	体育館	H24.2.1	960	S	○	0						
小02	1	鍋屋田小	北校舎1-1.2番棟	S45.8.1	1,703	RC	○	0						
小02	2	鍋屋田小	昇降口棟	S47.3.1	400	S	○	0						
小02	3	鍋屋田小	南校舎3-1.2番棟	S44.3.1	2,379	RC	○	1						
小02	4	鍋屋田小	体育館	S50.11.1	791	RS	○	0						
小03	3	加茂小	北校舎	S48.3.1	1,746	RC	○	0						
小03	4	加茂小	南校舎4-1.2,3番棟	S53.1.1	1,413	S	○	0						
小03	7	加茂小	体育館	S62.12.1	1,018	S	○	0						
小04	3	山王小	南校舎3-1.2番棟	S47.3.1	2,125	RC	○	6						
小04	4	山王小	体育館	S47.3.1	748	RC	○	0						
小04	5	山王小	北校舎5-1.2,3番棟	S48.3.1	2,141	RC	○	6						
小04	6	山王小	昇降口棟	S49.3.1	693	RC	○	1						
小05	3	芹田小	南校舎	S43.11.1	2,436	RC	○	0						
小05	18	芹田小	中校舎18-1.2,3,4番棟	S57.2.1	2,327	RC	○	0						
小05	22	芹田小	体育館	S62.3.1	959	S	○	0						
小05	28	芹田小	東校舎	H27.7.1	1,677	RC	○	0						
小05	29	芹田小	多目的棟	H30.1.1	1,192	S	○	0						
小06	3	古牧小	南校舎3-1.2,3番棟	S46.3.1	2,915	RC	○	6						
小06	6	古牧小	中校舎	S53.1.1	1,409	RC	○	0						
小06	7	古牧小	昇降口棟	S53.12.1	446	RC	○	0						
小06	8	古牧小	北校舎	S53.12.1	1,403	RC	○	0						
小06	11	古牧小	西体育館	S56.12.1	1,019	RS	○	0						
小06	14	古牧小	東体育館	H1.2.1	664	RS	○	0						
小08	3	三輪小	西校舎3-1.2,3番棟	S51.6.1	2,304	RC	○	3						
小08	11	三輪小	体育館	S63.1.1	993	RS	○	0						
小08	18	三輪小	東校舎	H24.2.1	1,749	RC	○	1						
小08	28	三輪小	南校舎28-1.2番棟	H25.7.1	1,091	W	○	2						
小09	21	吉田小	南中校舎	S56.2.1	1,932	RC	○	0						
小09	25	吉田小	南東校舎	H12.1.1	710	RC	○	0						
小09	35	吉田小	北校舎	H26.3.1	2,705	RC	○	1						
小09	36	吉田小	西校舎	H26.3.1	834	RC	○	1						
小09	42	吉田小	体育館(特別教室棟含む)	H28.3.1	2,451	S	○	0						
小11	9	城東小	体育館	H5.3.1	1,045	SRC	○	0						
小11	16	城東小	北校舎	H21.3.1	3,839	RC	○	2						
小11	17	城東小	南校舎	H21.3.1	1,466	RC	○	2						
小12	1	湯谷小	北校舎1-1.2番棟	S45.11.1	2,301	RC	○	9						
小12	1	湯谷小	北校舎1-3番棟	H18.3.1	603	RC	○	0						
小12	2	湯谷小	南校舎2-1.2番棟	S44.3.1	2,323	RC	○	9						
小12	3	湯谷小	昇降口棟	S45.11.1	258	S	○	1						
小12	4	湯谷小	体育館	S44.10.1	839	SRC	○	0						
小12	12	湯谷小	西校舎	H6.3.1	675	RC	○	1						
小15	1	朝陽小	北校舎1-1.2,3番棟	S49.7.1	2,567	RC	○	0						
小15	2	朝陽小	南校舎2-1.2,3番棟	S53.2.1	3,468	RC	○	0						
小15	19	朝陽小	体育館(複合)	R3.2.1	2,015	RC	○	1						
小16	1	柳原小	北校舎1-1.2,3,4番棟	S51.3.1	2,767	RC	○	0						
小16	2	柳原小	昇降口棟	S52.3.1	271	S	○	0						
小16	4	柳原小	体育館	S52.10.1	982	S	○	0						
小16	8	柳原小	南校舎8-1番棟	S55.3.1	1,395	RC	○	0						
小16	8'	柳原小	南校舎8-2番棟	H21.3.1	759	RC	○	0						
小17	1	長沼小	体育館	S56.3.1	803	RS	○	0						
小17	2	長沼小	校舎	S56.5.1	2,337	S	○	0						
小18	4	古里小	南校舎4-1.2番棟	S49.3.1	2,235	RC	○	3						
小18	5	古里小	北校舎5-1.2,3番棟	S50.3.1	1,991	RC	○	0						
小18	9	古里小	体育館	S55.3.1	942	S	○	0						
小18	12	古里小	特別教室棟	S57.2.1	1,242	RC	○	0						
小21	2	浅川小	南校舎2-1.2番棟	S49.8.1	2,143	RC	○	0						
小21	3	浅川小	北校舎3-1.2,3番棟	S50.11.1	2,219	RC	○	0						
小21	4	浅川小	昇降口棟	S50.1.1	210	S	○	0						
小21	5	浅川小	体育館5-1.2番棟	S50.10.1	979	S	○	0						
小21	11	浅川小	西校舎	S58.3.1	969	RC	○	0						
小22	1	芋井小	校舎1-1.2,3,5番棟	S52.3.1	1,708	S	○	0						
小22	5	芋井小	体育館	H3.3.1	808	S	○	0						
小22	6	芋井小	特別教室棟6-1.2番棟	H3.3.1	422	S	○	0						
小31	13	松代小	体育館	S58.3.1	949	RS	○	0						
小31	19	松代小	北校舎	H11.3.1	752	RC	○	0						
小31	23	松代小	玄関棟	H25.8.1	546	W	○	0						
小31	25	松代小	昇降口棟	H25.8.1	861	W	○	0						
小31	27	松代小	中校舎西棟	H25.8.1	912	W	○	0						
小31	29	松代小	中校舎東棟29-1.2,3番棟	H25.8.1	1,443	W	○	0						
小33	1	西条小	南校舎1-1.2,3番棟	S52.12.1	1,658	S	○	0						
小33	10	西条小	北校舎	H5.8.1	455	W	○	0						
小33	16	西条小	体育館	H29.3.1	766	SRC	○	0						

中14	31	川中島中	克己館	H6.2.1	441	S	○	0					
中14	34	川中島中	新校舎	H25.3.1	573	S	○	0					
中15	16	更北中	南校舎16-1,2,3番棟	S55.3.1	4,865	RC	○	0					
中15	18	更北中	北校舎18-1,2番棟	S57.3.1	2,142	RC	○	0					
中15	19	更北中	昇降口棟	S57.3.1	889	RC	○	0					
中15	21	更北中	三心体育館	S57.12.1	1,163	RS	○	0					
中15	24	更北中	技術科棟	S58.12.1	272	R	○	0					
中15	30	更北中	西校舎	H4.2.1	539	RC	○	0					
中15	35	更北中	三気体育館(複合)35-1	H9.2.1	1,700	SRC	○	0					
中17	13	七二会中	体育館	H28.10.1	1,029	RC	○	0					
中19	9	豊野中	特別棟	31747	1331	RC	○	0					
中19	26	豊野中	本校舎	40664	3670	RC	○	6					
中19	27	豊野中	体育館(複合)	40664	2777	SRC	○	3					
中20	1	戸隠中	校舎1-1,2番棟	28915	3349	S	○	0					
中20	2	戸隠中	体育館(技術室棟・ディナ	28915	1669	RC	○	0					
中24	1	中条中	校舎	34121	2338	RC	○	2					
中24	2	中条中	体育館	24898	952	RC	○	0					