

三輪1丁目給水栓

令和7年度

採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.17										最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			11:15	9:18	10:50													3
	当日天気			曇	晴	晴													3
	前日天気			曇	曇	曇													3
	気温	℃		12.3	19.1	29.4										29.4	12.3	20.3	3
	水温	℃		11.5	17.2	19.6										19.6	11.5	16.1	3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003													< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.22	0.13	0.53									0.53	0.13	0.29	3	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	< 0.05	0.08									0.08	< 0.05	< 0.05	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01													0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	3	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002									< 0.002	< 0.002	< 0.002	3	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0055													0.0055	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.005	0.007	0.011									0.011	0.005	0.008	3	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001													0.0001	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0066													0.0066	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.010									0.010	0.003	0.006	3	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0010													0.0010	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01													0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.007													0.007	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		6													6	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.5	5.0	9.4									9.4	5.0	7.0	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		22													22	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		56													56	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	0.000002									0.000002	< 0.000001	< 0.000001	3	
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3	
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.5	0.8									0.8	0.4	0.6	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	6.8	7.2	7.2									7.2	6.8	3/3	3	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									< 0.5	< 0.5	< 0.5	3		
濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	3		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		< 0.0001													< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.6	0.6									0.6	0.5	0.6	3	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.0001												< 0.0001	1	
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001												< 0.0001	1	
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.0001												< 0.0001	1	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																	
その他の項目	電気伝導率	mS/m		7.3	7.5	12									12	7.3	8.9	3	
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.006	0.008	0.012									0.012	0.006	0.009	3	
	硫酸イオン	mg/L	8	9	14										14	8	10	3	
	硝酸態窒素	mg/L	0.22	0.13	0.53										0.53	0.13	0.29	3	
	カリウムイオン	mg/L		0.5													0.5	1	
	カルシウム硬度	mg/L		15													15	1	
酸度	mg/L																		
侵食性遊離炭酸	mg/L																		

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。