

持者給水栓

令和7年度

	採水年月日	単位	基準(目標)	R7.4.8	R7.5.8	R7.6.10										最高	最低	平均	回数
区分	採水時刻			10:00	9:45	9:35													3
	当日天気			晴	晴	雨													3
	前日天気			晴	晴	晴													3
	気温	℃		9.9	11.9	15.6										15.6	9.9	12.5	3
	水温	℃		5.6	8.2	11.3										11.3	5.6	8.4	3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0										0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005	1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001												0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.2	2.2	1.8										2.2	1.8	2.1	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05	0.05	0.06										0.06	0.05	0.05	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0032												0.0032	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003												0.003	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0006												0.0006	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0057												0.0057	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.003												0.003	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0019												0.0019	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.05												0.05	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			8												8	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.4	2.3	2.4										2.4	2.3	2.4	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			62												62	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			140												140	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001	1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.5	1.0	0.4										1.0	0.4	0.6	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4										7.4	7.3	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	色度	度	5度以下	< 0.5	1.5	1.0										1.5	< 0.5	0.8	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)			< 0.001												< 0.001	1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)			< 0.001												< 0.001	1
	農薬類		1以下																1
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.2	0.5										0.5	0.2	0.4	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			3.7												3.7	1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下			< 1												< 1	1
	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上			-1.5												-1.5	1
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)			11												11	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)			< 0.000002												< 0.000002	1
その他の項目	電気伝導率	mS/m		13	14	16										16	13	14	3
	アルカリ度	mg/L				30												30	1
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.012	0.026	0.012										0.026	0.012	0.017	3
	硫酸イオン	mg/L		24	26	34										34	24	28	3
	硝酸態窒素	mg/L		2.2	2.2	1.8										2.2	1.8	2.1	3
	カリウムイオン	mg/L				0.6												0.6	1
	カルシウム硬度	mg/L				47												47	1
	酸度	mg/L				4.2												4.2	1
	侵食性遊離炭酸	mg/L				3.3												3.3	1

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。