

鳥々見給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:23 曇	10:15 曇	9:55 曇												
区 分	当日天気				曇	曇	曇												3
	前日天気																		3
	気温	℃			9.5	11.2	23.5									23.5	9.5	14.7	3
	水温	℃			7.7	13.5	17.0									17.0	7.7	12.7	3
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
水 質 基 準 項 目	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003													< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																3
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.30	0.21	0.21										0.30	0.21	0.24	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11	0.10	0.10										0.11	0.10	0.10	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01													0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002										< 0.002	< 0.002	< 0.002	3
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0065													0.0065	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.007										0.007	0.005	0.006	3
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0081													0.0081	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.006	0.009										0.009	0.006	0.008	3
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0014													0.0014	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.005													0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.02													0.02	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		11													11	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.4	2.3	2.3										2.4	2.3	2.3	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		92													92	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		180													180	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.8	0.5	0.5										0.8	0.5	0.6	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8										7.8	7.7	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		< 0.0001													< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.8	0.7										0.8	0.7	0.8	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	mS/m		24	23	22										24	22	23	3
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.016	0.010	0.010										0.016	0.010	0.012	3
	硫酸イオン	mg/L		56	53	54										56	53	54	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.30	0.21	0.21										0.30	0.21	0.24	3
	カリウムイオン	mg/L			2.3													2.3	1
	カルシウム硬度	mg/L			62													62	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

大崩給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:21 曇 曇	9:25 曇 曇	9:05 曇 曇												
気温	当日天気																		3
	前日天気																		3
水温	気温	℃			9.7	10.8	22.3									22.3	9.7	14.3	3
	水温	℃			8.2	12.9	17.9									17.9	8.2	13.0	3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性		陰性	陰性												3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004										< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.58	0.53	0.48										0.58	0.48	0.53	3
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08	0.08	0.08										0.08	0.08	0.08	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02												0.02	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0013												0.0013	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0008												0.0008	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0034												0.0034	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0013												0.0013	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			< 0.01												< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			20												20	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.9	3.2	3.4										3.9	3.2	3.5	3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			57												57	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			160												160	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7										7.8	7.7	3/3	3
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5										< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.5	0.4										0.5	0.4	0.4	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																
その他の項目	電気伝導率	mS/m		21	21	20										21	20	21	3
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.007	0.005	0.005										0.007	0.005	0.006	3
	硫酸イオン	mg/L		42	41	38										42	38	40	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.58	0.53	0.48										0.58	0.48	0.53	3
	カリウムイオン	mg/L			2.3													2.3	1
	カルシウム硬度	mg/L			38													38	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

月夜棚給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				10:03 曇	9:55 曇	9:35 曇												
	当日天気				曇	曇	曇												3
	前日天気																		3
	気温	℃			10.9	13.3	22.4									22.4	10.9	15.5	3
	水温	℃			9.6	14.4	18.2									18.2	9.6	14.1	3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと		陰性	陰性	陰性												3
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																3
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.75	0.46	0.48									0.75	0.46	0.56	3	
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07	0.08	0.07									0.08	0.07	0.07	3	
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.03												0.03	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	3	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002									< 0.002	< 0.002	< 0.002	3	
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.014												0.014	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.009	0.014									0.014	0.009	0.011	3	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0003												0.0003	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.017												0.017	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.014	0.014	0.023									0.023	0.014	0.017	3	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0024												0.0024	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			< 0.005												< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.08												0.08	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.02												< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			< 0.004												< 0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			16												16	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8	5.1	5.1									5.1	4.8	5.0	3	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下			49												49	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			130												130	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8									0.8	0.7	0.7	3	
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6									7.6	7.6	3/3	3	
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	0.5	< 0.5									0.5	< 0.5	< 0.5	3	
濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	3		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.8	0.6									0.8	0.4	0.6	3	
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																
その他の項目	電気伝導率	mS/m		15	18	16									18	15	16	3	
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.013	0.012	0.015									0.015	0.012	0.013	3	
	硫酸イオン	mg/L		21	25	23									25	21	23	3	
	硝酸態窒素	mg/L		0.75	0.46	0.48									0.75	0.46	0.56	3	
	カリウムイオン	mg/L			2.1												2.1	1	
	カルシウム硬度	mg/L			33												33	1	
酸度	mg/L																		
侵食性遊離炭酸	mg/L																		

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

三ヶ野給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数
	採水時刻				9:05 曇	9:05 曇	8:55 曇												
区 分	当日天気				曇	曇	曇												3
	前日天気																		3
	気温	℃			9.1	11.0	21.4									21.4	9.1	13.8	3
水 質 基 準 項 目	水温	℃			8.4	14.0	17.0									17.0	8.4	13.1	3
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性													3
▽	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		< 0.0003													< 0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
△	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
51	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	3
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.60	0.53	0.47									0.60	0.47	0.53	0.53	3
項 目	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.09	0.09	0.09									0.09	0.09	0.09	0.09	3
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
▽	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
項 目	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
▽	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06									< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	3
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0075													0.0075	1
△	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.008													0.008	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0006													0.0006	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
51	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.010													0.010	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.007													0.007	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0023													0.0023	1
項 目	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
△	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.004													< 0.004	1
項 目	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		19													19	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.4	3.7	4.4									4.4	3.7	4.2	4.2	3
△	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		96													96	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		200													200	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																1
▽	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																1
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																1
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																1
項 目	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	0.7	0.6									0.7	0.6	0.7	0.7	3
	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8									7.8	7.7	3/3	3/3	3
▽	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3
	色度	度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5									< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	3
△	濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		< 0.0001													< 0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1
▽	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																1
△	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																1
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																1
	農薬類		1以下																1
項 目	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.5	0.4									0.5	0.4	0.4	0.4	3
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
▽	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	臭気強度(TON)		3以下																1
	腐食性(ランゲリア指数)		－1程度以上																1
△	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																1
そ の 他 の 項 目	電気伝導率	mS/m		30	28	29									30	28	29	29	3
	アルカリ度	mg/L																	3
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.013	0.014	0.011									0.014	0.011	0.013	0.013	3
▽	硫酸イオン	mg/L		67	59	61									67	59	62	62	3
	硝酸態窒素	mg/L		0.60	0.53	0.47									0.60	0.47	0.53	0.53	3
	カリウムイオン	mg/L			1.5												1.5	1.5	1
△	カルシウム硬度	mg/L			63												63	63	1
	酸度	mg/L																	1
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	1

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

上下条給水栓

令和7年度

区分	採水年月日		単位	基準(目標)	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.16									最高	最低	平均	回数		
	採水時刻				9:34 曇	9:35 曇	9:15 曇														
	当日天気				曇	曇	曇												3		
	前日天気				曇	曇	曇												3		
	気温	℃			8.9	11.2	21.8									21.8	8.9	14.0	3		
	水温	℃			7.1	11.9	15.1									15.1	7.1	11.4	3		
	一般細菌	個/mL	100以下		0	0	0									0	0	0	3		
	大腸菌		検出されないこと	陰性		陰性	陰性												3		
水質基準項目	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003	1		
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																		
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1		
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.002												< 0.002	1		
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004	3			
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.76	0.66	0.81									0.81	0.66	0.74	3			
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	< 0.05	0.06	0.05									0.06	< 0.05	< 0.05	3			
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1		
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1		
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06										< 0.06	< 0.06	< 0.06	3		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002										< 0.002	< 0.002	< 0.002	3		
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.015														0.015	1	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.011	0.020										0.020	0.009	0.013	3		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		< 0.001													< 0.001	1		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.016													0.016	1		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.014	0.013	0.026										0.026	0.013	0.018	3		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0011													0.0011	1		
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		< 0.0001													< 0.0001	1		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		< 0.005													< 0.005	1		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.007													0.007	1		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		< 0.01													< 0.01	1		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		< 0.02													< 0.02	1		
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.005													0.005	1		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		5													5	1		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		< 0.002													< 0.002	1		
	項目	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.7	1.8	1.7									1.8	1.7	1.7	3		
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下		35													35	1	
		蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		91													91	1	
		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																	
		ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																	
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																	
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																	
		フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																	
		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	1.1	1.1	1.7									1.7	1.1	1.3	3		
		pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2									7.3	7.1	3/3	3		
		味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												0/3	3	
		臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													3	
		色度	度	5度以下	0.9	0.9	1.7									1.7	0.9	1.2	3		
		濁度	度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1	3		
		水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1
			ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			< 0.0001												< 0.0001	1
ニッケル及びその化合物			mg/L	0.02mg/L以下			< 0.001												< 0.001	1	
1,2-ジクロロエタン			mg/L	0.004mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1	
トルエン	mg/L		0.4mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08mg/L以下																		
ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01mg/L以下(暫定)																		
抱水クロラール	mg/L		0.02mg/L以下(暫定)																		
農薬類			1以下																		
残留塩素	mg/L		1mg/L以下	0.5	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5	3			
遊離炭酸	mg/L		20mg/L以下																		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1		
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.02mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1		
臭気強度(TON)			3以下																		
腐食性(ランゲリア指数)			－1程度以上																		
従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			< 0.0001												< 0.0001	1			
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)																			
その他の項目	電気伝導率	mS/m		6.4	10	8.7									10	6.4	8.4	3			
	アルカリ度	mg/L																			
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.024	0.023	0.039									0.039	0.023	0.029	3			
	硫酸イオン	mg/L		8	19	14									19	8	14	3			
	硝酸態窒素	mg/L		0.76	0.66	0.81									0.81	0.66	0.74	3			
	カリウムイオン	mg/L			1.7												1.7	1			
	カルシウム硬度	mg/L			24												24	1			
	酸度	mg/L																			
侵食性遊離炭酸	mg/L																				

※ 基準(目標)欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。