

主務	照査	係	係長	補佐	主幹	課長

No. _____

予定価格積算書（業務委託用）

委 託 名

浄水場ほか流量計点検調整委託

担当課	浄水課	算出予定価格（税抜）	円
担当者		予 定 額（税込）	円

内 訳

項 目 ・ 摘 要	単 価	数 量	単 位	金 額
1 直接業務費				
・ 直接人件費				
直接人件費[内訳書1号]		1	式	
・ 直接物品費				
材 料 費[内訳書2号]		1	式	
雑材料費		1	式	
計（直接業務費）				
2 業務管理費				
・ 業務管理費		1	式	
計（業務管理費）				
計（業務原価）				
3 一般管理費等				
・ 一般管理費等		1	式	
計（一般管理費等）				
計（委託価格）				

備考

内訳書第1号(1)		＜直接人件費＞				
名 称	材質形状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
流量計点検		43	ループ			
流量計点検	地下ピット等	60	ループ			
計 (直接人件費)						

点 検 機 器 一 覧 (別紙)

管理担当	No	地下 ビット 作業	1月以降 除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	管理担当	No	地下 ビット 作業	1月以降 除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	
浄	1			四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	(電磁)	浄 水 課	35	○	○	500φ配水流量 (上松, 湯谷)	往生地浄水場	(電磁)	
	2			伏流水1号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		36	○	○	600φ配水流量 北回り	往生地浄水場	(超音波)	
	3			伏流水2号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		37	○	○	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	(超音波)	
	4			伏流水3号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		38	○	○	300φ配水流量 箱清水	往生地浄水場	(電磁)	
	5			伏流水4号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		39	○	○	往生寺 送水流量 (往生寺系)	往生地浄水場	(電磁)	
	6			伏流水5号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		40	○	○	500φ入水流量 (北回り)	蚊里田配水池	(超音波)	
	7			伏流水6号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		41	○	○	高区配水流量	蚊里田配水池	(超音波)	
	8			伏流水7号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		42	○	○	300φ 配水流量	蚊里田配水池	(電磁)	
	9			伏流水9号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		43	○	○	500φ配水流量	蚊里田配水池	(超音波)	
	10			伏流水10号取水流量	犀川浄水場	(電磁)		44			堀浄水場送水流量	堀浄水場	(電磁)	
	11	○		原水流量	犀川浄水場	(電磁)		45			西沖浄水場送水流量	西沖浄水場	(電磁)	
	12			配水流量	川合新田水源	(電磁)		46		○	蟹沢配水池流入量	蟹沢配水池	(電磁)	
	13	○		川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	(電磁)		47		○	蟹沢高区配水流量	蟹沢配水池	(電磁)	
	14			着水流量	川合新田水源	(セキ)		48	○	○	蟹沢超高区配水流量	蟹沢配水池	(電磁)	
	15			低区配水流量	犀川浄水場	(電磁)		49			浅野配水池流量	浅野配水池	(電磁)	
水 課	16			松ヶ丘送水	犀川浄水場	(電磁)	北 部 出 張 所	50	○	○	高原送水流量	飯綱浄水場	(超音波)	
	17			N o . 1 返送流量	犀川浄水場	(電磁)		51	⊖	⊖	中継系配水流量	高原配水池	(電磁)	
	18			夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	(電磁)		52	○	○	鳴岩系配水流量	高原配水池	(電磁)	
	19	○	○	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	(電磁)		53	○	○	黒滝配水流量	黒滝配水池	(電磁)	
	20			分水流量1系	夏目ヶ原浄水場	(セキ)		54	○	○	芋井配水流量	飯綱浄水場	(電磁)	
	21			分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	(セキ)		55	⊖	⊖	取水流量(井水)	飯綱浄水場	(電磁)	
	22	○	○	取水流量(里島)	里島沈砂池	(超音波)		56	○	○	着水流量(ろ過池流入)	飯綱浄水場	(超音波)	
	23	○	○	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(電磁)		57	⊖	⊖	鳴岩流入流量	鳴岩配水池	(電磁)	
	24	○	○	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)		58	○	○	軍足東部配水流量	軍足配水池	(超音波)	
	25	○		250φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(電磁)		59	○	○	軍足西部配水流量	軍足配水池	(超音波)	
	26	○		600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)		60	○	○	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	(電磁)	
	27			50φ送水流量 (平柴)	夏目ヶ原浄水場	(電磁)		61	⊖	⊖	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	(超音波)	
	28	○	○	新600φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)		62			戸隠水源送水流量	戸隠水源	(セキ)	
	29	○	○	450mm・900mm 双方向配水流量	夏目ヶ原浄水場	(超音波)		南 部 出 張 所	63		○	象山第2配水流量	象山第2配水池	(電磁)
	30	○		600系送水流量	若松町ポンプ場	(電磁)			64			東寺尾配水流量	東寺尾配水池	(超音波)
	31			350系送水流量	若松町ポンプ場	(差圧)			65			取水流量	寺尾浄水場	(電磁)
	32			600φ配水流量	上野配水池	(超音波)			66	○		東寺尾送水流量	寺尾浄水場	(電磁)
	33			400φ受水流量	上野配水池	(電磁)			67			川合受水流量	寺尾浄水場	(電磁)
	34	○	○	戸隠 原水流量	往生地浄水場	(電磁)			68		○	取水流量	豊栄浄水場	(セキ)

点 検 機 器 一 覧 (別紙)

管理担当	No	地下ピット作業	1月以降除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	管理担当	No	地下ピット作業	1月以降除雪	計測項目	計器設置箇所	種別	
南 部 出 張 所	69		○	送水流量	豊栄浄水場	(電磁)	水 道 維 持 課 南 部	100	⊖	⊖	滝沢第1送水流量	滝沢第1ポンプ場	(電磁)	
	70	○	○	配水流量	西条浄水場	(電磁)		101	○	○	久保調整池送水流量	久保調整池	(電磁)	
	71			象山送水流量	清野ポンプ場	(超音波)		102	⊖	⊖	栃久保配水流量	栃久保配水池	(電磁)	
	72	○		東寺尾受水流量	清野ポンプ場	(電磁)		103	○	○	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	(電磁)	
	73	○		取水流量	塚本水源	(電磁)		104	○		長野運動公園緊急貯水槽流入流量	長野運動公園緊急貯水槽	(超音波)	
	74	○		川合受水流量	塚本水源	(電磁)		105	○		茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	(電磁)	
	75	○		矢原送水流量	塚本水源	(電磁)		106	○		N-57°ロック流量計ピット	南長野453先	(電磁)	
	76	○		大日池送水流量	大日池ポンプ場	(電磁)		107	○		N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	(電磁)	
	77			岩沢送水流量	瀬関ポンプ場	(電磁)		108	○	○	平柴配水流量計	平柴配水池	(電磁)	
	78			保科配水流量	保科配水池	(電磁)		109	○	○	日方配水流量	日方配水池	(超音波)	
	79			保科送水流量	引沢配水池	(電磁)		110	○	○	山田中配水流量	山田中配水池	(電磁)	
	80			保科第2送水流量	引沢配水池	(電磁)		111	○	○	新寺尾配水池配水流量	新寺尾配水池	(電磁)	
	81			引沢配水流量	引沢配水池	(超音波)		【点検ループ】 電磁 : 74 ループ 超音波 : 23 ループ セキ : 5 ループ 差圧 : 1 ループ 計 103 ループ ※他ループと併用している機器は、標記していません。						
	82			蓮台寺送水流量	綿内配水池	(電磁)								
	83	○		綿内配水流量	綿内配水池	(電磁)								
	84	○		上和田系配水流量	矢原配水池	(電磁)								
85	○		川田系配水流量	矢原配水池	(超音波)									
86	○	○	山内配水流量	山内浄水場	(電磁)									
西 部 出 張 所	87	○		涌池第1送水流量	涌池第1ポンプ場	(電磁)	【地下ピット等危険作業箇所】 60箇所 ※○印のある施設が地下ピット等での点検作業となります。 ※赤字は、昨年度からの変更箇所(新設、更新、撤去等)							
	88			涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	(電磁)								
	89	⊖	⊖	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	(電磁)								
	90	○	○	涌井配水流量	涌井配水池	(電磁)								
	91	○		飯森送水流量	飯森配水池	(超音波)								
	92			七二会笹平系送水流量	飯森配水池	(超音波)								
	93	○	○	大森着水流量	大森ポンプ場	(電磁)								
	94	○	○	灰原送水流量	灰原ポンプ場	(電磁)								
	95	○		吉原送水流量	吉原ポンプ場	(電磁)								
	96	⊖	⊖	坪根配水流量	坪根配水池	(電磁)								
	97	○	○	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	(電磁)								
	98	○	○	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	(電磁)								
	99	○	○	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	(電磁)								
							No. 22 里島沈砂池:取水流量計φ800 令和6年度に機器更新、指示計は点検不要 No. 23 夏目ヶ原浄水場:900φ配水流量 変換器のみ 令和6年度に変換器のみ更新 No. 36 往生地浄水場:600φ配水流量北回り 令和6年度に機器更新 No. 51 高原配水池:中継系配水流量 R7年度に更新予定 本年度点検不要 No. 55 飯綱浄水場:取水流量(井水) R7年度に更新予定 本年度点検不要 No. 57 鳴岩配水池:鳴岩流入流量 R6年度に更新 本年度契約不適合責任期間のため点検不要 No. 61 広瀬配水池:広瀬配水池配水流量 R6年度に更新 本年度契約不適合責任期間のため点検不要 No. 89 涌池第2ポンプ場:涌池配水流量 令和7年度に更新予定 本年度点検不要 No. 96 坪根配水池:配水流量計 R6年度に更新 本年度契約不適合責任期間のため点検不要 No. 100 滝沢第1ポンプ場:滝沢第1送水流量 令和7年度に更新予定 本年度点検不要 No. 102 栃久保配水池:配水流量計 R6年度に更新 本年度契約不適合責任期間のため点検不要 No. 105 茂菅第一ポンプ場:流入流量計 令和6年度に専用ケーブルのみ更新 No. 111 新寺尾配水池:新寺尾配水池配水流量 新規追加							

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
浄水課 1	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXW500W-NNUL1N-CJ1N-0NA/GRI/L010	500mm	S5UA00817	18	横河電機	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A/EU	0~1,800m ³ /h	S5UA00659	18	横河電機	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	FWTT-0C7F5F20	4-20mA/4-20mA, 1-5V	1047-300094	18	第一エレクトロニクス	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	XF-15-1T	0~1,800m ³ /h	0145-303081	18	第一エレクトロニクス	吉澤精機
	四ヶ郷取水流量	犀川浄水場	付属機器	積算計	471A-09-A-X-X-X-X		B9629209	18	鶴賀電機	吉澤精機
浄水課 2	伏流水1号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090553	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水1号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~300m ³ /h	097304485	09	東芝	中信アスナ
	伏流水1号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052207	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 3	伏流水2号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090551	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水2号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304480	09	東芝	中信アスナ
	伏流水2号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052205	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 4	伏流水3号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090552	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水3号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304484	09	東芝	中信アスナ
	伏流水3号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052206	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 5	伏流水4号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~300m ³ /h	MS090550	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水4号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304483	09	東芝	中信アスナ
	伏流水4号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~300m ³ /h	09H052204	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 6	伏流水5号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090544	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水5号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304481	09	東芝	中信アスナ
	伏流水5号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	09H052208	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 7	伏流水6号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~700m ³ /h	MS090547	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水6号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~700m ³ /h	097304478	09	東芝	中信アスナ
	伏流水6号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~700m ³ /h	09H052209	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 8	伏流水7号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~700m ³ /h	MS090549	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水7号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~700m ³ /h	097304479	09	東芝	中信アスナ
	伏流水7号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~700m ³ /h	09H052210	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 9	伏流水9号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090639	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水9号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304675	09	東芝	中信アスナ
	伏流水9号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	10H050204	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 10	伏流水10号取水流量	犀川浄水場	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL285	0~500m ³ /h	MS090640	09	日本ハicon	日本ハicon
	伏流水10号取水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	730010AAAC5	0~500m ³ /h	097304674	09	東芝	中信アスナ
	伏流水10号取水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MODEL285	0~500m ³ /h	10H050205	09	日本ハicon	日本ハicon
浄水課 11	原水流量	犀川浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	AM406DG-UG1-LSJ-000*A/ECG	φ 600	F327GA011 847	99	富士電機	富士工機
	原水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AM11-DHA1J-000*A/ECG	0~2000m ³ /h	F134GE168 846	99	富士電機	富士工機
	原水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~2000m ³ /h	9203292T	99	富士電機	富士工機
	原水流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	0174103181	99	第一エレクトロ	富士工機
浄水課 12	配水流量	川合新田水源	流量計	検出器 (電磁)	LF130QNJBDCBB	φ 400	092325402	11	東芝	中信アスナ
	配水流量	川合新田水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~2000m ³ /h	092325402	11	東芝	中信アスナ
浄水課 13	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	流量計	検出器 (電磁)	LF130NNJBDCACB	φ 300	122326697	12	東芝	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	流量計	変換器	LF232AAC311A	-2000~2000m ³ /h	122326697	12	東芝	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	指示計	DEf-150-NT	0~2000m ³ /h	TM7272	12	東洋計器	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	指示計	DEf-150-NT	0~2000m ³ /h	TM7274	12	東洋計器	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	指示計	DEf-150-NT	0~4000m ³ /h	TM0011	12	東洋計器	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	記録計	DX1012-3-4-1/PM1	12CH 0~2000m ³ /h	S5M711590 (ch. 2)	12	横河電機	吉澤精機
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	V/F 変換器	M2AP-A1-M/N	0~2000m ³ /h	2H015045	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	V/F 変換器	M2AP-A1-M/N	0~2000m ³ /h	2H015043	12	エムシステム	中信アスナ

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
浄水課 13	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	V/F変換器	M2AP-A1-M/N	0~4000m ³ /h	2L030996	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	2E027337	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	アイソレータ	W2YV-AAA-M	4-20mA/4-20mA	AS039869(OUT1)	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	アイソレータ	W2YV-AAA-M	4-20mA/4-20mA	AS039869(OUT2)	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	マニュアルセッタ	MS-A-B	4-20mA	2H014747	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	加算器	ADS-AA-B/E2	4-20mA	2H016182	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	減算器	SBS-AA-B/E2	4-20mA	2H016183	12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	積算計(FQ1)	0710-423-B			12	エムシステム	中信アスナ
	川合系(犀川方面)流量	川合新田水源	付属機器	積算計(FQ2)	0710-423-B			12	エムシステム	中信アスナ
浄水課 14	着水流量	川合新田水源	流量計	フロート式開水路流量計(セキ)	F801-0-B100-000-12B	0~2000m ³ /h	H710FA020	07	横河電機	吉澤精機
	着水流量	川合新田水源	付属機器	記録計	DX2048-1-4-1/PM1	0~2000m ³ /h	S5J902258(ch.1)	99	横河電機	吉澤精機
浄水課 15	低区配水流量	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	AM511DG-UG1-LSJ-000*A/ECG	φ1100	F332GA003 850	98	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AM11-DLA1J-000*A/ECG	0~5000m ³ /h	F134GE091 850	98	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~5000m ³ /h	9401065T	99	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~5000m ³ /h	9713324T	99	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~5000m ³ /h	9713325T	99	富士電機	富士工機
	低区配水流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	185100123	98	第一エレクトロ	富士工機
浄水課 16	松ヶ丘送水	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	MGG11F-300EJ21LS4ACA-X-X	φ300	R-DMPBH-41-011	16	アズビル	アズビル
	松ヶ丘送水	犀川浄水場	流量計	変換器	MGG10C-MH3J-1B1X-A	0~400m ³ /h	R-DMPBH-41-021	16	アズビル	アズビル
	松ヶ丘送水	犀川浄水場	付属機器	指示計	SWM-3	0~400m ³ /h	9401067T	99	富士電機	富士工機
	松ヶ丘送水	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	180100123	99	第一エレクトロ	富士工機
浄水課 17	N o. 1 返送流量	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	MGG11F-150PJ11LS2AAA-X-X	φ150	R-FZHHQ-41-021	23	アズビル	アズビル
	N o. 1 返送流量	犀川浄水場	流量計	変換器	MGG10C-MH1G-1B1X-X	0~300m ³ /h	R-FZHHQ-41-011	23	アズビル	アズビル
	N o. 1 返送流量	犀川浄水場	付属機器	アラーム	ALP-VTJM(JDC24)		SJ-AW06703	23	森長電子	富士工機
	N o. 1 返送流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	WMSNAM3-AHE300Y4SY	0~300m ³ /h	0057-001611	24	富士電機	富士工機
	N o. 1 返送流量	犀川浄水場	付属機器	アイソレータ	TRS-11F	4-20mA/4-20mA	0129102122	99	第一エレクトロ	富士工機
浄水課 18	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	流量計	検出器(電磁)	AXF400G-NNUL1S-Z1-0NA/EG/Z(S1)	φ400	S5F700443	06	横河電機	吉澤精機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~3000m ³ /h	S5F700444	06	横河電機	吉澤精機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	付属機器	指示計	WMSNAM3-AHE30004Y	0~3000m ³ /h	602620	-	富士電機	富士工機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	付属機器	ディスプレイユーザ	PXMDDCC2-1	1~5V	A6A4293T	06	富士電機	富士工機
	夏目ヶ原送水流量	犀川浄水場	付属機器	トランスユーザ	WH1DC-15H3R1	4~20mA	6701521TA	06	富士電機	富士工機
浄水課 19	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	流量計	電磁流量検出器(電磁)	AXFA11G-D1-01/EU(S1)	φ800	91MB02500	12	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	流量計	変換器	AXF800W-NNUL1S-CG11-0NA/L060(S1)	0~2500m ³ /h	91MB02493	12	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~2500m ³ /h	S5L204200(ch.1)	11	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	パルス幅出力調節計	SLMC-140*E/NPR/LH/MTS	0~2500m ³ /h	T1GA11278	07	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	アイソレータ	SISD-100*R	1-5V/1-5V, 4-20mA	T1GA11276	07	横河電機	吉澤精機
	取水流量(湯の瀬)	湯ノ瀬取水口	付属機器	警報設定器	SKYD-204*R	0~2500m ³ /h	T1GA11277	07	横河電機	吉澤精機
浄水課 20	分水流量1系	夏目ヶ原浄水場	流量計	投込式水位計(セキ)	SL-180B	0~41.3cm	0089252	08	川鉄アドバン	JFE
	分水流量1系	夏目ヶ原浄水場	流量計	中継箱	JB-484S	0~2500m ³ /h	0089252	08	川鉄アドバン	JFE
浄水課 21	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	流量計	投込式水位計(セキ)	SL-180B	0~41.3cm	0089253	08	川鉄アドバン	JFE
	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	流量計	中継箱	JB-484S	0~2500m ³ /h	0089253	08	川鉄アドバン	JFE
	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	付属機器	演算器	SPLR-100*B/NPR	1-5V	T1H916570	08	横河電機	吉澤精機
	分水流量2系	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~5000m ³ /h	S5L204200(ch.2)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 22	取水流量(里島)	里島沈砂池	流量計	流量検出器(超音波)	SE044040NC	φ800		24	東京計器	
	取水流量(里島)	里島沈砂池	流量計	変換器	UF-911G	0~2500m ³ /h	6470Q	24	東京計器	
	取水流量(里島)	里島沈砂池	付属機器	指示計	RB013-1	0~2500m ³ /h		08	愛知時計	愛知時計

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
浄水課 23	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	MODEL285	φ900	A2850	06	日本ハicon	日本ハicon
	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	変換器		0~5000m3/h	22H051608	24	日本ハicon	日本ハicon
	900φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~5000m3/h	S5L204202 (ch. 1)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 24	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	SE042140N	φ450	1282E	08	トキメック	アズビル金門
	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	変換器	UF-912G	0~±2000m3/h	1282E	08	トキメック	アズビル金門
	450φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~2000m3/h	S5L204202 (ch. 3)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 25	250φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	AXF250W-NNAL1L-BG11-ONA (S1)	φ250	S5JA02148	09	横河電機	吉澤精機
	250φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG (S1)	0~200m3/h	S5LC07288	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 26	600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040N	φ600	1641F	02	トキメック	アズビル金門
	600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換器	UF-911	0~2500m3/h	1641F	02	トキメック	アズビル金門
	600φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~2500m3/h	S5L204202 (ch. 4)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 27	50φ送水流量 (平柴)	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	LF132GNJBNCACF	φ50	202320841	20	東芝	中信アスナ
	50φ送水流量 (平柴)	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換機	LF232AAC111A	0~70m3/h	202320841	20	東芝	中信アスナ
	50φ送水流量 (平柴)	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	0~150m3/h	S5L204202	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 28	新600φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	UFT-211A1-B	φ600	2926L	13	東京計器	アズビル金門
	新600φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換機	UF-911G	0~2000m3/h	2926L	13	東京計器	アズビル金門
浄水課 29	450mm・900mm双方向配水流量計	夏目ヶ原浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040N	φ450	5661P	21	東京計器	アズビル金門
	450mm・900mm双方向配水流量計	夏目ヶ原浄水場	流量計	変換機	UF-911G	0~1500m3/h 0~1000m3	5661P	21	東京計器	アズビル金門
浄水課 30	600系送水流量	若松町ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	AXF250W-NNAL1L-BJ11-ONA (S1)	φ250	S5JC01660	09	横河電機	吉澤精機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG	0~1250m3/h	S5JA02189	09	横河電機	吉澤精機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	フィルター	M2SN-2A6/N	4-20mA/1-5V	2A038407	12	エムシステム	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	A/P変換器	APU-66-C	0~1250m3/h	KK005106	01	エムシステム	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		10C	01	富士電機	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1250m3/h	3E010690 (ch. 2)	13	エムシステム	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	指示計	PAJA0302-1	0~1250m3/h	A1L3816T	01	富士電機	富士工機
	600系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	警報設定器	PCP4AYY1-FYP06-Y	0~1250m3/h	4706799T	04	富士電機	富士工機
	600系送水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~1250m3/h	S5L204203 (ch. 2)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 31	350系送水流量	若松町ポンプ場	流量計	差圧伝送器 (差圧)	EJX110J-DMS2G-3A0DD/G11 (S3)	0~14.71kPa	91KB06257	10	横河電機	吉澤精機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	デジタルヒュータ	MA5D-021-A160	4-20mA/1-5V	T1KB03022	10	横河電機	吉澤精機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	A/P変換器	APU-66-C	0~600m3/h	KK005105	01	エムシステム	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	積算計	MC7-T6DM		10C	01	富士電機	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~600m3/h	3E010690 (ch. 1)	13	エムシステム	富士工機
	350系送水流量	若松町ポンプ場	付属機器	指示計	PAJA0302-1	0~600m3/h	A1L3817T	01	富士電機	富士工機
	350系送水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~600m3/h	S5L204203 (ch. 1)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 32	600φ配水流量	上野配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	US350FT-WCG-NCG	φ600	91L926716	11	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	流量計	変換器	US350FM-A11-1-0/ECW/PMT (S1.04)	0~1500m3/h	91L926715	11	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	付属機器	警報設定器	XJ5092-010*B	0~1500m3/h	5092AA135	92	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	上野配水池	付属機器	フィルター	SISD-100*A	1-5V/1-5V, 4-20mA	5158AA181	92	横河電機	吉澤精機
	600φ配水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~1500m3/h	S5L204204 (ch. 4)	11	横河電機	吉澤精機
浄水課 33	400φ受水流量	上野配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	MODEL395P	φ400 差込式	FP23-0417	23	日本ハicon	日本ハicon
	400φ受水流量	上野配水池	流量計	変換器	MODEL395P	0~1500m3/h	3H95LP0895	23	日本ハicon	日本ハicon
	400φ受水流量	上野配水池	付属機器	警報設定器	SKYD-204*R	0~1500m3/h	T1R110241	15	横河電機	吉澤精機
	400φ受水流量	上野配水池	付属機器	フィルター	SISD-100*S	1-5V/1-5V, 4-20mA	T1ZB13244	23	横河電機	吉澤精機
	400φ受水流量	夏目ヶ原浄水場	付属機器	記録計	DX1004-3-4-1/USB1	4CH, 0~1500m3/h	S5L204204 (ch. 2)	11	横河電機	吉澤精機

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
浄水課 34	戸隠 原水流量	往生地浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	AXF250G-NNAL1L-BJ11-0NA(S1)	φ250	S5F104539	06	横河電機	吉澤精機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A	0~400m ³ /h	S5F104540	06	横河電機	吉澤精機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	附属機器	積算計	PKE1AF32-0Y	1~5V	A7L1252T	97	富士電機	富士工機
	戸隠 原水流量	往生地浄水場	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~400m ³ /h	2E016115(ch.3)	01	エムシステム	富士工機
浄水課 35	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	MODEL285L	φ500	MS100313	10	日本ハイコン	日本ハイコン
	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	流量計	変換器	MODEL285L	0~1200m ³ /h	10H5L0647	10	日本ハイコン	日本ハイコン
	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	附属機器	積算計	MC7-T6DM	0~1200m ³ /h	1XC		富士電機	富士工機
	500φ配水流量(上松,湯谷)	往生地浄水場	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1200m ³ /h	2E016115(ch.5)	01	エムシステム	富士工機
浄水課 36	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	FSSE1DA1-ZY	φ600	N4L1565T	24	富士電機	
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	流量計	変換器	FSVSY12-SYIYB	0~1200m ³ /h	N4M0971T	24	富士電機	
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	附属機器	A/P変換器	APU-A6-B	0~1200m ³ /h	LF015451		エムシステム	富士工機
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	附属機器	積算計	MC7-T6DM		22C		富士電機	富士工機
	600φ配水流量北回り	往生地浄水場	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~1200m ³ /h	2E016115(ch.7)	01	エムシステム	富士工機
浄水課 37	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	流量計	流量検出器 (超音波)	FSSE1DA1-ZY	φ300	N3M1036T	24	富士電機	富士工機
	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	流量計	変換器	FSVSY12-SYIYB	0~500m ³ /h	N3M1035T	24	富士電機	富士工機
	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	附属機器	積算計	MC7-T6DM		22C		富士電機	富士工機
	300φ配水流量 茂菅	往生地浄水場	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~500m ³ /h	2E016115(ch.6)	01	エムシステム	富士工機
浄水課 38	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	MGG12F-300PJ11LS3AAA-X-X	300φ	R-JJ1FF-41-041	14	アズビル	アズビル
	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	流量計	変換器	MGG10COMH2G-1A1X-X	0~500m ³ /h	R-JJ1FF-41-031	14	アズビル	アズビル
	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	附属機器	積算計	MC7-T6DM		22C		富士電機	富士工機
	300φ配水流量箱清水	往生地浄水場	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~500m ³ /h	2E016115(ch.8)	01	富士電機	富士工機
浄水課 39	往生寺 送水流量(往生寺系)	往生地浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	MGG12F-100PJ11LS3AAA-X-X		R-JJ1FF-41-021	14	アズビル	アズビル
	往生寺 送水流量(往生寺系)	往生地浄水場	流量計	変換器	MGG10C-MH2G-1A1X-X	0~80m ³ /h	R-JJ1FF-41-011	14	アズビル	アズビル
	往生寺 送水流量(往生寺系)	往生地浄水場	附属機器	カウンタ	H7CX	0~80c/h	262165		OMRON	富士工機
	往生寺 送水流量(往生寺系)	往生地浄水場	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~80m ³ /h	2E016115(ch.4)		エムシステム	富士工機
浄水課 40	500φ入水流量(北回り)	蚊里田配水池	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040N	φ500		22	東京計器	アズビル金門
	500φ入水流量(北回り)	蚊里田配水池	流量計	変換器	UF-911G	0~1000m ³ /h		22	東京計器	アズビル金門
	500φ入水流量(北回り)	蚊里田配水池	附属機器	アイソレータ	W2YV-A6A-M	4-20mA/4-20mA 1-5V		22	エムシステム	アズビル金門
	500φ入水流量(北回り)	蚊里田配水池	附属機器	縦型指示計	Def-150NT	0~1000m ³ /h		22	東洋計器	アズビル金門
	500φ入水流量(北回り)	蚊里田配水池	附属機器	積算計	H7GP-CD	DC24V		22	OMRON	アズビル金門
浄水課 41	高区配水流量	蚊里田配水池	流量計	流量検出器 (超音波)	FLW500Y2-YY2	500φ	A5P1299T	06	富士電機	富士工機
	高区配水流量	蚊里田配水池	流量計	変換器	FLH2CY33-YOY	0~1200/600	Q5L1370T	06	富士電機	富士工機
	高区配水流量	蚊里田配水池	附属機器	パルス積算計	UPS-20		1601	92	トキメック	アズビル金門
	高区配水流量	蚊里田配水池	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~600m ³ /h	1D022142(ch.2)	-	エムシステム	富士工機
浄水課 42	300φ配水流量	蚊里田配水池	流量計	流量検出器 (電磁)	LF131LNWBDCACE	200φ	112326250	11	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田配水池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~500m ³ /h	112326250	11	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	V/F変換器	AP-61-R	0~500c/h	OB022289	85	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	カウンタ	DC-SAN		U051	85	東芝	中信アスナ
	300φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~500m ³ /h	1D022142(ch.3)		エムシステム	富士工機
浄水課 43	500φ配水流量	蚊里田配水池	流量計	流量検出器 (超音波)	SE044040N	φ500		22	東京計器	アズビル金門
	500φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	変換器	UF-911G	0~1000m ³ /h		22	東京計器	アズビル金門
	500φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	アイソレータ	W2YV-A6A-M	4-20mA/4-20mA 1-5V		22	エムシステム	アズビル金門
	500φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	縦型指示計	Def-150NT	0~1000m ³ /h		22	東洋計器	アズビル金門
	500φ配水流量	蚊里田配水池	附属機器	積算計	H7GP-CD	DC24V		22	OMRON	アズビル金門
浄水課 44	堀浄水場送水流量	堀浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	EGS2000	φ150	S20300973	20	東京計装	東京計装
	堀浄水場送水流量	堀浄水場	流量計	変換器	EGC050W	0~200m ³ /h	S20300973	20	東京計装	東京計装

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
浄水課 4 5	西沖浄水場送水流量	西沖浄水場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	AXF150G-NNAL1L-BJ21-0NA	φ 150	91M313171	12	横河電機	吉澤精機
	西沖浄水場送水流量	西沖浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG	0~300m3/h	91M313172	12	横河電機	吉澤精機
浄水課 4 6	蟹沢配水池流入量	蟹沢配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR204U-250	φ 250	1418663	95	日立	マナテック
	蟹沢配水池流入量	蟹沢配水池	流量計	変換器	EFM204U	0~700m3/h	3158301	02	日立	マナテック
浄水課 4 7	蟹沢高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR204U-200	φ 200	1418664	95	日立	マナテック
	蟹沢高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	電磁変換器	EFM204U	0~300m3/h	1116901	19	日立	マナテック
浄水課 4 8	蟹沢超高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR504AW	φ 250	1160771	23	日立	マナテック
	蟹沢超高区配水流量	蟹沢配水池	流量計	変換器	EFM504AW	0~300m3/h	1160772	23	日立	マナテック
浄水課 4 9	浅野配水池流量	浅野配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMB2JPW1-W40A0-YA	φ 200	B7P2011T	08	富士電機	富士工機
	浅野配水池流量	浅野配水池	流量計	変換器	FMC1NBA1-YY020	0~300m3/h	B7P2011T	08	富士電機	富士工機
北部出張所 5 0	高原送水流量	飯綱浄水場	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	250 φ	8690K	98	トキメック	アズビル金門
	高原送水流量	飯綱浄水場	流量計	変換器	UFM-311A	0~200m3/h	8690K	98	トキメック	アズビル金門
北部出張所 5 1	中継系配水流量	高原配水池	流量計	電磁 検出器 (電磁)	FMB2GPW1-W40A0-Y	100 φ	A2L0929T	02	富士電機	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	流量計	変換器	FMC1NBY1-YY070	0~100 m3/h	A2L0930T	02	富士電機	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	付属機器	アイソレータ	KYY-6A-B	4-20mA/1-5V	LL018915		エムシステム	富士工機
	中継系配水流量	高原配水池	付属機器	カウンタ	0710423B		1405566		日本ハグスト	富士工機
北部出張所 5 2	鳴岩系配水流量	高原配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXF150W-NNAL1L-BJ11-0NA/L040(S1)	150 φ	S5L802800	11	横河電機	吉澤精機
	鳴岩系配水流量	高原配水池	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~150m3/h	S5L802712	11	横河電機	吉澤精機
	鳴岩系配水流量	高原配水池	付属機器	ディストリビュータ	PTL2VA01	4-20mA/1-5V	B8B0564T	08	富士電機	富士工機
北部出張所 5 3	黒滝配水流量	黒滝配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	FMB1FPW1-W01A0-YA	80 φ	A6J1219T	06	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	流量計	変換器	FMC1NAY1-YY030	0-50m3/h	A6J1219T	06	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	付属機器	アイソレータ	WH7DC-16AA01	4-20mA/1-5V	2Z00141T	12	富士電機	富士工機
	黒滝配水流量	黒滝配水池	付属機器	広角度指示計	WM8NVM3-VLR5YYY4Y	0~50m3/h	0109 210425	13	富士電機	富士工機
北部出張所 5 4	芋井配水流量	飯綱浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	AXF150W-NNAL1S-BG11-0NA/L135(S1)	150 φ	S5SC02960	16	横河電機	吉澤精機
	芋井配水流量	飯綱浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A/EG(S1)	2.358m/s	S5SC02956	16	横河電機	吉澤精機
北部出張所 5 5	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	流量計	流量検出器 (電磁)	LF130JNWBDCCEB	100 φ	972301238	97	東芝	中信アスナ
	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~60m3/h	972301238	97	東芝	中信アスナ
	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	付属機器	カウンタ	0710-423			97	東芝	中信アスナ
	取水流量 (井水)	飯綱浄水場	付属機器	指示計	XL-110C	0~60m3/h	0220		東芝	中信アスナ
北部出張所 5 6	着水流量 (ろ過池流入)	飯綱浄水場	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	250 φ	1297J	04	トキメック	アズビル金門
	着水流量 (ろ過池流入)	飯綱浄水場	流量計	変換器	UFM-411	0~250m3/h	1297J	04	トキメック	アズビル金門
北部出張所 5 7	鳴岩流入流量	鳴岩配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	UFT-212A				東京計器	アズビル金門
	鳴岩流入流量	鳴岩配水池	流量計	変換器	UFT-411G				東京計器	アズビル金門
北部出張所 5 8	軍足東部配水流量	軍足配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	150 φ	1893P	18	東京計器	アズビル金門
	軍足東部配水流量	軍足配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~50 m3/h	1893P	18	東京計器	アズビル金門
北部出張所 5 9	軍足西部配水流量	軍足配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	150 φ	1835P	17	東京計器	アズビル金門
	軍足西部配水流量	軍足配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~50 m3/h	1835P	17	東京計器	アズビル金門
北部出張所 6 0	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	流量計	電磁検出器 (電磁)	LF132KNWBNAEP	150 φ	212321207	21	東芝	中信アスナ
	飯綱浄水場濾過流量	飯綱浄水場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~250m3/h	212321207	21	東芝	中信アスナ
北部出張所 6 1	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	150 φ	1368K	04	トキメック	アズビル金門
	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	流量計	変換器	UFM-411	0~50 m3/h	1368K	04	トキメック	アズビル金門
	広瀬配水池配水流量	広瀬配水池	付属機器	アイソレータ	YV-AA-B	4-20mA/4-20mA	KG006790	04	エムシステム	アズビル金門

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
北部出張所 6 2	戸隠水源送水流量	戸隠水源	流量計	流量検出器 (セキ)	WW4483-11-00/L010	0~1m	1220B	22	横河電機	吉澤精機
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	流量計	変換器	WW4485-10	0~400m3/h	0517	22	横河電機	吉澤精機
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	縁形指示計	TME-152	0~400m3/h		22	鶴賀電機	吉澤精機
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	バーグラフ指示計	48NDV-ORA-M2	0~400m3/h	DS039930	22	エムシステム	吉澤精機
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	デジタルパネルメータ	47NCV-AG-R	0~400m3/h		22	エムシステム	吉澤精機
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	0~400m3/h	BY059085	22	エムシステム	吉澤精機
	戸隠水源送水流量	戸隠水源	付属機器	流量積算計	H7GP-CD	0~400c/h	21722M	22	オムロン	吉澤精機
南部出張所 6 3	象山第2配水流量	象山第2配水地	流量計	検出器 (電磁)	LF130JNWBCCBB	φ100	212321400	21	東芝	中信アスナ
	象山第2配水流量	象山第2配水地	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~120m3/h	212321400	21	東芝	中信アスナ
	象山第2配水流量	象山第2配水地	付属機器	積算計	0710-423		009663	99	ケルニックス	中信アスナ
	象山第2配水流量	象山第2配水地	付属機器	指示計	LM-110NRI	0~120m3/h		21	三菱電機	中信アスナ
南部出張所 6 4	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	流量計	検出器 (超音波)	FUR-2	φ400	1154231-1, 2	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	流量計	接続箱	X-FURJ2		1154231B	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	流量計	変換器	X-FUR-2	0~600m3/h	1154231	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	付属機器	積算計	X-ESC		1154231E	91	日立	マナテック
	東寺尾配水流量	東寺尾配水池	付属機器	記録計	73VR2102-N-M2	0~600m3/h	PL024082		日立	マナテック
南部出張所 6 5	取水流量	寺尾浄水場	流量計	検出器 (電磁)	FMR204AW-250-CR-J10/27	φ250	1143371	13	日立	マナテック
	取水流量	寺尾浄水場	流量計	変換器	EFM204AW-D42501-400V-F21	0~500m3/h	1143372	13	日立	マナテック
	取水流量	寺尾浄水場	付属機器	指示計	DEF-150NT-20MS	0~500m3/h	TS1219	16	日立	マナテック
	取水流量	寺尾浄水場	付属機器	積算計	X-ESCB		553770003	13	日立	マナテック
南部出張所 6 6	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	流量計	電磁流量計 (電磁)	TAV250V-30UN	φ250、0~600m3/h	K000000487	12	愛知時計	愛知時計
	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	付属機器	ディストリビュータ	AVP-DBZ-20C-A	4-20mA/4-20mA	12LA000738	12	愛知時計	愛知時計
	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	付属機器	積算計	X-ESCB		553782025	16	日立	マナテック
	東寺尾送水流量	寺尾浄水場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~600m3/h	TS1218	16	日立	マナテック
南部出張所 6 7	川合受水流量	寺尾浄水場	流量計	検出器 (電磁)	AM330DG-AJ1-LSJ-000*A	φ300	F152GA043	98	横河電機	吉澤精機
	川合受水流量	寺尾浄水場	流量計	変換器	AM11-DHA1J-000*A	0~500m3/h	F134GB063	98	横河電機	吉澤精機
	川合受水流量	寺尾浄水場	付属機器	積算計	X-ESCB		553782026	16	日立	マナテック
	川合受水流量	寺尾浄水場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~500m3/h	TN9242	16	日立	マナテック
南部出張所 6 8	取水流量	豊栄浄水場	流量計	検出器 (セキ)	MRG-10C	0~209mm	1706007	17	東京計器	アズビル金門
	取水流量	豊栄浄水場	付属機器	ディストリビュータ	7652S			06	トキメック	アズビル金門
	取水流量	豊栄浄水場	付属機器	積算計	VS86A-L	0~100m3/h	156933	83	日立	マナテック
南部出張所 6 9	送水流量	豊栄浄水場	流量計	検出器 (電磁)	LF132JNWBNCACK	φ100	142328075	14	東芝	中信アスナ
	送水流量	豊栄浄水場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~100m3/h	142328075	14	東芝	中信アスナ
	送水流量	豊栄浄水場	付属機器	アイソレータ	VC-33ICA	4-20mA/4-20mA	156932B	83	日立	マナテック
	送水流量	豊栄浄水場	付属機器	積算計	VS86A-L	0~100m3/h	156931	83	日立	マナテック
南部出張所 7 0	配水流量	西条浄水場	流量計	検出器 (電磁)	AXF100W	φ100	S5U403424	18	横河電機	吉澤精機
	配水流量	西条浄水場	流量計	変換器	AXFA11G	0-100m3/h	S5U403425	18	横河電機	吉澤精機
南部出張所 7 1	象山送水流量	清野ポンプ場	流量計	検出器 (超音波)	FLG2S003	φ200	N9E2152T	89	富士電機	富士工機
	象山送水流量	清野ポンプ場	流量計	変換器	FLF2YY12	0~200m3/h	N9E2152T	89	富士電機	富士工機
	象山送水流量	清野ポンプ場	付属機器	積算計	PKHA1A11-0YAYY		N9E2150T	89	富士電機	富士工機
	象山送水流量	清野ポンプ場	付属機器	指示計	PBAAK101-20-K	0~200m3/h	N9E2151T	89	富士電機	富士工機
南部出張所 7 2	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	流量計	検出器 (電磁)	FMB2HUW1-W40B0-YY	φ150	A7P8776T	07	富士電機システム	富士工機
	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	流量計	変換器	FMC1NBA1-YA020	0~200m3/h	A7P8776T	07	富士電機システム	富士工機
	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	付属機器	ディストリビュータ	PTM2VA01	4-20mA/1-5V	B8A2496T	08	富士電機	富士工機
	東寺尾受水流量	清野ポンプ場	付属機器	指示計	WM8AM3-AHE200Y4Y	0~200m3/h	8204498T	08	富士電機	富士工機
南部出張所 7 3	取水流量	塚本水源	流量計	検出器 (電磁)	LF131JNJBDCABE	φ100	132327382	13	東芝	中信アスナ
	取水流量	塚本水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~100m3/h	132327382	13	東芝	中信アスナ

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
	取水流量	塚本水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	3B037341	13	エムシステム	中信アスナ
	取水流量	塚本水源	付属機器	積算計	0710 423B			13		中信アスナ
	取水流量	塚本水源	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~100m3/h	TN6133	13		中信アスナ
南部出張所 74	川合受水流量	塚本水源	流量計	検出器 (電磁)	LF131KNWBDCACE	φ150	132327375	13	東芝	中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	132327375	13	東芝	中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	3B037342	13	エムシステム	中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	付属機器	積算計	0710 423B			13		中信アスナ
	川合受水流量	塚本水源	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~200m3/h	TN6134	13		中信アスナ
南部出張所 75	矢原送水流量	塚本水源	流量計	検出器 (電磁)	LF131JNJBDCABB	φ100	132327410	13	東芝	中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	132327410	13	東芝	中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	付属機器	アイソレータ	M2YV-AA-M	4-20mA/4-20mA	3B037343	13	エムシステム	中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	付属機器	積算計	0710 423B			13		中信アスナ
	矢原送水流量	塚本水源	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~200m3/h	TN6135	13		中信アスナ
南部出張所 76	大日池送水流量	大日池ポンプ場	流量計	検出器 (電磁)	AXF200W-NNAL1L-BG11-0NA/L020(S1)	φ200	S5L203121	11	横河電機	吉澤精機
	大日池送水流量	大日池ポンプ場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG(S1)	0~180m3/h	S5L203096	11	横河電機	吉澤精機
	大日池送水流量	大日池ポンプ場	付属機器	記録計	DX1002-3-4-1/M1/R1	2CH, 0~180m3/h	S5L203020(ch. 1)	11	横河電機	吉澤精機
	大日池送水流量	大日池ポンプ場	付属機器	アイソレータ	W2YV-AA6-M	4-20mA/1-5V	XL037583	11	エムシステム	吉澤精機
南部出張所 77	岩沢送水流量	瀬関ポンプ場	流量計	検出器 (電磁)	MGG11F-050PJ21LS3AAA-X-B	φ50	R-JJ9QB-41-011	11	アズビル	アズビル
	岩沢送水流量	瀬関ポンプ場	流量計	変換器	MGG10C-MH1G-1B1X-C	0~20m3/h	R-JJ9QB-41-021	11	アズビル	アズビル
南部出張所 78	保科配水流量	保科配水池	流量計	検出器 (電磁)	MGG12F-150PG11LS3AAA-X-X	φ150	R-JJ0NF-41-011	14	アズビル	アズビル
	保科配水流量	保科配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH2G-1A1X-X	0~100m3/h	R-JJ0NF-41-021	14	アズビル	アズビル
	保科配水流量	保科配水池	付属機器	記録計	73VR3100-N-M2	0~100m3/h	VJ010935	08	エムシステム	アズビル
南部出張所 79	保科送水流量	引沢配水池	流量計	検出器 (電磁)	LF132GNJBCCABJ	φ50	232322219	23	東芝	中信アスナ
	保科送水流量	引沢配水池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~30m3/h	232322219	23	東芝	中信アスナ
	保科送水流量	引沢配水池	付属機器	積算計	071-423		009611	99	東芝	中信アスナ
	保科送水流量	引沢配水池	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~30 m3/h	TA20137	99	東芝	中信アスナ
南部出張所 80	保科第2送水流量	引沢配水池	流量計	検出器 (電磁)	LF132GNJBCCABH	φ50	222321550	22	東芝	中信アスナ
	保科第2送水流量	引沢配水池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~20m3/h	222321550	22	東芝	中信アスナ
	保科第2送水流量	引沢配水池	付属機器	積算計	0710-423		009612	99	東芝	中信アスナ
	保科第2送水流量	引沢配水池	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~20 m3/h	TJ60814	99	東芝	中信アスナ
南部出張所 81	引沢配水流量	引沢配水池	流量計	検出器 (超音波)	SE104720	φ150	8827L	00	東芝	中信アスナ
	引沢配水流量	引沢配水池	流量計	変換器	LF801(UFM-311A)	0~70 m3/h	8827L	00	東芝	中信アスナ
南部出張所 82	蓮台寺送水流量	綿内配水池	流量計	検出器 (電磁)	MGG11F-050PJ11LS3ABA-X-B	φ50	R-JJ8SB-41-011	11	アズビル	アズビル
	蓮台寺送水流量	綿内配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH1G-1B1X-C	0~20m3/h	R-JJ8SB-41-021	11	アズビル	アズビル
南部出張所 83	綿内配水流量	綿内配水池	流量計	検出器 (電磁)	MGG11F-150PJ11LS4ABA-X-X	φ150	R-CH115-41-011	12	アズビル	アズビル
	綿内配水流量	綿内配水池	流量計	変換器	MGG10C-MH3G-1B3X-X	0~300m3/h	R-CH115-41-021	12	アズビル	アズビル
	綿内配水流量	綿内配水池	付属機器	記録計	73VR2102-N-M2	0~300m3/h	UD010820	07	エムシステム	アズビル
南部出張所 84	上和田系配水流量	矢原配水池	流量計	検出器 (電磁)	FMS-S MODEL285	φ200	MS070145	07	フジテコム	愛知時計
	上和田系配水流量	矢原配水池	流量計	変換器	FIM-B	0~100m3/h	07H050223	07	フジテコム	愛知時計
	上和田系配水流量	矢原配水池	付属機器	記録計	73ET-M2-J003C	0~100m3/h	PK015778	07	エムシステム	愛知時計
	上和田系配水流量	矢原配水池	付属機器	レコーダ	R2M-2G3-MR/MSR		PK015778	07	エムシステム	愛知時計
南部出張所 85	川田系配水流量	矢原配水池	流量計	検出器 (超音波)	SE042140NC	φ200	2384L	05	トキメック	アズビル金門
	川田系配水流量	矢原配水池	流量計	変換器	UF-911-111-04S-02000XX-	0~100m3/h	2384L	05	トキメック	アズビル金門
南部出張所 86	山内配水流量	山内浄水場	流量計	検出器 (電磁)	AXF100W-NNUL1S-BJ11-0NA/L060(S1)	φ100	S5T100904	17	横河電機	吉澤精機
	山内配水流量	山内浄水場	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EU(S1)	0~50m3/h	S5T100907	17	横河電機	吉澤精機
西部出張所 87	涌池第1送水流量	涌池第1ポンプ場	流量計	電磁検出器 (電磁)	LF131KNJBDCCCB	150φ	112326285	11	東芝	中信アスナ
	涌池第1送水流量	涌池第1ポンプ場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	112326285	11	東芝	中信アスナ

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
西部出張所 88	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	電磁検出器 (電磁)	LF131KNJBDCCCB	φ150	122326734	12	東芝	中信アスナ
	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	変換器	LF232AAC311A	0~200m ³ /h	122326734	12	東芝	中信アスナ
	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~200m ³ /h	TU4203		東芝	中信アスナ
	涌池第2送水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	カウンタ	E710-163				東芝	中信アスナ
西部出張所 89	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	電磁検出器 (電磁)	MODEL285	φ100	MS090641	09	日本ハicon	日本ハicon
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	流量計	変換器	MODEL285	0~30m ³ /h	18H050804	09	日本ハicon	日本ハicon
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	変換器	DGP-2	4-20mA/4-20mA	TMK121314	09	東洋計器	中信アスナ
	涌池配水流量	涌池第2ポンプ場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~30m ³ /h	TU4203		東洋計器	中信アスナ
西部出張所 90	涌井配水流量	涌井配水池	流量計	電磁検出器 (電磁)	AXF100G-NNAL1L-BG11-0NA(S1)	φ100	S5F102820	06	横河電機	吉澤精機
	涌井配水流量	涌井配水池	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/A	0~50m ³ /h	S5F102821	06	横河電機	吉澤精機
	涌井配水流量	涌井配水池	付属機器	記録計	DX1004-1-4-1/F1/M1	4CH, 0~50m ³ /h	S5F102794(ch.1)	06	横河電機	吉澤精機
西部出張所 91	飯森送水流量	飯森配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	φ200	1184G	08	トキメック	アズビル金門
	飯森送水流量	飯森配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~150m ³ /h	1184G	08	トキメック	アズビル金門
	飯森送水流量	飯森配水池	付属機器	記録計	DX1002-1-4-1/M1/R1	2CH, 0~150m ³ /h	S5H912956(ch.1)	08	横河電機	吉澤精機
西部出張所 92	七二会笹平系送水流量	飯森配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	φ100	1914P	18	東京計器	アズビル金門
	七二会笹平系送水流量	飯森配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~50m ³ /h	1914P	18	東京計器	アズビル金門
	七二会笹平系送水流量	飯森配水池	付属機器	アイソレータ	DJP-2-8-5		TMU005401	18	東京計器	アズビル金門
西部出張所 93	大森着水流量	大森ポンプ場	流量計	電磁流量計一体形 (電磁)	AXR080G-DIAL1L-BG11-01A/A/EG(S1)	φ80, 0~30m ³ /h	S5M209081	12	横河電機	吉澤精機
	大森着水流量	大森ポンプ場	流量計	ディスプレイユニット	VJA1-027-AA60(S3.00)	4-20mA/4-20mA, 1-5V	T1M221745	12	横河電機	吉澤精機
	大森着水流量	大森ポンプ場	付属機器	カウンタ	461A-09-9	0~30m ³ /h	V2612050	12	鶴賀電機	吉澤精機
西部出張所 94	灰原送水流量	灰原ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF132GNJBCCABF	φ50	152328321	15	東芝	中信アスナ
	灰原送水流量	灰原ポンプ場	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~20m ³ /h	152328321	15	東芝	中信アスナ
	灰原送水流量	灰原ポンプ場	付属機器	アイソレータ	DJP-2	4-20mA/1-5V	TMR121420	15	東洋計器	中信アスナ
	灰原送水流量	灰原ポンプ場	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~20m ³ /h	TR1231	15	東洋計器	中信アスナ
西部出張所 95	吉原送水流量	吉原ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	FMR102AF-50	φ50	1173341	17	日立	マナテック
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	流量計	変換器	EFM102A	0~10m ³ /h	1173341	17	日立	マナテック
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	付属機器	指示計	XL-110C	0~10m ³ /h	B9095AG-F	15		マナテック
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	付属機器	カウンタ	X-ESCB		553781020	15		マナテック
	吉原送水流量	吉原ポンプ場	付属機器	アイソレータ	M2YV-A6-M	4-20mA/1-5V	5J019492	15		マナテック
西部出張所 96	坪根配水流量	坪根配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF132JNWBNAEP	φ100	242322704	24	東芝	中信アスナ
	坪根配水流量	坪根配水池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~50m ³ /h	242322704	24	東芝	中信アスナ
	坪根配水流量	坪根配水池	付属機器	警報設定器	SDP-2A-82-0		YS7197	09		アズビル
	坪根配水流量	坪根配水池	付属機器	記録計	DX1004-1-4-1/M1/R1	4CH, 0~50m ³ /h	S5JB03292(ch.1)	09	横河電機	吉澤精機
西部出張所 97	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	TAV75V-30UEFVF-JZ	φ80	80TN231116-H18	21	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	流量計	変換器	AVP-DBZ-20C-A	0~30m ³ /h	80TN231116-H18	21	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (浅野・氷熊)	氷ノ田配水池	付属機器	指示計	ATME152H	0~30m ³ /h		06	愛知時計	愛知時計
西部出張所 98	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	TAV100V-30UEFVF-JZ		80TN231116-H18	21	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	流量計	変換器	AVP-DBZ-20C-A	0~50m ³ /h	80TN231116-H18	21	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (原市場・赤田)	氷ノ田配水池	流量計	指示計	ATME152H	0~50m ³ /h		06	愛知時計	愛知時計
西部出張所 99	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	TAV100V-30UEFVF-JZ	φ100	80TN231116-H18	21	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	流量計	変換器	AVP-DBZ-20C-A	0~50m ³ /h	80TN231116-H18	21	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	付属機器	指示計	ATME152H	0~50m ³ /h		06	愛知時計	愛知時計
	氷ノ田配水流量 (田野口・大森)	氷ノ田配水池	付属機器	パルス変換器	TA6-2HG			06	愛知時計	愛知時計
水道維持課 100	滝沢第1送水流量	滝沢第1ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130KNJBDCCBB	φ150	022304810		東芝	中信アスナ
	滝沢第1送水流量	滝沢第1ポンプ場	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~300m ³ /h	022304810		東芝	中信アスナ
水道維持課 101	久保調整池送水流量	久保調整池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF131JNWBDCACB	100A (埋設形)	112325907	10	東芝	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~150m ³	112325907	10	東芝	中信アスナ

令和7年度

点検機器一覧表

※赤字は令和7年度の変更箇所

管理担当係/No.	計測項目	計器設置箇所	種別	機種	型式	仕様	S/No	年式	製造者	点検実施社
	久保調整池送水流量	久保調整池	付属機器	積算カウンタ	0710 423B		1405 566	10	日本ベクト	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	付属機器	警報設定器	SDP-2A-82-0	0~150m3	YKK201	10	東芝	中信アスナ
	久保調整池送水流量	久保調整池	付属機器	指示計	XL-110C	0~150m3	212224	10	DAIICHI	中信アスナ
水道維持課 102	枋久保配水流量	枋久保配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130HNWBDCBB	φ80	012304190	01	東芝	中信アスナ
	枋久保配水流量	枋久保配水池	流量計	変換器	LF230AAA111ABA	0~180m3/h	012304190	01	東芝	中信アスナ
	枋久保配水流量	枋久保配水池	付属機器	指示計	DEF-150NT	0~180m3/h	TH2141	78	東芝	中信アスナ
水道維持課 103	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF132LNWBNCABH	φ200	212321436	21	東芝	中信アスナ
	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~200m3/h	212321436	21	東芝	中信アスナ
	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	付属機器	積算カウンタ	H7EC-NFV	-	-	23	オムロン	中信アスナ
	湯谷配水池配水流量	湯谷配水池	付属機器	指示計	XL-110C	0~200m3/h	0967		東芝	中信アスナ
水道維持課 104	長野運動公園緊急貯水槽流入流量	長野運動公園緊急貯水槽	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	φ200	2101P	20	東京計器	アズビル金門
	長野運動公園緊急貯水槽流入流量	長野運動公園緊急貯水槽	流量計	変換器	UFM-411G	0~400 m3/h	2101P	20	東京計器	アズビル金門
水道維持課 105	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130JNWBDCBB	φ100	012303672		東芝	中信アスナ
	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~80m3/h	012303672	01	東芝	中信アスナ
	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	付属機器	積算計	0710-423		009630	01	ケルニックス	中信アスナ
	茂菅第一ポンプ場流入流量	茂菅第一ポンプ場	付属機器	指示計	43AL	0~80m3/h	VJ200028	08	エムシステム	中信アスナ
水道維持課 106	N-57°ロック流量計ピット	南長野453先	流量計	電磁 検出器 (電磁)	AXF200W-NNAL1S-BJ11-0NA/L050	φ200	S5G903047	07	横河電機	吉澤精機
	N-57°ロック流量計ピット	南長野453先	流量計	変換器	AXFA11G-D1-01/EG	0~200m3/h	S5G903062	07	横河電機	吉澤精機
水道維持課 107	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF130LNWBCCBB	200φ	992302862	99	東芝	中信アスナ
	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	流量計	変換器	LF230AAA111AAA	0~300m3/h	992302862	99	東芝	中信アスナ
	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	付属機器	積算計	0710-423		009614	99	ヘンクストラ	中信アスナ
	N-8ブロック流量計ピット	三輪1丁目	付属機器	指示計	46DL-2-R5	0~300m3/h	PE007525	06	エムシステム	中信アスナ
水道維持課 108	平柴配水流量計	平柴配水池	流量計	挿入型センサ (電磁)	MODEL395P	φ200	FP20-0297	20	日本ハイコン	日本ハイコン
	平柴配水流量計	平柴配水池	流量計	変換器	MODEL395P	0~100 m3/h	0H95P0587	20	日本ハイコン	日本ハイコン
	平柴配水流量計	平柴配水池	付属機器	指示計	48NDV-ORA-M2	0~100 m3/h	AU005406	20	エムシステム	日本ハイコン
水道維持課 109	日方配水流量	日方配水池	流量計	超音波検出器 (超音波)	SE104720	φ80	2353P	22	東京計器	アズビル金門
	日方配水流量	日方配水池	流量計	変換器	UFM-411G	0~40m3/h	2353P	22	東京計器	アズビル金門
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	積算カウンタ	H7EC-NFV	-	-	23	オムロン	アズビル金門
	日方配水流量	日方配水池	付属機器	指示計	48NDV-ORA-M2	-	-	23	エムシステム	アズビル金門
水道維持課 110	山田中配水流量	山田中配水池	流量計	電磁流量検出器 (電磁)	LF132HNWBNCADP	φ80	222321848	22	東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	流量計	変換器	LF232AAC311A	0~100m3/h	222321848	22	東芝	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	付属機器	警報設定器	SDP-2-8-0	-	-	13	エムシステム	中信アスナ
	山田中配水流量	山田中配水池	付属機器	記録計	DX1006-3-4-1/M1/R1	-	S5NA08605	04	横河電機	中信アスナ
南部出張所 111 (新規)	新寺尾配水池配水流量	新寺尾配水池	流量計	検出器 (電磁)	LF132QNBCCABF	φ400		22	東芝	中信アスナ
	新寺尾配水池配水流量	新寺尾配水池	流量計	変換器	LF232AAC111A	0~500m3/h		22	東芝	中信アスナ