

業務委託仕様書

- 1 委託名 氷鉢老人福祉センター外 照明器具交換業務委託
- 2 業務目的 長野市役所温暖化防止実行計画や 2027 年末の蛍光ランプ等の製造禁止を踏まえ、市有施設の照明設備を早期かつ計画的に LED 照明へ交換するもの。
- 3 履行期限 契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日まで
- 4 履行場所 長野市稻里町中氷鉢 ほか
- 5 対象施設 別紙 1 対象施設一覧表による
- 6 対象機器 別紙 2-1 及び別紙 2-2 照明器具一覧による
- 7 資格要件
以下のいずれかに該当する者とする。
(1) 建設業法（昭和 24 年法律 100 号）における一級又は二級電気工事施工管理技士の資格を有する者
(2) 電気工事士法（昭和 35 年法律 139 号）における第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者
但し、第二種電気工事士の適用範囲は一般電気工作物に限る。
- 8 業務内容
以下のとおり照明器具の交換業務を行う。業務の履行にあたっては、全て長野市建設工事共通仕様書に則り行うものとする。尚、(1)業務計画書及び(4)業務完了報告書の一部は、当市の請負工事用様式を準用し作成しても良いこととする。
(1) 業務計画書の提出（2 部）
作業日程、作業内容について施設管理者と調整を図り、業務計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。計画の詳細については、11 特記事項（交換計画）を参照のこと。尚、業務計画書の記載事項は、以下のとおりとする。
ア 業務概要一覧
イ 実施計画（作業内容・方法・手順、実施工程、作業体制、駐車場の利用等）
ウ 安全管理計画（安全対策、安全教育等）

- エ 実施工工程表
- オ 業務責任者等通知書、経歴書及び有する資格証等の写し
尚、本業務における業務責任者は、7資格要件(1)、(2)による。
- カ 火災保険等加入状況報告書
- キ 緊急連絡体制
- ク 業務体制報告書及び業務体系図
- ケ 業務（一部）再委託届出書及び契約書の写し（業務の一部を第三者に委託する場合）
- コ 作業員名簿及び資格者証の写し
尚、交換作業従事者は、7資格要件(2)による。
- サ 産業廃棄物処理委託契約書の写し
- シ 産業廃棄物収集運搬業許可書及び産業廃棄物処分業許可証の写し
- ス その他発注者が指示する事項
- (2) 納入仕様書の提出
- ア 当市が提供する施設図面及びLED照明器具一覧等の資料を参考にし、寸法、照度、光色、数量等の仕様に問題がないか予め確認を行うこと。
- イ 交換するLED照明器具の納入仕様書を監督員に提出し、承諾を受けること。
- (3) 交換作業の実施
- ア 既存照明器具をLED照明器具に交換する。
- イ 交換作業詳細については、12特記事項（交換作業）を参照のこと。
- (4) 産業廃棄物運搬、処分
- 既設照明器具撤去後の運搬、処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (5) 業務完了報告
- 業務完了後、以下の成果品（完成図書）と共に業務完了届を提出し、速やかに監督員の検収を受けることとする。検収の結果、補修等が必要と認められる場合は、受注者は直ちに補修等を行い、再度検収を受けることとする。
- ア 業務完了報告書
- イ 業務日誌
- ウ 打合せ記録報告書
- エ 経緯表（業務履行協議書）
- オ 機器承諾図、納入仕様書
- カ 完成図
- キ 完成図電子データ（JWW形式及びPDF形式）
- ク 社内検査報告書
- ケ 作業写真帳
- コ 各種試験成績報告書（照度測定結果、絶縁測定結果及び試験成績表等）

- サ PCB 有無及びアスベスト含有に関する報告書（隨時提出）
- シ 産業廃棄物処理報告書（管理票の写しを添付）
- ス その他必要なもの

9 業務スケジュール（予定）

- 契約締結後（速やかに） : 初回打ち合わせ
- 契約締結後（概ね 1 か月以内） : 業務日程調整、業務計画書等の提出
- 令和 8 年 2 月中旬 : 第 1 回中間報告（交換完了施設）
 - 各施設の写真による中間報告
 - 内容確認後、返却
- 令和 8 年 3 月 31 日まで : 業務完了報告（成果品及び業務完了届の提出）

10 業務の再委託

- (1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
 - (2) 前項の「主たる部分」とは、当該業務のうち以下のものをいう。
 - ア 業務計画書の作成
 - イ 交換作業に係る施設管理者等との各種調整
 - ウ 交換作業上の安全管理
 - エ 成果品の作成
- ※業務責任者の指揮のもとに行う既設照明器具の交換業務は、主たる部分に含まない。
- (3) 受注者は、前 2 項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。なお、業務の一部を再委託する場合は以下の事項を記載した業務（一部）再委託届出書を提出すること。
 - ア 再委託先の名称
 - イ 再委託の種類、期間、範囲等
 - ウ 再委託先に対する指導方法等
 - エ その他発注者が指示する事項
- 尚、発注者は、業務の実施に当たって著しく不適当であると認められる再委託先については、これを認めない。

11 特記事項（交換計画）

- (1) 既存照明器具と同等以上の性能を持つ器具を設置すること。
- (2) 既に LED 化済の機器は交換対象外とする。
- (3) 照明器具の光色、照度については、既設照明器具と同じ仕様とする。光色・照度が異なる箇所

については、事前に施設管理者に確認を行うこと。また、現地調査において特殊な高演色ランプ等を使用している場合は、施設管理者と協議の上、仕様を決定すること。ただし、金額に影響する場合は、当市担当者に事前に相談、確認すること。

- (4) 照明器具交換作業に当たっての安全管理については、施設管理者と十分に協議を行い、業務計画書に反映させるものとする。安全確保に必要な措置については、受注者の負担により行うものとする。また、作業に伴い発生した施設の不具合や事故についても、受注者の負担により行うものとする。
- (5) 交換作業に伴う足場、資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、作業全体を通して施設運営に支障のないよう、事前に施設管理者と協議の上、業務計画書に反映させるものとする。
- (6) 小学校施設内にある児童センター及びこどもプラザは、小学校と運営日時等が異なるため、それぞれの施設管理者と調整、協議すること。
- (7) 保健福祉センター内にある老人福祉センター、保健センター及びデイサービスセンターは、それぞれ運営日時等が異なるため、それぞれの施設管理者と調整、協議すること。
- (8) 既存照明器具の撤去後の運搬処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (9) 作業停電時、運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に施設管理者と調整すること。
- (10) LED 照明器具の保証期間は、1年とし、保証期間内については、交換費用を受注者において負担するものとする。なお、保証期間の始期は別途協議による。
- (11) 保証期間内に当市の責めに帰すことができない事由により照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に器具の取替、代替及び修理等を行うこと。ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象の発生により受注者の責めに帰すことができない場合は、この限りでない。

1.2 特記事項（交換作業）

- (1) 照明器具の交換については、使用する照明器具メーカーの据付要領に準拠し、各関係法令を遵守すること。
- (2) 交換作業時は、施設利用者が安全に通行できる状態を確保すること。
- (3) LED 照明器具の取付にあたっては、既存吊ボルトを再利用すること。既存吊ボルトがない場合は、安全に配慮した方法で落下防止措置を施すこと。
- (4) 既存開口寸法に適合した埋込型 LED 照明器具を取付けること。既存開口寸法に適合できない場合は、リニューアルプレートを設置する等、照明器具と天井材との間に隙間が生じないように処置を行うこと。
- (5) 露出型照明器具を交換する場合は、既存照明器具の取り付け跡が見えないように配慮すること。
- (6) 照明器具の交換作業状況が確認出来るよう、各居室につき 1 台は詳細に写真撮影を行うこと。他は交換前後の写真のみ撮影する等簡略化しても良いこととする。
- (7) 照明器具交換作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を行い、作業による絶縁劣化がないことを書面及び写真で報告すること。
- (8) 照明器具交換作業の前後において、照度測定を行い、書面及び写真で報告すること。ただし、作業後に照度が下回る可能性がある場合は、作業前に監督員と協議を行うこと。

- (9) 照明器具一覧になく、かつ LED 化されていない照明器具が発見された場合は、監督員に報告すること。
- (10) 撤去した既設照明器具について、PCB を含むものがあった場合は、取扱いについて監督員と協議するとともに、完成図書により報告すること。
- (11) 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行う。机や椅子等の養生や移動については、施設管理者と協議の上、その方法について決定すること。
- (12) 作業完了後は床等の清掃を行うこと。
- (13) 交換作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
- (14) 高天井照明器具の昇降装置は、不要のため撤去すること。
- (15) 既設照明配線に接地線がない場合は、監督員に報告すること。
- (16) 交換作業日時は、目安として別表 1 対象施設一覧によるが、契約後に行う施設管理者との調整、協議の上、決定する。

1.3 その他特記事項

- (1) 受注者は、業務を実施するにあたり、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び労働安全衛生法及びその他の関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
- (2) 業務責任者は、本業務に従事する者に対し適切に指導のうえ、業務に従事させること。尚、業務責任者は、受注者において 3 ヶ月以上の雇用関係にある者とする。
- (3) 写真撮影を行う際は、施設の利用者及び個人情報等の書類が映り込まないようにすること。
- (4) 本業務で知り得た内部情報は本業務以外の目的で使用してはならない。
- (5) 受注者は、仕様書に表示が明確でないことや予期することのできない特別の状態が生じた場合には、発注者にその旨を通知し、確認を求めなければならない。発注者は、前項の申出を受けたときは、適切な措置を講じるものとする。
- (6) 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約に基づく業務は自ら取り扱うものとし、第三者に再委託してはならない。再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、本契約に基づく業務を遂行する能力を有しない者に再委託することができないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
- (7) 受注者は、履行場所で行う業務等の実施に際しては、業務等関係者だけでなく、施設管理者、施設利用者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう業務等関係者に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
- (8) 本業務において、暴力団員等による不当要求又は妨害（以下不当介入という）を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をすること。また、その内容を記載した書面により発注者に速やかに報告すること。不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
- (9) 業務関係者は、名札等を着用して業務を行う。

(10) LED 照明器具の納入遅延やその他やむを得ない事由が生じ、履行期限内の業務完了が困難になる場合は、監督員と協議を行うこと。

1 4 長野市公契約等基本条例に関する事項

- (1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所（作業所）等へポスターを掲示すること。
- (2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
- (3) 長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図（「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの）2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。

添付資料

別紙1 対象施設一覧表

別紙2-1 照明器具一覧（一般・非常用照明）

別紙2-2 照明器具一覧（誘導灯）

別紙1 対象施設一覧表

施設番号	施設名称	所在地	棟名	階数	延床面積 (m ²)	提供資料	
						電気図(製本等) ※1	CAD図 (配置図・平面図)
1	氷鉋老人福祉センター	長野市稻里町中氷鉋405	老人福祉センター	地上2階	1,932	○	○
2	安茂里老人福祉センター	長野市大字安茂里1775	老人福祉センター	地上3階	1,317	○	○
3	湯福老人福祉センター	長野市箱清水3-11-17	老人福祉センター	地上2階	557	○	○
4	塩崎保育園	長野市篠ノ井塩崎2184-1	園舎	地上1階	976	○	○
5	後町保育園	長野市大字南長野西後町614-6	園舎	地上2階	390	○	○

別紙2-1 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ	器具 使用ランプ	器具使用ランプ数 1台あたり	付加 情報1	天井高さ	ボール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (縦)	取付 ピッチ	更新照明仕様		
1	1	米鉾老人福祉センター	1	1	スローブ	i250bwp	i100wp	YAY55775	6	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	4,000				185	230	273				天井直付型・据置取付型 LED小型投光器 防雨型 バネル付型 水銀灯100形1灯器具相当	
2	1	米鉾老人福祉センター	1	1	スローブ	i13bwp	i64wp	HLW6121T	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	2,200				230	230	230				天井・壁直付型 LED(電球色) ブラケット 密閉防雨型 白熱電球60形1灯器具相当	
3	1	米鉾老人福祉センター	1	2	風除室	gs60	gs101	NL76958W	2	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,100		100	100	115	115	100				天井埋込型 LEDダウンライト 流型84 埋込穴□100 白熱電球60形1灯器具相当	
4	1	米鉾老人福祉センター	1	2	風除室	i60b	i65wp	NL80561T	2	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	4,800				120	120	120				壁直付型 LED(電球色) コンバクトブラケット 上下面カバー付(非密閉) 白熱電球60形1灯器具相当	
6	1	米鉾老人福祉センター	1	3	浴室	i60bwp	i31wp	WL86128T	6	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	2,200				230	330	160				天井・壁直付型 LED(電球色) ブラケット・浴室灯 壁込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 業務用浴室灯 丸形蛍光灯FCL30形1灯器具相当	
7	1	米鉾老人福祉センター	1	3	浴室	i60bwp	i31wp	WL86128T	6	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	2,200				230	330	160				天井・壁直付型 LED(電球色) ブラケット・浴室灯 壁込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 業務用浴室灯 丸形蛍光灯FCL30形1灯器具相当	
8	1	米鉾老人福祉センター	1	4	脱衣室	B2wp	B296wp	FSW42001APH9	2	一般用	直付	蛍光灯	2		2,700				200	1250	97				LSS9MP/RP-4-64	
9	1	米鉾老人福祉センター	1	4	脱衣室	G18	g104	HLA1821T	2	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,700			150		180	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当		
10	1	米鉾老人福祉センター	1	4	脱衣室	B2wp	B2104wp	FW42013	2	一般用	直付	蛍光灯	2		2,700				200	1265	97				LSS10MP/RP-4-46	
11	1	米鉾老人福祉センター	1	4	脱衣室	G18	g104	HLA1821T	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,700			150		180	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当		
12	1	米鉾老人福祉センター	1	5	機械室	B1r	B21	FA41263	2	一般用	直付	蛍光灯	1	反射笠付	2,900				66	1244	132				天井直付型 LEDベースライト 反射笠型 H1蛍光灯32形高出力型1灯器具相当	
13	1	米鉾老人福祉センター	1	6	男子便所	G18	g104	HLA1821T	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,500			150		180	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当		
15	1	米鉾老人福祉センター	1	7	女子便所	G18	g104	HLA1821T	3	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,500			150		180	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当		
17	1	米鉾老人福祉センター	1	8	便所入口	G18	g104	HLA1821T	4	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,500			150		180	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当		
18	1	米鉾老人福祉センター	1	8	便所入口	B1	B112	40Wトーラ型器具	3	一般用	直付	蛍光灯	1	アーバー、グレア対策付	2,500				53	1244	77				LSS1-4-23	
20	1	米鉾老人福祉センター	1	9	身障者便所	G27	g104	HLA1721T	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,500			150		195	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当		
21	1	米鉾老人福祉センター	1	10	集会室	A2n	A2204	FA42633	8	一般用	埋込	蛍光灯	2	パネル付	2,700		300	1257		365	1288	118			800 LRS20-4-48	
23	1	米鉾老人福祉センター	1	11	和室8畳	A2n	A2204	FA42633	4	一般用	埋込	蛍光灯	2	パネル付	2,700		300	1257		365	1288	118			800 LRS20-4-48	
24	1	米鉾老人福祉センター	1	11	和室8畳	b11	FA11090	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2,400				53	461	79				LSS1-2-15		
26	1	米鉾老人福祉センター	1	11	和室8畳	A2n	A2204	FA42633	4	一般用	埋込	蛍光灯	2	パネル付	2,700		300	1257		365	1288	118			800 LRS20-4-48	
27	1	米鉾老人福祉センター	1	11	和室8畳	b11	FA11090	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2,400				53	461	79				LSS1-2-15		
29	1	米鉾老人福祉センター	1	12	湯沸し(和室)	A1	A12	FA41764	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,700		190	1244		210	1274	105			800 天井埋込型 一体型LEDベースライト 下面開放型 H132形1灯器具相当 2500 lm	
30	1	米鉾老人福祉センター	1	12	湯沸し(和室)	d1bp	h12	HW2807T	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	2,000					98	640	58				キヤドリット FL20W×1相当 棚下・壁取付型 7.5W×1付
31	1	米鉾老人福祉センター	1	13	事務室	A2l	A2204	FA42718	12	一般用	埋込	蛍光灯	2	パネル付	2,700		300	1257		328	1274	90			800 LRS20-4-48	
34	1	米鉾老人福祉センター	1	14	湯沸し(事務室)	A1	A12	FA41764	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,700		190	1244		210	1274	105			800 天井埋込型 一体型LEDベースライト 下面開放型 H132形1灯器具相当 2500 lm	
35	1	米鉾老人福祉センター	1	14	湯沸し(事務室)	d1bp	h12	HW2807T	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アラウト灯	1,800					98	640	58				キヤドリット FL20W×1相当 棚下・壁取付型 7.5W×1付
36	1	米鉾老人福祉センター	1	15	更衣室	A1	A12	FA41764	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,700		190	1244		210	1274	105			800 天井埋込型 一体型LEDベースライト 下面開放型 H132形1灯器具相当 2500 lm	
37	1	米鉾老人福祉センター	1	15	更衣室	A1	A12	FA41764	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,700		190	1244		210	1274	105			800 天井埋込型 一体型LEDベースライト 下面開放型 H132形1灯器具相当 2500 lm	
38	1	米鉾老人福祉センター	1	16	倉庫(事務室)	B1	B193	FA41035	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2,700				150	1250	98				LSS9-4-30	
39	1	米鉾老人福祉センター	1	17	男子便所	G18	g104	HLA1821T	4	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,500				150		180	165			天井埋込型 LEDダウンライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当	
40	1	米鉾老人福祉センター	1	18	女子便所	G18	g104	HLA1821T	5	一般用	埋込	蛍光灯	1		2,500											

別紙2-1 照明器具一覧(一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共形番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用ランプ数 1台あたり	付加 情報1	天井高さ	ボール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (深)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	取付 ピッチ	更新照明仕様		
1	2	安茂里老人福祉センター	1	1	車寄せ	H27	g104	FRS11-D271	8	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150				186	165	天井埋込型 LEDダクランライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当			
2	安茂里老人福祉センター	1	2		風除室	H27	g104	FRS11-D271	4	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150				186	165	天井埋込型 LEDダクランライト 電球色 φ150 鏡面 FDL27形1灯器具相当			
3	2	安茂里老人福祉センター	1	2	風除室	G10e	g12ep	L891655P	1	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150				152	166	K1-LRS11-2 リューフルアーレ(φ150→φ100)共			
4	2	安茂里老人福祉センター	1	3	事務室	A2	A2204	FF42754	17	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1244				328	1274	116	800 LRS20-4-48				
5	2	安茂里老人福祉センター	1	3	事務室	d1b	h12	FBS2-201	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2.700							90	832	48	リューフルアーレ FL20W×1相当 棚下・壁取付型 リューフルアーレ			
7	2	安茂里老人福祉センター	1	3	事務室	G18	g103	HLA1231T	3	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150				171	166	天井埋込型 LEDダクランライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当			
8	2	安茂里老人福祉センター	1	4	ホール	E21	e41	NF22770K	13	一般用	埋込	蛍光灯	2	リューフルアーレ、グレア対策付	3.200	350	350				357	357	100	天井埋込型 一体型LEDベースライト スクエアタイプ FHP23形4灯器具相当				
9	2	安茂里老人福祉センター	1	5	玄関	E21	e41	NF22770K	2	一般用	埋込	蛍光灯	2	リューフルアーレ、グレア対策付	2.700	350	350				357	357	100	天井埋込型 一体型LEDベースライト スクエアタイプ FHP23形4灯器具相当				
10	2	安茂里老人福祉センター	1	6	廊下	E21	e41	NF22770K	4	一般用	埋込	蛍光灯	2	リューフルアーレ、グレア対策付	2.700	350	350				357	357	100	天井埋込型 一体型LEDベースライト スクエアタイプ FHP23形4灯器具相当				
11	2	安茂里老人福祉センター	1	4	ホール	B1	B113	FA41064	3	一般用	直付	蛍光灯	1		2.700						73	1244	106	LSS1-4-30				
13	2	安茂里老人福祉センター	1	4	ホール	g20e	g12ep	LB92660P	1	非常用	埋込	蛍光灯	1		3.200				150				152	166	K1-LRS11-2 リューフルアーレ(φ150→φ100)共			
17	2	安茂里老人福祉センター	1	8	訓練室(ディビ)	A2	A2204	FF42754	6	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1244				328	1274	116	800 LRS20-4-48				
19	2	安茂里老人福祉センター	1	9	休養室	A2	A2204	FF42754	6	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1244				328	1274	116	800 LRS20-4-48				
21	2	安茂里老人福祉センター	1	7	食堂(ディビ)	A2	A2204	FF42754	6	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1244				328	1274	116	800 LRS20-4-48				
22	2	安茂里老人福祉センター	1	10	倉庫	B1	B193g	FA41035	2	一般用	直付	蛍光灯	1	リューフルアーレ	2.600						150	1250	98	LSS9-4-30 ガード共				
23	2	安茂里老人福祉センター	1	11	階段	a2e	a201e	FF22723N	1	非常用	埋込	蛍光灯	2	パネル付	3.200	300	639				330	660	130	400 天井埋込型 一体型LEDベースライト(非常用) 30分間タイプ FL20形2灯器具相当				
24	2	安茂里老人福祉センター	1	12	機械室	B1	B113	FA41064	5	一般用	直付	蛍光灯	1		2.200						73	1244	106	LSS1-4-30				
26	2	安茂里老人福祉センター	1	13	厨房	B2wp	B2104wp	FW42013	2	一般用	直付	蛍光灯	2		2.700						200	1265	97	LSS10MP/RP-4-46				
27	2	安茂里老人福祉センター	1	13	厨房	c1t	h21	FA14006K	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2.400						130	580	60	天井直付型 積層ランプ 積層線遮光方式・ファン循環タイプ				
28	2	安茂里老人福祉センター	1	14	WC-1.2	G18	g103	HLA1231T	2	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.400						150	171	166	天井埋込型 LEDダクランライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当				
29	2	安茂里老人福祉センター	1	14	WC-1.2	b2	b1101	FA22034	2	一般用	直付	蛍光灯	2		2.400						230	632	87	LSS10-2-15				
31	2	安茂里老人福祉センター	1	15	男子便所	G18	g103	HLA1231T	1	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.400						150	171	166	天井埋込型 LEDダクランライト 電球色 φ150 鏡面 白熱電球60形1灯器具相当				
32	2	安茂里老人福祉センター	1	15	男子便所	B2	B2104	FS42001FVPN9	1	一般用	直付	蛍光灯	2		2.400						200	1250	69	LSS10-4-48				
33	2	安茂里老人福祉センター	1	15	男子便所	d1b	h306	NF21822	1	一般用	直付	蛍光灯	1	リューフルアーレ	2.400						130	670	150	LBF3MP/RP-2-06				
34	2	安茂里老人福祉センター	1	16	女子便所	B2	B2103	FA42034	1	一般用	直付	蛍光灯	2		2.400						230	1250	70	LSS10-4-37				
35	2	安茂里老人福祉センター	1	16	女子便所	D1b	H320	NF41822	1	一般用	直付	蛍光灯	1	リューフルアーレ	2.400						130	1288	150	LBF3MP/RP-4-20				
36	2	安茂里老人福祉センター	1	17	浴室	i40bwp	i31wp	LW6497WT	4	一般用	直付	蛍光灯	1	リューフルアーレ	1.500						202	186	165	天井・壁直付型 LED(電球色) ブラケット・浴室灯 壁込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 業務用浴室灯 丸形蛍光灯FCL30形1灯器具相当 適合BOX、カバー共				
37	2	安茂里老人福祉センター	1	17	浴室	i40bwp	i31wp	HW975T	5	一般用	直付	蛍光灯	1	リューフルアーレ	2.600						129	500		天井・壁直付型 LED(電球色) ブラケット・浴室灯 壁込ボックス取付専用 防湿型・防雨型 業務用浴室灯 丸形蛍光灯FCL30形1灯器具相当 適合BOX、カバー共				
38	2	安茂里老人福祉センター	1	18	脱衣室	B2	B2103	FA42034	2	一般用	直付	蛍光灯	2		2.500						230	1250	70	LSS10-4-37				
39	2	安茂里老人福祉センター	1	18	脱衣室	g20e	g12ep	LB92660P	1	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.500						150	152	166	K1-LRS11-2 リューフルアーレ(φ150→φ100)共				

別紙2-1 照明器具一覧(一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用ランプ数 1台あたり	付加 情報1	天井高さ	ボール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	取付 ピッチ	更新照明仕様		
1	3	湯福老人福祉センター	1	1	スローブ	G18	g117	FLD-1810M	4	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.800				150			177	170	LRS1-17			
2	3	湯福老人福祉センター	1	2	玄関	G13	g113	FLD-1310M	4	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.800				150			177	170	LRS1-13			
3	3	湯福老人福祉センター	1	2	玄関	g20e	g11ep	IEM-2083N	1	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.800				150			160	165	K1-LRS11-1 φ150→φ100リ�-74°レト共			
4	3	湯福老人福祉センター	1	3	ホール	G13	g113	FLD-1310M	10	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150			177	170	LRS1-13			
5	3	湯福老人福祉センター	1	3	ホール	H85zu	j11	NL08881ZT	4	一般用	直付	蛍光灯	1		2.700							115	98	配線ダクト取付型 電源一体型X&ホワイト LED150形			
6	3	湯福老人福祉センター	1	3	ホール	A2204	NF4265W	2	一般用	埋込	蛍光灯	2	パネル付	2.700	300	1257		342	1294	100	800	LRS20-4-48					
7	3	湯福老人福祉センター	1	3	ホール	g20e	g11ep	IEM-2083N	2	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150			160	165	K1-LRS11-1 φ150→φ100リ�-74°レト共			
8	3	湯福老人福祉センター	1	4	事務室	A2	A2204	FR-42421-RS	4	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1245		325	1260	123	800	LRS20-4-48				
9	3	湯福老人福祉センター	1	5	湯沸室	B1	B213	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	2		2.500					121	1254	96	LSS1-4-37				
10	3	湯福老人福祉センター	1	6	談話室	A2	A2204	FR-42421-RS	8	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1245		325	1260	123	800	LRS20-4-48				
11	3	湯福老人福祉センター	1	6	談話室	g20e	g11ep	IEM-2083N	1	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150			160	165	K1-LRS11-1 φ150→φ100リ�-74°レト共			
12	3	湯福老人福祉センター	1	7	倉庫	B1	B213	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2.600					121	1254	96	LSS1-4-37				
13	3	湯福老人福祉センター	1	7	倉庫	B1	B213g	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付	1.100					121	1254	96	LSS1-4-37 ガード共				
14	3	湯福老人福祉センター	1	8	健康相談室	A2	A2204	FR-42421-RS	6	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.600	300	1245		325	1260	123	800	LRS20-4-48				
15	3	湯福老人福祉センター	1	9	大會議室	A21	A2204	FR-42703-RS	10	一般用	埋込	蛍光灯	2	4-φ-、ケーブル対策付	2.700	300	1257		330	1277	109	800	LRS20-4-48				
16	3	湯福老人福祉センター	1	9	大會議室	g20e	g11ep	IEM-2083N	2	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150			160	165	K1-LRS11-1 φ150→φ100リ�-74°レト共			
17	3	湯福老人福祉センター	1	10	床の間	B1r	B21	FT-41004-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	反射笠付	2.700					74	1247	105			天井直付型LEDベースライト 反射笠付型 HF蛍光灯32形高出力型1灯器具相当		
18	3	湯福老人福祉センター	1	11	広縁	G18	g113	FLD-1310M	2	一般用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150			177	170	LRS1-13			
19	3	湯福老人福祉センター	1	12	身障用便所	B1	B213	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2.500					121	1254	96	LSS1-4-37				
20	3	湯福老人福祉センター	1	13	男子便所	B1	B213	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1		2.500					121	1254	96	LSS1-4-37				
21	3	湯福老人福祉センター	1	13	男子便所	d1b	h313	FT-21801-GH	2	一般用	直付	蛍光灯	1	フラット灯	2.000					130	670	135	LBF3MP/RP-2-13				
22	3	湯福老人福祉センター	1	14	女子便所	B1	B213	FT-41301-RS	2	一般用	直付	蛍光灯	1		2.500					121	1254	96	LSS1-4-37				
23	3	湯福老人福祉センター	1	14	女子便所	d1b	h313	FT-21801-GH	2	一般用	直付	蛍光灯	1	フラット灯	2.000					130	670	135	LBF3MP/RP-2-13				
24	3	湯福老人福祉センター	1	15	外部	d1bwp	h313	FT-21851-GH	2	一般用	直付	蛍光灯	1	フラット灯	2.600					130	670	135	LBF3MP/RP-2-13				
25	3	湯福老人福祉センター	2	16	研修室	A2	A2204	FR-42421-RS	12	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1245		325	1260	123	800	LRS20-4-48				
26	3	湯福老人福祉センター	2	16	研修室	g20e	g11ep	IEM-2083N	2	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.700				150			160	165	K1-LRS11-1 φ150→φ100リ�-74°レト共			
27	3	湯福老人福祉センター	2	17	作業室	A2	A2204	FR-42421-RS	9	一般用	埋込	蛍光灯	2		2.700	300	1245		325	1260	123	800	LRS20-4-48				
28	3	湯福老人福祉センター	2	17	作業室	g20e	g11ep	IEM-2083N	1	非常用	埋込	蛍光灯	1		2.740				150			160	165	K1-LRS11-1 φ150→φ100リ�-74°レト共			
29	3	湯福老人福祉センター	2	18	会議室	K30q	f11	ヘンダントライト	2	一般用	直付	蛍光灯	2		2.600					490	490	400			和室ヘンダントライト6畳用		
30	3	湯福老人福祉センター	2	18	会議室(床)	b1r	b22r	FT-21004-GH	1	一般用	直付	蛍光灯	1	反射笠付	2.200					74	629	145			天井直付型LEDベースライト 反射笠付型 FL20形2灯器具相当		
31	3	湯福老人福祉センター	2	19	倉庫	B1	B213	FT-41301-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2.500					121	1254	96	LSS1-4-37				
32	3	湯福老人福祉センター	2	20	男子便所	B1																					

別紙2-1 照明器具一覧(一般照明・非常照明等)

No	施設番号	施設名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用ランプ数 1台あたり	付加 情報1	天井高さ	ボール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (縦)	取付 ピッチ	更新照明仕様						
1	4	塙崎保育園	1	1	玄関1	e2	e31	FHR-22712K-PN9	2	一般用	埋込	蛍光灯	2	ブルスイッチ付	2,600		275	275		295	295	112								
2	4	塙崎保育園	1	1	玄関1	g13e	g11e	IEM-13221N	1	非常用	埋込	蛍光灯	1	電源内蔵	2,600			100			133	133	120	K1-LRS11-1						
3	4	塙崎保育園	1	2	事務室	B2p	B22	FHT-42307P-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	2	ブルスイッチ付	2,600					160	1231	60								
4	4	塙崎保育園	1	2	事務室	g13e	g11e	IEM-13221N	1	非常用	埋込	蛍光灯	1	電源内蔵	2,600				100			133	133	120	K1-LRS11-1					
5	4	塙崎保育園	1	2	事務室(医務コーナー)	B2	B294	FHT-42307N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	2		2,600					160	1231	60								
6	4	塙崎保育園	1	3	湯沸室1	B1	B294	FHT-41307N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2,500					100	1231	85								
7	4	塙崎保育園	1	3	湯沸室1	d1	h12	M-5114T6-A/B	1	一般用	直付	蛍光灯	1		2,500					57	460	73								
8	4	塙崎保育園	1	4	保育室1	B2	B266	FHT-42404M-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	2		2,600					245	1247	40								
9	4	塙崎保育園	1	4	保育室1	b1p	h12	FB23231	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付	1,700					110	605	55								
10	4	塙崎保育園	1	5	保育室2	B2	B266	FHT-42404M-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	2		2,600					245	1247	40								
11	4	塙崎保育園	1	5	保育室2	b1p	h12	FB23231	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付	1,700					110	605	55								
12	4	塙崎保育園	1	6	保育室3	B2	B266	FHT-42404M-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	2		2,600					245	1247	40								
13	4	塙崎保育園	1	6	保育室3	b1p	h12	FB23231	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付	1,700					110	605	55								
14	4	塙崎保育園	1	7	保育室4	B2	B266	FHT-42404M-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	2		2,600					245	1247	40								
15	4	塙崎保育園	1	7	保育室4	b1p	h12	FB23231	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付	1,700					110	605	55								
16	4	塙崎保育園	1	8	廊下1	B1	B293	FHT-41307N-PN9	7	一般用	直付	蛍光灯	1		2,600					100	1231	85								
17	4	塙崎保育園	1	8	廊下1	g13e	g11e	IEM-13221N	3	非常用	埋込	蛍光灯	1	電源内蔵	2,600			100			133	133	120	K1-LRS11-1						
18	4	塙崎保育園	1	9	園児便所	B1	B293	FHT-41307N-PN9	3	一般用	直付	蛍光灯	1		2,600					100	1231	85								
19	4	塙崎保育園	1	10	器具庫1	B1g	B293	FHT-41307N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付	2,600					100	1231	85								
20	4	塙崎保育園	1	11	器具庫2	B1g	B293g	FHT-41307N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付	2,600					100	1231	85								
21	4	塙崎保育園	1	12	廊下3	G42	g185	FHD-43002-PN9	6	一般用	埋込	蛍光灯	3		4,200			250				216	270	LRS1-85						
22	4	塙崎保育園	1	12	廊下3	g30e	g13e	IEM-30221N	2	非常用	埋込	蛍光灯	1	電源内蔵	4,200			100			160	120	K1-LRS11-3							
23	4	塙崎保育園	1	12	アルコール	e2	e31	FHR-22712K-PN9	1	一般用	埋込	蛍光灯	2	ブルスイッチ付	2,500		275	275		295	295	112								
24	4	塙崎保育園	1	12	お話コーナー1	e2	e31	FHR-22712K-PN9	2	一般用	埋込	蛍光灯	2	ブルスイッチ付	2,500		275	275		295	295	112								
25	4	塙崎保育園	1	12	お話コーナー2	e2	e31	FHR-22712K-PN9	1	一般用	埋込	蛍光灯	2	ブルスイッチ付	2,500		275	275		295	295	112								
26	4	塙崎保育園	1	13	遊戲室	m25gud	g401gp	DD-25102GK-PM2	3	一般用	埋込	蛍光灯	1	ガード付	5,400			420				629	449	高天井ダウントライトφ400 φ420×φ400にr7mアートガード付						
27	4	塙崎保育園	1	13	遊戲室(ステージ)	B1	B293	FHT-41307N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	1		3,300					100	1231	85								
28	4	塙崎保育園	1	13	遊戲室(ステージ)	121uz	j11	FB23006ZR	4	一般用	直付	蛍光灯	1		3,000							185	120	配線ダクト取付型 電源一体型φ300 LED150形						
29	4	塙崎保育園	1	13	遊戲室(ステージ)	B2	B294	FHT-42307N-PN9	4	一般用	直付	蛍光灯	2		3,000					160	1231	60								
30	4	塙崎保育園	1	14	倉庫2	B1g	B293g	FHT-41307N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付	2,600					100	1231	85								
31	4	塙崎保育園	1	15	廊下2	B1	B293	FHT-41307N-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	1		2,600					100	1231	85								
32	4	塙崎保育園	1	15	廊下2	B1	B293	FHT-41307N-PN9	6	一般用	直付	蛍光灯	1		2,600		</													

別紙2-2 照明器具一覧(誘導灯)

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	公共型番 メーカー型番	器具数量	更新後品番	区分	蛍光灯 外径	取付種別	片面 両面	形状	付加機能	天井 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	バーアイ 吊下 長さ	更新照明仕様
1	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	2	風除室	T1BLx	FA21906	1	s20BLxp	FL	壁埋込	片面	一般型	点滅型	2	236	826	268	845	65		SH1-FBF20F-BL W700×D310リニアアルブレート共	
2	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	23	廊下	S2BLx	FA21938P	1	s10BLxp	FL	天井直付	片面	一般型	点滅型	2.7			257	663	120		SH1-FSF20F-BL W550×D120リニアアルブレート共	
4	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	24	食堂・訓練・休養室	S3BLx	FA21938P	1	s305BLx	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.2			257	663	120	480	SH1-FSF20F-BL L500リニアアル吊下金具共	
5	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	34	ギャラリー兼談話室	s3BL	B級・BL型	1	t335BL	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		3.1			260	630	45	450	SH1-FSF23-BL L500リニアアル吊下金具共	
6	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	21	ボランティアルーム	T1BL	FA21557	1	t22BLp3	FL	壁直付	片面	一般型		3			250	730	48		ST1-FBF22-BL W750×D208リニアアルブレート共	
7	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	39	ラウンジ	T1BL	FA21557	1	t22BLp3	FL	壁直付	片面	一般型		2.1			250	730	48		ST1-FBF22-BL W750×D208リニアアルブレート共	
8	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	40	廊下	S3BLx	FA21938P	1	t325BL	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.2			257	663	120		ST1-FSF22-BL L500リニアアル吊下金具共	
9	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	40	廊下	s3BL	B級・BL型	1	s30mBLx	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		2.2			260	630	45	440	SH1-FSF20F-BL 誘導灯吊具 丸タイプ共	
10	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	1	8	便所入口	s3BL	B級・BL型	1	s11BL	FL	天井直付	片面	一般型		2.5			260	630	45		SH1-FSF21-BL	
11	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	55	作業室	V2BL	FA21958P	1	s10BLp	FL	天井直付	片面	一般型		2.7			257	663	85		SH1-FSF20-BL W750×D150リニアアルブレート共	
12	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	57	和室	V1BL	FA21958P	1	s20BLp	FL	壁直付	片面	一般型		2.2			257	663	85		SH1-FBF20-BL W750×D208リニアアルブレート共	
13	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	61	廊下	s3BL	B級・BL型	1	s11BL	FL	天井直付	片面	一般型		2.7			260	630	45		SH1-FSF21-BL	
14	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	61	廊下	S2BLx	FA21938P	1	s10BLxp2	FL	天井直付	片面	一般型	点滅型	2.7			257	663	120		SH1-FSF20F-BL W750×D208リニアアルブレート共	
15	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	61	廊下	T1BLx	FA21938P	1	s10BLxp2	FL	壁直付	片面	一般型	点滅型	2.7			257	663	120		SH1-FSF20F-BL W750×D208リニアアルブレート共	
17	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	47	集会室	T1BL	FA21557	1	t22BLp3	FL	壁直付	片面	一般型		4.5			250	730	48		ST1-FBF22-BL W750×D208リニアアルブレート共	
18	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	47	集会室	V3BL	FA21958P	1	t3220BL(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		4.5			257	663	85	2000	ST1-FSF22-BL L2000リニアアル吊下金具共	
19	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	47	集会室	s3BL-1	FA21557	1	t3220BL(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		4.5			250	730	48	2000	ST1-FSF22-BL L2000リニアアル吊下金具共	
20	1	水鉱老人福祉センター	1	水鉱老人福祉センター	2	47	集会室	s3BL-2	FA21938P(加工)	1	s3020BLx	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	4.5			257	663	120	2000	SH1-FSF20F-BL L2000リニアアル吊下金具共	
1	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	5	玄関	S3BLx	FA21536	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.7			250	730	48	260	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
2	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	7	食堂	s3BLw	FA21969K	1	s315BL	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		2.7			250	730	48	400	SH1-FSF21-BL L500リニアアル吊下金具共	
3	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	7	食堂	S3Cx	FA11539	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	一般型	点滅型	2.7			216	537	40	400	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
4	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	4	ホール	s3BLw	FA21969K	1	s312BL	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		2.7			250	730	48	250	SH1-FSF21-BL L250リニアアル吊下金具共	
5	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	27	食堂・訓練室	S3Cx	FA11539	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.7			216	537	40	340	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
6	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	27	食堂・訓練室	s3BLw	FA21969K	1	s315BL	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型		2.7			250	730	48	260	SH1-FSF21-BL L500リニアアル吊下金具共	
7	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	6	廊下	S3BLx	FA21536	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.7			250	730	48	250	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
8	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	24	控室	S3Cx	FA11539	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.5			216	537	40	240	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
9	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	1	25	風除室2	S3BLx	FA21536	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.4			250	730	48	250	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
10	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	2	37	介護者教室	S3Cx	FA11539	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.7			216	537	40	450	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
11	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	2	38	研修室	S3Cx	FA11539	2	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	3			216	537	40	780	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
12	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	2	40	廊下	S2BLw	FA21969K	1	s11BLp	FL	天井直付	片面	一般型		2.7			250	730	48	SH1-FSF21-BL W750×D150リニアアルブレート共		
13	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	2	40	廊下	S3BLx	FA21536	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.7			250	730	48	400	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
14	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	2	40	廊下	t1c	FA11752P	1	s10BLxp2(加工)	FL	壁埋込	片面	一般型		0.5			190	410	77		SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアルブレート共	
16	2	安茂里老人福祉センター	1	安茂里老人福祉センター	2	36	ホール	S3BLx	FA21536	1	s3020BLx(加工)	FL	天井直付	片面	バーアイ吊下型	点滅型	2.9			250	730	48	500	SH1-FSF20F-BL 特注加工リニアアル吊下金具共	
1	3	湯福老人福祉センター	1	湯福老人福祉センター	1	2	玄関	T1BL	FBK-2107NB	1	t22BLp2	BL	FL	壁直付											