

業務委託仕様書

- 1 委託名 柳町中学校外 照明器具交換業務委託
- 2 業務目的 長野市役所温暖化防止実行計画や 2027 年末の蛍光ランプ等の製造禁止を踏まえ、市有施設の照明設備を早期かつ計画的に L E D 照明へ交換するもの。
- 3 履行期限 契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで
- 4 履行場所 長野市大字三輪 ほか
- 5 対象施設 別紙 1 対象施設一覧表による
- 6 対象機器 別紙 2 - 1 及び別紙 2 - 2 照明器具一覧による

7 資格要件

以下のいずれかに該当する者とする。

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律 100 号）における一級又は二級電気工事施工管理技士の資格を有する者
- (2) 電気工事士法（昭和 35 年法律 139 号）における第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者
但し、第二種電気工事士の適用範囲は一般電気工作物に限る。

8 業務内容

以下のとおり照明器具の交換業務を行う。業務の履行にあたっては、全て長野市建設工事共通仕様書に則り行うものとする。尚、(1)業務計画書及び(5)業務完了報告書の一部は、当市の請負工事用様式を準用し作成しても良いこととする。

(1) 業務計画書の提出（2部）

作業日程、作業内容について施設管理者と調整を図り、業務計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。計画の詳細については、1.1 特記事項（交換計画）を参照のこと。尚、業務計画書の記載事項は、以下のとおりとする。

ア 業務概要一覧

イ 実施計画（作業内容・方法・手順、実施工程、作業体制、駐車場の利用等）

ウ 安全管理計画（安全対策、安全教育等）

- エ 実施工程表
 - オ 業務責任者等通知書、経歴書及び有する資格証等の写し
尚、本業務における業務責任者は、7 資格要件(1)、(2)による。
 - カ 火災保険等加入状況報告書
 - キ 緊急連絡体制
 - ク 業務体制報告書及び業務体系図
 - ケ 業務（一部）再委託届出書及び契約書の写し（業務の一部を第三者に委託する場合）
 - コ 作業員名簿及び資格者証の写し
尚、交換作業従事者は、7 資格要件(2)による。
 - サ 産業廃棄物処理委託契約書の写し
 - シ 産業廃棄物収集運搬業許可書及び産業廃棄物処分業許可証の写し
 - ス その他発注者が指示する事項
- (2) 納入仕様書の提出
- ア 当市が提供する施設図面及び LED 照明器具一覧等の資料を参考にし、寸法、照度、光色、数量等の仕様に問題がないか予め確認を行うこと。
 - イ 交換する LED 照明器具の納入仕様書を監督員に提出し、承諾を受けること。
- (3) 交換作業の実施
- ア 既存照明器具を LED 照明器具に交換する。
 - イ 交換作業詳細については、1 2 特記事項（交換作業）を参照のこと。
- (4) 産業廃棄物運搬、処分
- 既設照明器具撤去後の運搬、処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (5) 業務完了報告
- 業務完了後、以下の成果品（完成図書）と共に業務完了届を提出し、速やかに監督員の検収を受けることとする。検収の結果、補修等が必要と認められる場合は、受注者は直ちに補修等を行い、再度検収を受けることとする。
- ア 業務完了報告書
 - イ 業務日誌
 - ウ 打合せ記録報告書
 - エ 経緯表（業務履行協議書）
 - オ 機器承諾図、納入仕様書
 - カ 完成図
 - キ 完成図電子データ（JWW 形式及び PDF 形式）
 - ク 社内検査報告書
 - ケ 作業写真帳
 - コ 各種試験成績報告書（照度測定結果、絶縁測定結果及び試験成績表等）

- サ PCB 有無及びアスベスト含有に関する報告書（随時提出）
- シ 産業廃棄物処理報告書（管理票の写しを添付）
- ス その他必要なもの

9 業務スケジュール（予定）

- 契約締結後（速やかに） : 初回打ち合わせ
- 契約締結後（概ね 1 か月以内） : 業務日程調整、業務計画書等の提出
- 令和 8 年 9 月中旬 : 第 1 回中間報告（交換完了施設）
各施設の写真による中間報告
内容確認後、返却
- 令和 9 年 3 月 31 日まで : 業務完了報告（成果品及び業務完了届の提出）

10 業務の再委託

- (1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
- (2) 前項の「主たる部分」とは、当該業務のうち以下のものをいう。
 - ア 業務計画書の作成
 - イ 交換作業に係る施設管理者等との各種調整
 - ウ 交換作業上の安全管理
 - エ 成果品の作成

※業務責任者の指揮のもとに行う既設照明器具の交換業務は、主たる部分に含まない。
- (3) 受注者は、前 2 項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。なお、業務の一部を再委託する場合は以下の事項を記載した業務（一部）再委託届出書を提出すること。
 - ア 再委託先の名称
 - イ 再委託の種類、期間、範囲等
 - ウ 再委託先に対する指導方法等
 - エ その他発注者が指示する事項尚、発注者は、業務の実施に当たって著しく不相当であると認められる再委託先については、これを認めない。

11 特記事項（交換計画）

- (1) 既存照明器具と同等以上の性能を持つ器具を設置すること。
- (2) 既に LED 化済の機器及び別紙照明器具一覧に対象外の記載のある機器は交換対象外とする。
- (3) 照明器具の光色、照度については、既設照明器具と同じ仕様とする。光色・照度が異なる箇所

については、事前に施設管理者に確認を行うこと。また、現地調査において特殊な高演色ランプ等を使用している場合は、施設管理者と協議の上、仕様を決定すること。ただし、金額に影響する場合は、当市担当者に事前に相談、確認すること。

- (4) 照明器具交換作業に当たっての安全管理については、施設管理者と十分に協議を行い、業務計画書に反映させるものとする。安全確保に必要な措置については、受注者の負担により行うものとする。また、作業に伴い発生した施設の不具合や事故についても、受注者の負担により行うものとする。
- (5) 交換作業に伴う足場、資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、作業全体を通して施設運営に支障のないよう、事前に施設管理者と協議の上、業務計画書に反映させるものとする。
- (6) 複合施設においては、施設管理者毎に運営日時等が異なるため、それぞれの施設管理者と調整、協議すること。

例) 小学校施設内にある児童センター及びこどもプラザ

保健福祉センター内にある老人福祉センター、保健センター及びデイサービスセンター

- (7) 既存照明器具の撤去後の運搬処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (8) 作業停電時、運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に施設管理者と調整すること。
- (9) LED 照明器具の保証期間は、1年とし、保証期間内については、交換費用を受注者において負担するものとする。なお、保証期間の始期は別途協議による。
- (10) 保証期間内に当市の責めに帰すことができない事由により照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に器具の取替、代替及び修理等を行うこと。ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象の発生により受注者の責めに帰すことができない場合は、この限りでない。

1.2 特記事項（交換作業）

- (1) 照明器具の交換については、使用する照明器具メーカーの据付要領に準拠し、各関係法令を遵守すること。
- (2) 交換作業時は、施設利用者が安全に通行できる状態を確保すること。
- (3) LED 照明器具の取付にあたっては、既存吊ボルトを再利用すること。既存吊ボルトがない場合は、安全に配慮した方法で落下防止措置を施すこと。既存吊ボルトの取付ピッチが LED 照明器具に適合しない場合は、2種金属線ぴや変換アダプタ等を使用して取付を行うものとする。
- (4) 既存開口寸法に適合した埋込型 LED 照明器具を取付けること。既存開口寸法に適合できない場合は、リニューアルプレートを設置する等、照明器具と天井材との間に隙間が生じないように処置を行うこと。
- (5) 露出型照明器具を交換する場合は、既存照明器具の取り付け跡が見えないように配慮すること。
- (6) 吊下げ形照明器具の交換にあたっては、原則、直付形の LED 照明器具を選定する。既存の梁との干渉などから吊下げ形器具への交換が必要となる場合は、既存の吊具を再使用し、2種金属線ぴや変換アダプタ等を使用して取付を行うものとする。
- (7) 照明器具の交換作業状況が確認出来るよう、各居室につき1台は詳細に写真撮影を行うこと。他は交換前後の写真のみ撮影する等簡略化しても良いこととする。

- (8) 照明器具交換作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を行い、作業による絶縁劣化がないことを書面及び写真で報告すること。
- (9) 照明器具交換作業の前後において、照度測定を行い、書面及び写真で報告すること。ただし、作業後に照度が下回る可能性がある場合は、作業前に監督員と協議を行うこと。
- (10) 照明器具一覧がなく、かつ LED 化されていない照明器具が発見された場合は、監督員に報告すること。
- (11) 撤去した既設照明器具について、PCB を含むものがあった場合は、取扱いについて監督員と協議するとともに、完成図書により報告すること。
- (12) 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行う。机や椅子等の養生や移動については、施設管理者と協議の上、その方法について決定すること。
- (13) 作業完了後は床等の清掃を行うこと。
- (14) 交換作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
- (15) 高天井照明器具の昇降装置は、不要のため撤去すること。
- (16) 既設照明配線に接地線がない場合は、監督員に報告すること。
- (17) 交換作業日時は、契約後に行う施設管理者との調整、協議の上、決定する。
- (18) 建築延面積が 1,000 m²以上で誘導灯の交換がある施設については、消防局予防課に着工届及び消防設備等設置届を行うこと。

1.3 その他特記事項

- (1) 受注者は、業務を実施するにあたり、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び労働安全衛生法及びその他の関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
- (2) 業務責任者は、本業務に従事する者に対し適切に指導のうえ、業務に従事させること。尚、業務責任者は、受注者において3ヶ月以上の雇用関係にある者とする。
- (3) 写真撮影を行う際は、施設の利用者及び個人情報等の書類が映り込まないようにすること。
- (4) 本業務で知り得た内部情報は本業務以外の目的で使用してはならない。
- (5) 受注者は、仕様書に表示が明確でないことや予期することのできない特別の状態が生じた場合には、発注者にその旨を通知し、確認を求めなければならない。発注者は、前項の申出を受けたときは、適切な措置を講じるものとする。
- (6) 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約に基づく業務は自ら取り扱うものとし、第三者に再委託してはならない。再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、本契約に基づく業務を遂行する能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
- (7) 受注者は、履行場所で行う業務等の実施に際しては、業務等関係者だけでなく、施設管理者、施設利用者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう業務等関係者に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
- (8) 本業務において、暴力団員等による不当要求又は妨害（以下不当介入という）を受けた場合は、

断固としてこれを拒否すること。不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。また、その内容を記載した書面により発注者に速やかに報告すること。不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(9) 業務関係者は、名札等を着用して業務を行う。

(10) LED 照明器具の納入遅延やその他やむを得ない事由が生じ、履行期限内の業務完了が困難になる場合は、監督員と協議を行うこと。

1 4 長野市公契約等基本条例に関する事項

(1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所（作業所）等へポスターを掲示すること。

(2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。

(3) 長野市公契約等労働環境報告書 1 部及び業務体制図（「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの）2 部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。

添付資料

別紙 1 対象施設一覧表

別紙 2 - 1 照明器具一覧（一般・非常用照明）

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

別紙1 対象施設一覧表

施設番号	施設名称	所在地	棟名	階数	延床面積 (㎡)	提供資料	
						電気図 (製本等) ※1	CAD図 (配置図・平面図)
1	柳町中学校	長野市大字三輪1252	中校舎 昇降口 体育館 南校舎	地上4階 地上1階 地上2階 地上3階	8,899	○	○
2	戸隠中学校	長野市戸隠大字豊岡2960	普通校舎棟 体育館・給食棟	地上3階 地上2階 地下1階	4,420	○	○
3	三輪小学校	長野市三輪8丁目3-2	体育館 東校舎 南校舎	地上2階 地上3階 地上2階	3,834	○	○
4	城東小学校	長野市三輪6丁目14-30	体育館 北校舎 南校舎	地上2階 地上3階 地上2階	6,455	○	○
5	戸隠小学校	長野市戸隠大字豊岡1531	南校舎 屋内運動場 東校舎 (17番棟)	地上2階 地上2階 地上2階	3,239	○	○
6	湯谷小学校	長野市上松4丁目28-38	南校舎 体育館 北校舎 昇降口	地上3階 地上2階 地上3階 地上1階	6,311	○	○
7	とがくし保育園	長野市戸隠大字豊岡1541	園舎	地上1階	686	○	○

※1 部分的な改修箇所について反映されていません。

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番メーカー型番	器具数量	一般用非常用	タイプ直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	付加情報4	天井高さ	既存器具仕様										天井深さ	取付ピッチ	取付に係る注意事項(破損、欠損、発錆他)
																						天井傾斜角度	足場該当4m以上	ポール高さ	開口寸法(縦)	開口寸法(横)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(横)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(径)			
169	1	柳町中学校	7	南校舎	2	17	普通教室1-4	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	285	1255	110	470	800(600)								
170	1	柳町中学校	7	南校舎	2	18	普通教室1-5	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	240	1260	75	470	800								
171	1	柳町中学校	7	南校舎	2	18	普通教室1-5	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	285	1255	110	470	800(600)								
172	1	柳町中学校	7	南校舎	2	19	普通教室1-6	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	240	1260	75	470	800								
173	1	柳町中学校	7	南校舎	2	19	普通教室1-6	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	285	1255	110	470	800(600)								
174	1	柳町中学校	7	南校舎	2	20	資料室1	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	900	800								
175	1	柳町中学校	7	南校舎	2	21	女子トイレ2B	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	925	800								
176	1	柳町中学校	7	南校舎	2	21	女子トイレ2B	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
177	1	柳町中学校	7	南校舎	2	21	女子トイレ2B	G32L	--	--	NNN71065ZLE1/埋込タイプ	6	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
178	1	柳町中学校	7	南校舎	2	22	男子トイレ2B	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	925	800								
179	1	柳町中学校	7	南校舎	2	22	男子トイレ2B	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
180	1	柳町中学校	7	南校舎	2	22	男子トイレ2B	G32L	--	--	NNN71065ZLE1/埋込タイプ	4	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
181	1	柳町中学校	7	南校舎	2	23	多目的トイレ	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	1	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
182	1	柳町中学校	7	南校舎	2	23	多目的トイレ	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	NF21540E-RVZ/WP7タイプ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アタイプ灯		防湿防雨		2600.0	85	630	85	910	400								
183	1	柳町中学校	7	南校舎	2	23	多目的トイレ入口	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
184	1	柳町中学校	7	南校舎	2	24	女子更衣室	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	910	800								
185	1	柳町中学校	7	南校舎	2	25	階段2C踊り場	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	1	一般用	直付	蛍光灯	1					3750.0	85	1250	120		800								
186	1	柳町中学校	7	南校舎	2	26	廊下2B	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	12	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	860	800								
187	1	柳町中学校	7	南校舎	2	27	渡り廊下C	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	3	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	550	800								
188	1	柳町中学校	8	南校舎	3	1	倉庫5	B1g	Lb1_1	LSS1-4-30	FSS8-321/FSA41030FVFN9-RWA	3	一般用	直付	蛍光灯	1	ダクト付				2600.0	65	1250	90	1260	800								
189	1	柳町中学校	8	南校舎	3	2	多目的教室2	A3	LA3_w45	LR515-4-80	FR11-P323/NHU33702AMS9-RWR	28	一般用	埋込	コック外蛍光灯	3					3000.0	450	450	470	470	100	720	150						
190	1	柳町中学校	8	南校舎	3	3	多目的教室3	A3	LA3_w45	LR515-4-80	FR11-P323/NHU33702AMS9-RWR	21	一般用	埋込	コック外蛍光灯	3					3000.0	450	450	470	470	100	720	150						
191	1	柳町中学校	8	南校舎	3	4	廊下3A	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	4	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	970	800								
192	1	柳町中学校	8	南校舎	3	5	階段3A踊り場	D1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FSA41838VFN9-RWA/40W1灯	1	一般用	直付	蛍光灯	1	アタイプ灯				4450.0	110	1275	130	器具高2160	800								
193	1	柳町中学校	8	南校舎	3	6	パソコン教室	B2l	Lb2_6	LSS6-4-65	FSL1-322/FSA42505APH9-RUH	18	一般用	直付	蛍光灯	2	ルベ、ノック対策付				3000.0	250	1250	40	600	800								
194	1	柳町中学校	8	南校舎	3	6	パソコン教室	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	285	1255	110	600	800								
195	1	柳町中学校	8	南校舎	3	7	数学研究室	B2	Lb2	LSS10-4-65	FSS6-322/FSA42500APH9-RUH	6	一般用	直付	蛍光灯	2					3000.0	250	1250	40	600	800								
196	1	柳町中学校	8	南校舎	3	8	会議室2	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					3000.0	240	1260	75	630	800								
197	1	柳町中学校	8	南校舎	3	8	会議室2	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	285	1255	110	630	800(600)								
198	1	柳町中学校	8	南校舎	3	9	階段3B踊り場	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FA21838-RUE/20W1灯アタイプ	2	一般用	直付	蛍光灯	1	アタイプ灯				4750.0	92	655	108	器具高2240	400								
199	1	柳町中学校	8	南校舎	3	10	女子トイレ3A	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	1130	800								
200	1	柳町中学校	8	南校舎	3	10	女子トイレ3A	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
201	1	柳町中学校	8	南校舎	3	10	女子トイレ3A	G32L	--	--	NNN71065ZLE1/埋込タイプ	6	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
202	1	柳町中学校	8	南校舎	3	11	男子トイレ3A	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	1080	800								
203	1	柳町中学校	8	南校舎	3	11	男子トイレ3A	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
204	1	柳町中学校	8	南校舎	3	11	男子トイレ3A	G32L	--	--	NNN71065ZLE1/埋込タイプ	4	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
205	1	柳町中学校	8	南校舎	3	12	普通教室3-1	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					3000.0	240	1260	75	630	800								
206	1	柳町中学校	8	南校舎	3	12	普通教室3-1	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				3000.0	285	1255	110	630	800(600)								
207	1	柳町中学校	8	南校舎	3	13	普通教室3-2	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0	240	1260	75	650	800								
208	1	柳町中学校	8	南校舎	3	13	普通教室3-2	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				2600.0	285	1255	110	650	800(600)								
209	1	柳町中学校	8	南校舎	3	14	普通教室3-3	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0	240	1260	75	650	800								
210	1	柳町中学校	8	南校舎	3	14	普通教室3-3	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				2600.0	285	1255	110	650	800(600)								
211	1	柳町中学校	8	南校舎	3	15	普通教室3-4	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0	240	1260	75	650	800								
212	1	柳町中学校	8	南校舎	3	15	普通教室3-4	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				2600.0	285	1255	110	650	800(600)								
213	1	柳町中学校	8	南校舎	3	16	普通教室3-5	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0	240	1260	75	600	800								
214	1	柳町中学校	8	南校舎	3	16	普通教室3-5	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				2600.0	285	1255	110	600	800(600)								
215	1	柳町中学校	8	南校舎	3	17	普通教室3-6	B2	Lb2_CR	LSS7-4-56	FSS7-322/FSA42591AVPH9-RRX	9	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0	240	1260	75	580	800								
216	1	柳町中学校	8	南校舎	3	17	普通教室3-6	B2k	LbK	LSS13-4-45	FSA42588-FPH9-RRX/黒板灯	2	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯				2600.0	285	1255	110	580	800(600)								
217	1	柳町中学校	8	南校舎	3	18	資料室2	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	1080	800								
218	1	柳町中学校	8	南校舎	3	19	女子トイレ3B	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	1090	800								
219	1	柳町中学校	8	南校舎	3	19	女子トイレ3B	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
220	1	柳町中学校	8	南校舎	3	19	女子トイレ3B	G32L	--	--	NNN71065ZLE1/埋込タイプ	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
221	1	柳町中学校	8	南校舎	3	19	女子トイレ3B	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	6	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済				2600.0													
222	1	柳町中学校	8	南校舎	3	20	男子トイレ3B	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVFN9-RWA	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0	85	1250	120	1090	800								
223	1	柳町中学校	8	南校舎	3	20	男子トイレ3B	G32L	--	--	LR51-1400LN/NNN73075ZLE9	2	一般用	埋込	LED灯	1	LED化済																	

別紙2-1① 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

注1: 参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2: 参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具 (LED化済の器具等) も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																										
											公共型番 メーカー型番	器具 数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発熱他)			
84	2	戸隠中学校	4	体育館	1	2	ホール	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS2-402/FA42795	1	一般用	埋込	蛍光灯	2					2530.0						305	1260		330	1275	120		535	800		
85	2	戸隠中学校	4	体育館	1	2	ホール	a2g	Lb2g	LSS1-2-30 ガード付	FA22006 20W*2 ｶﾞｰﾄﾞ 付	1	一般用	直付	蛍光灯	2	ｶﾞｰﾄﾞ 付				2530.0									220	630	220		540	800		
86	2	戸隠中学校	4	体育館	1	3	男子ロッカー	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS4-401/FA41015	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300.0									150	1250	105		650	800		
87	2	戸隠中学校	4	体育館	1	4	水飲	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201/FA21025	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300									150	630	105		650	470/83.5		
88	2	戸隠中学校	4	体育館	1	5	女子ロッカー	B1	Lb1	LSS9-4-30	FSS4-401/FA41015	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300.0								150	1250	105		650	800			
89	2	戸隠中学校	4	体育館	1	6	男子トイレ	B1	Lb1	LSS9-4-30	FT-41306-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300.0								120	1250	85		650	800			
90	2	戸隠中学校	4	体育館	1	6	男子トイレ入口	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT22001EX-GL	1	一般用	直付	蛍光灯	1																			400		
91	2	戸隠中学校	4	体育館	1	6	男子トイレ	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT22001-GL	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300.0								120	635	85		650	400			
92	2	戸隠中学校	4	体育館	1	6	男子トイレ	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	PB-2339 20W*ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ		防湿防雨		2300.0								100	630	100		650	470			
93	2	戸隠中学校	4	体育館	1	7	女子トイレ	B1	Lb1	LSS9-4-30	FT-41306-RS	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300.0								120	1250	105		650	800			
94	2	戸隠中学校	4	体育館	1	7	女子トイレ	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	PB-2339 20W*ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ		防湿防雨		2300.0								100	630	100		650	470			
95	2	戸隠中学校	4	体育館	1	8	用具室	B2	Lb2	LSS10-4-65	FSR1-402/FA42290	2	一般用	直付	蛍光灯	2	反射笠付				2800.0								140	1245	105		8400	800			
96	2	戸隠中学校	4	体育館	1	9	校舎側体育館入口	b1g	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201/FA21038RFD ｶﾞｰﾄﾞ 付	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ｶﾞｰﾄﾞ 付				2800.0								120	630	100		3800	400			
97	2	戸隠中学校	4	体育館	1	9	校舎側体育館入口	P		対象外	設置に工事必要	丸形ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ/ﾀﾞｲﾌﾞﾙ	2	一般用	ﾀﾞｲﾌﾞﾙ	白熱電球	1				4840.0											300	器具高4500	66.7			
98	2	戸隠中学校	4	体育館	1	10	校舎側体育館渡り廊下	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201/FA21025	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2800								150	630	105	710		400			
99	2	戸隠中学校	4	体育館外部入口	1	11	体育館外部入口	j60	Lp25	LED化済	250W相当 5ｺﾞｰﾝ用ｲﾝﾀﾞｲﾗﾝﾄﾞ	1	一般用	直付	白熱電球	1										作業車	4950						300				
100	2	戸隠中学校	5	体育館	2	1	体育館上部	M40gud	LN2g	LSR2W-200 側面・下面ガード付	XNNC4108LB (本体NC74100R8P)	15	一般用	埋込	HID灯	1	下面ｶﾞｰﾄﾞ 付	自動昇降装置付		電源内蔵	9090.0								400		520	440		290			
101	2	戸隠中学校	5	体育館	2	1	体育館上部	M40gudh	LN2g	LSR2W-200 側面・下面ガード付	XNNC4108LB (本体NC74100R8P)	5	一般用	埋込	HID灯	1	下面ｶﾞｰﾄﾞ 付	自動昇降装置付		電源内蔵	9090.0								400		520	440		290			
102	2	戸隠中学校	5	体育館	2	2	ギャラリー	A2g	LA2_w22	LRS3-4-65	FSR15-322/FA24266APH9-RNQ ｶﾞｰﾄﾞ 付	10	一般用	埋込	蛍光灯	2	ｶﾞｰﾄﾞ 付				3450.0							210	1225		240	1255	65		4700	800	
103	2	戸隠中学校	5	体育館	2	2	ギャラリー				避難口・通路誘導灯																										
104	2	戸隠中学校	5	体育館	2	3	ステージ上部	B2	Lb2	LSS10-4-65	40W x 2灯用 逆富士	13	一般用	直付	蛍光灯	2				7000													器具高7000	800			
105	2	戸隠中学校	5	体育館	2	4	放送室入口階段	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201/FA21025	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0								150	630	105		300	400			
106	2	戸隠中学校	5	体育館	2	4	放送室	g60	LG13	LRS1-13	NL78214	3	一般用	埋込	白熱電球	1					2400.0							150			124	165	5000	はきみ込み			
107	2	戸隠中学校	6	給食棟	1	1	食堂	B2	Lb2	LSS10-4-65	FSS6B-322/FA42500APH9-RNQ	36	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0								250	1250	40		3790	800			
108	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	B2①	Lb2	LSS10-4-65	FM4021NRH/40W x 2逆富士	16	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0								220	1255	70		4070	800			
109	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	B2②	Lb2	LSS10-4-65	FSS9-322/FA42001FVFN9	2	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0								200	1250	70		4070	800			
110	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	B2wp③	Lb2wp	LSS10MP/RP-4-64	FSS9MPB-322/FSW42022APH9	3	一般用	直付	蛍光灯	4			防湿防雨		2700.0								200	1250	100		4070	800			
111	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	B2wp④	Lb2wp	LSS10MP/RP-4-64	FM4021GLP/40W x 2逆富士防水	4	一般用	直付	蛍光灯	2			防湿防雨		2700.0								225	1260	70		4070	800			
112	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	b2wp	Lb1_9wp	LSS9MP/RP-2-14	FM2021GLP/20W x 2逆富士	1	一般用	直付	蛍光灯	2			防湿防雨		2700.0								225	640	96		4070	470			
113	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	b2	Lb1_9wp	LSS9MP/RP-2-14	FSS9-162/FA2200JPH9-RRB	2	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0								200	640	70		4070	550			
114	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	2	共同調理室	B1	Lb1	LSS9-4-30	D68-2896/40W 1灯逆富士	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2700.0								120	1255	110		4070	800			
115	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	3	コンテナﾎﾙ	B1g	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FA41038FVFN9-RPM ｶﾞｰﾄﾞ 付	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ｶﾞｰﾄﾞ 付				2280.0							120	1250	90		4070	800				
116	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	4	コンテナステージ	B1bwp	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	NW41884/40W x 1ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1			防湿防雨		器具高2300								92	1310	125						
117	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	5	食品庫	B1g	Lb1	LSS9-4-30	FSS9-321/FA41038FVFN9-RPM ｶﾞｰﾄﾞ 付	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ｶﾞｰﾄﾞ 付				2300.0								120	1250	90		4070	800			
118	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	6	出入口	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201/FA21025	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2300.0								128	632	100		4070	400			
119	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	6	出入口	d2bwp	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	NW22804/20W x 2ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	2			防湿防雨		器具高2-2896								128	690	100		800				
120	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	7	事務室	B2	Lb2	LSS10-4-65	FSS9-322/FA42001FVFN9-RSL	2	一般用	直付	蛍光灯	2					2300.0								200	1250	70		4070	800			
121	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	8	休憩室	C2	Lc16	LEDｼﾞｯｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	洋風ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ/ﾀﾞｲﾌﾞﾙ	1	一般用	ﾀﾞｲﾌﾞﾙ	蛍光灯	2					2300.0								400	400	150		4070	引掛けシーリング			
122	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	9	通路	B1	Lb1	LSS9-4-30	40W x 1灯用 逆富士	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2400												4070	800			
123	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	9	通路	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201/FA21025	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2400								128	632	100		4070	400			
124	2	戸隠中学校	7	給食棟	1	10	トイレ	d1	Lc16	LEDｼﾞｯｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	LB56102/ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ	1	一般用	直付	白熱電球	1					2400.0											190	100	4070	83.5		
125</																																					

別紙2-2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

既存器具仕様																															
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯タイプ	取付種別	片面両面	形状	付加機能	長時間タイプ	電源別置	防湿防雨	ガード	誘導灯信号装置	天井高さ	開口寸法（縦）	開口寸法（横）	器具サイズ（縦）	器具サイズ（横）	器具サイズ（高さ）	パイプ吊下長さ	取付に係る注意事項（破損、欠損、発錆他）
1	2	戸隠中学校	4	体育館	1	1	体育館1階707-	T1BLg	T2BL_p	SH1-FBF20-BL リニューアル用 ガード再使用	FA21957	1	BL	FL	壁直付	片面	一般型			内臓		ガード付					240	660	140		
2	2	戸隠中学校	4	体育館	1	1	体育館1階707-	T1BLg	T2BL_p	SH1-FBF20-BL リニューアル用 ガード再使用	FK21551	1	BL	FL	壁直付	片面	一般型			内臓		ガード付					240	660	140		
3	2	戸隠中学校	4	体育館	1	2	ホール	S2BL	S2BL_p	SH1-FSF20-BL リニューアル用 共通	KSH2571A / IAM112243	1	BL	FL	天井直付	片面	一般型			内臓						245	680	45			
4	2	戸隠中学校	5	体育館	2	2	ギャラリー	S4BLg	s2BLw	ST1-FSF23-BL ガード再使用	ST1-FSF23-BL/FA20229	1	BL	冷陰極	天井直付	両面	一般型			内臓		ガード付					240	213	60		
5	2	戸隠中学校	5	体育館	2	2	ギャラリー	s4BLg	s2BLw	ST1-FSF23-BL ガード再使用	ST1-FSF23-BL/FA20229	1	BL	冷陰極	天井直付	両面	一般型			内臓		ガード付					240	213	60		

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																	取付ピッチ	取付に係る注意事項 (破損、欠損、発錆他)						
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)			器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	
1	4	城東小学校	1	北校舎	1	1	多目的ホール	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	32	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0							250	1250	60		840	800		
2	4	城東小学校	1	北校舎	1	1	多目的ホール	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0					215	1230	245	1260	125		840	800		
3	4	城東小学校	1	北校舎	1	1	多目的ホール	d1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FSA41838VPH9/40W1灯7ヶ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1	7ヶ付				2700.0						105	1275	135		840	800			
4	4	城東小学校	1	北校舎	1	2	図工準備室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42593APH9-RNQ	6	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		840	800			
5	4	城東小学校	1	北校舎	1	3	図工室	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	12	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		840	800			
6	4	城東小学校	1	北校舎	1	3	図工室	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0				215	1230	245	1260	125		840	800			
7	4	城東小学校	1	北校舎	1	4	CR3	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	12	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		840	800			
8	4	城東小学校	1	北校舎	1	4	CR3	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0				215	1230	245	1260	125		840	800			
9	4	城東小学校	1	北校舎	1	5	CR2	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	12	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		840	800			
10	4	城東小学校	1	北校舎	1	5	CR2	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0				215	1230	245	1260	125		840	800			
11	4	城東小学校	1	北校舎	1	6	CR1	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	12	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		840	800			
12	4	城東小学校	1	北校舎	1	6	CR1	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0				215	1230	245	1260	125		840	800			
13	4	城東小学校	1	北校舎	1	7	男多目的トイレ	G32	LG08	LR51-08	NAH1662/FHT24形ダウンライト	1	一般用	埋込	コップ外蛍光灯	1					2400.0						150		170	170	1110	はさみ込み			
14	4	城東小学校	1	北校舎	1	7	男多目的トイレ	d1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FA21838/2 0 W 1 灯7ヶ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1	7ヶ付				2400.0						105	650	135		1110	400/83.5			
15	4	城東小学校	1	北校舎	1	8	女多目的トイレ	G32	LG08	LR51-08	NAH1662/FHT24形ダウンライト	1	一般用	埋込	コップ外蛍光灯	1					2400.0						150		180	170	1110	はさみ込み			
16	4	城東小学校	1	北校舎	1	8	女多目的トイレ	d1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FA21838/2 0 W 1 灯7ヶ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1	7ヶ付				2400.0						105	650	135		1110	400/83.5			
17	4	城東小学校	1	北校舎	1	9	女子トイレ	F4L	-	-	-	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済				2500.0										1030	4本	400		
18	4	城東小学校	1	北校舎	1	9	女子トイレ	d1bL	-	-	LBF3MP/BP-2-06/NFVW21800K-LE9	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済				2500.0										1030	400			
19	4	城東小学校	1	北校舎	1	9	女子トイレ	G32L	-	-	NDN27605W/32W相当グケツ付	1	一般用	埋込	LED球	1	LED化済															はさみ込み			
20	4	城東小学校	1	北校舎	1	10	男子トイレ	F4L	-	-	NNLK10572J/FHF24W*4	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済															4本	400		
21	4	城東小学校	1	北校舎	1	10	男子トイレ	d1bL	-	-	LBF3MP/BP-2-06/NFVW21800K-LE9	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済															400			
22	4	城東小学校	1	北校舎	1	10	男子トイレ	G32L	-	-	NDN27605W/32W相当グケツ付	1	一般用	埋込	LED球	1	LED化済															はさみ込み			
23	4	城東小学校	1	北校舎	1	11	トイレ前通路	G32	LG08	LR51-08	NAH1662/FHT24形ダウンライト	1	一般用	埋込	コップ外蛍光灯	1					2500.0						150		180	170	1010	はさみ込み			
24	4	城東小学校	1	北校舎	1	11	トイレ前通路	G13e	Lge2	K1-LRS11-2	SAH415N【JE3.6V 13W】	1	非常用	埋込	LED球	1					電源内蔵	2500.0					100		130	120	1010	はさみ込み			
25	4	城東小学校	1	北校舎	1	12	倉庫2	D1g	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBS5-321/FSA41231FVPM9-RPM	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付				2000.0						65	1250	90		全体	800			
26	4	城東小学校	1	北校舎	1	13	廊下A	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVPH9-RRX	12	一般用	直付	蛍光灯	1					3100.0						120	1250	85		360	800			
27	4	城東小学校	1	北校舎	1	13	廊下A	B1e	LB1e	K1-LSS9-4-30	K1-FSS9-321/FSA41088FVPH9-RRX	2	非常兼用	直付	蛍光灯	1					電源内蔵	3100.0					120	1250	85		360	600			
28	4	城東小学校	1	北校舎	1	13	廊下A(水飲み場)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FA41838VPH9/32W相当7ヶ付	2	一般用	直付	蛍光灯	1	7ヶ付				3100.0						105	1275	135		360	800			
29	4	城東小学校	1	北校舎	1	14	通路1	D1be	LD1e_k	K1-LBF11	K1-FBF15-321/FSA41842VPH9	1	非常兼用	直付	蛍光灯	1	7ヶ付				電源内蔵	3100.0						135	1270	105		器具高2105	800		
30	4	城東小学校	1	北校舎	1	29	外壁	H3wp	Lhi60wp	LED照明 屋外用 60W電球相当 天井・壁直付型 φ220程度	HLW9178/防水7ヶ付	4	一般用	直付	コップ外蛍光灯	1	7ヶ付											130	300	125			84		
31	4	城東小学校	1	北校舎	1	29	外壁	H3wpL	-	-	NNY20363LE1/防水7ヶ付	1	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
32	4	城東小学校	1	北校舎	1	30	外構	P10	Lp10	LED+5ヶ付 100W相当 5ヶ付7ヶ付7ヶ付共 5ヶ付7ヶ付7ヶ付共	5ヶ付7ヶ付7ヶ付共	2	一般用	直付	水銀灯	1	その他																		
33	4	城東小学校	1	北校舎	1	15	特殊CR 情報	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	8	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0							250	1250	60		845	800		
34	4	城東小学校	1	北校舎	1	15	特殊CR 情報	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0						215	1230	245	1260	125		845	800	
35	4	城東小学校	1	北校舎	1	15	特殊CR 情報前室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVPH9-RRX	1	一般用	直付	蛍光灯	1					3100.0						120	1250	85		845	800			
36	4	城東小学校	1	北校舎	1	16	特殊CR 遊戯	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42593APN9-RLZ	6	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		850	800			
37	4	城東小学校	1	北校舎	1	16	特殊CR 遊戯収納	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321/FSA41038FVPH9-RRX	1	一般用	直付	蛍光灯	1					3100.0						120	1250	85		850	800			
38	4	城東小学校	1	北校舎	1	17	特殊CR 知障	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	8	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		840	800			
39	4	城東小学校	1	北校舎	1	17	特殊CR 知障	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0						245	1260	125		840	800			
40	4	城東小学校	1	北校舎	1	18	生活科室	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	18	一般用	直付	蛍光灯	2					2700.0						250	1250	60		795	800			
41	4	城東小学校	1	北校舎	1	18	生活科室	B1k	LAK_w22	LR58-4-43	FRS24-321/FSA41718FVPH9-RRX	2	一般用	埋込	蛍光灯	1	黒板灯				2700.0						245	1260	125		795	800			
42	4	城東小学校	1	北校舎	1	19	女子トイレ	F4L	-	-	NNLK10572J/FHF24W*4	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済															4本	400		
43	4	城東小学校	1	北校舎	1	19	女子トイレ	d1bL	-	-	NFVW21800K-LE9/20W相当7ヶ付	3	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																				取付ピッチ	取付に係る注意事項 (破損、欠損、発錆他)			
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)			器具サイズ (径)	天井深さ	
1	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	1	昇降口外	a2	対象外	別途工事にて実施	BF22003GH1 / FRS3-202GH1	7	一般用	埋込	蛍光灯	2						2900				635	300		325	655	120		550	400	
2	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	2	昇降口	A1	対象外	別途工事にて実施	FRS3-404/BF41003RH2	3	一般用	埋込	蛍光灯	1						2900				1245	190		220	1275	120		830	800	
3	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	3	ホール	A1	対象外	別途工事にて実施	FRS3-404/BF41003RH2	9	一般用	埋込	蛍光灯	1						1910				1245	190		220	1275	120		830	800	
4	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	4	倉庫	a2	対象外	別途工事にて実施	FRS3-202 GH2	1	一般用	埋込	蛍光灯	2						2700				630	295		325	655	120		830	400	
5	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	5	コンテナ室	B1	対象外	別途工事にて実施	FSS4-401-RH1/FVU5115RH1	2	一般用	直付	蛍光灯	1						2700						155	1250	55		505	800		
6	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	6	コンテナ室外	a2	対象外	別途工事にて実施	BF22003GH1 / FRS3-202GH1	2	一般用	埋込	蛍光灯	2						2700			635	300		327	655	120		505	400		
7	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	7	階段1下倉庫	d1bp	対象外	別途工事にて実施	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ				2030						100	805	55		830	400		
8	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	7	階段1下倉庫	B1	対象外	別途工事にて実施	FSS4-401-RH1/FVU4155-RH1	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2030						155	1250	55		830	800		
9	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	7	階段1下倉庫	b1	対象外	別途工事にて実施	FSS4-201GH1/FVU2115GH1	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2030						155	632	55		階段下	400		
10	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	8	湯沸室	b1	対象外	別途工事にて実施	FSS4-201GH1/FVU2115GH1	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2400						155	632	55		830	400		
11	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	8	湯沸室	d1bp	対象外	別途工事にて実施	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ				2400						100	805	55		830	400		
12	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	9	用務員室	C1L	-	-	OX9721/和風ﾊﾞｯｼﾞ	1	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	LED灯	1	LED化済					2400										830	引掛		
13	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	10	保健室	C2	対象外	別途工事にて実施	FPaS2-402/FH4202RS2	8	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2						3050						235	1250	95		1010	400		
14	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	10	保健室	B2	対象外	別途工事にて実施	FSS9-322/FSA42001FVRN9-RWA	4	一般用	直付	蛍光灯	2						3050						200	1250	70		1010	800		
15	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	11	自律学級教室	C2	対象外	別途工事にて実施	FPaS2-402/FH4202RS2	8	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2						3060						235	1250	95		525	400		
16	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	11	自律学級教室	C1k	対象外	別途工事にて実施	FHK41808	2	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	1	黒板灯					3060						135	1255	70		525	350		
17	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	12	教育相談室	A2	対象外	別途工事にて実施	FRF1-202/BF42001RS2	3	一般用	埋込	蛍光灯	2						3060			1250	295		325	1275	150		535	800		
18	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	13	男子トイレ	A1	対象外	別途工事にて実施	FR-41408-RS16/40W×1灯埋込	2	一般用	埋込	蛍光灯	1						2300						215	1280	120		1210	800		
19	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	13	男子トイレ	d1b	対象外	別途工事にて実施	FT-21801N-GH16ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ					2300						130	670	145		1210	400		
20	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	13	男子トイレ	G18	対象外	別途工事にて実施	FLD-1377(V)-EL/安定器FBC-15154B	1	一般用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰ	外蛍光灯	1						2300								175	1210	ほきみ込み		
21	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	14	女子トイレ	A1	対象外	別途工事にて実施	FR-41408-RS16/40W×1灯埋込	2	一般用	埋込	蛍光灯	1						2300						215	1280	120		1210	800		
22	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	14	女子トイレ	d1b	対象外	別途工事にて実施	FT-21801N-GH16ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ					2300						130	670	145		1210	400		
23	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	14	女子トイレ	G18	対象外	別途工事にて実施	FLD-1377(V)-EL/安定器FBC-15154B	2	一般用	直付	ｺﾝﾊﾞｰ	外蛍光灯	1						2300								175	1210	ほきみ込み		
24	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	15	多目的トイレ	Gs27	対象外	別途工事にて実施	RF-22703-ELｽﾀｼﾞｵ	1	一般用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰ	外蛍光灯	1						2300			115					80		1285	ほきみ込み	
25	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	15	多目的トイレ	d1b	対象外	別途工事にて実施	FT-21801N-GH16ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	1	一般用	埋込	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ					2300						130	670	145		1285	400		
26	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	16	理科準備室	C2	対象外	別途工事にて実施	FPaS2-402/FH4202RS2	3	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2						3050						235	1250	95		525	400		
27	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	17	理科室	C2	対象外	別途工事にて実施	FPaS2-402/FH4202RS2	12	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2						3050						235	1250	95		550	400		
28	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	17	理科室	C1k	対象外	別途工事にて実施	FSR11401RH2	1	一般用	直付	蛍光灯	1	黒板灯					3050						75	1240	60		550	800		
29	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	18	ｶｯﾌﾟ	B1	対象外	別途工事にて実施	FSS4-401-RH1/FVU4155-RH1	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2070						155	1250	55		階段下	800		
30	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	19	廊下1	A1	対象外	別途工事にて実施	BF41003RH1 / FRS3-401	9	一般用	埋込	蛍光灯	1						2750						220	1275	120		845	800		
31	5	戸隠小学校	1	南校舎	1	19	廊下1	C2	対象外	別途工事にて実施	FPaS2-402/FH4202RS2	1	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2						3050						235	1250	95		545	400		
32	5	戸隠小学校	1	南校舎北側	1	20	陶芸室	B1	対象外	交換不要	FSS4-401/FA41038-RGX	1	一般用	直付	蛍光灯	1						3000						120	1250	100		プレハブ小	800		
33	5	戸隠小学校	1	正門入口横	a		屋外照明	p20	-	-	250W相当ﾀﾞｲｰ	1	一般用		LED灯	1	LED化済																		
34	5	戸隠小学校	1	北校舎側	b		屋外照明	p20	-	-	250W相当ﾀﾞｲｰ	1	一般用		LED灯	1	LED化済																		
35	5	戸隠小学校	1	北校舎西側	c		屋外照明	p20	-	-	250W相当ﾀﾞｲｰ	1	一般用		LED灯	1	LED化済																		
36	5	戸隠小学校	1	南北校舎裏口	d		屋外照明	p20	-	-	250W相当ﾀﾞｲｰ	1	一般用		LED灯	1	LED化済																		
37	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	1	会議室	C2	対象外	別途工事にて実施	FPaS2-402/FH4202RS2	12	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2						3050						235	1250	95		520	400		
38	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	1	会議室	C1k	対象外	別途工事にて実施	FPaS10-401RH/FR4112RH2	1	一般用	ﾄﾞﾗｲﾝｸﾞ	蛍光灯	2	黒板灯					3050						95	1270	50		520	400		
39	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	2	視聴覚室	B2	対象外	別途工事にて実施	FSS9-322/FSA42001FVPN9-RSL	8	一般用	直付	蛍光灯	2						3360						200	1250	70		250	800		
40	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	2	視聴覚室	b6n	対象外	別途工事にて実施	FRF2-206GH/BPF26001GH1	9	一般用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰ	外蛍光灯	6	ﾊﾞﾈﾙ付				3360		630	630			660	660	170		250	400		
41	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	2	視聴覚室	g90	対象外	別途工事にて実施	DW11035	20	一般用	埋込	ｼﾞｰ	球	1					3360								220	250	ほきみ込み			
42	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	2	視聴覚室	A1n	対象外	別途工事にて実施	FML-7262-GH1	1	一般用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰ	外蛍光灯	1	ﾊﾞﾈﾙ付				3360							680	250	ほきみ込み				
43	5	戸隠小学校	2	南校舎	2	3	放送室前	a2	対象外	別途工事にて実施	BF22003GH1 / FRS3-202GH1	1	一般用	埋込	蛍光灯	2	ﾀﾞｲｰ	ﾀﾞｲｰ																	

別紙2-1① 照明器具一覧 (一般照明・非常照明等)

注1: 参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2: 参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具 (LED化済の器具等) も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																		取付ピッチ	取付に係る注意事項 (破損、欠損、発熱他)					
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)			器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	
81	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	1	パソコン室	B2lp	LB2_CR	LSS7-4-56	YX4072F-SP-SW/FSL-1-322	18	一般用	直付	蛍光灯	2	黒板灯					3050								245	1250	55		800	
82	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	1	パソコン室	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSR12-321/FSA41518FVPH9/黒板	2	一般用	直付	蛍光灯	1					3050								70	1265	55		3560	800	
83	5	戸隠小学校	4	図書室	2	2		C1	LB1_und	LSS1-4-30 変則型	NSF41311KPH9-RNQ	34	一般用	吊	蛍光灯	1					H-555L-330		足場									65	970	1000	
84	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	3	資料室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS9-322 PNH/KV4382EFPN	4	一般用	直付	蛍光灯	2					3070								200	1250	65		1365	800	
85	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	4	廊下	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321 PNH/KV4321EFPN	3	一般用	直付	蛍光灯	1					3050								130	1250	100		2065	800	
86	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	4	廊下	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS9-322 PNH/KV4382EFPN	1	一般用	直付	蛍光灯	2					3050								200	1250	65		1385	800	
87	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	5	階段踊り場	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FV4171E32W×1灯 階段灯	1	一般用	直付	蛍光灯	1					防湿防雨								130	1280	150			800	
88	5	戸隠小学校	4	教室 (17番棟)	2	6	渡り廊下	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321 PNH/KV4321EFPN	1	一般用	直付	蛍光灯	1					3050								130	1250	100		1000	800	
89	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	1	玄関ポーチ	l13wp	LH120wp	LED照明 屋外用 FCL20W相当 天井・壁直付型 φ260程度	FUB1399丸形フタ付	1	一般用	直付	コップ外蛍光灯	1														145	260			83.5	
90	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	2	玄関	E3	LE3_450	LRS15-4-58	FHR-33320-PR17/ｽｽﾞｸﾞﾗｲﾌ	4	一般用	埋込	コップ外蛍光灯	3					4000								470	470			310	150	
91	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	3	会議室 (1)	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FRS19-322/FHR-42848-PM9	6	一般用	埋込	蛍光灯	2					3350								215	1220			705	800	
92	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	4	会議室 (2)	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FRS19-322/FHR-42848-PM9	9	一般用	埋込	蛍光灯	2					3350								215	1220			705	800	
93	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	5	男子更衣室 (1)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			720	800	
94	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	5	男子更衣室 (1)	a1	La1_w19	LED埋込照明 W190 1500lm程度 (20形器具)	FRS2-201/FR-21408-GH16	1	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	640			720	400	
95	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	6	男子トイレ (1)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	3	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			735	800	
96	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	6	男子トイレ (1)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2700								130	1290	135		735	800	
97	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	7	女子トイレ (1)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	3	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			735	800	
98	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	7	女子トイレ (1)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2700								130	1290	135		735	800	
99	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	8	女子更衣室 (1)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			720	800	
100	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	8	女子更衣室 (1)	a1	La1_w19	LED埋込照明 W190 1500lm程度 (20形器具)	FRS2-201/FR-21408-GH16	1	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	640			720	400	
101	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	9	男子更衣室 (2)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			720	800	
102	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	9	男子更衣室 (2)	a1	La1_w19	LED埋込照明 W190 1500lm程度 (20形器具)	FRS2-201/FR-21408-GH16	1	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	640			720	400	
103	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	10	男子トイレ (2)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			740	800	
104	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	10	男子トイレ (2)	a1	La1_w19	LED埋込照明 W190 1500lm程度 (20形器具)	FRS2-201/FR-21408-GH16	1	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	640			740	400	
105	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	10	男子トイレ (2)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2700								130	1290	135		740	800	
106	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	11	女子トイレ (2)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	3	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			730	800	
107	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	11	女子トイレ (2)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2700								130	1290	135		730	800	
108	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	12	多目的ﾄｲﾚ	Gs27	LGs22_250	LRS1-22相当 φ250対応	FR-22702-EL16	1	一般用	埋込	コップ外蛍光灯	1					2700								245	245			730	中央1本吊り	
109	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	13	女子更衣室 (2)	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			730		
110	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	13	女子更衣室 (2)	a1	La1_w19	LED埋込照明 W190 1500lm程度 (20形器具)	FRS2-201/FR-21408-GH16	1	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	640			730	400	
111	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	14	廊下	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	13	一般用	埋込	蛍光灯	1					2600								215	1275	115		840	800	
112	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	14	廊下	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2600								130	1290	135		840	800	
113	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	15	通路	A1	LA1_w19	LED埋込照明 W190 3000lm程度	FRS2-401/FHR-41408-PH9	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2700								190	1260			840	1900	
114	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	16	渡り廊下	B1r	LB1	LSS9-4-30	FBS3-401/FHT-41107N-PM9	4	一般用	直付	蛍光灯	1					2700	4700		足場					215	1275	115		840	1900	
115	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	17	階段 (1)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					4800								130	1290	135		器具高2045	800	階段部壁に取り付け
116	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	18	階段 (2)	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9 40W×17ﾌﾀ付	1	一般用	直付	蛍光灯	1					4800								130	1290	135		800	階段部壁に取り付け	
117	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	19	器具庫 (1)	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	4	一般用	直付	蛍光灯	1					2700								100	1230	90		750	800	
118	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	20	器具庫 (2)	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	4	一般用	直付	蛍光灯	1					2700								100	1230	90		750	800	
119	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	21	控室 (1)	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS20-322/FHR-42408-PM9	3	一般用	埋込	蛍光灯	2					3500								300	1260			8000	800	
120	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	22	放送室	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS20-322/FHR-42408-PM9	1	一般用	埋込	蛍光灯	2					2700								300	1260			3700	800	
121	5	戸隠小学校	5	屋内運動場	1	23	控室 (2)	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS20-322/FHR-42408-PM9	4	一般用	埋込	蛍光灯	2					3500								300	1260			3600	800	
122																																			

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

既存器具仕様																															
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯タイプ	取付種別	片面両面	形状	付加機能	長時間タイプ	電源別置	防湿防雨	ガード	誘導灯信号装置	天井高さ	開口寸法（縦）	開口寸法（横）	器具サイズ（縦）	器具サイズ（横）	器具サイズ（高さ）	パイプ吊下長さ	取付に係る注意事項（破損、欠損、発錆他）
1	5	戸隠小学校	6	屋内運動場	1	2	玄関	T1C	T2C	SH1-FBF20-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10301-PS17	1	C	冷陰極	壁直付	片面	一般型			電源内蔵				4000			160	150	50		
2	5	戸隠小学校	6	屋内運動場	1	14	廊下	T1C	t2C	ST1-FBF22-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10301-PS17	2	C	冷陰極	壁直付	片面	一般型			電源内蔵				2600			160	150	50		
3	5	戸隠小学校	6	屋内運動場	1	14	廊下	S2C	s2Cw	ST1-FSF23-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10304-PS17	1	C	冷陰極	天井直付	両面	一般型			電源内蔵				2600			160	150	50		
4	5	戸隠小学校	6	屋内運動場	1	15	通路	T1C	T2C	SH1-FBF20-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10301-PS17	1	C	冷陰極	天井直付	両面	一般型			電源内蔵				2600			160	150	50		
5	5	戸隠小学校	6	屋内運動場	1	25	7F→1階部	T1Cg	T2C	SH1-FBF20-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10301-PS17	4	C	冷陰極	壁直付	片面	一般型			電源内蔵		ガード付					160	150	50		
6	5	戸隠小学校	8	屋内運動場	2	29	器具庫（3）	T1C	S2C	SH1-FSF20-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10301-PS17	1	C	冷陰極	天井直付	片面	一般型			電源内蔵				3000			160	150	50		
7	5	戸隠小学校	8	屋内運動場	2	30	器具庫（4）	T1C	S2C	SH1-FSF20-C	SH1-FBF-20-C/FBK-10301-PS17	1	C	冷陰極	天井直付	片面	一般型			電源内蔵				2700			160	150	50		

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ホール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)	
																																			既存器具仕様
156	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	1	普通教室	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSR-12-321/FHT-41093-PA9/黒板	2	一般用	直付	蛍光灯	1	黒板灯					3030.0						155	1255	75		380	800		
157	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	2	女子トイレ	B2L	-	-	LEET-42301-LS9	4	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
158	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	3	男子トイレ	B2L	-	-	LEET-42301-LS9	4	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
159	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	4	多目的Hv	b2L	-	-	LEET-20704-LS9	1	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
160	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	5	相談室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS6A-322/FHT-42753-PM9	6	一般用	直付	蛍光灯	2						3050.0					250	1250	60		610	800			
161	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	6	児童会室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS6A-322/FHT-42753-PM9	8	一般用	直付	蛍光灯	2						3050.0					250	1250	60		620	800			
162	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	7	廊下	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	4	一般用	直付	蛍光灯	1						2570.0					100	1230	85		880	800			
163	6	湯谷小学校	9	北校舎増設部	2	7	廊下	B1L	-	-	NNLK41515	2	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
164		湯谷小学校	10	体育館棟	1	1			-	-																									
165	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	2	ステージ下物置	B1g	LB1g	LSS11-4-30 ガード付	FSS8-321/FHT-41007N-PMS	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付					1720.0					60	1230	80		床下	800			
166	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	3	正面入り口	b1L	-	-	LET21881-LS9/20W1灯相当	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
167	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	4	北側入り口	d1L	-	-	LET21881-LS9/20W1灯相当	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
168	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	5	南側入り口	d1L	-	-	LET21881-LS9/20W1灯相当	2	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
169	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	6	渡り廊下通路	b1	LB1wp	LSS1MP/RP-4-30	FSR2MP-321/FHT-41085N-PN9	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2440.0					70	1250	110		デッキ	800			
170	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	6	渡り廊下通路	B1g	LB1wp	LSS1MP/RP-4-30	FSR2MP-321/FHT-41085N-PN9	5	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付					2600.0					70	1250	110		デッキ	800			
171	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	6	渡り廊下通路	d1bL	-	-	NNY20482LE1/20W1灯相当	1	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
172	6	湯谷小学校	10	体育館棟	1	7	外壁防犯灯	d1bwpL	-	-	NNY20457LE1/20W相当	1	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
173	6	湯谷小学校	11	体育館棟	2	1	体育室上部	O40ugd	LN2g	LSR2W-200 側面・下面ガード付	HID YB16804-R96 /MF400W	15	一般用	吊	水銀灯	1	下面、側面照明昇降装置付					7610.0							570	390	鉄骨				
174	6	湯谷小学校	11	体育館棟	2	2	ステージ上部	B2L	-	-	LET23042-LD9/40W 2灯相当	12	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
175	6	湯谷小学校	11	体育館棟	2	2	ステージ上部	h70	-	-	LED5-30030W-LD1スポットライト/CDM70相当	5	一般用	直付	LED球	1	LED化済																		
176	6	湯谷小学校	11	体育館棟	2	3	控室1上部	B2L	-	-	LET23042-LD9/40W 2灯相当	1	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
177	6	湯谷小学校	11	体育館棟	2	4	控室2上部	B2L	-	-	LET23042-LD9/40W 2灯相当	1	一般用	直付	蛍光灯	1	LED化済																		
178	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	1	女子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401/KV4321E	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2750.0					130	1250	100		躯体	800			
179	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	2	男子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401/KV4321E	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2750.0					130	1250	100		躯体	800			
180	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	3	男子更衣室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402/KV4382E	1	一般用	直付	蛍光灯	2						2555.0					200	1250	65		645	800			
181	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	4	女子更衣室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402/KV4382E	1	一般用	直付	蛍光灯	2						2560.0					200	1250	65		530	800			
182	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	5	倉庫	B1g	LB1_1	LSS11-4-30	FSR1-401/FH4591E/ガード	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付					3190					70	1240	100		デッキ	800			
183	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	6	機械室	B1g	LB1_1	LSS11-4-30	FSR1-401/FH4591E/ガード	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ガード付					3190.0					70	1240	100		デッキ	800			
184	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	7	通路	b1	LB1wp	LSS1MP/RP-2-14	FSR1-201/FH2571	3	一般用	直付	蛍光灯	1						3400.0					70	630	105		デッキ	400			
185	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	8	女子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401/KV4321E	2	一般用	直付	蛍光灯	1						2750.0					130	1250	100		1230	800			
186	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	8	女子トイレ	B1bwp	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FV4171E	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブラケット付					2740.0					130	1280	150		1230	800			
187	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	9	男子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401/KV4321E	2	一般用	直付	蛍光灯	1						2750					130	1250	100		1230	800			
188	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	9	男子トイレ	B1bwp	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FV4171E	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ブラケット付					2740.0					130	1280	150		1230	800			
189	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	10	屋外倉庫	b1	LB1wp	LSS1MP/RP-2-14	FSR1-201/FH2571	1	一般用	直付	蛍光灯	1						2480.0					70	630	105		デッキ	400			
190	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	11	屋外プレハブ倉庫	B1	LB1wp	LSS1MP/RP-4-30	FA41285P/40W 1灯	1	一般用	直付	蛍光灯	1	反射笠付					2575.0					50	1245	85		デッキ	800			
191	6	湯谷小学校	12	プール設備棟	1	11	屋外プレハブ倉庫	B2	対象外	器具固定・配線に別途工事が必要	FA42221NGL/40W 2灯	2	一般用	吊	蛍光灯	2	反射笠付					2570					70	1245	100		デッキ				

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																	取付ピッチ	取付に係る注意事項 (破損、欠損、発錆他)				
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ホール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)			器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)
1	7	とがくし保育園	1	園舎	1	1	保育室3	B2	LB2_6	LSS6-4-65	FSS6-322/FHT-42404-PA9	8	一般用	直付	蛍光灯	2					2800.0							250	1250	40	2930	800	
2	7	とがくし保育園	1	園舎	1	1	保育室3	d1bp	Lna_pc	LED直付型 FL20形相当 直付・ソケット付	FB23591EB/FL20W 1灯	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ	ﾌﾞﾙｰﾄﾞｲﾝﾌﾞﾘｯﾄﾞ			2800.0						110	605	55	2930	530 (ビス止め)		
3	7	とがくし保育園	1	園舎	1	2	保育室2	B2	LB2_6	LSS6-4-65	FSS6-322/FHT-42404-PA9	8	一般用	直付	蛍光灯	2					2800.0						250	1250	40	4000	800		
4	7	とがくし保育園	1	園舎	1	2	保育室2	d1bp	Lna_pc	LED直付型 FL20形相当 直付・ソケット付	FB23591EB/FL20W 1灯	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ	ﾌﾞﾙｰﾄﾞｲﾝﾌﾞﾘｯﾄﾞ			2800.0					110	605	55	4000	530 (ビス止め)			
5	7	とがくし保育園	1	園舎	1	3	園児トイレ	B1	LB1_6	LSS6-4-30	FHT-41750-PH9	4	一般用	直付	蛍光灯	1					2800.0						210	1255	50	2700	800		
6	7	とがくし保育園	1	園舎	1	4	遊戯室	B2g	LB2_6	LSS6-4-65	FSS6-322/FHT-42404-PA9	12	一般用	直付	蛍光灯	2	ｶﾞｰﾄﾞ付				3400.0						250	1250	40	2500	800		
7	7	とがくし保育園	1	園舎	1	5	ステージ	B2	LB2_6	LSS6-4-65	FSS6-322/FHT-42404-PA9	4	一般用	直付	蛍光灯	2					3000.0						250	1250	40	2500	800		
8	7	とがくし保育園	1	園舎	1	5	ステージ	fl	対象外	調光式器具の場合、周辺の改修が必要	HNL08263W/LL100Wｽﾀｯﾄ	4	一般用	直付	白熱電球	1	その他ﾗｲﾌﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ取付				3000.0									2500			
9	7	とがくし保育園	1	園舎	1	5	ステージ	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ｶﾞｰﾄﾞ付				2700.0					100	1230	85	2500	800			
10	7	とがくし保育園	1	園舎	1	5	ステージ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2700.0					100	1230	85	2500	800			
11	7	とがくし保育園	1	園舎	1	6	倉庫-1	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ｶﾞｰﾄﾞ付				2800.0					100	1230	85	2900	800			
12	7	とがくし保育園	1	園舎	1	7	図書コーナー	B2	LB2_6	LSS6-4-65	FSS6-322/FHT-42404-PA9	2	一般用	直付	蛍光灯	2					2800.0					250	1250	40	2900	800			
13	7	とがくし保育園	1	園舎	1	7	図書コーナー	G13e	Lge2	K1-LRS11-2	K1-IRS4-JE13/IEM-13221N	1	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					電源内蔵	2800.0			100			133	120	2900			
14	7	とがくし保育園	1	園舎	1	8	保育室-1	B2	LB2_6	LSS6-4-65	FSS6-322/FHT-42404-PA9	8	一般用	直付	蛍光灯	2					2800.0					250	1250	40	2500	800			
15	7	とがくし保育園	1	園舎	1	8	保育室-1	d1bp	Lna_pc	LED直付型 FL20形相当 直付・ソケット付	FB23591EB/FL20W×1P・B	2	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ				2800.0					110	605	55	2500	530 (ビス止め)			
16	7	とがくし保育園	1	園舎	1	9	調理室	B2wp	LB2wp	LSS10MP/RP-4-64	FSS9MPA-322/FHT-42384NM-PH9	6	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0					200	1260	80	2130	800			
17	7	とがくし保育園	1	園舎	1	9	調理室	D1bwp	LD1bwp	LSS1MP/RP-4-30	FHT-41084NM-PM3/WP-SUS	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ				2600.0					75	1250	120	2130	800			
18	7	とがくし保育園	1	園舎	1	9	調理室	B1wp	LB1wp	LSS1MP/RP-4-30	FHT-41084NM-PM3/WP-SUS	2	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0								800				
19	7	とがくし保育園	1	園舎	1	9	調理室	g60L	--	--	LEDD8500	1	一般用	埋込	LED	1	LED化済																
20	7	とがくし保育園	1	園舎	1	10	検収室	B2	LB2wp	LSS10MP/RP-4-64	FSS9MPA-322/FHT-42384NM-PH9	1	一般用	直付	蛍光灯	2					2600.0					200	1260	80	2800	800			
21	7	とがくし保育園	1	園舎	1	10	検収室	D1wp	LD1wp	LSS1MP/RP-4-30	FHT-41084NM-PM3/WP-SUS	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0					75	1250	120	2800	800			
22	7	とがくし保育園	1	園舎	1	10	検収室	G9e	Lge1	K1-LRS11-1	K1-IRS4-JE9/IEM-09221N	1	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2600.0							133	120	2800			
23	7	とがくし保育園	1	園舎	1	11	食品庫	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41407M-PN9/FHF32W*1	1	一般用	埋込	蛍光灯	1					2600.0			145	1230		175	1255	65	2800	800		
24	7	とがくし保育園	1	園舎	1	12	前室	G25	LG05sb_d125	LRS18-05相当 Φ125対応	8FD20819NSEN 25W相当ﾀﾞｸﾞﾗｯﾄ	2	一般用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2600.0			125			100	145	2800				
25	7	とがくし保育園	1	園舎	1	12	前室	d1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-2-13	NF21541E/20W×1ﾌﾗｯｸﾞ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ				2600.0					90	640	105	2800	500 (ビス止め)			
26	7	とがくし保育園	1	園舎	1	12	前室	G9e	Lge1	K1-LRS11-1	K1-IRS4-JE9/IEM-09221N	1	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2600.0							133	120	2800			
27	7	とがくし保育園	1	園舎	1	13	休憩室	b3p	Lcl6	LEDﾗｯｸﾞﾗｲﾄ 6畳用	HA6276GPL-RRV/洋風ｼｰﾄﾞﾗｯｸ	1	一般用	直付	蛍光灯	3					2300.0					372	652	90	2800	83.5			
28	7	とがくし保育園	1	園舎	1	14	調理トイレ	g60L	--	--	LEDD8500	1	一般用	埋込	LED	1	LED化済												1800				
29	7	とがくし保育園	1	園舎	1	15	多目的ﾄﾞｲﾝ	b2l	Le3_400	LED直付照明 □400 FHP23形3灯相当	NHU22565APN9	1	一般用	直付	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	2					2600.0					360	360	40	2800	中央1本			
30	7	とがくし保育園	1	園舎	1	15	多目的ﾄﾞｲﾝ	d1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-2-13	NF21541E/FL20W×1灯ﾌﾞﾗｯｸ	1	一般用	直付	蛍光灯	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ				2600.0					90	640	105	2800	500 (ビス止め)			
31	7	とがくし保育園	1	園舎	1	16	教材庫	lb1	LB1	LSS9-2-15	FSS9-161/FHT-21307N-PH9	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0					100	620	85	2800	550			
32	7	とがくし保育園	1	園舎	1	17	玄関	B1l	Le3_400	LED直付照明 □400 FHP23形3灯相当	NHU22565APN9/ｽﾀｲﾌﾟ	6	一般用	直付	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	2	ｶﾞｰﾄﾞ付				2800.0					360	360	40	3750	中央1本			
33	7	とがくし保育園	1	園舎	1	17	玄関	G13e	Lge2	K1-LRS11-2	K1-IRS4-JE13/IEM-13221N	1	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2800.0			100			133	120	3750				
34	7	とがくし保育園	1	園舎	1	18	廊下A	B1	LB1_6	LSS6-4-30	FHT-41750-PH9	5	一般用	直付	蛍光灯	1					2800.0					210	1255	50	3750	800			
35	7	とがくし保育園	1	園舎	1	18	廊下A	G13e	Lge2	K1-LRS11-2	K1-IRS4-JE13/IEM-13221N	4	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2800.0			100			133	120	3750				
36	7	とがくし保育園	1	園舎	1	19	廊下B	B1	LB1_6	LSS6-4-30	FHT-41750-PH9	4	一般用	直付	蛍光灯	2					2800.0					210	1250	50	3750	800			
37	7	とがくし保育園	1	園舎	1	19	廊下B	G13e	Lge2	K1-LRS11-2	K1-IRS4-JE13/IEM-13221N	3	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2800.0			100			133	120	3750				
38	7	とがくし保育園	1	園舎	1	19	廊下B	G9e	Lge1	K1-LRS11-1	K1-IRS4-JE9/IEM-09221N	1	非常用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2800.0			100			133	120	3750				
39	7	とがくし保育園	1	園舎	1	20	通用口	G25	LG05sb_d125	LRS18-05相当 Φ125対応	8FD20819NSEN 25W相当ﾀﾞｸﾞﾗｯﾄ	1	一般用	埋込	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1					2600.0			125			100	145	1800				
40	7	とがくし保育園	1	園舎	1	21	事務室	B2p	LB2_6p	LSS6-4-65相当 ﾌﾞﾙｰﾄﾞｲﾝﾌﾞﾘｯﾄﾞ	FSS6-322/FHT42404-PA9	7	一般用	直付	蛍光灯	2	ﾌﾞﾙｰﾄﾞｲﾝﾌﾞﾘｯﾄﾞ				2600.0					250	1250	40	4000	800			
41	7	とがくし保育園	1	園舎	1	21	事務室	G25	LG05sb_d125	LRS18-05相当 Φ125対応	8FD20819NSEN 25W相当ﾀﾞｸﾞﾗｯﾄ	2	一般用	埋込	蛍光灯	1					2600.0			125			100	145	4000				
42	7	とがくし保育園	1	園舎	1	21	事務室	d1bpwp	Lna_pc	LED直付型 FL20形相当 直付・ソケット付	FB23591EB/FL20W×1P・B	1	一般用	直付	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｬﾝｸﾞ	1	ﾌﾞﾗｯｸﾀｲﾌﾟ	ﾌﾞﾙｰﾄﾞｲﾝﾌﾞﾘｯﾄﾞ			2600.0					110	605	55	4000	530 (ビス止め)			
43	7	とがくし保育園	1	園舎	1	22	更衣室-1	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321/FHT-41307N-PM9	1	一般用	直付	蛍光灯	1					2600.0					100	1230	85	4000	800			