

業務委託仕様書

- 1 委託名 共和小学校外 照明器具交換業務委託
- 2 業務目的 長野市役所温暖化防止実行計画や 2027 年末の蛍光ランプ等の製造禁止を踏まえ、市有施設の照明設備を早期かつ計画的に L E D 照明へ交換するもの。
- 3 履行期限 契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで
- 4 履行場所 長野市篠ノ井小松原 ほか
- 5 対象施設 別紙 1 対象施設一覧表による
- 6 対象機器 別紙 2 - 1 及び別紙 2 - 2 照明器具一覧による

7 資格要件

以下のいずれかに該当する者とする。

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律 100 号）における一級又は二級電気工事施工管理技士の資格を有する者
- (2) 電気工事士法（昭和 35 年法律 139 号）における第一種又は第二種電気工事士の資格を有する者
但し、第二種電気工事士の適用範囲は一般電気工作物に限る。

8 業務内容

以下のとおり照明器具の交換業務を行う。業務の履行にあたっては、全て長野市建設工事共通仕様書に則り行うものとする。尚、(1)業務計画書及び(5)業務完了報告書の一部は、当市の請負工事用様式を準用し作成しても良いこととする。

(1) 業務計画書の提出（2部）

作業日程、作業内容について施設管理者と調整を図り、業務計画書を作成し、監督員の承諾を受けること。計画の詳細については、1.1 特記事項（交換計画）を参照のこと。尚、業務計画書の記載事項は、以下のとおりとする。

ア 業務概要一覧

イ 実施計画（作業内容・方法・手順、実施工程、作業体制、駐車場の利用等）

ウ 安全管理計画（安全対策、安全教育等）

- エ 実施工程表
 - オ 業務責任者等通知書、経歴書及び有する資格証等の写し
尚、本業務における業務責任者は、7 資格要件(1)、(2)による。
 - カ 火災保険等加入状況報告書
 - キ 緊急連絡体制
 - ク 業務体制報告書及び業務体系図
 - ケ 業務（一部）再委託届出書及び契約書の写し（業務の一部を第三者に委託する場合）
 - コ 作業員名簿及び資格者証の写し
尚、交換作業従事者は、7 資格要件(2)による。
 - サ 産業廃棄物処理委託契約書の写し
 - シ 産業廃棄物収集運搬業許可書及び産業廃棄物処分業許可証の写し
 - ス その他発注者が指示する事項
- (2) 納入仕様書の提出
- ア 当市が提供する施設図面及び LED 照明器具一覧等の資料を参考にし、寸法、照度、光色、数量等の仕様に問題がないか予め確認を行うこと。
 - イ 交換する LED 照明器具の納入仕様書を監督員に提出し、承諾を受けること。
- (3) 交換作業の実施
- ア 既存照明器具を LED 照明器具に交換する。
 - イ 交換作業詳細については、1 2 特記事項（交換作業）を参照のこと。
- (4) 産業廃棄物運搬、処分
- 既設照明器具撤去後の運搬、処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (5) 業務完了報告
- 業務完了後、以下の成果品（完成図書）と共に業務完了届を提出し、速やかに監督員の検収を受けることとする。検収の結果、補修等が必要と認められる場合は、受注者は直ちに補修等を行い、再度検収を受けることとする。
- ア 業務完了報告書
 - イ 業務日誌
 - ウ 打合せ記録報告書
 - エ 経緯表（業務履行協議書）
 - オ 機器承諾図、納入仕様書
 - カ 完成図
 - キ 完成図電子データ（JWW 形式及び PDF 形式）
 - ク 社内検査報告書
 - ケ 作業写真帳
 - コ 各種試験成績報告書（照度測定結果、絶縁測定結果及び試験成績表等）

- サ PCB 有無及びアスベスト含有に関する報告書（随時提出）
- シ 産業廃棄物処理報告書（管理票の写しを添付）
- ス その他必要なもの

9 業務スケジュール（予定）

- 契約締結後（速やかに） : 初回打ち合わせ
- 契約締結後（概ね 1 か月以内） : 業務日程調整、業務計画書等の提出
- 令和 8 年 9 月中旬 : 第 1 回中間報告（交換完了施設）
各施設の写真による中間報告
内容確認後、返却
- 令和 9 年 3 月 31 日まで : 業務完了報告（成果品及び業務完了届の提出）

10 業務の再委託

- (1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
- (2) 前項の「主たる部分」とは、当該業務のうち以下のものをいう。
 - ア 業務計画書の作成
 - イ 交換作業に係る施設管理者等との各種調整
 - ウ 交換作業上の安全管理
 - エ 成果品の作成

※業務責任者の指揮のもとに行う既設照明器具の交換業務は、主たる部分に含まない。
- (3) 受注者は、前 2 項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。なお、業務の一部を再委託する場合は以下の事項を記載した業務（一部）再委託届出書を提出すること。
 - ア 再委託先の名称
 - イ 再委託の種類、期間、範囲等
 - ウ 再委託先に対する指導方法等
 - エ その他発注者が指示する事項尚、発注者は、業務の実施に当たって著しく不相当であると認められる再委託先については、これを認めない。

11 特記事項（交換計画）

- (1) 既存照明器具と同等以上の性能を持つ器具を設置すること。
- (2) 既に LED 化済の機器及び別紙照明器具一覧に対象外の記載のある機器は交換対象外とする。
- (3) 照明器具の光色、照度については、既設照明器具と同じ仕様とする。光色・照度が異なる箇所

については、事前に施設管理者に確認を行うこと。また、現地調査において特殊な高演色ランプ等を使用している場合は、施設管理者と協議の上、仕様を決定すること。ただし、金額に影響する場合は、当市担当者に事前に相談、確認すること。

- (4) 照明器具交換作業に当たっての安全管理については、施設管理者と十分に協議を行い、業務計画書に反映させるものとする。安全確保に必要な措置については、受注者の負担により行うものとする。また、作業に伴い発生した施設の不具合や事故についても、受注者の負担により行うものとする。
- (5) 交換作業に伴う足場、資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、作業全体を通して施設運営に支障のないよう、事前に施設管理者と協議の上、業務計画書に反映させるものとする。
- (6) 複合施設においては、施設管理者毎に運営日時等が異なるため、それぞれの施設管理者と調整、協議すること。

例) 小学校施設内にある児童センター及びこどもプラザ

保健福祉センター内にある老人福祉センター、保健センター及びデイサービスセンター

- (7) 既存照明器具の撤去後の運搬処分方法について、業務計画書に記載し提出すること。
- (8) 作業停電時、運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に施設管理者と調整すること。
- (9) LED 照明器具の保証期間は、1年とし、保証期間内については、交換費用を受注者において負担するものとする。なお、保証期間の始期は別途協議による。
- (10) 保証期間内に当市の責めに帰すことができない事由により照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に器具の取替、代替及び修理等を行うこと。ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象の発生により受注者の責めに帰すことができない場合は、この限りでない。

1.2 特記事項（交換作業）

- (1) 照明器具の交換については、使用する照明器具メーカーの据付要領に準拠し、各関係法令を遵守すること。
- (2) 交換作業時は、施設利用者が安全に通行できる状態を確保すること。
- (3) LED 照明器具の取付にあたっては、既存吊ボルトを再利用すること。既存吊ボルトがない場合は、安全に配慮した方法で落下防止措置を施すこと。既存吊ボルトの取付ピッチが LED 照明器具に適合しない場合は、2種金属線ぴや変換アダプタ等を使用して取付を行うものとする。
- (4) 既存開口寸法に適合した埋込型 LED 照明器具を取付けること。既存開口寸法に適合できない場合は、リニューアルプレートを設置する等、照明器具と天井材との間に隙間が生じないように処置を行うこと。
- (5) 露出型照明器具を交換する場合は、既存照明器具の取り付け跡が見えないように配慮すること。
- (6) 吊下げ形照明器具の交換にあたっては、原則、直付形の LED 照明器具を選定する。既存の梁との干渉などから吊下げ形器具への交換が必要となる場合は、既存の吊具を再使用し、2種金属線ぴや変換アダプタ等を使用して取付を行うものとする。
- (7) 照明器具の交換作業状況が確認出来るよう、各居室につき1台は詳細に写真撮影を行うこと。他は交換前後の写真のみ撮影する等簡略化しても良いこととする。

- (8) 照明器具交換作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を行い、作業による絶縁劣化がないことを書面及び写真で報告すること。
- (9) 照明器具交換作業の前後において、照度測定を行い、書面及び写真で報告すること。ただし、作業後に照度が下回る可能性がある場合は、作業前に監督員と協議を行うこと。
- (10) 照明器具一覧がなく、かつ LED 化されていない照明器具が発見された場合は、監督員に報告すること。
- (11) 撤去した既設照明器具について、PCB を含むものがあった場合は、取扱いについて監督員と協議するとともに、完成図書により報告すること。
- (12) 作業中は粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行う。机や椅子等の養生や移動については、施設管理者と協議の上、その方法について決定すること。
- (13) 作業完了後は床等の清掃を行うこと。
- (14) 交換作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
- (15) 高天井照明器具の昇降装置は、不要のため撤去すること。
- (16) 既設照明配線に接地線がない場合は、監督員に報告すること。
- (17) 交換作業日時は、契約後に行う施設管理者との調整、協議の上、決定する。
- (18) 建築延面積が 1,000 m²以上で誘導灯の交換がある施設については、消防局予防課に着工届及び消防設備等設置届を行うこと。

1.3 その他特記事項

- (1) 受注者は、業務を実施するにあたり、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び労働安全衛生法及びその他の関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
- (2) 業務責任者は、本業務に従事する者に対し適切に指導のうえ、業務に従事させること。尚、業務責任者は、受注者において3ヶ月以上の雇用関係にある者とする。
- (3) 写真撮影を行う際は、施設の利用者及び個人情報等の書類が映り込まないようにすること。
- (4) 本業務で知り得た内部情報は本業務以外の目的で使用してはならない。
- (5) 受注者は、仕様書に表示が明確でないことや予期することのできない特別の状態が生じた場合には、発注者にその旨を通知し、確認を求めなければならない。発注者は、前項の申出を受けたときは、適切な措置を講じるものとする。
- (6) 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約に基づく業務は自ら取り扱うものとし、第三者に再委託してはならない。再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、本契約に基づく業務を遂行する能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
- (7) 受注者は、履行場所で行う業務等の実施に際しては、業務等関係者だけでなく、施設管理者、施設利用者、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、受注者は、業務の実施に当たり、事故が発生しないよう業務等関係者に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
- (8) 本業務において、暴力団員等による不当要求又は妨害（以下不当介入という）を受けた場合は、

断固としてこれを拒否すること。不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。また、その内容を記載した書面により発注者に速やかに報告すること。不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(9) 業務関係者は、名札等を着用して業務を行う。

(10) LED 照明器具の納入遅延やその他やむを得ない事由が生じ、履行期限内の業務完了が困難になる場合は、監督員と協議を行うこと。

1 4 長野市公契約等基本条例に関する事項

- (1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所（作業所）等へポスターを掲示すること。
- (2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
- (3) 長野市公契約等労働環境報告書 1 部及び業務体制図（「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの） 2 部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。

添付資料

別紙 1 対象施設一覧表

別紙 2 - 1 照明器具一覧（一般・非常用照明）

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

別紙1 対象施設一覧表

施設番号	施設名称	所在地	棟名	階数	延床面積 (㎡)	提供資料	
						電気図(製本等) ※1	CAD図 (配置図・平面図)
1	共和小学校	長野市篠ノ井小松原600	中校舎(19) 北校舎(20) 南校舎(21) 屋内運動場(22)	地上2階 地上2階 地上1階 地上2階	8,425	○	○
2	三本柳小学校	長野市三本柳東2-1	南校舎	地上2階	1,217	○	○
	三本柳児童センター		児童センター		450	○	○
3	下氷鉦小学校	稲里町下氷鉦50	北校舎 昇降口棟 中校舎 屋内運動場	地上3階 地上1階 地上4階 地上2階	6,528	○	○
4	塩崎小学校	長野市篠ノ井塩崎3333	体育館 東校舎 西校舎	地上2階 地上3階 地上3階	4,725	○	○
5	松代小学校	長野市松代町松代205-1	北校舎 中校舎東棟 中校舎西棟 昇降口棟 玄関棟	地上2階 地上2階 地上2階 地上2階 地上2階	4,497	○	○
6	青木島小学校	青木島町大塚1394	体育館 南校舎	地上2階 地上3階	4,418	○	○
7	西部保育園	長野市篠ノ井二ツ柳779	園舎	地上1階	1,097	○	○
8	東部保育園	長野市篠ノ井東福寺745	園舎	地上1階	838	○	○
9	信州新町授産センター	長野市信州新町山上条1377-1	信州新町授産センター	地上1階	765	○	○

※1 部分的な改修箇所について反映されていません。

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																		取付ピッチ	取付に係る注意事項 (破損、欠損、免請他)		
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)			器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)
165	1	共和小学校	3	南校舎	1	10	すずかけ学級	d1n	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB-2005	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1					1800										450	
166	1	共和小学校	3	南校舎	1	10	すずかけ学級			対象外 家具一体型のため	不明(黒板一体型)	2	一般用	黒板一体型	蛍光灯	2	黒板灯				2200										FHF32	
167	1	共和小学校	3	南校舎	1	11	すずかけ学習室	B2	LB2_1	LSS1-4-65	FHT-42007-PA9	12	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800	
168	1	共和小学校	3	南校舎	1	11	すずかけ学習室			対象外 家具一体型のため	不明(黒板一体型)	2	一般用	黒板一体型	蛍光灯	2	黒板灯				2200										FHF32	
169	1	共和小学校	3	南校舎	1	12	廊下3	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41407M-PN9	13	一般用	天井埋込	蛍光灯	1					3000			1230	150						800	
170	1	共和小学校	3	南校舎	1	13	手洗い1	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41857-PN9	2	一般用	天井埋込	蛍光灯	1					2500			1230	150						800	
171	1	共和小学校	3	南校舎	1	14	手洗い2	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41857-PN9	2	一般用	天井埋込	蛍光灯	1					2500			1230	150						800	
172	1	共和小学校	3	南校舎	1	15	女子トイレ	L	—	—	EL-LHB41500	2	一般用	天井埋込	LED化済	1																
173	1	共和小学校	3	南校舎	1	15	女子トイレ	L	—	—	EL-DU350NM AHTZ	1	一般用	丸形埋込	LED化済	1																
174	1	共和小学校	3	南校舎	1	16	男子トイレ	L	—	—	EL-LHB41500	2	一般用	天井埋込	LED化済	1																
175	1	共和小学校	3	南校舎	1	16	男子トイレ	L	—	—	EL-DU350NM AHTZ	1	一般用	丸形埋込	LED化済	1																
176	1	共和小学校	3	南校舎	1	16	男子トイレ	L	—	—	壁面 L E D長	3	一般用	天井直付	LED化済	1																
177	1	共和小学校	3	南校舎	1	17	教材庫	B1g	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PA9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				2500										800	
178	1	共和小学校	3	南校舎	1	18	生活科室	B2	LB2_1	LSS1-4-65	FHT-42007-PA9	18	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800	
179	1	共和小学校	3	南校舎	1	18	生活科室			対象外 家具一体型のため	不明(黒板一体型)	2	一般用	黒板一体型	蛍光灯	2	黒板灯				2200										FHF32	
180	1	共和小学校	3	南校舎	1	19	男子トイレ	L	—	—	EL-LHB41500	2	一般用	天井埋込	LED化済	1																
181	1	共和小学校	3	南校舎	1	19	男子トイレ	L	—	—	EL-DU350NM AHTZ	2	一般用	丸形埋込	LED化済	1																
182	1	共和小学校	3	南校舎	1	19	男子トイレ	L	—	—	壁面 L E D長	3	一般用	天井直付	LED化済	1																
183	1	共和小学校	3	南校舎	1	20	女子トイレ	L	—	—	EL-LHB41500	2	一般用	天井埋込	LED化済	1																
184	1	共和小学校	3	南校舎	1	20	女子トイレ	L	—	—	EL-DU350NM AHTZ	1	一般用	丸形埋込	LED化済	1																
185	1	共和小学校	3	南校舎	1	20	女子トイレ	L	—	—	壁面 L E D長	5	一般用	天井直付	LED化済	1																
186	1	共和小学校	3	南校舎	1	20	女子トイレ	L	—	—	壁面 L E D長	5	一般用	天井直付	LED化済	1																
187	1	共和小学校	3	南校舎	1	21	多目的トイレ	L	—	—	EL-DU350NM AHTZ	2	一般用	丸形埋込	LED化済	1																
188	1	共和小学校	3	南校舎	1	22	放送室前室	G40	LG13	LRS1-13	FHD-31003-PM9	1	一般用	丸形埋込	コンパクト型	1					2700										170	
189	1	共和小学校	3	南校舎	1	23	放送室	G40	LG33_d200	LRS1-33相当 φ200対応	FHD-42001-PM9	4	一般用	丸形埋込	コンパクト型	2					2700			200							220	
190	1	共和小学校	3	南校舎	1	23	放送室	g60	LG05_d125	LRS1-05相当 φ125対応	ID-7200N(W)	2	一般用	丸形埋込	白熱電球	2					2700										145	
191	1	共和小学校	3	南校舎	1	24	スタジオ	G40	LG33_d200	LRS1-33相当 φ200対応	FHD-42001-PM9	4	一般用	丸形埋込	コンパクト型	2					2700			200							220	
192	1	共和小学校	3	南校舎	1	24	スタジオ	h75	対象外	調光器具の場合は別途工事対応	IBP-2054M(W)-20	3	一般用	天井直付	白熱電球	1					2700											レールコンセント・調光
193	1	共和小学校	3	南校舎	1	25	外壁	d1bwp	Lhi60wp	LED照明 屋外用 60W電球相当 天井・壁直付型 φ220程度	FUB13005	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブラケット				2300											67
194	1	共和小学校	3	南校舎	1	26	渡り廊下	d1bwp	Lhi60wp	LED照明 屋外用 60W電球相当 天井・壁直付型 φ220程度	FUB13005	4	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブラケット				2300											67
195	1	共和小学校	3	南校舎	2	1	鳩小屋	d1bwp	Lhi60wp	LED照明 屋外用 60W電球相当 天井・壁直付型 φ220程度	FUB13005	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブラケット				2300											67
196	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	1	アリーナ	—	—	—	誘導灯のみ該当の別紙2-2参照	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
197	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	2	控室1	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				1900											800
198	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	3	控室2	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000											800
199	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	4	1F階段	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000											800
200	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	5	倉庫	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000											800
201	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	6	用具庫1	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FHT-41007N-PM9	4	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				2700											800
202	1	共和小学校	4	屋内運動場	1	7	用具庫2	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FHT-41007N-PM9	5	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				2700											800
203	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	1	アリーナ天井	M40ud	LN2g	LSR2W-200 側面・下面ガード付	HEL-4012-200HWB	24	一般用	丸形埋込	メタルハライ	1					12500											400
204	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	2	階段1	D1n	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2500											800
205	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	3	器具室	B2g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FHT-42307N-PM9	4	一般用	天井直付	蛍光灯	2	ガード付				2700											800
206	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	4	ステージ	M25ud	LG49_d250	LRS1-49相当 φ250対応	DDU-4230-200	6	一般用	丸形埋込	メタルハライ	1					7500											275
207	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	4	ステージ	M40ud	LM16_d420	LRS2-160 φ420対応	DD-425N/HUD-22028-200	6	一般用	丸形埋込	メタルハライ	1					7500											430
208	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	4	ステージ			対象外 調光器具の場合は別途工事対応	不明(スポットライト)	1	一般用	天井直付	—	1					7500											高天井
209	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	5	階段2	D1n	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FHT-41811-PM9	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2500											800
210	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	5	階段2	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2					2700											800
211	1	共和小学校	4	屋内運動場	2	6	放送室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	3	一般用	天井直付	蛍光灯	2					2700											800
212	1	共和小学校	5	用務員室	1	1	用務員室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	6	一般用	天井直付	蛍光灯	2					2400											800
213	1	共和小学校	5	用務員室	1	1	用務員室	d1n	Lna_p	LED																						

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯 タイプ	取付種別	片面 両面	形状	付加機能	長時間 タイプ	電源 別置	防湿 防雨	ガード	誘導灯 信号装置	天井 高さ	既存器具仕様			ハイ吊下 長さ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)		
																									開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)				
1	1	共和小学校	4	体育館	1	1	アリーナ	T2BHg	T2BHg	SH1-FBF20-BH ガードは再使用	FBK-42403-PS17	5	B		壁直付	片面							○		2.3			230	210	45	

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ホール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ビッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発熱他)
1	3	下水館小学校	1	北校舎	1	1	職員休憩室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42107-PM9	3	一般用	天井直付	蛍光灯	2				3000							1225	145	80		900	800	
2	3	下水館小学校	1	北校舎	1	2	みんなの研究室	B2	LB2_unp	LSS10-4-65	FSA42219UVPN9	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1225	150	85		680	パイプ 450	
3	3	下水館小学校	1	北校舎	1	2	みんなの研究室	C2	LB2	LSS10-4-65	FSA42001FVFN9-RWA	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2				3000							1250	200	70		800		
4	3	下水館小学校	1	北校舎	1	2	みんなの研究室	C2	LB2_unp	LSS10-4-65	FT-5922W-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
5	3	下水館小学校	1	北校舎	1	3	保健室	C2	LC2	LSS1-4-65	FT-5922W-100HB	4	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
6	3	下水館小学校	1	北校舎	1	3	保健室	B2r	LB2	LSS10-4-65	FSA42270VPH9-RRX	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2	反射笠付			3000							1225	160	90		800		
7	3	下水館小学校	1	北校舎	1	3	保健室	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯			3000							1250	150	75		350	パイプ 450	
8	3	下水館小学校	1	北校舎	1	3	保健室	d1n	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FA21827-RUE	2	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付			2100							650	100	100		400		
9	3	下水館小学校	1	北校舎	1	4	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3600							630	120	95		900	400	
10	3	下水館小学校	1	北校舎	1	5	倉庫	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2400							630	120	95		900	400	
11	3	下水館小学校	1	北校舎	1	6	調理室	C2	LC2	LSS1-4-65	S-42HO	12	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	230	85		670	パイプ 450	
12	3	下水館小学校	1	北校舎	1	6	調理室	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯			3000							1250	155	75		400	パイプ 410	
13	3	下水館小学校	1	北校舎	1	7	通路	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2300							630	120	95		900	400	
14	3	下水館小学校	1	北校舎	1	8	女子トイレ1	A2	LA2_t32	LED埋込灯 6000lm程度 システム 天井W320用	NSS42750AVPN9	2	一般用	天井埋込	蛍光灯	2				2600				1250	295		1250	320	75		800		システム天井用
15	3	下水館小学校	1	北校舎	1	9	男子トイレ1	A2	LA2_t32	LED埋込灯 6000lm程度 システム 天井W320用	NSS42750AVPN9	2	一般用	天井埋込	蛍光灯	2				2600				1250	295		1250	320	75		800	700	システム天井用
16	3	下水館小学校	1	北校舎	1	9	男子トイレ1	a1	La1_t12	LED埋込灯 1500lm程度 システム天井W120用 (20形)	NSS21905FPM9	1	一般用	天井埋込	蛍光灯	1				2600				640	95		640	120	110		800		システム天井用
17	3	下水館小学校	1	北校舎	1	10	国語資料室	B1	LB1	LSS9-4-30	FT-4135N-100H	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							1255	125	95		800		
18	3	下水館小学校	1	北校舎	1	11	勤	C2	LC2	LSS1-4-65	FHT-42107-PM9	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1225	145	80		900	600	パイプ 500
19	3	下水館小学校	1	北校舎	1	11	勤	C2	LC2	LSS1-4-65	FA42278	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1240	200	105		600	パイプ 450	
20	3	下水館小学校	1	北校舎	1	11	勤	C2	LC2	LSS1-4-65	FSA42219FVFN9-RSL	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1220	150	90		670	パイプ 450	
21	3	下水館小学校	1	北校舎	1	11	勤	B1k	LBk	LSS13-4-45	FT-41093-RS	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯			3000							1270	180	90		800		
22	3	下水館小学校	1	北校舎	1	12	節	C2	LC2	LSS1-4-65	FHT-42107-PM9	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1225	145	80		900	600	パイプ 500
23	3	下水館小学校	1	北校舎	1	12	節	C2	LC2	LSS1-4-65	FA42278	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1240	200	105		600	パイプ 450	
24	3	下水館小学校	1	北校舎	1	12	節	C2	LC2	LSS1-4-65	FSA42219FVFN9-RSL	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1220	150	90		600	パイプ 450	
25	3	下水館小学校	1	北校舎	1	12	節	B1k	LBk	LSS13-4-45	FT-41093-RS	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯			3000							1270	180	90		800		
26	3	下水館小学校	1	北校舎	1	13	操	C2	LC2	LSS1-4-65	FHT-42107-PM9	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1225	145	80		900	600	パイプ 500
27	3	下水館小学校	1	北校舎	1	13	操	C2	LC2	LSS1-4-65	FA42278	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1240	200	105		600	パイプ 450	
28	3	下水館小学校	1	北校舎	1	13	操	C2	LC2	LSS1-4-65	FSA42219FVFN9-RSL	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1220	150	90		670	パイプ 450	
29	3	下水館小学校	1	北校舎	1	13	操	B1k	LBk	LSS13-4-45	FT-41093-RS	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯			3000							1270	180	90		800		
30	3	下水館小学校	1	北校舎	1	14	階段2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100H	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3600							630	120	95		900	400	
31	3	下水館小学校	1	北校舎	1	14	階段2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100H	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							630	120	95		900	400	
32	3	下水館小学校	1	北校舎	1	15	ゴミ置	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100H	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2300							635	120	95		900	400	
33	3	下水館小学校	1	北校舎	1	16	教材室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVFN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							1250	120	85		800		
34	3	下水館小学校	1	北校舎	1	17	多目的トイレ	B1wp	LB1wp	LSS1MP/RP-4-30	FSW41001APN9-RQB	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1			防湿防雨	2500							1250	120	110		1000	800	
35	3	下水館小学校	1	北校舎	1	18	女子トイレ2	A1	LA1_t22	LED埋込灯 3000lm程度 システム 天井W220用	NSS41770AVPN9	3	一般用	天井埋込	蛍光灯	1				2500				1240	190		1240	200	75		1000		システム天井用
36	3	下水館小学校	1	北校舎	1	19	男子トイレ2	A1	LA1_t22	LED埋込灯 3000lm程度 システム 天井W220用	NSS41770AVPN9	3	一般用	天井埋込	蛍光灯	1				2500				1240	190		1240	200	75		1000		システム天井用
37	3	下水館小学校	1	北校舎	1	20	ほっとルーム	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSA41518FVPH9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯			2800							1230	160	140		800		
38	3	下水館小学校	1	北校舎	1	20	ほっとルーム	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42593APN9-RLZ	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2800							1250	250	60		800		
39	3	下水館小学校	1	北校舎	1	21	園工室	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSA41518FVPH9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯			2800							1230	160	140		800		
40	3	下水館小学校	1	北校舎	1	21	園工室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42593APN9-RLZ	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2800							1250	250	60		800		
41	3	下水館小学校	1	北校舎	1	22	階段3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21038F-RPM	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3600							630	120	95		900	400	
42	3	下水館小学校	1	北校舎	1	23	廊下1-1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	4	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							630	120	95		900	400	
43	3	下水館小学校	1	北校舎	1	24	廊下1-2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100H	4	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							635	120	95		900	400	
44	3	下水館小学校	1	北校舎	1	25	廊下1-3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21038F-RPM	3	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							630	120	85		850	400	
45	3	下水館小学校	1	北校舎	1	26	渡り廊下(西)	L	—	—	NNW2110ENLE9	1	一般用	天井直付	LED済				0														
46	3	下水館小学校	1	北校舎	1	27	渡り廊下(東)	b1	Lb1wp	LSS1MP/RP-2-14	FT-2130N-100B	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3000							630	120	95		400		真ん中不点
47	3	下水館小学校	1	北校舎	1	27	渡り廊下(東)	b1	Lb1wp	LSS1MP/RP-2-14	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				4000							630	120	95		400		
48	3	下水館小学校	1	北校舎	1	27	渡り廊下(東)	d1owp	Ld1o	LBF2RP-10	YF21489	1	一般用	壁直付	蛍光灯			屋外灯(防犯灯)		防湿防雨	3300						720	130	110		ステパン巻 電柱共架		
49	3	下水館小学校	1	北校舎	2	1	愛	C2	LC2	LSS1-4-65	FA42364	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
50	3	下水館小学校	1	北校舎	2	1	愛	C2	LC2	LSS1-4-65	S-42HO	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	230	85		670	パイプ 470	
51	3	下水館小学校	1	北校舎	2	1	愛	C1																									

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ホール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ビッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)
79	3	下水館小学校	1	北校舎	2	13	教材室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							1250	120	85		800		
80	3	下水館小学校	1	北校舎	2	14	女子トイレ2	A1	LA1_t22	LED埋込灯 3000lm程度 システム 天井W220用	NSS41770AVPN9	3	一般用	天井埋込	蛍光灯	1				2500				1240	190		1240	200	75	1000	800		
81	3	下水館小学校	1	北校舎	2	15	男子トイレ2	A1	LA1_t22	LED埋込灯 3000lm程度 システム 天井W220用	NSS41770AVPN9	3	一般用	天井埋込	蛍光灯	1				2500				1240	190		1240	200	75	1000	800		
82	3	下水館小学校	1	北校舎	2	16	多目的トイレ	B1	LBD1c	LED直付灯 コーナライト 3000lm程度	FSA41515AVPN9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2500							1245	120	120		800	コーナー灯	
83	3	下水館小学校	1	北校舎	2	17	明	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSA41518FVPH9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯			2800							1230	160	140		800		
84	3	下水館小学校	1	北校舎	2	17	明	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42593APN9-RLZ	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2800							1250	250	60		800		
85	3	下水館小学校	1	北校舎	2	18	正	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSA41518FVPH9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯				2800						1230	160	140		800		
86	3	下水館小学校	1	北校舎	2	18	正	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42593APN9-RLZ	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2800							1250	250	60		800		
87	3	下水館小学校	1	北校舎	2	19	階段3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21038F-RPM	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3600							630	120	95	900	400		
88	3	下水館小学校	1	北校舎	2	19	階段3	d1n	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FA21838	2	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2400						650	105	130		400		
89	3	下水館小学校	1	北校舎	2	20	廊下2-1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	4	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							630	120	95	900	400		
90	3	下水館小学校	1	北校舎	2	21	廊下2-2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100H	4	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2300							635	120	95	900	400		
91	3	下水館小学校	1	北校舎	2	22	廊下2-3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21038F-RPM	3	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							630	120	85	850	400		
92	3	下水館小学校	1	北校舎	3	1	図書館	B2	LB2	LSS10-4-65	FT-4231N-100HB	14	一般用	天井直付	蛍光灯	2				3000							1250	250	90		600		
93	3	下水館小学校	1	北校舎	3	1	図書館	L	—	—	NNLK42591	2	一般用	天井直付	L E D 済					3000													
94	3	下水館小学校	1	北校舎	3	1	図書館	B2	LB2	LSS10-4-65	FT-42301-RS	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2				3000							1260	240	80		800		
95	3	下水館小学校	1	北校舎	3	2	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							635	120	95	900	400		
96	3	下水館小学校	1	北校舎	3	2	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				4500		○					635	120	95	900	400		
97	3	下水館小学校	1	北校舎	3	3	仁	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	S-42HO	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	230	85		670	パイプ 470	
98	3	下水館小学校	1	北校舎	3	3	仁	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FSA42219FVPN9-RSL	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1220	150	90		670	パイプ 450	
99	3	下水館小学校	1	北校舎	3	3	仁	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
100	3	下水館小学校	1	北校舎	3	3	仁	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則斜めパイプ対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯				3000						1250	155	75		400	パイプ 410	
101	3	下水館小学校	1	北校舎	3	4	義	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
102	3	下水館小学校	1	北校舎	3	4	義	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	S-42HO	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	230	85		670	パイプ 470	
103	3	下水館小学校	1	北校舎	3	4	義	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42006	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	220	80		620	パイプ 450	
104	3	下水館小学校	1	北校舎	3	4	義	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則斜めパイプ対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯				3000						1250	155	75		400	パイプ 410	
105	3	下水館小学校	1	北校舎	3	5	女子トイレ1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42001FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2500							1250	200	70		800		
106	3	下水館小学校	1	北校舎	3	6	男子トイレ1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21038F	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2500							630	120	85		400		
107	3	下水館小学校	1	北校舎	3	6	男子トイレ1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42001FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2500							1250	200	70		800		
108	3	下水館小学校	1	北校舎	3	7	算数科資料室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							1250	120	85		800		
109	3	下水館小学校	1	北校舎	3	8	礼	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
110	3	下水館小学校	1	北校舎	3	8	礼	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W350-100HS	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	85		600	パイプ 500	
111	3	下水館小学校	1	北校舎	3	8	礼	B1k	LBk	LSS13-4-45	FR-4511FW-100HS	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯				3000						1270	80	180		800		
112	3	下水館小学校	1	北校舎	3	9	学年室 北	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		600	パイプ 500	
113	3	下水館小学校	1	北校舎	3	9	学年室 北	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W350-100HS	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	85		600	パイプ 500	
114	3	下水館小学校	1	北校舎	3	9	学年室 北	B1k	LBk	LSS13-4-45	FR-4511FW-100HS	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯				3000						1270	80	180		800		
115	3	下水館小学校	1	北校舎	3	10	恭	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W350-100HS	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	85		600	パイプ 500	
116	3	下水館小学校	1	北校舎	3	10	恭	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-4204-RS	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	70		630	パイプ 450	
117	3	下水館小学校	1	北校舎	3	10	恭	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
118	3	下水館小学校	1	北校舎	3	10	恭	B1k	LBk	LSS13-4-45	FR-4511FW-100HS	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯				3000						1270	80	180		800		
119	3	下水館小学校	1	北校舎	3	11	階段2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100H	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							635	120	95	900	400		
120	3	下水館小学校	1	北校舎	3	12	教材室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2600							1250	120	85		800		
121	3	下水館小学校	1	北校舎	3	13	女子トイレ2	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2500							1250	120	85		800		
122	3	下水館小学校	1	北校舎	3	14	男子トイレ2	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVPN9-RPM	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2500							1250	120	85		800		
123	3	下水館小学校	1	北校舎	3	15	多目的トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSA41038FVPN9-RPM	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2500							1250	120	85		800		
124	3	下水館小学校	1	北校舎	3	16	俵	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2800							1250	250	60	550	800		
125	3	下水館小学校	1	北校舎	3	16	俵	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSA41518FVPH9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯				2800						1230	160	140	550	800		
126	3	下水館小学校	1	北校舎	3	17	敬	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FSA42593APN9-RLZ	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2800							1250	250	60	550	800		
127	3	下水館小学校	1	北校舎	3	17	敬	B1k	LBk	LSS13-4-45	FSA41518FVPH9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯				2800						1230	160	140	550	800		
128	3	下水館小学校	1	北校舎	3	18	階段3	d1n	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FA21838	2	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2400						650	105	130		400		
129	3	下水館小学校	1	北校舎	3	18	階段3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21038F-RPM	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3600							630	120	95	900	400		
130	3	下水館小学校																															

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共用番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ				天井深さ	取付 ビッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発熱他)
																											器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)			
161	3	下米鉾小学校	2	南校舎	1	21	スタジオ	B1	LB1	LSS9-4-30	FT-4135N-100HB	3	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2700								1250	120	90		800	
162	3	下米鉾小学校	2	南校舎	1	21	スタジオ	L	—	—	LEET-41201-LS9	1	一般用	天井直付	L E D 済	1				2700													
163	3	下米鉾小学校	2	南校舎	1	22	階段	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				4500		○					630	120	95		400		
164	3	下米鉾小学校	2	南校舎	1	23	用具庫	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2200							630	120	95		400		
165	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	1	会議室	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	5	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
166	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	2	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3500							630	120	95		400		
167	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	2	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				4500							630	120	95		400		
168	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	3	女子トイレ	L	—	—	NDN27605W	11	一般用	天井埋込	L E D 済	1		セツ付		0													
169	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	4	男子トイレ	L	—	—	NDN27605W	11	一般用	天井埋込	L E D 済	1		セツ付		0													
170	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	5	知	※	—	—	LEET-42001-LS9	9	一般用	天井直付	L E D 済	1				0													
171	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	5	知	※	—	—	LEET-41401-LS9	1	一般用	天井直付	L E D 済	1				0													
172	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	6	行	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
173	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	6	行	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
174	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	6	行	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	150	75		400	パイプ 410		
175	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	7	温	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
176	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	7	温	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
177	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	7	温	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	150	75		400	パイプ 410		
178	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	8	ストックルーム	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	6	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
179	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	8	ストックルーム	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	150	75		350	パイプ 450		
180	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	9	家庭料室	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	9	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
181	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	9	家庭料室	L	—	—	NNLK41518	1	一般用	天井直付	L E D 済	1	黒板灯		3000														
182	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	10	廊下	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	6	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3500							630	120	95		400		
183	3	下米鉾小学校	2	南校舎	2	11	階段2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3500							630	120	95		400		
184	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	1	児童会室	B2	LB2	LSS10-4-65	FT-4231N-100HB	9	一般用	天井直付	蛍光灯	2				3000							1260	240	80		800		
185	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	1	児童会室	B1k	LBk	LSS13-4-45	S-41SORN	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	70	140		700			
186	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	2	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				3500							630	120	95		400		
187	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	2	階段1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FT-2130N-100B	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				4500							630	120	95		400		
188	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	3	女子トイレ	L	—	—	NDN27605W	11	一般用	天井埋込	L E D 済	1		セツ付		0													
189	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	4	男子トイレ	L	—	—	NDN27605W	11	一般用	天井埋込	L E D 済	1		セツ付		0													
190	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	5	真	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
191	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	5	真	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
192	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	5	真	L	—	—	XL501008#	1	一般用	パイプ吊	L E D 済	1				3000							1250	200	80		650	パイプ 450	
193	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	5	真	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	155	75		400	パイプ 410		
194	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	6	善	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	3	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
195	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	6	善	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
196	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	6	善	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-42204-RS	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	80		650	パイプ 450	
197	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	6	善	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	155	75		400	パイプ 410		
198	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	7	美	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
199	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	7	美	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA42364	2	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1260	200	70		630	パイプ 500	
200	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	7	美	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FA4682E	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	80		600	パイプ 500	
201	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	7	美	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-42204-RS	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	80		650	パイプ 450	
202	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	7	美	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	1	黒板灯		3000							1250	155	75		400	パイプ 410		
203	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	8	学年室南	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FT-5922W-100HB	5	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1250	200	65		680	パイプ 450	
204	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	8	学年室南	C2	LC2	LSS1-4-65 既存吊具への取付対応共	FSA42219UVPN9	1	一般用	パイプ吊	蛍光灯	2				3000							1225	150	85		680	パイプ 450	
205	3	下米鉾小学校	2	南校舎	3	8	学年室南	C1k	LBk_unp	LSS13-4-45 変則吊具への取付対応共	FR-4509-100HB																						

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																								
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)	
1	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	1	校長室	A2	LA2_w22cc	LRS3CC-4-65	FHR-42848-PA9	3	一般用	天井埋込							3000						1230	220		1250	250	40	600	800	
2	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	1	校長室	シャンデリア	対象外	特殊器具のため	HN7357 HN7658	5	一般用	天井吊下							3000														天井から650
3	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	2	事務室	A2	LA2_w22cc	LRS3CC-4-65	FHR-42848-PA9	3	一般用	天井埋込							3000						1230	220		1250	250	40	600	800	
4	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	3	職員玄関	E3I	LE3_450	LRS15-4-58	FR-33770-PS17	2	一般用	天井埋込							3000						450	450		470	470	55	300	150	
5	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	3	職員玄関	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	1	一般用	天井直付							2700	30								1230	100	85		800	
6	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	3	職員玄関	d1bwp	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FT-21851N-GH16	2	一般用	壁直付							2500								670	130	130		470	玄関屋外灯	
7	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	4	物置A	b1g	Lb1	LSS9-2-15	FHT-21307N-PM9	1	一般用	天井直付							2000	30							620	100	90		550		
8	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	5	職員室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42764-PA9	12	一般用	天井直付							3000								1260	240	70		800		
9	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	6	多目的トイレ	L	—	—	LEDD-66001MW-LS1	2	一般用	丸形埋込	LED化済						2600														
10	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	7	男子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	2	一般用	天井直付							2600								1230	100	85		800		
11	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	7	男子トイレ	L	—	—	LEDD-66001MW-LS1	2	一般用	丸形埋込	LED化済						2600														
12	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	7	男子トイレ	d1np	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB16591EB	2	一般用	壁直付							1800									460	55	110		390	
13	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	8	女子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	2	一般用	天井直付							2600								1230	100	85		800		
14	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	8	女子トイレ	L	—	—	LEDD-66001MW-LS1	4	一般用	丸形埋込	LED化済						2600														
15	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	8	女子トイレ	d1np	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB16591EB	2	一般用	壁直付							1800									460	55	110		390	
16	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	9	資料室・相談室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PA9	6	一般用	天井直付							3000								1230	160	65		800		
17	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	10	更衣室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PA9	3	一般用	天井直付							3000								1230	160	65		800		
18	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	11	保健室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42764-PA9	9	一般用	天井直付							2700								1260	240	70		800		
19	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	12	昇降口	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	10	一般用	天井直付							2900								1230	100	85		800		
20	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	13	1F廊下	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	8	一般用	天井直付							2700								1230	100	85		800		
21	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	14	放送室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PA9	2	一般用	天井直付							2700								1230	160	65		800		
22	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	15	スタジオ	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	4	一般用	天井直付							2700								1230	100	85		800		
23	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	16	庁務室	h60	対象外	白熱電球（非防水）	LB56408	1	一般用	天井直付							2300														パネルなし/ランプソケットのみ
24	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	17	物置B	b1g	Lb1	LSS9-2-15	FHT-21307N-PM9	1	一般用	天井直付							2700								620	100	90		550		
25	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	18	1F階段	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	1	一般用	天井直付							2700								1230	100	85		800		
28	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	19	渡り廊下1	b1r	Lb1wp_ump	LSS1MP/RP-2-14 変則型 対応	FHT-21107-PH9	1	一般用	天井直付							2500								630	180	80		520		
26	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	20	渡り廊下2	b1g	Lb1wp	LSS1MP/RP-2-14	FHT-21107-PH9	4	一般用	天井直付							2600								630	180	80		400		
27	4	塩崎小学校	1	西校舎	1	20	渡り廊下2	L	—	—	型番不明	1	一般用	壁直付	LED化済						0														
29	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	1	家庭科室	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FHT-42764-PA9	12	一般用	天井直付							3000								1260	240	70		800		
30	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	1	家庭科室	A2k	LAK_w30	LRS8-4-43 W3000用7W7Aプレート共	CFACI1772T240	2	一般用	天井埋込							3000					1230	290		1260	320	170	430	800	特注品	
32	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	2	2F階段西	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	1	一般用	天井直付							4100		丸						1230	100	85		800		
33	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	3	会議室	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FHT-42764-PA9	12	一般用	天井直付							3000								1260	240	70		800		
34	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	3	会議室	A2k	LAK_w30	LRS8-4-43 W3000用7W7Aプレート共	CFACI1772T240	2	一般用	天井埋込							3000					1230	290		1260	320	170	430	800	特注品	
35	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	4	男子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	2	一般用	天井直付							2600								1230	100	85		800		
36	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	4	男子トイレ	L	—	—	LEDD-66001MW-LS1	4	一般用	丸形埋込	LED化済						2600														
37	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	4	男子トイレ	d1np	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB16591EB	2	一般用	壁直付							1800									460	55	110		390	
38	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	5	女子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	2	一般用	天井直付							2600								1230	100	85		800		
39	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	5	女子トイレ	L	—	—	LEDD-66001MW-LS1	6	一般用	丸形埋込	LED化済						2600														
40	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	5	女子トイレ	d1np	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB16591EB	2	一般用	壁直付							1800									460	55	110		390	
41	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	6	調理室	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FHT-42764-PA9	12	一般用	天井直付							3000								1260	240	70		800		
42	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	6	調理室	A2k	LAK_w30	LRS8-4-43 W3000用7W7Aプレート共	CFACI1772T240	2	一般用	天井埋込							3000					1230	280		1260	320	170	430	800	特注品	
43	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	7	本の広場	B2	LB2_CR	LSS7-4-56	FHT-42764-PA9	9	一般用	天井直付							3000								1260	240	70		800		
44	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	8	図書室	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42764-PA9	15	一般用	天井直付							3000								1260	240	70		800		
45	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	9	2F廊下	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	7	一般用	天井直付							2600								1230	100	85		800		
46	4	塩崎小学校	1	西校舎	2	10	2F階段東	B1	LB1	LSS9-4-30	F																								

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報 1	付加 情報 2	付加 情報 3	付加 情報 4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、免請他)		
172	5	松代小学校	7	外灯	1	3	昇降口棟外灯	L	—	—	LGWC45010B	4	一般用	壁直付	L E D 済	1																				
173	5	松代小学校	7	外灯	1	3	昇降口棟外灯	L	—	—	NNY22180LE9	2	一般用	ポール	L E D 済	1																				
174	5	松代小学校	7	外灯	1	4	教室棟外壁	L	—	—	LGWC45010B	6	一般用	壁直付	L E D 済	1																				
175	5	松代小学校	8	プール	1	1	倉庫	B1r	LB1_1	LSS1-4-30	FA41262	1	一般用	天井直付		1	反射笠付				2300							1250	170	110		800	全ねじ長さ200mm			
176	5	松代小学校	8	プール	1	2	機械室	B1r	LB1_1	LSS1-4-30	FA41262	1	一般用	天井直付		1	反射笠付				2300							1250	170	110		800	全ねじ長さ200mm			

別紙2-2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯 タイプ	取付種別	片面 両面	形状	付加機能	長時間 タイプ	電源 別置	防湿 防雨	ガード	誘導灯 信号装置	天井 高さ	既存器具仕様			ハイ 吊下 長さ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)		
																									開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)				
1	5	松代小学校	5	音楽棟	1	1	廊下	T2C	T2C	SH1-FBF20-C リニューアルプレート共	FBK-10107-GL16	1	C		壁直付	片面							無し	2.2			455	175	50		
2	5	松代小学校	5	音楽棟	1	1	廊下	s3Cw	s3Cw	ST1-FSF23-C リニューアル吊具共	FBK-10107-GL16	1	C		パイプ吊り	両面							無し	2.7			455	175	50	200	ビッパ200
3	5	松代小学校	5	音楽棟	1	5	玄関	S3C	S3C_t	SH1-FSF20-C リニューアル吊具共	FBK-10107-GL16	1	C		パイプ吊り	片面							無し	3.0			455	175	50	500	ビッパ200
4	5	松代小学校	5	音楽棟	1	9	第二音楽室	S3C	S3C_t	SH1-FSF20-C リニューアル吊具共	FBK-10107-GL16	1	C		パイプ吊り	片面							無し	3.0			455	175	50	500	ビッパ200
5	5	松代小学校	5	音楽棟	1	10	第一音楽室	S3C	S3C_t	SH1-FSF20-C リニューアル吊具共	FBK-10107-GL16	1	C		パイプ吊り	片面							無し	3.0			455	175	50	500	ビッパ200
6	5	松代小学校	5	音楽棟	1	10	第一音楽室	T2C	T2C	SH1-FBF20-C リニューアルプレート共	FBK-10107-GL16	1	C		壁直付	片面							無し	2.1			455	175	50		
7	5	松代小学校	5	音楽棟	2	1	こどもプラザ	T2C	T2C	SH1-FBF20-C リニューアルプレート共	FBK-10107-GL16	1	C		壁直付	片面							無し	2.1			455	175	50		
8	5	松代小学校	5	音楽棟	2	4	廊下	S3Cw	S3C_t	SH1-FSF20-C リニューアル吊具共	FBK-10107-GL16	1	C		パイプ吊り	片面							無し	3.0			455	175	50	500	ビッパ200
9	5	松代小学校	5	音楽棟	2	6	多目的教室	s3C	s3C_t	ST1-FSF22-C リニューアル吊具共	FBK-10107-GL16	1	C		パイプ吊り	片面							無し	2.9			455	175	50	330	ビッパ200
10	5	松代小学校	5	音楽棟	2	6	多目的教室	T2C	T2C	SH1-FBF20-C リニューアルプレート共	FBK-10107-GL16	1	C		壁直付	片面							無し	2.1			455	175	50		

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯 タイプ	取付種別	片面 両面	形状	付加機能	長時間 タイプ	電源 別置	防湿 防雨	ｶﾞｰﾄﾞ	誘導灯 信号装置	天井 高さ	既存器具仕様			ﾊｲﾌﾞ 吊下 長さ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)	
																									開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)			器具サイズ (横)
1	7	西部保育園	1	西部保育園	1	1	遊戯室	T2Cg	T2C	SH1-FBF20-C ｶﾞｰﾄﾞ は再使用	FBK-10401-PS17	2	誘導灯	壁直付	蛍光灯	片面		ガード		電池内蔵			○	2100.0			160	145	50	
2	7	西部保育園	1	西部保育園	1	8	廊下3	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	2	誘導灯	壁直付	蛍光灯	片面				電池内蔵			2100.0			160	145	50		
3	7	西部保育園	1	西部保育園	1	22	検収室	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	1	誘導灯	壁直付	蛍光灯	片面				電池内蔵			2100.0			160	145	50		
4	7	西部保育園	1	西部保育園	1	25	玄関	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	1	誘導灯	壁直付	蛍光灯	片面				電池内蔵			2100.0			160	145	50		
5	7	西部保育園	1	西部保育園	1	35	廊下2	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	3	誘導灯	壁直付	蛍光灯	片面				電池内蔵			2100.0			160	145	50		
6	7	西部保育園	1	西部保育園	1	36	廊下1	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	2	誘導灯	壁直付	蛍光灯	片面				電池内蔵			2100.0			160	145	50		

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																	取付に係る注意事項 (破損、欠損、発錆他)							
											公共型番 メーカー番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	開口寸法 (径)		器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ	取付 ピッチ	
1	8	東部保育園	1	東部保育園	1	1	未満児トイレ準備室	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	3	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700						1230	220		1260	240	80	260	800	
2	8	東部保育園	1	東部保育園	1	2	ももぐみ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700						1230	220		1260	240	80	260	800	
3	8	東部保育園	1	東部保育園	1	2	ももぐみ	d1p	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB23231	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付				2700								600	55	100		530		
4	8	東部保育園	1	東部保育園	1	3	調乳室	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41800-PN9	1	一般用	天井埋込	蛍光灯	1					2700					1230	150		1260	170	90	220	800		
5	8	東部保育園	1	東部保育園	1	3	調乳室	d1p	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB23231	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付				1700								600	55	100		530		
6	8	東部保育園	1	東部保育園	1	4	りんごぐみ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700					1230	220		1260	240	80	260	800		
7	8	東部保育園	1	東部保育園	1	4	りんごぐみ	d1p	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB23231	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付				2700								600	55	100		530		
8	8	東部保育園	1	東部保育園	1	5	倉庫2	B1g	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	3	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				2700					1230		100	85			800			
9	8	東部保育園	1	東部保育園	1	6	にじぐみ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700					1230	220		1260	240	80	260	800		
10	8	東部保育園	1	東部保育園	1	6	にじぐみ	d1p	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB23231	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付				2700								600	55	100		530		
11	8	東部保育園	1	東部保育園	1	7	つきぐみ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700					1230	220		1260	240	80	260	800		
12	8	東部保育園	1	東部保育園	1	7	つきぐみ	d1p	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB23231	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付				2700								600	55	100		530		
13	8	東部保育園	1	東部保育園	1	8	園児トイレ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	3	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700					1230	220		1260	240	80	260	800		
14	8	東部保育園	1	東部保育園	1	8	園児トイレ	D1n	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FVB45100	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2700							1250	75	120			800		
15	8	東部保育園	1	東部保育園	1	9	はなぐみ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700					1230	220		1260	240	80	260	800		
16	8	東部保育園	1	東部保育園	1	9	はなぐみ	d1p	Lna_p	LED流し元灯 直付型 FL20形相当 スイッチ付	FB23231	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	ブルスイッチ付				2700								600	55	100		530		
17	8	東部保育園	1	東部保育園	1	10	めろんぐみ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					2700					1230	220		1260	240	80	260	800		
18	8	東部保育園	1	東部保育園	1	11	調理室	B2wp	LB2wp	LSS10MP/RP-4-65	FHT-42386N-PN9	6	一般用	天井直付	蛍光灯	2	防雨・防湿				2500								1260	200	90			800	
19	8	東部保育園	1	東部保育園	1	11	調理室	D1wp	LD1wp	LSS1MP/RP-4-30	FHT-41085N-PN9	2	一般用	壁直付	蛍光灯	1	防雨・防湿				2500							1250	80	115			800		
20	8	東部保育園	1	東部保育園	1	11	調理室	B1wp	LB1wp	LSS1MP/RP-4-30	FHT-41085N-PN9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	防雨・防湿				2500							1250	80	115			800		
21	8	東部保育園	1	東部保育園	1	12	休憩室	b4np	Lcl6	LEDフックライト 6畳用	FPH88211K	1	一般用	天井直付	蛍光灯	4	パネル付	ブルスイッチ付			2500							700	400	90			400		
22	8	東部保育園	1	東部保育園	1	13	食品庫	B1g	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				2500							1230	100	85			800		
23	8	東部保育園	1	東部保育園	1	14	検収室	d1n	LD1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FB-2062(w)	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2050							620	60	90			470		
24	8	東部保育園	1	東部保育園	1	14	検収室	B1	LB1	LSS9-4-30	FHT-41307N-PM9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1				2500								1230	100	85			800		
25	8	東部保育園	1	東部保育園	1	14	検収室	D1n	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FVB45100	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2500							1250	75	120			800		
26	8	東部保育園	1	東部保育園	1	15	調理室廊下	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41800-PN9	2	一般用	天井埋込	蛍光灯	1					2500					1230	150		1260	170	90	200	800		
27	8	東部保育園	1	東部保育園	1	15	調理室廊下	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	IEM-13221HN	1	非常灯	丸形埋込	白熱電球	1					2500					100					120	200			
28	8	東部保育園	1	東部保育園	1	15	調理室廊下	d1n	LD1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FB-2062(w)	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2500							620	60	90			470	天井から450	
29	8	東部保育園	1	東部保育園	1	16	調理室トイレ	H60	対象外	白熱電球 (非防水)	IG-2692(w)	1	一般用	天井直付	コンパクト型	1	パネル付				2500									200	90			67	
30	8	東部保育園	1	東部保育園	1	17	倉庫1	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FHT-41307N-PM9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				3300							1230	100	85			800		
31	7	東部保育園	1	東部保育園	1	18	ステージ	A2	LA2_w22	LRS3-4-65	FHR-42800-PN9	6	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					3800						1230	220		1260	240	80	260	800	
32	8	東部保育園	1	東部保育園	1	19	前室	B2g	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2	ガード付				3000							1230	160	50			800		
33	8	東部保育園	1	東部保育園	1	20	遊戯室	L	—	—	高天井 品番不明	6	LED化済							4700														昇降機なし	
34	8	東部保育園	1	東部保育園	1	21	廊下2	D1	LD1c	LED直付灯 コーナライト 3000lm程度	FHT-41325-PM9	12	一般用	壁直付	蛍光灯	1				3000								1250	120	120			800		
35	8	東部保育園	1	東部保育園	1	21	廊下2	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	IEM-13221HN	1	非常灯	丸形埋込	白熱電球	1	非常灯 電源内蔵				5700					100					120				
36	8	東部保育園	1	東部保育園	1	21	廊下2	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	IEM-13221HN	1	非常灯	丸形埋込	白熱電球	1	非常灯 電源内蔵				5300					100					120				りんごぐみ前
37	8	東部保育園	1	東部保育園	1	21	廊下2	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	IEM-13221HN	3	非常灯	丸形埋込	白熱電球	1	非常灯 電源内蔵				4500					100					120				
38	8	東部保育園	1	東部保育園	1	22	玄関1	D1	LD1c	LED直付灯 コーナライト 3000lm程度	FHT-41325-PM9	3	一般用	壁直付	蛍光灯	1				3300								1250	120	120			800		
39	8	東部保育園	1	東部保育園	1	23	廊下1	A1	LA1_w15	LRS6-4-30	FHR-41800-PN9	2	一般用	天井埋込	蛍光灯	1				2600						1230	150		1260	170	90	300	800		
40	8	東部保育園	1	東部保育園	1	23	廊下1	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	IEM-13221HN	1	非常灯	丸形埋込	白熱電球	1	非常灯 電源内蔵				2600					100					120				
41	8	東部保育園	1	東部保育園	1	24	倉庫3	B1g	LB1g	LSS1-4-30 ガード付	FHT-41307N-PM9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				3300							1230	100	85			800		
42	8	東部保育園	1	東部保育園	1	25	多目的トイレ	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2500								1230	160	50			800		
43	8	東部保育園	1	東部保育園	1	26	女子トイレ	B2	LB2	LSS10-4-65	FHT-42307N-PM9	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2				2500</															

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

既存器具仕様																															
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯 タイプ	取付種別	片面 両面	形状	付加機能	長時間 タイプ	電源 別置	防湿 防雨	ｶﾞｰﾄﾞ	誘導灯 信号装置	天井 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	ﾊﾞｲﾌﾞ 吊下 長さ	取付に係る 注意事項 (破損、欠損、発錆他)
1	8	東部保育園	1	東部保育園	1	14	検収室	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	1	C		壁	片面	一般型	自己点検機能		内蔵				2500			160	140	50		
2	8	東部保育園	1	東部保育園	1	20	遊戯室	T2Cg	T2C	SH1-FBF20-C ｶﾞｰﾄﾞは再使用	FBK-10401-PS17	3	C		壁	片面	一般型	自己点検機能		内蔵		○		3000			160	140	50		
3	8	東部保育園	1	東部保育園	1	21	廊下2	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	3	C		壁	片面	一般型	自己点検機能		内蔵			3000			160	140	50			
4	8	東部保育園	1	東部保育園	1	22	玄関1	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	1	C		壁	片面	一般型	自己点検機能		内蔵			3300			160	140	50			
5	8	東部保育園	1	東部保育園	1	32	プレイルーム	T2C	T2C	SH1-FBF20-C	FBK-10401-PS17	1	C		壁	片面	一般型	自己点検機能		内蔵			2400			160	140	50			
6	8	東部保育園	1	東部保育園	1	39	通用口	S2C	S2C	SH1-FSF20-C	FBK-10401-PS17	1	C		天井	片面	一般型	自己点検機能		内蔵			2500			160	140	50			

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	既存器具仕様																取付に係る注意事項 (破損、欠損、発錆他)						
											公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報 1	付加 情報 2	付加 情報 3	付加 情報 4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ホール 高さ	開口寸法 (縦)	開口寸法 (横)		開口寸法 (径)	器具サイズ (縦)	器具サイズ (横)	器具サイズ (高さ)	器具サイズ (径)	天井深さ
1	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	1	第1作業室	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800		
2	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	1	第1作業室	C1rp	対象外	器具固定・配線に別途工事が必要	FAH41264	8	一般用	チェーン吊	蛍光灯	1	反射笠付	スイッチ付			3000											ライティングレール	
3	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	1	第1作業室	C2rp	対象外	器具固定・配線に別途工事が必要	FSA42245F VPN9-RWA	12	一般用	チェーン吊	蛍光灯	2	反射笠付	スイッチ付			3000										ライティングレール		
4	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	2	倉庫	B1	LB1	LSS9-4-30	FA41035	6	一般用	天井直付	蛍光灯	1					3000										800		
5	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	3	厨房	B1	LB1	LSS9-4-30	FA41035	1	一般用	天井直付	蛍光灯	1					2400										800		
6	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	4	食堂	d1n	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	NF21848	3	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2700										400		
7	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	4	食堂	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	12	一般用	天井直付	蛍光灯	2					2700										800		
8	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	5	第5作業室	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	4	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800		
9	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	5	第5作業室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSA42001FVPN9-RWA	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800		
10	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	6	事務室	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	6	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800	内一台不点灯あり※蛍光灯の交	
11	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	7	玄関ホール	A2	対象外	器具固定・配線に別途工事が必要	FA42708	4	一般用	天井埋込	蛍光灯	2					4300	21.5		1250	300					450	吊りボルトではなくバンド 線で軽量鉄骨に 捕縛して設置してある		
12	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	7	玄関ホール	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	LB91670P	2	非常用	丸形埋込	ハログンラン	1					4300	21.5			100				130	120	450		
13	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	8	廊下1	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	1	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000										800		
14	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	8	廊下1	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	LB91670P	1	非常用	丸形埋込	ハログンラン	1					3000				100				130	120	190	埋込上部にベグありの高さ190mmが限界	
15	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	9	玄関ポーチ	G27	LG08	LRS1-08	NF21756Z EL	2	一般用	丸形埋込	コンパクト型	1					4500	24							190	170	500		
16	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	10	男子更衣室	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21035	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1					3000								630	150	95	400	
17	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	11	女子更衣室	b1	Lb1	LSS9-2-15	FA21035	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1					3000								630	150	95	400	
18	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	12	男子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FA41035	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1					2700											800	
19	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	12	男子トイレ	d1n	対象外	家具一体照明のため対応不可	LW-5157T	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2700											鏡一体型	
20	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	13	女子トイレ	B1	LB1	LSS9-4-30	FA41035	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1					2700											800	
21	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	13	女子トイレ	d1n	対象外	家具一体照明のため対応不可	LW-5157T	1	一般用	壁直付	蛍光灯	1	パネル付				2700											鏡一体型	
22	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	14	廊下2	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	2	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000											800	
23	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	14	廊下2	g13e	Lge2	K1-LRS11-2	LB91670P	2	非常用	丸形埋込	ハログンラン	1					3000				100				130	120	190	埋込上部にベグありの高さ190mmが限界	
24	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	15	第3作業室	C1rp	対象外	器具固定・配線に別途工事が必要	FAH41264	16	一般用	チェーン吊	蛍光灯	1	スイッチ付				3000											ライティングレール	
25	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	15	第3作業室	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	2	一般用	天井直付	蛍光灯	1					3000											800	
26	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	16	第2作業室	B2	LB2	LSS10-4-65	FA42034-R64	4	一般用	天井直付	蛍光灯	2					3000											800	
27	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	16	第2作業室	C1rp	対象外	器具固定・配線に別途工事が必要	FAH41264	29	一般用	チェーン吊	蛍光灯	1	スイッチ付				3000											ライティングレール	
28	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	17	荷捌場	B1g	Lb1wp	LSS1MP/RP-2-14	FA41264	4	一般用	天井直付	蛍光灯	1	ガード付				3300											800	
29	9	徳州新製センター	1	徳州新製センター	1	18	西側外壁	o40g	対象外	更新に伴い配線部工事が必要	YA58128	2	一般用	壁直付	水銀灯	1	ガード付					5000								128	230		サイズは台座高さ及びランプフ

別紙 2 - 2 照明器具一覧（誘導灯）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

既存器具仕様																																	
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番メーカー型番	器具数量	区分	蛍光灯タイプ	取付種別	片面両面	形状	付加機能	長時間タイプ	電源別置	防湿防雨	カラー	誘導灯信号装置	天井高さ	開口寸法（縦）	開口寸法（横）	器具サイズ（縦）	器具サイズ（横）	器具サイズ（高さ）	パイプ吊下長さ	取付に係る注意事項（破損、欠損、発錆他）		
1	9	徳州新町授産センター	1	徳州新町授産センター	1	1	第1作業室	S2BLL	-	-	FA20312CLE1	1	BL	LED化済	天井直付		一般型							3000									
2	9	徳州新町授産センター	1	徳州新町授産センター	1	7	玄関ホール	t1C	t1C_p	ST1-FBC22-C リニュー7#7プレート共	FA11752P	1	C	蛍光灯	壁埋込	片面	パネル型								160	360	190	410					
3	9	徳州新町授産センター	1	徳州新町授産センター	1	7	玄関ホール	S3BL	S3BL_kt	SH1-FSF20-BL 傾斜天井用リニュー7#7吊具共	FA21958P	1	BL	蛍光灯	パイプ吊り	片面	パイプ吊下型							3900			660	95	255	1470/1340	天井傾斜あるためパイプ長さ		
4	9	徳州新町授産センター	1	徳州新町授産センター	1	19	西側出口	S2BL	S2BL_p	SH1-FSF20-BL リニュー7#7プレート共	FA21958P	1	BL	蛍光灯	天井直付	片面	一般型							3000			660	95	255				