令和7年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく測定結果
1.大気基準適用施設　廃棄物焼却炉(令別表第一第五号)

	事業所名	施設住所	施設規模		測定結果											備考
					排出ガス				ばいじん				焼却灰			
			焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m^2)	試料採取日	結果判明日	測定値 (ng-TEQ/m^3N)	排出基準	試料採取日	結果判明日	測定値 (ng-TEQ/g)	備考	試料採取日	結果判明日	測定値 (ng-TEQ/g)	(R8.3.31現在)
1	北信地域材加工事業協同組合	大字穂保	149	1.98	R7.8.18	R7.9.22	0.011	5	R7.8.18	R7.9.22	0.054		R7.8.18	R7.9.22	0	
2	㈱マルオカ長野P＆C	大字大町	190	1.275												R7.10.1全廃止
3	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(1号炉)	真島町川合	2,083	6.4	R7.9.10	R7.9.26	0	1					R7.6.3	R7.7.11	0	
	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(2号炉)	真島町川合	2,220	3.8	R7.6.10	R7.7.11	0	1					R7.6.6	R7.7.11	0	
	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(1号炉)	真島町川合	2,083	6.4	R7.12.9	R8.1.19	0	1					R7.12.2	R8.1.19	0	
	千曲川流域下水道上流処理区終末処理場(2号炉)	真島町川合	2,220	3.8	R7.12.12	R8.1.19	0	1					R7.12.11	R8.1.19	0	
4	直富商事㈱秋古工場	篠ノ井山布施	530	12.0	R7.9.5	R7.9.24	0.69	10	R7.10.26	R7.10.28	1.9		R7.9.5	R7.10.1	0.91	
5	当栄ケミカル㈱長野工場011号炉	豊野町豊野	1,950	2.52	R7.6.5	R7.6.24	0	10					R7.6.5	R7.6.24	0	
6	ながの環境エネルギーセンター(1号焼却炉)	松岡2丁目	5,625	27.41	R7.6.2	R7.6.19	0.00050	0.1	R7.6.11	R7.7.30	0.58	1段バグフィルター飛灰	R7.7.22	R7.8.27	0.013	
	ながの環境エネルギーセンター(2号焼却炉)	松岡2丁目	5,625	27.41	R7.6.2	R7.6.19	0	0.1	R7.6.11	R7.7.7	0.016	2段バグフィルター飛灰				
	ながの環境エネルギーセンター(3号焼却炉)	松岡2丁目	5,625	27.41	R7.6.2	R7.6.19	0	0.1								
	ながの環境エネルギーセンター(1号焼却炉)	松岡2丁目	5,625	27.41	R7.12.15	R8.1.16	0.0043	0.1	R7.12.2	R7.12.25	0.60	1段バグフィルター飛灰	R7.11.13	R7.12.16	0.0053	
	ながの環境エネルギーセンター(2号焼却炉)	松岡2丁目	5,625	27.41	R7.12.1	R7.12.23	0	0.1	R7.12.2	R7.12.25	0.00033	2段バグフィルター飛灰				
	ながの環境エネルギーセンター(3号焼却炉)	松岡2丁目	5,625	27.41	R7.12.1	R7.12.23	0	0.1								
7	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場(2号炉)	大字赤沼	1,550	2.01	R7.8.19	R7.9.19	0	5	R7.4.1	R7.4.17	0					
	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場(2号炉)	大字赤沼	1,550	2.01	R8.2.13	R8.3.13	0	5	R7.10.7	R7.10.23	0					
	千曲川流域下水道下流処理区終末処理場(1号炉)	大字赤沼	1,050													休止中
8	㈱ワーク	浅川畑山	195	1.6												休止中
9	長野市東部終末処理場(1号炉)	大字大豆島	1,875	10.2												休止中
	長野市東部終末処理場(2号炉)	大字大豆島	1,875	10.2												休止中