別紙２－１①　照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

											既存器具仕様																							
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加情報1	付加情報2	付加情報3	付加情報4	天井高さ	天井傾斜角度	足場該当 4m以上	ポール高さ	開口寸法（縦）	開口寸法（横）	開口寸法（径）	器具サイズ（縦）	器具サイズ（横）	器具サイズ（高さ）	器具サイズ（径）	天井深さ	取付ピッチ	取付に係る注意事項（破損、欠損、発錆他）
1	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	1	廊下	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	8	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
2	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	2	理科準備室（暗室）	i60	対象外	白熱電球（非防水）	IL60×1W相当	1	一般	壁付	IL60W	1					2.4												ビス止め	取付高さFL+2050
3	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	2	理科準備室（暗室）	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					2.4							630	120	100			400	
4	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	2	理科準備室	10dh	対象外	（暗室使用中標示灯）暗室として使用しないため	FPL1-101　使用中	1	一般	壁付	FL10W	1	標識灯				2.7							390	150	110			ビス止め	取付高さFL+2060
5	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	2	理科準備室	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
6	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	2	理科準備室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	1	一般	直付	FL40W	2					2.7							1260	240	70			600	
7	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	3	理科室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
8	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	3	理科室	C2	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FT-4221F-100HB	13	一般	吊下げ	FL40W	2					3.1							1260	190	85			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
9	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	4	倉庫1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					1.1							630	120	100			ビス止め	
10	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	5	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	
11	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	5	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	90			400	
12	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	5	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
13	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	5	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	
14	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	5	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	90			400	
15	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	5	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
16	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	6	図工室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
17	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	6	図工室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	13	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
18	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	7	家庭科室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
19	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	7	家庭科室	C2	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FT-4221F-100HB	10	一般	吊下げ	FL40W	2					3.1							1260	190	85			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
20	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	8	保健室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	5	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
21	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	8	保健室	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					3.1							630	120	100			ビス止め	
22	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	8	保健室　脱衣室	g60L	-	-		1	一般	埋込	LED化済																			
23	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	8	保健室　浴室	i60L	-	-		1	一般	壁付	LED化済																			
24	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	9	前室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	1	一般	直付	FL40W	2					2.7							1260	240	70			600	
25	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	9	前室	d1bp	Lna_p	LED流し元灯　直付型　FL20形相当 スイッチ付	FL20W×1灯相当　流し元灯	1	一般	壁付	FL20W	1					2.7							610	50	110			ビス止め	取付高さFL+1500
26	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	10	休養室	CFC32	Lcl6	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　6畳用	FCP-6050B	1	一般	吊下げ	FCL30W	2					2.4							370	370	150			ビス止め	引掛けｼｰﾘﾝｸﾞ
27	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	10	休養室	gs60	Lgs60_150	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　□150　60W電球相当	SD-7764	1	一般	埋込	IL60W	1					2.6				150	150		180	180	200		460		
28	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	11	倉庫2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					2.0							630	120	100			400	
29	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	12	テラス	d1oL	-	-	LBF2RP　防犯灯	3	一般	壁付	LED化済																			
30	4	豊野西小学校	9	南校舎	1	12	テラス	LED屋外灯	-	-	詳細不明	1	一般	壁付	LED化済																			
31	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	13	廊下	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	8	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
32	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	13	廊下 手洗い場	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC1-201（FB-2303-100B）	1	一般	壁付	FL20W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							640	100	100			ビス止め	取付高さFL+1790
33	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	14	多目的室	B2l	LB2_6	LSS6-4-65	FSL2V3-322（FHT-42716-PS）	32	一般	直付	Hf32W	2	ﾙｰﾊﾞｰ、ｸﾞﾚｱ対策付				3.1							1260	280	90			800	
34	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	15	階段1	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBC2-401	1	一般	壁付	FL40W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯											1290	130	140			660	取付高さFL+2200
35	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	16	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	
36	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	16	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	90			400	
37	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	16	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
38	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	16	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	
39	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	16	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	90			400	
40	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	16	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
41	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	17	学習室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
42	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	17	学習室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
43	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	18	教室　4-1	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
44	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	18	教室　4-1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
45	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	19	教室　たんぽぽ	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
46	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	19	教室　たんぽぽ	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
47	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	20	教室　ひまわり	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
48	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	20	教室　ひまわり	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
49	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	21	相談室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	2	一般	直付	FL40W	1					2.7							1250	120	100			800・ﾋﾞｽ	
50	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	21	相談室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	1	一般	直付	FL40W	2					2.7							1260	240	70			600	
51	4	豊野西小学校	9	南校舎	2	22	階段2	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBC2-401	1	一般	壁付	FL40W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯											1290	130	140			660	取付高さFL+2290
52	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	23	廊下1	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	8	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
53	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	23	廊下 手洗い場	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC1-201（FB-2303-100B）	1	一般	壁付	FL20W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							640	100	100			ビス止め	取付高さFL+1790
54	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	24	教室　6-2	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
55	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	24	教室　6-2	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
56	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	25	教室　6-1	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
57	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	25	教室　6-1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
58	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	26	階段1	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBC2-401	1	一般	壁付	FL40W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯											1290	130	140			660	取付高さFL+2480
59	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	27	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	
60	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	27	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	90			400	
61	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	27	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
62	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	27	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	
63	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	27	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	90			400	
64	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	27	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
65	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	28	児童会室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
66	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	28	児童会室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
67	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	29	教室　5-2	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
68	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	29	教室　5-2	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
69	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	30	教室　5-1	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
70	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	30	教室　5-1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
71	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	31	小人数教室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FR-4509-100HB	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
72	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	31	小人数教室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			600	
73	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	32	教材室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	2	一般	直付	FL40W	2					2.7							1250	120	100			600	
74	4	豊野西小学校	9	南校舎	3	33	階段2	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBC2-401	1	一般	壁付	FL40W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯											1290	130	140			660	取付高さFL+2470
75	4	豊野西小学校	10	機械室棟	1	34	ポンプ室	C2r	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FSR1-402　ﾁｪｰﾝ吊り	1	一般	吊下げ	FL40W	2	反射笠付				4.0		●					1250	215	100			660	
76	4	豊野西小学校	10	機械室棟	1	35	ボイラー室	C2r	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FSR1-402　ﾁｪｰﾝ吊り	2	一般	吊下げ	FL40W	2	反射笠付				3.5							1250	215	100			660	
77	4	豊野西小学校	10	機械室棟	1	36	電気室	C2r	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FSR1-402　ﾁｪｰﾝ吊り	2	一般	吊下げ	FL40W	2	反射笠付				3.5							1250	215	100			660	
78	4	豊野西小学校	10	機械室棟	1	37	倉庫	C2r	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FSR1-402　ﾁｪｰﾝ吊り	1	一般	吊下げ	FL40W	2	反射笠付				3.5							1250	215	100			660	
79	4	豊野西小学校	11	ﾌﾟｰﾙ更衣室棟	1	38	女子WC	b2r	Lb1wp_unp	LSS1MP/RP-2-14　変則ﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ対応	FSR1-202	1	一般	直付	FL20W	2	反射笠付				2.3							600	190	80			350	
80	4	豊野西小学校	11	ﾌﾟｰﾙ更衣室棟	1	39	男子WC	b2r	Lb1wp_unp	LSS1MP/RP-2-14　変則ﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ対応	FSR1-202	1	一般	直付	FL20W	2	反射笠付				2.3							600	190	80			350	
81	4	豊野西小学校	11	ﾌﾟｰﾙ更衣室棟	1	40	女子更衣室	B1r	LB1_1	LSS1-4-30	FSR1-401	1	一般	直付	FL40W	1	反射笠付				2.3							1245	150	95			800	
82	4	豊野西小学校	11	ﾌﾟｰﾙ更衣室棟	1	41	男子更衣室	B1r	LB1_1	LSS1-4-30	FSR1-401	1	一般	直付	FL40W	1	反射笠付				2.3							1245	150	95			800	
83	4	豊野西小学校	11	ﾌﾟｰﾙ更衣室棟	1	42	外部	b1rwp	Lb1wp_unp	LSS1MP/RP-2-14　変則ﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ対応	FSR1MP/RP-201	1	一般	直付	FL20W	1	反射笠付		防湿防雨		2.3							650	130	115			380	

別紙２－１①　照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

											既存器具仕様																							
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具 使用ランプ	器具使用 ランプ数 1台あたり	付加 情報1	付加 情報2	付加 情報3	付加 情報4	天井 高さ	天井 傾斜 角度	足場 該当 4m以上	ポール 高さ	開口寸法（縦）	開口寸法（横）	開口寸法（径）	器具サイズ（縦）	器具サイズ（横）	器具サイズ（高さ）	器具サイズ（径）	天井深さ	取付 ピッチ	取付に係る 注意事項 （破損、欠損、発錆他）
84	4	豊野西小学校	12	ﾌﾟｰﾙ機械室棟	1	43	倉庫	B2rL	-	-		1	一般	直付	LED化済																			
85	4	豊野西小学校	12	ﾌﾟｰﾙ機械室棟	1	44	ポンプ室	B2rL	-	-		1	一般	直付	LED化済																			
86	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	45	ﾎｰﾙ・昇降口(南)	g60	LG13	LRS1-13	ID-7045BK	15	一般	埋込	IL60W	1					2.8						150			160	210	980		木下地　開口拡張困難
87	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	46	渡り廊下	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-321	4	一般	直付	Hf16W	1					2.9							640	120	85			400	
88	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	47	ピロティー	h60b	Lhi60wp	LED照明　屋外用　60W電球相当 天井・壁直付型　Φ220程度	IB-3127	11	一般	壁付	IL60W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				3.0							160	160	210			ビス止め	取付高さFL+2810
89	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	47	ピロティー	d1oL	-	-		1	一般	壁付	LED化済																			
90	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	48	展示ｺｰﾅｰ	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	2	一般	直付	FL40W	2					2.1							1260	240	70			800	
91	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	48	廊下　北	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					3.7							630	120	100			400	
92	4	豊野西小学校	13	管理棟	1	49	ﾎｰﾙ・昇降口(北)・玄関	g60	LG13	LRS1-13	ID-7045BK	9	一般	埋込	IL60W	1					2.9						140			160	210	870		木下地　開口拡張困難
93	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	50	職員室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	12	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			ビス止め	
94	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	51	ロッカー室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	2	一般	直付	FL40W	1					2.7							1250	120	85			800	
95	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	52	印刷室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	1	一般	直付	FL40W	2					2.7							1260	240	70			800	
96	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	53	校長室	A6	LA4_125	LED埋込照明　□1257　Hf32W4灯相当	FSA46797SPH1	2	一般	埋込	Hf32W	6					2.7				1240	1240		1275	1275	200		720	1080	支持4か所
97	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	54	事務室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	3	一般	直付	FL40W	2					2.7							1260	240	70			800	
98	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	55	廊下2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-401	6	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
99	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	55	廊下2	b1L	-	-		1	一般	直付	LED化済																			
100	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	56	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	2	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	取付高さFL+1710
101	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	56	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
102	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	56	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
103	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	56	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	2	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	取付高さFL+1710
104	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	56	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
105	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	56	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
106	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	57	視聴覚室	B1k	LBk_1	LSS13-4-45	FSR11-401	1	一般	直付	FL40W	1	黒板灯				3.4							1270	70	230			ビス止め	
107	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	57	視聴覚室	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS2-402	2	一般	埋込	FL40W	2					3.4				1255	300		1275	320	115		250	800	
108	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	57	視聴覚室	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS2-402　2連結	10（20）	一般	埋込	FL40W	4					3.4				2510	300		2530	320	115		250	800*2	連結器具
109	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	57	視聴覚室	g60	LG05	LRS1-05	ID-7080SL	12	一般	埋込	IL60W	1					3.4						100			125	115	250		
110	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	58	準備室	10dh	Lhyo_h	LED標示灯（放送中）　直付型	FPL1-101　使用中	1	一般	壁付	FL10W	1	標識灯				2.7							390	150	110			ビス止め	取付高さFL+2280
111	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	58	準備室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	1	一般	直付	FL40W	1					2.7							1250	120	100			800	
112	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	59	調整室	B2	LB2	LSS10-4-65	FST-4203FW-100HB	3	一般	直付	FL40W	2					2.2							1300	170	175			800	
113	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	60	スタジオ	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	2	一般	直付	FL40W	1					3.2							1250	120	100			800	
114	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	60	スタジオ		対象外	特殊器具（撮影用）のため	LQMF-Ⅱ	4	舞台照明	ﾊﾞﾄﾝ吊下げ	IL500W	1					3.2													
115	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	60	スタジオ		対象外	特殊器具（撮影用）のため	LQB-15	1	舞台照明	ﾊﾞﾄﾝ吊下げ	IL750W	2					3.2													
116	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	60	スタジオ		対象外	特殊器具（撮影用）のため	0.5KQS-Ⅱ	1	舞台照明	ﾊﾞﾄﾝ吊下げ	IL500W	1					3.2													
117	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	60	スタジオ		対象外	特殊器具（撮影用）のため	TBL-150-093	1	舞台照明	ﾊﾞﾄﾝ吊下げ	IL150W	9					3.2													
118	4	豊野西小学校	13	管理棟	2	61	外階段1	d1bwp	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC2MP/RP-201	1	一般	壁付	FL20W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯		防湿防雨		—							680	100	100			ビス止め	取付高さFL+2560　階段
119	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	62	書庫	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	2	一般	直付	FL40W	1					2.7							1250	120	100			800	
120	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	63	図書室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	15	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
121	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	63	図書室	b1	Lb1_1	LSS1-2-15	FSS1-201	1	一般	直付	FL20W	1					3.1							610	50	80			ビス止め	ｺﾝｾﾝﾄから電源供給
122	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	64	会議室	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC1-201（FB-2303-100B）	1	一般	壁付	FL20W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				3.1							630	100	100			ビス止め	取付高さFL+1740
123	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	64	会議室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FSR11-401（FR-4511F-100H）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	80	160			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
124	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	64	会議室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	9	一般	直付	FL40W	2					2.7							1260	240	70			800	
125	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	65	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	2	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	取付高さFL+1710
126	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	65	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
127	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	65	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
128	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	65	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	2	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							360	60	85			ビス止め	取付高さFL+1710
129	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	65	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
130	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	65	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
131	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	66	廊下2	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	5	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
132	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	67	第一音楽室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FSR11-401（FR-4511F-100H）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				2.6							1250	80	160			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
133	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	67	第一音楽室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	10	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
134	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	68	前室	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC1-201（FB-2303-100B）	2	一般	壁付	FL20W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.6							630	100	100			ビス止め	取付高さFL+1770
135	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	68	前室	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					2.6							630	120	100			400	
136	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	69	音楽準備室	B1	LB1	LSS9-4-30	FSSS4-401	2	一般	直付	FL40W	1					2.6							1250	120	100			800	
137	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	70	第二音楽室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FSR11-401（FR-4511F-100H）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				2.6							1250	80	160			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長450
138	4	豊野西小学校	13	管理棟	3	70	第二音楽室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	11	一般	直付	FL40W	2					3.0							1260	240	70			800	
139	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	71	プレイルーム	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS2-402（FR-4279F-100H）	8	一般	埋込	FL40W	2					3.0				1260	300		1280	320	115		675	800	
140	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	72	教材室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
141	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	72	教材室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
142	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	73	生活科室	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
143	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	73	生活科室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
144	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	74	普通教室1-2	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
145	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	74	普通教室1-2	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
146	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	75	普通教室1-1	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
147	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	75	普通教室1-1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
148	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	76	廊下3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
149	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	76	廊下3　手洗い場	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC2-201	1	一般	壁付	FL20W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							640	105	100			ビス止め	取付高さFL+1750
150	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	77	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							365	60	85			ビス止め	取付高さFL+1780
151	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	77	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FFS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
152	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	77	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
153	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	77	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				2.7							365	60	85			ビス止め	取付高さFL+1780
154	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	77	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FFS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
155	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	77	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
156	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	78	コンテナ室	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	2	一般	直付	FL40W	2					2.6							1260	240	70			ビス止め	
157	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	78	コンテナ室外部	d1owp	Ld1o	LBF2RP-10	FL20W×1灯相当　防犯灯	1	一般	壁付	FL20W	1					—												ビス止め	取付高さFL+3300
158	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	79	階段3	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	1	一般	直付	FL40W	1					3.7							1250	120	95			800	
159	4	豊野西小学校	14	北校舎	2	79	階段3	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBC2-401	1	一般	壁付	FL40W	1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ灯				—							1290	130	140			ビス止め	取付高さFL+2400
160	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	80	プレイルーム	A2	LA2_w30	LRS20-4-65	FRS2-402（FR-4279F-100H）	8	一般	直付	FL40W	2					3.0				1260	300		1280	320	115		570	800	
161	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	81	普通教室3-2	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
162	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	81	普通教室3-2	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
163	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	82	普通教室3-1	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
164	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	82	普通教室3-1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
165	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	83	普通教室2-2	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
166	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	83	普通教室2-2	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	
167	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	84	普通教室2-1	C1k	LCk	LSS13-4-45　既存吊具への取付対応共	FpaR10-401（FR-4509-100HB）	1	一般	吊下げ	FL40W	1	黒板灯				3.1							1250	75	150			350	ﾊﾟｲﾌﾟ長440
168	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	84	普通教室2-1	B2	LB2	LSS10-4-65	FSS4-402	6	一般	直付	FL40W	2					3.1							1260	240	70			800	

別紙２－１①　照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

										既存器具仕様																								
No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共型番 メーカー型番	器具数量	一般用 非常用 非常兼用	タイプ 直付・埋込	器具使用ランプ	器具使用ランプ数 1台あたり	付加情報１	付加情報２	付加情報３	付加情報４	天井高さ	天井傾斜角度	足場該当 4m以上	ポール高さ	開口寸法（縦）	開口寸法（横）	開口寸法（径）	器具サイズ（縦）	器具サイズ（横）	器具サイズ（高さ）	器具サイズ（径）	天井深さ	取付ピッチ	取付に係る注意事項 （破損、欠損、発錆他）
169	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	85	廊下3	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1					2.7							630	120	100			400	
170	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	85	廊下3　手洗い場	d1b	Ld1bwp	LBF3MP/RP-2-13	FBC1-201（FB-2303-100B）	1	一般	壁付	FL20W	1	ｱﾌﾀｯﾄ灯				2.7							640	105	100			ビス止め	取付高さFL+1750
171	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	86	男子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ｱﾌﾀｯﾄ灯				2.7							365	60	85			ビス止め	取付高さFL+1780
172	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	86	男子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
173	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	86	男子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
174	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	86	女子便所	10db	Lna1_p	LED流し元灯　直付型　FL15形相当　スイッチ付	HW1029EPL	1	一般	壁付	FL10W	1	ｱﾌﾀｯﾄ灯				2.7							365	60	85			ビス止め	取付高さFL+1780
175	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	86	女子便所	b1	Lb1	LSS9-2-15	FSS9-161	1	一般	直付	Hf16W	1					2.7							640	120	85			400	
176	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	86	女子便所	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS9-321	2	一般	直付	Hf32W	1					2.7							1250	120	85			800	
177	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	87	パッケージ室	C1r	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FSR1-401　ﾁｪｰﾝ吊り	1	一般	吊下げ	FL40W	1	反射笠付				3.6							1250	150	95			660	
178	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	88	階段3	B1	LB1	LSS9-4-30	FSS4-401	1	一般	直付	FL40W	1					3.7							1250	120	95			800	
179	4	豊野西小学校	14	北校舎	3	88	階段3	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FBC2-401（FBN-4101N-100H）	1	一般	壁付	FL40W	1	ｱﾌﾀｯﾄ灯				—							1290	130	140			ビス止め	取付高さFL+2270
180	4	豊野西小学校	17	粘土小屋	1	89	粘土小屋	C2rp	LC2	LSS1-4-65　既存吊具への取付対応共	FSR1-402　ﾁｪｰﾝ吊り	1	一般	吊下げ	FL40W	2	反射笠付	ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付			2.9							1245	220	95			600	