

別紙2-1① 照明器具一覧（一般照明・非常照明等）

注1：参考図面に記載される照明器具は本表の「凡例番号」に対応し、予定価格積算書別紙明細に記載される照明器具は本表の「更新後品番」に対応します。

注2：参考図面との対応のため、本交換委託の対象外器具（LED化済の器具等）も本表に含みます。

No	施設番号	施設名称	建物番号	建物名称	階	室番号	室名称	凡例番号	更新後品番	更新後照明仕様	公共機構メーカー型番	器具数量	一般用非常用非常兼用	タイプ	器具使用ランプ	器具使用ランプ数(台あたり)	付加情報1	付加情報2	付加情報3	付加情報4	天井高さ	天井傾斜角	天井傾斜角4m以上	ポール高さ	開口寸法(横)	開口寸法(縦)	開口寸法(径)	器具サイズ(縦)	器具サイズ(高さ)	器具サイズ(横)	器具サイズ(径)	天井深さ	取付ピッチ	取付に係る注意事項(取付、欠付、取替他)	
																																			器具サイズ(高さ)
1	6	換装田小学校	1	北校舎	1	1	管理室	B1k	LbK_1	LS513-4-45	FSR12-321	2	一般	直付	Hf32W	1	黒板灯											1235	170	90			800		
2	6	換装田小学校	1	北校舎	1	1	理科室	B2	Lb2_CR	LS57-4-56	FS57-322	1	12	一般	直付	Hf32W	2												1260	240	65			800	
3	6	換装田小学校	1	北校舎	1	2	理科準備室	C2	LC2	LS513-4-65	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	4	一般	吊下げ	Hf32W	2												1260	240	55			380	ｲ 長500	
4	6	換装田小学校	1	北校舎	1	2	理科準備室	B1	Lb1	LS59-2-15	FSS4-201	1	一般	直付	FL20W	1												630	150	105				ビス止め	
5	6	換装田小学校	1	北校舎	1	2	理科準備室	H60		付加品 自然電球 (非常点)	LA0W×1灯相当	1	一般	直付	LL60W	1																	150		ビス止め
6	6	換装田小学校	1	北校舎	1	2	理科準備室	d10h		付加品 LED懐示灯 (取付位置指定あり、設置してご利用しないこと)	FL11-101	1	一般	直付	FL10W	1													365	105	90				ビス止め
7	6	換装田小学校	1	北校舎	1	3	階段室西	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
8	6	換装田小学校	1	北校舎	1	4	廊下	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
9	6	換装田小学校	1	北校舎	1	5	まなびの教室1	C1k	LcK	LS513-4-45	既存品類への取付対応品	FA41210	1	一般	吊下げ	FL40W	1												1260	90	50			350	ｲ 長500
10	6	換装田小学校	1	北校舎	1	5	まなびの教室1	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	4	一般	吊下げ	Hf32W	2												1250	240	55			380	ｲ 長500
11	6	換装田小学校	1	北校舎	1	5	まなびの教室1	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	2	一般	吊下げ	Hf32W	2												1250	240	55			600	ｲ 長500
12	6	換装田小学校	1	北校舎	1	6	男子便所	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
13	6	換装田小学校	1	北校舎	1	7	女子便所	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
14	6	換装田小学校	1	北校舎	1	8	教室1-1	B1k	LbK_1	LS513-4-45	FSR12-321	2	一般	直付	Hf32W	2													1235	170	90				800
15	6	換装田小学校	1	北校舎	1	8	教室1-1	B2	Lb2_CR	LS57-4-56	FS57-322	2	一般	直付	Hf32W	2													1250	240	75				800
16	6	換装田小学校	1	北校舎	1	9	教室2-1	B1k	LbK_1	LS513-4-45	FSR12-321	2	一般	直付	Hf32W	2													1235	170	90				800
17	6	換装田小学校	1	北校舎	1	9	教室2-1	B2	Lb2_CR	LS57-4-56	FS57-322	2	一般	直付	Hf32W	2													1250	240	75				800
18	6	換装田小学校	1	北校舎	1	10	階段室東	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
19	6	換装田小学校	1	北校舎	1	11	北側外部	d1oL	-	-	-	2	一般	直付	LED化済																				
20	6	換装田小学校	1	北校舎	2	12	まなびの教室3	B2	Lb2	LS510-4-65	FSS9-322	2	一般	直付	Hf32W	2												1250	200	65				800	
21	6	換装田小学校	1	北校舎	2	12	まなびの教室3	B2	Lb2_CR	LS57-4-56	FSA42596A	2	一般	直付	Hf32W	2												1260	240	75				800	
22	6	換装田小学校	1	北校舎	2	12	まなびの教室3	B2	Lb2	LS510-4-65	FSS9-322	3	一般	直付	Hf32W	3												1250	200	65				800	
23	6	換装田小学校	1	北校舎	2	13	まなびの教室4	C1k	LcK	LS513-4-45	既存品類への取付対応品	FA41210	1	一般	吊下げ	FL40W	1											1260	90	50			350	ｲ 長500	
24	6	換装田小学校	1	北校舎	2	13	まなびの教室4	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	2	一般	吊下げ	Hf32W	2											1250	240	55			380	ｲ 長500	
25	6	換装田小学校	1	北校舎	2	13	まなびの教室4	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	2	一般	吊下げ	Hf32W	2											1250	240	55			600	ｲ 長500	
26	6	換装田小学校	1	北校舎	2	13	まなびの教室4	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	2	一般	吊下げ	Hf32W	2											1250	240	55			400	ｲ 長500	
27	6	換装田小学校	1	北校舎	2	14	階段室西	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
28	6	換装田小学校	1	北校舎	2	15	廊下	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
29	6	換装田小学校	1	北校舎	2	16	まなびの教室5	C1k	LcK	LS513-4-45	既存品類への取付対応品	FA41210	1	一般	吊下げ	FL40W	1											1260	90	50			350	ｲ 長500	
30	6	換装田小学校	1	北校舎	2	16	まなびの教室5	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	2	一般	吊下げ	Hf32W	2											1250	240	55			600	ｲ 長500	
31	6	換装田小学校	1	北校舎	2	16	まなびの教室5	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	4	一般	吊下げ	Hf32W	2											1250	240	55			380	ｲ 長500	
32	6	換装田小学校	1	北校舎	2	17	男子便所	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
33	6	換装田小学校	1	北校舎	2	18	女子便所	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
34	6	換装田小学校	1	北校舎	2	19	学習室4	B1k	LbK_1	LS513-4-45	FSR12-321	2	一般	直付	Hf32W	2													1235	170	90				800
35	6	換装田小学校	1	北校舎	2	19	学習室4	B2	Lb2_CR	LS57-4-56	FS57-322	2	一般	直付	Hf32W	2													1250	240	75				800
36	6	換装田小学校	1	北校舎	2	20	学習室5	B1k	LbK_1	LS513-4-45	FSR12-321	2	一般	直付	Hf32W	2													1235	170	90				800
37	6	換装田小学校	1	北校舎	2	20	学習室5	B2	Lb2_CR	LS57-4-56	FS57-322	2	一般	直付	Hf32W	2													1250	240	75				800
38	6	換装田小学校	1	北校舎	2	21	階段室東	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
39	6	換装田小学校	1	北校舎	3	22	図書室	C1k	LcK	LS513-4-45	既存品類への取付対応品	FA41210	1	一般	吊下げ	FL40W	1												1260	90	50			350	ｲ 長500
40	6	換装田小学校	1	北校舎	3	22	図書室	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	11	一般	吊下げ	Hf32W	2												1250	240	55			380	ｲ 長500
41	6	換装田小学校	1	北校舎	3	22	図書室	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	4	一般	吊下げ	Hf32W	2												1250	240	55			600	ｲ 長500
42	6	換装田小学校	1	北校舎	3	23	階段室西	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
43	6	換装田小学校	1	北校舎	3	23	階段室西	D1b	LD1bwp	LBF3MP/RP-4-26	FSA41838VPN9-RUE	1	一般	直付	Hf32W	1												1280	130	110				取付高さ3550	
44	6	換装田小学校	1	北校舎	3	24	廊下	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
45	6	換装田小学校	1	北校舎	3	25	こどもプラザ3	B1L	-	-	-	1	一般	直付	LED化済																				
46	6	換装田小学校	1	北校舎	3	25	こどもプラザ3	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	2	一般	吊下げ	Hf32W	2												1250	240	55			380	ｲ 長500
47	6	換装田小学校	1	北校舎	3	25	こどもプラザ3	C2	LC2	LS513-4-65	既存品類への取付対応品	FS57-322 (FSA42591VPN9-RMW)	4	一般	吊下げ	Hf32W	2												1250	240	55			600	ｲ 長500
48	6	換装田小学校	1	北校舎	3	26	男子便所	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
49	6	換装田小学校	1	北校舎	3	27	女子便所	B1	Lb1	LS59-4-30	FSS9-321	1	一般	直付	Hf32W	1													1250	120	90				800
50	6	換装田小学校	1	北校舎	3	28	こどもプラザ2	C1k	LcK	LS513-4-45	既存品類への取付対応品	FA41210	1	一般	吊下げ	FL40W	1												1260	90	50			350	ｲ 長500</

