

西条給水栓

令和8年度

| 区分 | 採水年月日                 | 単位     | 基準（目標）          | R8.4.14 | R8.5.19 | R8.6.3     | R8.7.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高      | 最低      | 平均         | 回数 |
|----|-----------------------|--------|-----------------|---------|---------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|------------|----|
|    | 採水時刻                  |        |                 | 9:30    | 11:19   | 11:40      | 11:52   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            | 4  |
|    | 当日天気                  |        |                 | 晴       | 晴       | 雨          | 晴       |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            | 4  |
|    | 前日天気                  |        |                 | 晴       | 晴       | 曇          | 晴       |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            | 4  |
|    | 気温                    | ℃      |                 | 16.0    | 28.0    | 18.5       | 31.6    |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.6    | 16.0    | 23.5       | 4  |
|    | 水温                    | ℃      |                 | 13.2    | 19.2    | 21.1       | 25.2    |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.2    | 13.2    | 19.7       | 4  |
|    | 一般細菌                  | 個/mL   | 100以下           | 0       | 0       | 0          | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  | 0       | 0       | 0          | 4  |
|    | 大腸菌                   |        | 検出されないこと        | 陰性      | 陰性      | 陰性         | 陰性      |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0/4        | 4  |
|    | カドミウム及びその化合物          | mg/L   | 0.003mg/L以下     |         |         | 0.0003未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0003未満   | 1  |
|    | 水銀及びその化合物             | mg/L   | 0.0005mg/L以下    |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            | 1  |
|    | セレン及びその化合物            | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | 鉛及びその化合物              | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | ヒ素及びその化合物             | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | 六価クロム化合物              | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         | 0.002未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.002未満    | 1  |
|    | 亜硝酸態窒素                | mg/L   | 0.04mg/L以下      | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満    | 0.004未満 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満    | 4  |
|    | シアン化物イオン及び塩化シアン       | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | mg/L   | 10mg/L以下        | 1.0     | 0.94    | 0.92       | 0.85    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0     | 0.85    | 0.93       | 4  |
|    | フッ素及びその化合物            | mg/L   | 0.8mg/L以下       | 0.07    | 0.09    | 0.08       | 0.08    |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09    | 0.07    | 0.08       | 4  |
|    | ホウ素及びその化合物            | mg/L   | 1.0mg/L以下       |         |         | 0.01未満     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.01未満     | 1  |
|    | 四塩化炭素                 | mg/L   | 0.002mg/L以下     |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | 1,4-ジオキサン             | mg/L   | 0.05mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 0.04mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | ジクロロメタン               | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | テトラクロロエチレン            | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | トリクロロエチレン             | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | PFOS及びPFOA            | mg/L   | 0.00005mg/L以下   |         |         | 0.000002未満 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.000002未満 | 1  |
|    | ベンゼン                  | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | 塩素酸                   | mg/L   | 0.6mg/L以下       | 0.06未満  | 0.06未満  | 0.06未満     | 0.06未満  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06未満  | 0.06未満  | 0.06未満     | 4  |
|    | クロロ酢酸                 | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         | 0.002未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.002未満    | 1  |
|    | クロロホルム                | mg/L   | 0.06mg/L以下      |         |         | 0.0052     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0052     | 1  |
|    | ジクロロ酢酸                | mg/L   | 0.03mg/L以下      |         |         | 0.002未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.002未満    | 1  |
|    | ジブromクロロメタン           | mg/L   | 0.1mg/L以下       |         |         | 0.0007     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0007     | 1  |
|    | 臭素酸                   | mg/L   | 0.01mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | 総トリハロメタン              | mg/L   | 0.1mg/L以下       |         |         | 0.0083     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0083     | 1  |
|    | トリクロロ酢酸               | mg/L   | 0.03mg/L以下      |         |         | 0.002未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.002未満    | 1  |
|    | ブromジクロロメタン           | mg/L   | 0.03mg/L以下      |         |         | 0.0024     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0024     | 1  |
|    | ブromホルム               | mg/L   | 0.09mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | ホルムアルデヒド              | mg/L   | 0.08mg/L以下      |         |         | 0.005未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.005未満    | 1  |
|    | 亜鉛及びその化合物             | mg/L   | 1.0mg/L以下       |         |         | 0.004未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.004未満    | 1  |
|    | アルミニウム及びその化合物         | mg/L   | 0.2mg/L以下       |         |         | 0.01未満     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.01未満     | 1  |
|    | 鉄及びその化合物              | mg/L   | 0.3mg/L以下       |         |         | 0.02未満     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.02未満     | 1  |
|    | 銅及びその化合物              | mg/L   | 1.0mg/L以下       |         |         | 0.004未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.004未満    | 1  |
|    | ナトリウム及びその化合物          | mg/L   | 200mg/L以下       |         |         | 4          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 4          | 1  |
|    | マンガン及びその化合物           | mg/L   | 0.05mg/L以下      |         |         | 0.002未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.002未満    | 1  |
|    | 塩化物イオン                | mg/L   | 200mg/L以下       | 2.6     | 2.8     | 2.7        | 2.6     |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8     | 2.6     | 2.7        | 4  |
|    | カルシウム、マグネシウム等（硬度）     | mg/L   | 300mg/L以下       |         |         | 32         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 32         | 1  |
|    | 蒸発残留物                 | mg/L   | 500mg/L以下       |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 陰イオン界面活性剤             | mg/L   | 0.2mg/L以下       |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | ジェオスミン                | mg/L   | 0.00001mg/L以下   |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 2-メチルイソボルネオール         | mg/L   | 0.00001mg/L以下   |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 非イオン界面活性剤             | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | フェノール類                | mg/L   | 0.005mg/L以下     |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 有機物(全有機炭素（TOC）の量)     | mg/L   | 3mg/L以下         | 0.2     | 0.2未満   | 0.2        | 0.3     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3     | 0.2未満   | 0.2未満      | 4  |
|    | pH値                   |        | 5.8以上8.6以下      | 7.5     | 7.6     | 7.7        | 7.6     |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.7     | 7.5     | 7.6        | 4  |
|    | 味                     |        | 異常でないこと         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0/4        | 4  |
|    | 臭気                    |        | 異常でないこと         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0/4        | 4  |
|    | 色度                    | 度      | 5度以下            | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満      | 0.5未満   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5未満   | 0.5未満   | 0.5未満      | 4  |
|    | 濁度                    | 度      | 2度以下            | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満      | 4  |
|    | アンチモン及びその化合物          | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | ウラン及びその化合物            | mg/L   | 0.002mg/L以下(暫定) |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | ニッケル及びその化合物           | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         | 0.001未満    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.001未満    | 1  |
|    | 1,2-ジクロロエタン           | mg/L   | 0.004mg/L以下     |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | トルエン                  | mg/L   | 0.4mg/L以下       |         |         | 0.0003     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0003     | 1  |
|    | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)      | mg/L   | 0.08mg/L以下      |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | ジクロロアセトニトリル           | mg/L   | 0.01mg/L以下(暫定)  |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 抱水クロラール               | mg/L   | 0.02mg/L以下(暫定)  |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 農薬類                   |        | 1以下             |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 残留塩素                  | mg/L   | 1mg/L以下         | 0.6     | 0.6     | 0.6        | 0.5     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6     | 0.5     | 0.6        | 4  |
|    | 遊離炭酸                  | mg/L   | 20mg/L以下        |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 1,1,1-トリクロロエタン        | mg/L   | 0.3mg/L以下       |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | メチル-tert-ブチルエーテル      | mg/L   | 0.02mg/L以下      |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | 臭気強度（TON）             |        | 3以下             |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 腐食性（ランゲリア指数）          |        | －1程度以上          |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 従属栄養細菌                | 個/mL   | 2,000以下(暫定)     |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 1,1-ジクロロエチレン          | mg/L   | 0.1mg/L以下       |         |         | 0.0001未満   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.0001未満   | 1  |
|    | PFBS                  | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | PFBA                  | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | PFPeA                 | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | PFHxA                 | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | PFHxS                 | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | PFHpA                 | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | PFNA                  | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | HFPO-DA               | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 電気伝導率                 | mS/m   |                 | 8.8     | 9.1     | 9.4        | 9.4     |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4     | 8.8     | 9.2        | 4  |
|    | アルカリ度                 | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 紫外線吸光度                | Abs/cm |                 | 0.005   | 0.004   | 0.004      | 0.006   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006   | 0.004   | 0.005      | 4  |
|    | 硫酸イオン                 | mg/L   |                 | 14      | 14      | 15         | 15      |  |  |  |  |  |  |  |  | 15      | 14      | 15         | 4  |
|    | 硝酸態窒素                 | mg/L   |                 | 1.0     | 0.94    | 0.92       | 0.85    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0     | 0.85    | 0.93       | 4  |
|    | カリウムイオン               | mg/L   |                 |         |         | 0.5        |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 0.5        | 1  |
|    | カルシウム硬度               | mg/L   |                 |         |         | 24         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         | 24         | 1  |
|    | 酸度                    | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |
|    | 侵食性遊離炭酸               | mg/L   |                 |         |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |            |    |

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。