

小橋給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.13									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			9:55	9:50	9:20	9:45												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			晴	晴	晴	曇												4
	気温	℃		16.4	25.0	19.0	27.6									27.6	16.4	22.0	4
	水温	℃		13.2	17.8	19.3	23.9									23.9	13.2	18.6	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003未満												0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.17	0.14	0.14	0.12									0.17	0.12	0.14	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01												0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下			0.000002未満												0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0006												0.0006	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0004												0.0004	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0015												0.0015	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0004												0.0004	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0001												0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.005未満												0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004未満												0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02未満												0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004												0.004	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			5												5	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.1	1.2	1.1	1.1									1.2	1.1	1.1	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下			30												30	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	8.0									8.0	7.9	8.0	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			0.0001未満												0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3									0.3	0.2	0.2	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8.4	8.4	8.4	8.6									8.6	8.4	8.5	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.002	0.002	0.002									0.002	0.002	0.002	4
	硫酸イオン	mg/L		6	7	7	7									7	6	7	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.17	0.14	0.14	0.12									0.17	0.12	0.14	4
	カリウムイオン	mg/L				0.1												0.1	1
	カルシウム硬度	mg/L				26												26	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

中田給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.13									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			11:07	10:20	10:05	10:20												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			晴	晴	晴	曇												4
	気温	℃		19.4	23.0	18.5	25.4									25.4	18.5	21.6	4
	水温	℃		8.7	12.9	13.5	17.5									17.5	8.7	13.2	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003未満												0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.07	0.03		0.03									0.07	0.03	0.04	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下			0.000002未満												0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.016												0.016	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.005	0.002未満									0.006	0.002未満	0.004	4
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.017												0.017	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.009	0.007	0.007	0.006									0.009	0.006	0.007	4
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0011												0.0011	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.005未満												0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004未満												0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02未満												0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004未満												0.004未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			3												3	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.5	1.5	1.5	1.3									1.5	1.3	1.5	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下			13												13	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.5									0.5	0.2	0.4	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.3									7.6	7.3	7.5	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			0.0001未満												0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0002												0.0002	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.7	0.6	0.3	0.2									0.7	0.2	0.4	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		5.0	4.6	4.8	4.9									5.0	4.6	4.8	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.004	0.007	0.007	0.007									0.007	0.004	0.006	4
	硫酸イオン	mg/L		1	2	2	2									2	1	2	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.07	0.03	0.03	0.03									0.07	0.03	0.04	4
	カリウムイオン	mg/L				0.7												0.7	1
	カルシウム硬度	mg/L				13												13	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

ーノ坂給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.13									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:50	10:05	9:45	10:00												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			晴	晴	晴	曇												4
	気温	℃		18.3	22.3	17.6	26.3									26.3	17.6	21.1	4
	水温	℃		10.8	14.6	15.5	20.0									20.0	10.8	15.2	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003未満												0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.24	0.20	0.24	0.23									0.24	0.20	0.23	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.07	0.08	0.08	0.08									0.08	0.07	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.02												0.02	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下			0.000002未満												0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0009												0.0009	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0005												0.0005	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0022												0.0022	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0008												0.0008	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.005未満												0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004未満												0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02未満												0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004未満												0.004未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			14												14	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.5	1.6	1.7	1.5									1.7	1.5	1.6	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下			36												36	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			110												110	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2									0.3	0.2	0.2	4
	pH値		5.8以上8.6以下	8.1	8.2	8.2	8.1									8.2	8.1	8.2	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			0.0001未満												0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3									0.3	0.3	0.3	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		14	14	14	14									14	14	14	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.006	0.006	0.005	0.006									0.006	0.005	0.006	4
	硫酸イオン	mg/L		14	14	14	14									14	14	14	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.24	0.20	0.24	0.23									0.24	0.20	0.23	4
	カリウムイオン	mg/L				0.3												0.3	1
	カルシウム硬度	mg/L				28												28	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

蓬平給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.13									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			11:32	10:45	10:50	10:35												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			晴	晴	晴	曇												4
	気温	℃		22.7	27.9	19.5	26.8									27.9	19.5	24.2	4
	水温	℃		12.7	16.9	19.1	23.2									23.2	12.7	18.0	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003未満												0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.32	0.28	0.34	0.34									0.34	0.28	0.32	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.08	0.09	0.08	0.08									0.09	0.08	0.08	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01												0.01	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下			0.000002未満												0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0023												0.0023	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0004												0.0004	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0040												0.0040	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0013												0.0013	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.005未満												0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.004未満												0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02未満												0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.008												0.008	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			12												12	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.0	2.1	2.1	1.8									2.1	1.8	2.0	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下			51												51	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下			120												120	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4									0.4	0.4	0.4	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8									7.8	7.8	7.8	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			0.0001未満												0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.1									0.4	0.1	0.3	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	15	16	15									16	15	15	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.007	0.008	0.007	0.008									0.008	0.007	0.008	4
	硫酸イオン	mg/L		14	16	17	15									17	14	16	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.32	0.28	0.34	0.34									0.34	0.28	0.32	4
	カリウムイオン	mg/L				0.4												0.4	1
	カルシウム硬度	mg/L				40												40	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

押—給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.2	R8.7.13									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:20	9:25	8:45	9:20												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			晴	晴	晴	曇												4
	気温	℃		18.0	21.0	17.5	24.0									24.0	17.5	20.1	4
	水温	℃		8.5	15.1	16.2	20.6									20.6	8.5	15.1	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下			0.0003未満												0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.97	0.88	0.71	1.1									1.1	0.71	0.92	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満									0.05未満	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下			0.000002未満												0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.06	0.09									0.09	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下			0.0008												0.0008	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0009												0.0009	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0028												0.0028	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下			0.0008												0.0008	1
	ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下			0.0003												0.0003	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下			0.005未満												0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.005												0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下			0.01未満												0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下			0.02未満												0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下			0.019												0.019	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下			4												4	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下			0.002未満												0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.5	1.8	1.9	1.8									1.9	1.5	1.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下			19												19	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下																
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2									0.2	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.6	7.5									7.6	7.3	7.5	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)			0.0001未満												0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下			0.001未満												0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.4									0.5	0.3	0.4	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下			0.0001未満												0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		4.0	4.9	6.0	4.9									6.0	4.0	5.0	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.005	0.005	0.004	0.005									0.005	0.004	0.005	4
	硫酸イオン	mg/L		3	4	4	4									4	3	4	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.97	0.88	0.71	1.1									1.1	0.71	0.92	4
	カリウムイオン	mg/L				0.4												0.4	1
	カルシウム硬度	mg/L				13												13	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。