

大原給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			9:51	9:56	9:20	9:15												4
	当日天気			晴	晴	晴	雨												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		10.0	20.6	23.2	21.0									23.2	10.0	18.7	4
	水温	℃		10.2	17.6	19.3	23.9									23.9	10.2	17.8	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.002													0.002	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.82	0.71	0.81	0.63									0.82	0.63	0.74	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.17	0.20	0.19	0.19									0.20	0.17	0.19	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0053													0.0053	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.004													0.004	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0032													0.0032	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.014													0.014	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002													0.002	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0047													0.0047	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0004													0.0004	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.021													0.021	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.060													0.060	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		12													12	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13	14	15	15									15	13	14	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		76													76	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		130													130	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.4									0.4	0.2	0.3	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.1	7.1									7.1	7.0	7.1	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001													0.001	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.6	1.0	0.5	0.5									1.0	0.5	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		21	22	23	24									24	21	23	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.005	0.006	0.006	0.008									0.008	0.005	0.006	4
	硫酸イオン	mg/L		20	19	20	20									20	19	20	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.82	0.71	0.81	0.63									0.82	0.63	0.74	4
	カリウムイオン	mg/L			2.4													2.4	1
	カルシウム硬度	mg/L			54													54	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。



JWWA-GLP115

花倉給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			9:31	8:44	8:57	8:54												4
	当日天気			晴	晴	曇	雨												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		9.6	18.6	22.0	21.7									22.0	9.6	18.0	4
	水温	℃		12.7	15.5	18.6	20.2									20.2	12.7	16.8	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001													0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.004													0.004	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.0	1.1	1.1	1.0									1.1	1.0	1.1	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.11	0.13	0.12	0.12									0.13	0.11	0.12	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.03													0.03	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0010													0.0010	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0014													0.0014	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0041													0.0041	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0014													0.0014	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0003													0.0003	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		31													31	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	19	30	21	26									30	19	24	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		180													180	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		360													360	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.3									0.3	0.2	0.3	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.8									7.9	7.8	7.9	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002													0.0002	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5									0.5	0.4	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		47	51	48	50									51	47	49	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.005	0.006	0.006	0.006									0.006	0.005	0.006	4
	硫酸イオン	mg/L		120	120	130	130									130	120	125	4
	硝酸態窒素	mg/L		1.0	1.1	1.1	1.0									1.1	1.0	1.1	4
	カリウムイオン	mg/L			3.7													3.7	1
	カルシウム硬度	mg/L			120													120	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

長野市上下水道局 浄水課

塩本給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:15	9:00	9:50	9:40												4
	当日天気			晴	晴	曇	雨												4
	前日天気			曇	晴	雨	雨												4
	気温	℃		7.9	13.4	18.9	19.6									19.6	7.9	15.0	4
	水温	℃		10.1	13.4	14.4	16.3									16.3	10.1	13.6	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.002													0.002	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.75	0.71	0.71	0.62									0.75	0.62	0.70	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.07	0.07	0.07									0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.03													0.03	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0007													0.0007	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0005													0.0005	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0019													0.0019	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0006													0.0006	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0001													0.0001	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		19													19	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	2.7	2.8	2.8	2.7									2.8	2.7	2.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		58													58	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		140													140	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.9	7.8									8.0	7.8	7.9	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.7									0.7	0.5	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		20	20	20	20									20	20	20	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.004	0.003	0.004	0.004									0.004	0.003	0.004	4
	硫酸イオン	mg/L		25	25	27	27									27	25	26	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.75	0.71	0.71	0.62									0.75	0.62	0.70	4
	カリウムイオン	mg/L			0.5													0.5	1
	カルシウム硬度	mg/L			46													46	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

小峰給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:40	9:30	10:15	10:10												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			曇	晴	雨	雨												4
	気温	℃		9.7	17.6	21.0	20.7									21.0	9.7	17.3	4
	水温	℃		9.4	14.3	17.9	19.5									19.5	9.4	15.3	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.003													0.003	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.02未満	0.02	0.04	0.02									0.04	0.02未満	0.02	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.05未満	0.06	0.06	0.06									0.06	0.05未満	0.05未満	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.02													0.02	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0004													0.0004	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0008													0.0008	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0021													0.0021	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0006													0.0006	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0003													0.0003	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		11													11	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002													0.002	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.8	2.1	2.0	1.7									2.1	1.7	1.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		48													48	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		100													100	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2									0.2未満	0.2未満	0.2未満	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									8.2	8.2	8.2	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.6	0.3	0.4									0.6	0.3	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	15	15	15									15	15	15	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.002	0.002	0.002	0.003									0.003	0.002	0.002	4
	硫酸イオン	mg/L		12	12	12	12									12	12	12	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.02未満	0.02	0.04	0.02									0.04	0.02未満	0.02	4
	カリウムイオン	mg/L			1.1													1.1	1
	カルシウム硬度	mg/L			39													39	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

鹿道給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:58	10:10	10:39	10:25												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			曇	晴	雨	雨												4
	気温	℃		12.0	19.3	24.7	21.9									24.7	12.0	19.5	4
	水温	℃		11.4	16.9	20.3	22.5									22.5	11.4	17.8	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.3	0.89	1.0	0.90									1.3	0.89	1.0	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.19	0.20	0.19	0.19									0.20	0.19	0.19	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0006													0.0006	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0013													0.0013	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0034													0.0034	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0013													0.0013	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.004未満													0.004未満	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.014													0.014	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		10													10	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.7	8.9	8.2	6.9									9.7	6.9	8.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		52													52	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		100													100	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2									0.2	0.2未満	0.2未満	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.0									7.2	7.0	7.2	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.7	0.6	0.6									0.7	0.4	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	16	15	16									16	15	16	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.004	0.005	0.004	0.005									0.005	0.004	0.005	4
	硫酸イオン	mg/L		17	17	16	16									17	16	17	4
	硝酸態窒素	mg/L		1.3	0.89	1.0	0.90									1.3	0.89	1.0	4
	カリウムイオン	mg/L			1.5													1.5	1
	カルシウム硬度	mg/L			38													38	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

日名給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:06	10:19	9:42	9:30												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		11.6	21.0	24.0	22.5									24.0	11.6	19.8	4
	水温	℃		13.1	16.3	18.4	20.1									20.1	13.1	17.0	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	2.5	2.4	2.9	2.3									2.9	2.3	2.5	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.13	0.15	0.13	0.13									0.15	0.13	0.14	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0007													0.0007	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0019													0.0019	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0047													0.0047	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0014													0.0014	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0007													0.0007	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.014													0.014	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.019													0.019	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		40													40	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	48	48	53	53									53	48	51	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		170													170	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		340													340	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.5									0.5	0.4	0.5	4
	pH値		5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.5									6.6	6.5	6.6	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0002													0.0002	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002													0.002	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1.0									1.0	0.8	0.9	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		56	54	55	56									56	54	55	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.008	0.008	0.009	0.009									0.009	0.008	0.009	4
	硫酸イオン	mg/L		74	66	68	67									74	66	69	4
	硝酸態窒素	mg/L		2.5	2.4	2.9	2.3									2.9	2.3	2.5	4
	カリウムイオン	mg/L			6.7													6.7	1
	カルシウム硬度	mg/L			97													97	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。



JWWA-GLP115

橋本給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:35	10:53	10:18	9:56												4
	当日天気			晴	晴	曇	雨												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		10.3	22.0	23.4	21.9									23.4	10.3	19.4	4
	水温	℃		13.1	14.9	18.3	19.6									19.6	13.1	16.5	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	1.5	2.1	3.6	2.5									3.6	1.5	2.4	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.23	0.27	0.22	0.23									0.27	0.22	0.24	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.04													0.04	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0004													0.0004	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.006													0.006	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.006													0.006	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		18													18	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.0	7.5	6.5	5.5									8.0	5.5	6.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		180													180	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		270													270	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.3									0.3	0.2	0.3	4
	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9									6.9	6.9	6.9	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001													0.0001	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.6	0.7	0.4	0.5									0.7	0.4	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		41	43	46	47									47	41	44	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.005	0.005	0.005	0.006									0.006	0.005	0.005	4
	硫酸イオン	mg/L		57	63	70	68									70	57	65	4
	硝酸態窒素	mg/L		1.5	2.1	3.6	2.5									3.6	1.5	2.4	4
	カリウムイオン	mg/L			2.3													2.3	1
	カルシウム硬度	mg/L			100													100	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。



JWWA-GLP115

左右給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:56	11:14	10:38	10:12												4
	当日天気			晴	晴	曇	雨												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		8.0	20.7	22.0	20.0									22.0	8.0	17.7	4
	水温	℃		10.8	13.7	18.7	20.3									20.3	10.8	15.9	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.56	0.55	0.63	0.53									0.63	0.53	0.57	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.06	0.07	0.07	0.07									0.07	0.06	0.07	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0059													0.0059	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.004													0.004	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0005													0.0005	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0087													0.0087	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.004													0.004	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0023													0.0023	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.010													0.010	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.045													0.045	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		5													5	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	1.7	1.8	2.1	1.8									2.1	1.7	1.9	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		110													110	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		200													200	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.3									0.4	0.3	0.3	4
	pH値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	6.9									7.0	6.9	6.9	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.5	0.7	0.7									0.7	0.5	0.6	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		25	25	25	25									25	25	25	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.006	0.005	0.008	0.007									0.008	0.005	0.007	4
	硫酸イオン	mg/L		70	68	71	70									71	68	70	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.56	0.55	0.63	0.53									0.63	0.53	0.57	4
	カリウムイオン	mg/L			0.9													0.9	1
	カルシウム硬度	mg/L			61													61	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

長野市上下水道局 浄水課

蟻之尾給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			12:10	12:00	11:11	10:58												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		11.0	22.0	22.1	21.7									22.1	11.0	19.2	4
	水温	℃		9.3	14.4	18.2	19.3									19.3	9.3	15.3	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.66	0.55	0.58	0.42									0.66	0.42	0.55	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.12	0.14	0.13	0.13									0.14	0.12	0.13	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.011													0.011	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.006													0.006	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0011													0.0011	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.017													0.017	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.007													0.007	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0048													0.0048	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.029													0.029	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.019													0.019	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		17													17	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	8.0	7.0	7.6	6.8									8.0	6.8	7.4	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		180													180	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		320													320	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	1.0									1.0	0.9	0.9	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2									7.3	7.2	7.2	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7									0.7	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5									0.5	0.5	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFFpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		42	43	48	44									48	42	44	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.016	0.017	0.016	0.019									0.019	0.016	0.017	4
	硫酸イオン	mg/L		110	110	130	110									130	110	115	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.66	0.55	0.58	0.42									0.66	0.42	0.55	4
	カリウムイオン	mg/L			1.0													1.0	1
	カルシウム硬度	mg/L			90													90	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

中尾給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			11:40	10:48	11:16	11:03												4
	当日天気			晴	晴	曇	曇												4
	前日天気			曇	晴	雨	雨												4
	気温	℃		11.0	17.6	22.0	21.3									22.0	11.0	18.0	4
	水温	℃		9.2	14.1	17.5	19.9									19.9	9.2	15.2	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.73	0.84	0.64	0.84									0.84	0.64	0.76	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.12	0.13	0.13	0.13									0.13	0.12	0.13	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.014													0.014	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.011	0.014	0.004	0.009									0.014	0.004	0.010	4
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0005													0.0005	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.018													0.018	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.011	0.014	0.006	0.008									0.014	0.006	0.010	4
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0030													0.0030	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.005													0.005	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.008													0.008	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		16													16	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.7	3.7	4.1	3.7									4.1	3.7	3.8	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		100													100	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		170													170	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	1.0	1.0	0.9	1.1									1.1	0.9	1.0	4
	pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0	8.0									8.0	7.9	8.0	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.6	0.6	0.5未満	0.5									0.6	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.5									0.5	0.3	0.4	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		28	27	30	29									30	27	29	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.017	0.018	0.016	0.018									0.018	0.016	0.017	4
	硫酸イオン	mg/L		24	24	23	22									24	22	23	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.73	0.84	0.64	0.84									0.84	0.64	0.76	4
	カリウムイオン	mg/L			1.2													1.2	1
	カルシウム硬度	mg/L			50													50	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。



JWWA-GLP115

吐唄給水栓

令和8年度

区分	採水年月日	単位	基準（目標）	R8.4.8	R8.5.11	R8.6.8	R8.7.6									最高	最低	平均	回数
	採水時刻			10:20	10:34	10:00	9:40												4
	当日天気			晴	晴	曇	雨												4
	前日天気			曇	晴	曇	雨												4
	気温	℃		9.4	20.0	22.0	21.1									22.0	9.4	18.1	4
	水温	℃		10.3	14.2	18.5	20.6									20.6	10.3	15.9	4
	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0									0	0	0	4
	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性											0/4	4
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下		0.0003未満													0.0003未満	1
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下																1
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.73	0.57	0.58	0.51									0.73	0.51	0.60	4
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	0.18	0.21	0.20	0.22									0.22	0.18	0.20	4
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.05													0.05	1
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下		0.000002未満													0.000002未満	1
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下		0.0022													0.0022	1
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0016													0.0016	1
	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0065													0.0065	1
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下		0.0025													0.0025	1
	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下		0.0002													0.0002	1
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下		0.005未満													0.005未満	1
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.009													0.009	1
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下		0.01未満													0.01未満	1
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下		0.02未満													0.02未満	1
	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下		0.006													0.006	1
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下		11													11	1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下		0.002未満													0.002未満	1
	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13	11	16	6.5									16	6.5	12	4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下		62													62	1
	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下		120													120	1
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下																
	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下																
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下																
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下																
	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下																
	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2	0.3									0.3	0.2	0.3	4
	pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4									7.4	7.3	7.4	4
	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											0/4	4
	色度	度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6									0.6	0.5未満	0.5未満	4
	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)		0.0001未満													0.0001未満	1
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L以下		0.001未満													0.001未満	1
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	トルエン	mg/L	0.4mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L以下																
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)																
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)																
	農薬類		1以下																
	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.5									0.6	0.4	0.5	4
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下																
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	臭気強度（TON）		3以下																
	腐食性（ランゲリア指数）		－1程度以上																
	従属栄養細菌	個/mL	2,000以下(暫定)																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下		0.0001未満													0.0001未満	1
	PFBS	mg/L																	
	PFBA	mg/L																	
	PFPeA	mg/L																	
	PFHxA	mg/L																	
	PFHxS	mg/L																	
	PFHpA	mg/L																	
	PFNA	mg/L																	
	HFPO-DA	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		22	19	23	15									23	15	20	4
	アルカリ度	mg/L																	
	紫外線吸光度	Abs/cm		0.007	0.006	0.006	0.008									0.008	0.006	0.007	4
	硫酸イオン	mg/L		21	19	23	15									23	15	20	4
	硝酸態窒素	mg/L		0.73	0.57	0.58	0.51									0.73	0.51	0.60	4
	カリウムイオン	mg/L			1.6													1.6	1
	カルシウム硬度	mg/L			43													43	1
	酸度	mg/L																	
	侵食性遊離炭酸	mg/L																	

※ 基準（目標）欄：水質基準項目は「基準」、水質管理目標設定項目は「目標」を表します。

長野市上下水道局 浄水課