（公表用）

指名（一般）競争入札　質問・回答書

件　名　：　犀川・夏目ケ原浄水場等運転管理業務委託

	質　問　内　容	回　　答
1	・付属資料　P15 精密点検業務№.３（電気設備）「自家発電設備精密点検」の令和12～13年度について教示願いたい。	仕様書の令和12～13年度について、及び蚊里田配水池について記載漏れがありました。誠に申し訳ございません。 ホームページに掲載した仕様書を訂正しましたので、改めてご参照をお願いします。（別紙１のとおり）
2	・付属資料　P54 個別業務（排水処理施設点検業務）表２「水質試験室用排水処理施設消耗品一覧表」に掲載された品名の購入は委託者が負担するとの理解でいいか。	お見込みのとおりです。
3	・仕様書　P17 精密点検業務№.15（電話設備）について、点検頻度を教示願いたい。	年１回の点検を考えています。
4	・巻末資料　P28 ６　対象施設履行一覧「(1) 犀川浄水場所管施設」に掲載された№.４～７の定期巡視業務について、受電設備点検に丸印が付いていないが、実施するという理解でいいか。	ご理解のとおり受電設備点検は実施する必要があり、仕様書の丸印について記載漏れがありました。誠に申し訳ございません。 ホームページに掲載した仕様書を訂正しましたので、改めてご参照をお願いします。（別紙２のとおり）

精密点検業務No,3
（電気設備）

自家発電設備精密点検　交換部品一覧表

施設	種別	交換部品	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
犀川浄水場	1号	燃料フィルタ	1個	1個	1個	1個	1個
		潤滑油フィルタ	1個	1個	1個	1個	1個
	2号	減速機オイル	2本	2本	2本	2本	2本
		LOフィルターカートリッジ	1式	1式	1式	1式	1式
		FOエレメント　20ミクロン	1式	1式	1式	1式	1式
		パッキン（燃料弁）	4枚	4枚	4枚	4枚	4枚
		パッキン（イグナイタ）	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚
		Oリング（4D P25.0）	2個	2個	2個	2個	2個
		パッキン（ネンショウキガイトウ）	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚
		オイルミストブリザーパッキン	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
		オイルミストブリザーOリング	1本	1本	1本	1本	1本
		パッキン（マル6）	10枚	10枚	10枚	10枚	10枚
川合新田水源		潤滑油フィルターエレメント	1個	1個	1個	1個	1個
		燃料フィルターエレメント	1個	1個	1個	1個	1個
		ピックアップパルサー（回転用）				1個	
		ピックアップパルサー（制御用）				1個	
		排気温度サーモカップル				1個	
		点火栓				1個	
		燃料小出し槽プリフィルタ	1個			1個	
西沖浄水場		機関専用潤滑油　10W30#オイル専用	14ℓ				14ℓ
		潤滑油フィルタエレメント	1個				1個
		燃料フィルタエレメント	1個				1個
		冷却水ヒーター　AC210V.600W					
		冷却水用クーラント　濃度30%凍結	9ℓ				9ℓ
		始動制御用蓄電池					2個
		雑材消耗品	1式				1式
蟹沢配水池		エンジンオイル				15ℓ	
		オイルエレメント				1個	
		燃料エレメント				1個	
		ロングライフクーラント				14ℓ	
		始動制御用蓄電池				1個	
		雑材消耗品				1式	
浅野配水池		エンジンオイル	3ℓ				3ℓ
		オイルエレメント	1個				1個
		燃料エレメント	1個				1個
		ロングライフクーラント	3ℓ				3ℓ
		始動制御用蓄電池					1個
		雑材消耗品	1式				1式
夏目ケ原浄水場		潤滑油フィルターエレメント	1個	1個	1個	1個	1個
		燃料フィルターエレメント	1個	1個	1個	1個	1個
		回転用ピックアップパルサ				1個	
		制御用ピックアップパルサ				1個	
		排気温度サーモカップル				1個	
		点火栓				1個	
		燃料小出し槽プリフィルタ		1個			1個
往生地浄水場 （川合新田水源保管）		エンジンオイル		15ℓ			
		オイルエレメント	1個	1個	1個		
		クーラント	5ℓ	5ℓ	5ℓ		
蚊里田配水池		始動用蓄電池　REH16-12		1式			
		（消防認定品・制御弁式据置蓄電池）					

6 対象施設履行一覧

（1）犀川浄水場所管施設

No,	所管No,	対象施設	運転監視業務					定期巡視業務																
								週1回/適時						月1回		年4回	年2回	年1回	適時					
			テレメータ監視																薬品の発注・受入立会			次亜補充	取水ゲート清掃	脱泡槽清掃
			取水	送・配水	水質	電気	異常	巡視点検	機器点検	運転状況確認	浄水残塩測定	次亜注入率設定	次亜残量確認	自家発試運転	受電設備点検	井戸水位測定	配水池水位計調整	絶縁抵抗測定	PAC	次亜	苛性			
1	（1）－ 1	犀川浄水場	仕様書第5章犀川浄水場詳細業務のとおり																					
2	（1）－ 2	川合新田水源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				
3	（1）－ 3	松ヶ丘配水池		○			○	○	○		○						○							
4	（1）－ 4	堀浄水場	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○		○				○
5	（1）－ 5	西沖浄水場	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○				○
6	（1）－ 6	蟹沢配水池		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					○		
7	（1）－ 7	浅野配水池		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○							

（2）夏目ケ原浄水場所管施設

No,	所管No,	対象施設	運転監視業務					定期巡視業務																
								週1回/適時						月1回		年4回	年2回	年1回	適時					
			テレメータ監視																薬品の発注・受入立会			次亜補充	取水ゲート清掃	脱泡槽清掃
			取水	送・配水	水質	電気	異常	巡視点検	機器点検	運転状況確認	浄水残塩測定	次亜注入率設定	次亜残量確認	自家発試運転	受電設備点検	井戸水位測定	配水池水位計調整	絶縁抵抗測定	PAC	次亜	苛性			
8	（2）－ 1	夏目ケ原浄水場	仕様書第7章夏目ケ原浄水場詳細業務のとおり																					
9	（2）－ 2	湯の瀬取水施設	○		○	○	○	○	○	○													○	
10	（2）－ 3	湯の瀬沈砂池						○	○															
11	（2）－ 4	里島沈砂池	○			○	○	○															○	
12	（2）－ 5	往生地浄水場		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○				
(12)	（2）－ 6	往生地高区配水池		○			○	○									○							
13	（2）－ 7	蚊里田配水池		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○				○		
14	（2）－ 8	若槻ポンプ場（建設中）		○		○	○	○	○	○					○									
15	（2）－ 9	若松町ポンプ場		○		○	○	○	○	○					○			○						
16	（2）－ 10	上野配水池		○	○	○	○	○	○	○		○	○				○					○		