

南長野運動公園総合運動場体育館に係る 利用料金の新設について

令和3年7月

文化スポーツ振興部スポーツ課

施設概要

- ◆施設名
南長野運動公園体育館
- ◆建設年月日
平成8年10月
- ◆構造等
鉄筋コンクリート造／天井高13～16m
／体育館面積1,651㎡
- ◆利用状況
年間約30,000人(令和元年度)
年間約26,000人(令和2年度)



整備事業の目的

新型コロナウイルス感染防止の観点から、災害時の避難所機能の強化を図るとともに、施設利用者に安全・安心な環境を提供するため、換気機能付空調設備を導入するもの。

【令和2年8月補正予算 議決】

工事名： 南長野運動公園体育館空調設備改修工事

工期： 令和3年1月28日から令和3年7月21日まで

契約額： 113,322,000円

財源：① 国庫支出金（学校施設環境改善交付金「公立社会
体育施設の改造事業(換気設備設置工事)」）

12,792千円

② 地方創生臨時交付金 100,530千円

■冷暖房設備(ガスヒートポンプエアコン)の利用料金は、試運転の結果などを基に実際にかかる経費を算出し設定する。

■1時間当り実経費 = 5,027円

算出根拠 : ガス料金(1時間当り都市ガス使用量 27.35m^3 ×単価150.5円)+電気料金(1時間当り消費電力 23.734Kw ×電力単価19.11円)+消費税10%

■設定案

➤ 南長野運動公園総合運動場体育館の冷暖房設備の利用料金を
「1時間 5,000円」に設定する。

3 他の体育館の冷暖房料金の設定状況

冷暖房設備を有するスポーツ施設	使用燃料	利用料金 (1時間当たり)
南長野運動公園総合運動場 体育館 冷暖房	都市ガス	今回設定 5,000円
長野運動公園総合運動場 総合市民プールアリーナ 冷暖房	都市ガス	5,230円
真島総合スポーツアリーナ 冷暖房	灯油	10,400円
長野運動公園総合運動場 主体育館 暖房	A重油	10,400円
長野運動公園総合運動場 観客席足元暖房	A重油	5,230円

➤ 使用燃料が同じ都市ガスの長野運動公園総合市民プールアリーナ冷暖房とほぼ同額の利用料金設定である。

➤ 冷暖房設備は、個人での利用はほとんどなく、大規模大会(県大会以上)やプロのリーグ戦などで利用されている。

日 程	内 容
R 3. 8. 4	市議会政策説明会
R 3. 8. 10	法規審査委員会 ・指定管理者が管理する長野市営運動場条例の一部改正
R 3. 9. 2 ~29	9月市議会定例会（議案提出）
R 3. 10月	条例施行