別紙２　令和２年３月～令和３年２月　資源再生センター使用電力量実績　供給電圧6,600V

月	契約電力(kW)	力率(%)	昼有効検針	昼無効検針	有効電力(kWh)	無効電力(kVarh)	電力量検針値	使用電力量(kWh)
3	1500							89,743
4								75,768
5								76,397
6								73,882
7								74,616
8								75,079
9								71,736
10								79,169
11	900							76,150
12								106,222
1								88,474
2								73,627
合計								960,863

令和３年３月～令和４年２月　資源再生センター使用電力量実績　供給電圧6,600V

月	契約電力(kW)	力率(%)	昼有効検針	昼無効検針	有効電力(kWh)	無効電力(kVarh)	電力量検針値	使用電力量(kWh)
3	900							97,721
4								78,492
5								71,717
6								74,976
7								79,075
8								81,497
9								68,489
10								81,398
11								72,504
12								99,190
1								93,770
2								93,674
合計								992,503

令和４年３月～令和４年１１月　資源再生センター使用電力量実績　供給電圧6,600V

月	契約電力(kW)	力率(%)	昼有効検針	昼無効検針	有効電力(kWh)	無効電力(kVarh)	電力量検針値	使用電力量(kWh)
3	900							94,433
4								76,334
5								75,859
6								72,775
7								72,816
8								81,859
9								64,426
10								76,646
11								75,590
12								
1								
2								
合計								690,738