

別表 1

| 耐震診断の方法 | | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 | | |
|---------|--------------------------|---|--|---|
| | | I (地震の震動及び 衝撃に対して倒壊 し、又は崩壊する 危険性が高い。) | II (地震の震動及び 衝撃に対して倒壊 し、又は崩壊する 危険性がある。) | III (地震の震動及び 衝撃に対して倒壊 し、又は崩壊する 危険性が低い。) |
| (1) | 指針第 1 第一号に定める建築物の耐震診断の方法 | $I_w < 0.7$ | $0.7 \leq I_w < 1.0$ | $1.0 \leq I_w$ |
| (2) | 指針第 1 第二号に定める建築物の耐震診断の方法 | $I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$ | 左右以外の場合 | $0.6 \leq I_s$ かつ $1.0 \leq q$ |
| (3) | 指針第 1 第三号に定める建築物の耐震診断の方法 | — | 基準に適合しない | 基準に適合する |

別表 2

| 耐震診断の方法 | | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 | | |
|---------|--|---|--|---|
| | | I (地震の震動及び 衝撃に対して倒壊 し、又は崩壊する 危険性が高い。) | II (地震の震動及び 衝撃に対して倒壊 し、又は崩壊する 危険性がある。) | III (地震の震動及び 衝撃に対して倒壊 し、又は崩壊する 危険性が低い。) |
| (1) | 「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」(昭和 55 年 7 月 23 日付け文管助第 217 号文部大臣裁定) | $I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$ | 左右以外の場合 | $0.6 \leq I_s$ かつ $1.0 \leq q$ |
| (2) | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。) | 上部構造評点 < 0.7 | $0.7 \leq$ 上部構造評点 < 1.0 | $1.0 \leq$ 上部構造評点 |
| (3-1) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1978 年版) | $V_R/V_I < 0.5$ | 左右以外の場合 | $1.0 < V_R/V_I$ |
| (3-2) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996 年版、2011 年版) | $I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$ | 左右以外の場合 | $0.6 \leq I_s$ かつ $1.0 \leq q$ |
| (4-1) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 1 次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法 | — | — | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|
| (4-2) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法 | — | — | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ | |
| (5-1) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1977年版) | $I_s/I_{s0} < 0.5$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ | |
| (5-2) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版) | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_T \cdot S_D < 0.15$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.3 \leq C_T \cdot S_D \leq 1.25$ | |
| | | | | $1.25 < C_T \cdot S_D$ | |
| (5-3) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版) | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$ | |
| (5-4) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1983年版) | $I_s/I_{s0} < 0.5$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ | |
| (5-5) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1997年版) | 鉄骨が充腹材の場合 | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_T \cdot S_D < 0.125 \cdot Z \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.25 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_T \cdot S_D$ |
| | | 鉄骨が非充腹材の場合 | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_T \cdot S_D < 0.14 \cdot Z \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.28 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_T \cdot S_D$ |
| (5-6) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版) | 鉄骨が充腹材の場合 | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.125 \cdot Z \cdot R_t \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.25 \cdot Z \cdot R_t \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$ |
| | | 鉄骨が非充腹材の場合 | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.14 \cdot Z \cdot R_t \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.28 \cdot Z \cdot R_t \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$ |
| (6) | 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」 | $Q_u/\alpha \cdot Q_{un} < 0.5$ | $0.5 \leq Q_u/\alpha \cdot Q_{un} < 1.0$ | $1.0 \leq Q_u/\alpha \cdot Q_{un}$ かつ $G I_s < 1.0$ | |
| | | | | $1.0 \leq G I_s$ | |
| (7) | 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 | $I_s < 0.3$ 又は $q < 0.5$ | 左右以外の場合 | $0.7 \leq I_s$ かつ $1.0 \leq q$ | |

| | | | | |
|--------|--|--|--------------------------------|---|
| (8) | 一般社団法人プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」 | 上部構造評点 <0.7 | $0.7 \leq$ 上部構造評点 <1.0 | $1.0 \leq$ 上部構造評点 |
| (9) | 一般社団法人プレハブ建築協会による「鉄鋼系工業化住宅の耐震診断法」 | $P/Q < 0.5$ | $0.5 \leq P/Q < 1.0$ | $1.0 \leq P/Q$ |
| (10-1) | 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」のうち大型コンクリートパネル造建築物に対する耐震診断の方法 | $Q_u/Q_{un} < 0.5$ | $0.5 \leq Q_u/Q_{un} < 1.0$ | $1.0 \leq Q_u/Q_{un}$ |
| (10-2) | 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」のうちリブ付中型コンクリートパネル造建築物に対する耐震診断の方法 | $Q_u/Q_{un} < 0.5$ | $0.5 \leq Q_u/Q_{un} < 1.0$ | $1.0 \leq Q_u/Q_{un}$ |
| | | 換算壁量 $<$ 基準壁量/2 | 基準壁量/2 \leq 換算壁量 $<$ 基準壁量 | 基準壁量 \leq 換算壁量 |
| (10-3) | 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」のうち臥梁付中型コンクリートパネル造建築物に対する耐震診断の方法 | 換算壁枚数 $<$ 基準壁枚数/2 | 基準壁枚数/2 \leq 換算壁枚数 $<$ 基準壁枚数 | 基準壁枚数 \leq 換算壁枚数 |
| | | $Q_u/Q_{un} < 0.5$ | $0.5 \leq Q_u/Q_{un} < 1.0$ | $1.0 \leq Q_u/Q_{un}$ |
| (10-3) | 一般社団法人プレハブ建築協会による「コンクリート系工業化住宅の耐震診断法」のうち臥梁付中型コンクリートパネル造建築物に対する耐震診断の方法 | 換算壁量 $<$ 基準壁量/2 | 基準壁量/2 \leq 換算壁量 $<$ 基準壁量 | 基準壁量 \leq 換算壁量 |
| | | 換算壁長 $<$ 必要壁長/2 | 必要壁長/2 \leq 換算壁長 $<$ 必要壁長 | 必要壁長 \leq 換算壁長 |
| (11) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第1次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法 | — | — | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ |
| (12) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第2次診断法 | $I_s/I_{s0} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$ | 左右以外の場合 | $1.0 \leq I_s/I_{s0}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$ |
| (13) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断法」 | — | — | 要件を全て満たす |
| (14) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」に定める耐震診断基準 | — | 耐震診断基準に適合しない | 耐震診断基準に適合する |

| | | | | |
|------|---|---|---|-------|
| (15) | 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法（昭和25年法律第201号）並びにこれに基づく命令及び条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあつては、地震に係る部分に限る。）に限る。）に適合するものであることを確認する方法 | — | — | 確認できる |
|------|---|---|---|-------|

※ 別表1、2の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。

※ 別表2に掲げる耐震診断の方法のうち、(4-1)から(5-6)、(11)、(12)の方法における安全性の区分については、補正係数（表中のU及び I_{S0} を算出する際に用いるU）を1.0とした場合を示している。