

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 新東寺尾配水池築造工事

	質問内容	回答
1	本工事の落札者が、本工事の入札に参加した落札者以外のJV構成会社を本工事の下請に附することは可能でしょうか。	可能です。
2	特記仕様書3.(1)に「ドームの屋根工法は、空気膜技術を応用した空気膜型枠工法「エアドーム工法」とする。」と記述されていますが、ドーム屋根の施工を要求仕様(品質、工程、安全等)が確保できる他の工法(オールステージング工法等)に変更することは可能でしょうか。	当初の設計と同等以上の要求仕様(品質、工程、安全等)を確保できる場合、施工協議の対象とすることは可能です。